



FactoryTalk View Machine Edition 用户指南



重要用户信息

在安装、配置、操作或维护本产品之前，请阅读本文件以及其他资源部分列出的有关安装、配置和操作此设备的文件。用户需要了解所有适用规范、法律和标准的要求，除此之外，还需要熟悉安装和接线说明。

应由接受过专门培训的人员依照适用的操作规范，执行安装、调整、交付使用、使用、装配、拆卸及维护等活动。

如果未按制造商指定的方式使用本设备，会削弱设备本身的防护作用。

对于使用或应用本设备所导致的间接或后续性损害，Rockwell Automation, Inc. 概不负责。

本手册中的示例和图表仅供说明之用。由于任何特殊安装都存在诸多不确定因素和要求，因此，对于按照示例和图表使用产品所产生的后果，Rockwell Automation, Inc. 不承担任何责任。

对于使用本手册所描述的信息、电路、设备或软件的情况，Rockwell Automation, Inc. 不承担专利责任。

未经 Rockwell Automation, Inc. 书面许可，禁止复制本手册的全部或部分内容。

本手册通篇都会在必要的情况下使用说明注释来提醒安全注意事项。

	警告： 标识可能导致暴露于危险环境从而造成人员伤亡、财物损害或经济损失的做法或环境的相关信息。
	注意： 标识可能导致人员伤亡、财物损害或经济损失的做法或环境的相关信息。注意事项可帮助您识别危险，避开危险，以及意识到后果。
	重要 标识对成功应用和了解产品至关重要的信息。
还会在设备上或内部使用标签来提供具体预防措施。	
	电击危险： 标签可能贴在设备（例如驱动器或电机）上或内部，提醒人们可能存在危险电压。
	烧灼危险： 标签可能贴在设备（例如驱动器或电机）上或内部，提醒人们设备表面可能达到危险温度。
	弧闪危险： 标签可能贴在设备（例如驱动器或电机）上或内部，提醒人们可能发生弧闪。弧闪将导致重伤或死亡。穿戴适当的个人防护装置 (PPE)。遵循安全作业方法和个人防护装置 (PPE) 的全部监管要求。

前言	在 Internet 上查新信息..... 29
	请联系 Rockwell Automation 技术支持..... 29
	法律声明..... 29
 章节 1	
入门	FactoryTalk View Studio 工具..... 31
	Diagnostics Viewer.....32
	FactoryTalk 工具.....33
	FactoryTalk Activation Manager.....33
 章节 2	
浏览 FactoryTalk View Studio	从 Windows“开始”菜单启动 FactoryTalk View Studio.....35
	使用命令启动 FactoryTalk View Studio.....35
	命令行参数和示例.....35
	打开示例应用程序.....36
	配置 Power User 设置.....36
	浏览 FactoryTalk View Studio 主窗口.....37
	使用浏览器窗口..... 38
	使用编辑器.....40
	查看编辑器的组件.....40
	打印编辑器的内容.....40
	运行时打印.....41
 章节 3	
规划应用程序	了解过程.....43
	收集数据.....43
	设计 HMI 标签数据库.....43
	规划图形画面.....44
	开发画面的层次结构.....45
	创建模板以确保一致性.....45
	设计画面.....45
	规划语言..... 46
	规划报警.....47
	为操作员提供信息.....47
	规划趋势.....47
	规划配方..... 48
	设计安全系统..... 48
 章节 4	

使用应用程序

什么是应用程序？	49
应用程序与工程	49
组件文件	49
外部文件夹	50
默认记录文件位置	50
命名文件	50
创建应用程序	51
导入应用	52
验证 RSLinx 中的直接驱动程序节点	54
打开应用程序	54
打开应用程序	54
打开最近使用的应用程序	55
配置 Power User 设置	55
从早期版本的 RSVIEW 或 FactoryTalk View ME 中打开并编辑应用程序	55
关闭应用程序	56
重命名、复制、删除、备份和还原应用程序	56
启动 FactoryTalk View ME 应用程序管理器	56
关于工程设置	57
工程窗口大小和运行时屏幕分辨率	57
MobileView、PanelView Plus 7 和 PanelView Plus 6 终端的屏幕分辨率	57
创建图形画面后更改工程窗口大小	58
运行时屏幕分辨率如何影响弹出窗口	58
工程窗口大小如何影响默认的消息画面	59
PanelView Plus 7 Standard 应用程序和 PanelView Plus 6 Compact 应用程序	59
标题栏	59
启用自动注销	60
查看应用程序属性	60
查看 HMI 服务器属性	60

章节 5

设置通信

关于数据服务器	61
关于 OPC 通信	61
创建数据服务器	61
设置 FactoryTalk Linx 数据服务器	62
设置 OPC 数据服务器	62
更新数据服务器缓存	63
设置通信	63

使用标签

章节 6

标签类型	65
数据服务器标签	65
HMI 标签	66
数据源	66
使用标签的基本步骤	67
使用不存在的标签名称	67
使用扩展标签属性时的性能注意事项	67
1756-L85 控制器固件版本 V28 的性能	68
1756-L75 控制器固件版本 V28 的性能	68
使用扩展标签属性时的内存注意事项	69
示例	69
使用数据服务器标签	69
使用 HMI 标签	70
对数据进行缩放、偏移或为其提供范围	70
将值存储在 FactoryTalk View 内存中	70
使用标签浏览器	70
显示服务器名称	71
浏览脱机标签	72
在应用程序中使用标签和表达式	73
分配标签	73
将标签分配给图形对象	73
使用表达式处理标签值	74
替换图形对象中使用的标签名称	75
记录标签值	75
使用宏向标签分配值	75

章节 7

使用 HMI 标签

HMI 标签类型	77
使用浮点值的模拟量标签	77
值的舍入方式	78
使用“标签”编辑器	78
更新标签编辑器的内容	79
搜索 HMI 标签	80
查找标签或文本字符串	80
查找对标签或文本字符串的所有引用	81
数据源	81
设备	81
内存	81
设备标签的寻址语法	81
示例：LOGIX 5000 寻址	82

组织 HMI 标签	82
建立命名约定	83
使用文件夹对标签进行分组	83
查看标签统计数据	83
其他创建 HMI 标签的方法	84
在其他 FactoryTalk View 编辑器中根据需要创建标签	84
在数据记录模型编辑器中根据需要创建标签	84
从 PLC 数据库中导入标签	85
打开“导入 PLC 标签”对话框	85
使用标签导入和导出向导	86
启动“标签导入和导出向导”	86

章节 8

设置全局连接

关于全局连接	87
更新日期和时间	87
从终端更新数据源的日期和时间	88
从数据源更新终端的日期和时间	88
更改画面	88
远程控制画面更改	88
远程画面更改和安全	88
设置远程画面更改	88
打印画面	89
关闭“位于顶层”画面	89
将参数应用于更改的画面	89
运行宏	90
远程设置背光亮度	90
监控运行时内存使用情况	90

章节 9

设置报警

关于报警	93
多语言报警消息	93
其他多语言报警功能	93
设置报警	94
准备设置报警	94
标签和表达式	94
标识报警条件	95
导入和导出报警设置文件	95
报警的工作方式	95
报警触发器和触发器值	95
筛选采用多种语言的报警触发器	95
报警通知方法	96

显示报警信息	96
与报警交互	97
使用数据源来与报警进行交互	97
确认报警的方法	97
清除和删除报警的方法	98
将报警静音的方法	98
对报警进行排序的方法	98
复位报警的方法	98
打印报警信息的方法	99
报警记录文件	99
报警触发器数据类型	100
值触发器类型	100
“位”触发器类型	101
最低有效位 (LSB) 触发器类型	102
使用数组标签的提示	103
FactoryTalk Linx 标签语法	104
KEPServer Enterprise 标签语法	104
创建采用多种语言的报警消息	105
可选的报警连接	105
与特定报警触发器配合使用的连接	105
握手连接的工作方式	105
确认连接的工作方式	106
远程确认连接的工作方式	106
远程确认握手连接的工作方式	107
确保在发送新消息之前数据源会读取报警消息	107
报警消息握手的方法	107
将消息保持一段特定的时间	108
握手的工作方式	108
保持消息，直到数据源确认它已读取该消息为止	108
握手的工作方式	108
消息的排队方式	108
消息连接的工作方式	108
消息通知连接的工作方式	108
消息握手连接的工作方式	109
对所有报警均适用的连接	109
静音连接的工作方式	109
远程静音连接的工作方式	109
远程确认全部连接的工作方式	109
状态复位连接的工作方式	109
远程状态复位连接的工作方式	110
关闭画面连接的工作方式	110
远程关闭画面连接的工作方式	110

[ALARM] 画面.....	110
[ALARM BANNER] 画面.....	111
[ALARM MULTI-LINE] 画面.....	111
[STATUS] 画面.....	111
[HISTORY] 画面.....	112
在应用程序中使用库中的画面.....	113
创建自己的报警画面.....	114
打开画面.....	114
关闭画面.....	114
报警列表图形对象的工作方式.....	115
显示内容.....	115
列表的滚动方式.....	116
报警条图形对象的工作方式.....	116
显示内容.....	116
报警状态列表图形对象的工作方式.....	117
显示内容.....	117
打开显示时出现的情况.....	117
将按钮与报警历史和报警对象搭配使用.....	117
“报警”按钮.....	117
将报警按钮与对象关联起来.....	118
键按钮.....	118
使用报警按钮来确认报警、将报警静音、清除报警和删除报警 ...	119
确认选定报警.....	119
确认全部报警.....	119
报警静音.....	119
清除和删除消息.....	120
从报警历史中.....	120
从报警条中.....	120
使用报警按钮对报警进行排序和复位报警状态.....	120
排序报警.....	120
复位报警状态.....	120
保持报警状态.....	120
更改报警状态列表中显示的报警状态.....	120

章节 10

设置 FactoryTalk Diagnostics	关于 FactoryTalk Diagnostics.....	123
	浏览诊断消息.....	123
	如何设置 FactoryTalk Diagnostics.....	123
	目标.....	123
	消息路由.....	124
	消息分类.....	124

消息严重性	125
接收方	125
使用 PC 上的 Diagnostics Setup 工具	125
打开 PC 上的 FactoryTalk Diagnostics Setup 工具	125
记录到 ODBC 数据库	126
设置消息缓冲	126
路由消息	127
接收来自 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、 PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端的消息	127
使用 MobileView 或 PanelView Plus 系列终端上的 Diagnostics Setup	127
打开 Diagnostics Setup	128
设置远程记录目标	128
路由消息	129
指定审核消息严重性	131
在应用程序开发过程中显示诊断消息	131
FactoryTalk Diagnostics 记录文件	132
打开 FactoryTalk Diagnostics Viewer	132
在运行时显示和打印诊断消息。	133
使用诊断列表设置编辑器	133
如果不希望在 FactoryTalk View ME Station 中显示诊断消息	134
设置消息在运行时的显示和打印方式	134
[DIAGNOSTICS] 画面	134
打开画面	135
关闭画面	135
诊断列表图形对象的工作方式	135
对诊断列表使用按钮	135
FactoryTalk 审核记录文件	136
在应用程序开发过程中设置并开启板载审核跟踪	137
创建审核跟踪画面	137
审核图形对象的工作方式	137
将按钮与审核跟踪列表搭配使用	138

章节 11

设置安全性

对应用程序使用安全	139
如果不创建其他 FactoryTalk View 用户帐户	140
如果使用 FactoryTalk View 用户帐户	140
设置安全性	140
创建 FactoryTalk Security 用户	140

创建 FactoryTalk Security 用户组	141
使用运行时安全编辑器	142
用户帐户和安全码的工作方式	142
DEFAULT 用户	142
为 4.00 及更高版本的应用程序设置用户	143
将 FactoryTalk Security 用户和组添加到 FactoryTalk View	
并为其分配安全码	143
从 FactoryTalk View 中移除 FactoryTalk Security 用户或组	
.....	144
为图形画面分配安全性	144
为用户提供登录和注销的方法	145
登录	145
注销	146
自动注销	146
在“运行时”选项卡上设置自动注销	147
在“非活动”选项卡上设置高级自动注销	147
应用程序示例	149
示例：分配安全码以防止对图形画面进行访问	149
示例：使用安全码控制关闭按钮的可见性	150
示例：将可视性动画分配给转至画面按钮	150
示例：将可视性动画分配给关闭按钮	151
示例：将可视性动画分配给关闭按钮	151
示例：防止未经授权的用户停止应用程序	151
为应用程序设置 FactoryTalk Security	152
指定要跟踪以进行审核的活动	153
为密码、帐户和 FactoryTalk 登录指定策略	154
单次登录	154
不常用的安全权限	154
设置对 FactoryTalk Directory 的安全访问权限	154
设置对应用程序的安全访问权限	154
设置对系统策略、组和用户的安全访问权限	155
设置对网络和设备的安全访问权限	155

章节 12

设置语言切换

关于语言切换	157
默认语言	157
更改默认语言	158
设置语言切换	158
设置 Windows 语言切换	159
安装 Windows 语言	159
设置 Windows 字体	159

Windows 区域设置	159
为应用程序添加语言	159
移除语言	160
导出应用程序文本字符串进行转换	160
导出采用 Unicode 格式的文本	161
Unicode 文件名格式	161
将文本导出到 Microsoft Excel 电子数据表	161
优化重复字符串	161
Excel 电子数据表文件名格式	161
导出的语言字符串文件位置	162
导出应用程序文本	162
导出时出现问题	162
在 Excel 电子数据表格文件中翻译应用程序文本	162
在 Unicode 文件中翻译应用程序文本	163
文件名和文件格式	163
在 Microsoft Excel 中打开文本文件	163
步骤 1: 指定文件格式	163
步骤 2: 指定字段分隔符	163
步骤 3: 指定列数据格式	163
在 Microsoft Excel 中保存文本文件	163
在 Excel 中保存的文件的文件格式差异	164
在记事本中保存 Unicode 文本文件	164
文件模式	164
使用双引号对	165
导入包含多组双引号的文本	165
使用反斜线和换行符	165
导入包含多个反斜杠的文本	165
导入文本	165
导入时出现问题	166
取消导入	166
在设计时切换应用程序语言	166
设置图形库的多语言支持	167
使用支持多种语言的图形库	167

章节 13

设置画面导航

关于画面导航	169
开发画面的层次结构	169
测试画面导航	170
使用图形对象进行导航	170
切换语言	170
显示类型	171

“转至画面”按钮.....	171
画面类型如何影响按钮的行为.....	171
转到配置模式按钮.....	171
“返回至画面”按钮.....	171
画面类型如何影响按钮的行为.....	172
关闭画面按钮.....	172
画面列表选择器.....	172
画面类型如何影响选择器的行为.....	173
选择要打开的画面.....	173
“关闭”按钮.....	173
远程控制画面更改.....	173

章节 14

创建运行时应用程序

指定启动设置.....	175
测试应用程序.....	176
创建运行时应用程序文件.....	176
为先前版本创建 .mer 文件.....	178
将 .mer 文件转换为开发应用程序.....	179
将运行时应用程序文件转换为开发应用程序.....	179

章节 15

在个人计算机上运行应用程序

在个人计算机上运行应用程序.....	181
在运行时计算机上安装打印机和软件.....	181
传输应用程序.....	182
设置 FactoryTalk View ME Station 中的选项.....	182
将应用程序移到运行时计算机.....	183
在开发计算机上启动 FactoryTalk View Machine Edition Station.....	183
加载并运行应用程序.....	184
关闭应用程序.....	185
应用程序关闭时会发生什么.....	185
编辑设备快捷方式.....	185
查找技术支持的联系信息.....	186
在运行时计算机上设置 FactoryTalk Diagnostics.....	186
设置弹出式输入颜色.....	187
设置用于 KEPServer Enterprise 的串行端口.....	188
设置 FactoryTalk Linux 通信驱动程序.....	188
指定在运行时使用的打印机.....	189
为 FactoryTalk View ME Station 指定启动选项.....	190
在启动 Windows 的同时启动 FactoryTalk View ME Station 并运行应用程序.....	191

在启动 Windows 的同时启动 FactoryTalk View ME Station 但不运行应用程序	192
将 Windows 操作系统用于 ME Station.....	194
删除运行时计算机上的记录文件	195
运行应用程序的较新版本	195
手动删除记录文件	195
关闭 FactoryTalk Directory 服务器报警	195
指定时间、日期和数字格式.....	196
使用 DeskLock 工具	196
打开 DeskLock 工具	196

章节 16

将应用程序传输到 MobileView、PanelView Plus 7 、PanelView Plus 6、 PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端

将应用程序传输到 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端.....	197
在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上安装打印机和软件	198
在 MobileView 终端上安装打印机	198
在 PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端上安装打印机	198
在 PanelView Plus 终端上安装打印机.....	198
将应用传输到 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端.....	198
在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上启动 FactoryTalk View Machine Edition.....	199
在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端上启动 FactoryTalk View Machine Edition Station.....	199
在 MobileView 终端上启动 FactoryTalk View Machine Edition Station.....	200
指定用于终端传输的驱动程序	200
在开发计算机上设置用于传输的驱动程序.....	201
在开发计算机上启动 ME Transfer Utility.....	201
下载应用程序和 Windows True Type 字体.....	202
关于下载.....	202
串行下载.....	202

使用应用程序

从 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上传应用程序	202
关于上传	202
串行上传	202
比较应用程序	202

章节 17

登录到应用程序	203
域身份验证	203
配置 FactoryTalk View ME 8.0 和更高版本的终端以进行域身份验证	204
获取根证书	205
将根证书保存到本地计算机上	205
在 FactoryTalk View ME 8.0 或更高版本终端上导入根证书	206
配置 FactoryTalk View ME 8.0 之前版本的终端以进行域身份验证	207
从终端访问网络资源	207
登录到应用程序	207
用户登录时出现的情况	209
登录方面的问题	209
更改密码	209
更改当前密码	210
更改任意用户密码	211
注销	212
添加用户或组	212
添加 FactoryTalk Security 用户	212
添加 Windows 关联用户或组	213
删除用户或组	214
修改用户或组成员身份	215
解锁用户	216
禁用用户	217
启用用户	218
更改用户属性	218
输入数字值	219
激活光标点	219
增减数字值	219
使用数字弹出小键盘	219
使用数字弹出输入面板	220
将按钮和键与数字弹出窗口一起使用	220

值的增减方式	221
值的计算方式	221
数字弹出窗口方面的问题	222
输入字符串值.....	222
使用字符串弹出键盘.....	222
使用字符串弹出字符输入	223
在个人计算机上使用字符串弹出字符输入	223
在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端中使用字符串弹出字符输入.....	224
使用字符串弹出输入面板	224
将按钮和键与字符串弹出窗口一起使用	224
向值连接写入的内容	225
字符串弹出窗口方面的问题	225
更改标签值.....	225
使用电子签名.....	227
在仅注释模式下接受操作	227
在单一签名模式下接受操作	228
在连署签名模式下批准操作	229
审核消息示例	230
示例：操作员在仅注释模式或单一签名模式下接受操作 ...	231
示例：操作员接受操作且审批者批准操作	231
示例：操作员接受操作但审批者拒绝操作	231
示例：操作员接受操作但随后取消操作	231
查看标签数据.....	231
显示日期和时间	232
查看报警和消息	232
查看有关运行时通信错误的信息	233
更改语言	233

章节 18

使用组件

包含组件的编辑器.....	235
使用组件	235
创建组件.....	235
打开组件.....	236
保存组件.....	236
关闭组件.....	236
将组件添加到应用程序.....	236
将“将组件添加到工程”用于图形画面、图形库和全局对象画 面	237
删除组件.....	237
移除组件.....	237

重命名组件	238
复制组件.....	238
打印组件.....	238

章节 19

使用图形画面

关于图形画面和图形对象	239
在开始之前	239
使用“图形”编辑器.....	240
创建图形画面	240
打开图形画面	241
导入和导出图形画面.....	241
在图形编辑器中工作的工具和提示	241
使用上下文菜单	241
使用工具栏	242
以灰度显示画面	242
使用网格.....	243
设置网格	243
使网格不活动	243
关闭网格	244
放大和缩小	244
更正错误.....	244
在工作时测试画面	244
在测试模式时使用“诊断列表”	245
使用测试模式	245
返回到编辑模式.....	245
设置图形画面.....	245
指定画面设置	245
关于画面类型	246
“替换”画面.....	246
“位于顶层”画面	246
调整画面的大小	246
工作时更改画面区域.....	247
为画面创建背景	247
将图形对象转换为墙纸.....	247
使用图形库.....	247
打开图形库	248
创建图形库	248
将图形画面添加到库.....	248
在应用程序中将库用作画面	248
使用库以多种语言存储画面	249
显示内容	250

库组件的位置	250
使用 Symbol Factory	251
将图像导入应用程序	251
FactoryTalk View Studio 附带的位图图像	252
位图文件的位置	252
导入位图、JPEG 和 PNG 图像	252
查看已导入的图像	253
使用图像浏览器导入图像	253
将 Symbol Factory 对象直接导入到图形画面中	254
图像使用提示	254
本地消息	255
设置本地消息	255
使用本地消息编辑器	255
准备设置本地消息	255
标识要监控的标签和值	255
本地消息的工作方式	255
示例：显示本地消息	256
本地消息和触发器值	256
创建采用多种语言的本地消息	257
FactoryTalk View ME Station 4.00 中的语言切换本地消息	257
本地消息画面图形对象的工作方式	257
显示内容	257
打印画面	257
在运行时打印画面	258

章节 20

使用图形对象

图形对象	259
关于连接	259
使用图形对象	260
对画面进行说明	260
控制应用程序	260
启动和控制过程	261
以图形方式显示过程和值	262
使用列表、趋势、报警条、审核跟踪列表和数字输入对象	263
输入并显示数字值和字符串值	264
显示报警、审核和消息	265
选择用于创建图形对象的工具	266
开始创建对象之前	267
创建图形对象	267
绘图对象	267
创建文本	267

选择字体	268
创建图像.....	268
将图像从 Symbol Factory 添加到图形对象	269
创建面板.....	270
创建弧和楔形	270
创建椭圆和圆	271
创建手绘图形	271
创建线条.....	272
创建多边形和折线	272
创建矩形和方形	273
创建圆角矩形和方形.....	273
导入 .wmf 或 .dxf 文件	274
ActiveX 对象	274
将 ActiveX 控件添加到图形画面	274
使用对象的工具和提示	275
选择和取消选择对象	275
使用对象浏览器	276
显示或隐藏图形画面中的对象	277
在“对象浏览器”中突出显示对象	278
使用“属性”对话框	278
使用“属性面板”.....	280
设置属性.....	280
将标签和表达式分配给对象的连接	281
值的更新方式	281
使用颜色工具栏给对象上色	282
关于颜色属性	282
何时使用工具栏选择颜色	282
其他分配颜色的方法.....	283
命名对象.....	283
在“属性面板”中命名对象.....	283
在“属性”对话框中命名对象	283
命名组对象	283
测试对象在不同状态下的外观	283
打开“状态”工具栏	283
使用“状态”工具栏查看对象状态	284
使用“属性面板”查看对象状态	284
将标签和表达式分配给图形对象	284
分配标签.....	284
使用表达式处理标签值.....	285
使用“标签替换”来替换标签.....	286
使用“查找和替换”来替换标签.....	286
使用标签占位符	287

创建标签占位符	288
针对对象执行基本操作	288
移动对象	288
复制对象	289
复制具有多种语言的对象	289
在同一画面中复制对象	289
在不同画面间拖动对象	290
复制和粘贴对象	290
剪切或复制对象	290
粘贴对象	290
复制对象	290
调整对象大小	291
重新调整对象大小时自动将对象与网格对齐	291
使用鼠标调整对象大小	291
使用键盘以小幅增量调整对象大小	292
调整绘图对象的形状	292
调整直线、矩形、折线和多边形的形状	292
调整弧和楔形的形状	293
调整圆角矩形的形状	293
删除对象	293
针对对象组执行操作	293
组合及取消组合对象	293
编辑对象组	294
编辑组内的对象	294
排列对象	295
堆叠对象	295
对齐对象	296
等距对象	297
翻转绘图对象	298
旋转绘图对象	298
锁定对象位置	299

章节 21

设置图形对象

设置图形对象	301
图形对象属性	301
“常规”选项卡：设置对象的运行时外观	301
“报警”选项卡：设置报警属性	302
“审核”选项卡：为审核对象设置外观	303
“显示”选项卡：设置对象在运行时的显示方式	304
“状态”选项卡：设置具有状态的对象	305
“标记”选项卡：设置按钮对象上显示的文本或图像	306

“打印”选项卡：设置要打印的信息	306
“字符串”选项卡：设置要打开的弹出窗口和要接受的字符数	307
“数字”选项卡：设置打开的窗口、增减值、最小值和最大值以及小数点设置	308
“计时”选项卡：设置按钮对象的自动重复	309
“电子签名”选项卡：设置对象的电子签名属性	310
“通用”选项卡：设置对象的空间属性、名称和可见性	311
“连接”选项卡：设置对象的标签或表达式	312
设置图形对象在运行时的使用方式	313
确定触摸屏上对象的位置	313
使用触按边界	313
为按钮分配功能键	314
等效功能键	315
使用键盘导航至对象并选择对象	316
输入焦点的外观	316
使用键盘或小键盘上的按键	316
从选项卡序列中移除对象以及向其中添加对象	316
将按钮与对象关联起来	317
使用按钮的“属性”对话框将按钮链接到特定对象	318
使用“属性面板”将按钮链接到特定对象	318
通过按住按钮重复该按钮的操作	318
为按钮设置自动重复	319
确保在发送新值之前数据源会读取值	319
Enter 键握手的方法	320
将值保持一段特定的时间	320
保持该值，直到得到确认为止	320
图形对象的时间、日期和数字格式	322

章节 22

以动画形式体现图形对象	323
动画类型	323
哪些对象可以具有哪些动画类型？	323
使用“动画”对话框	324
使用对象智能路径直观地设置动画	325
测试动画	325
使用标签名称和标签占位符	325
使用表达式	326
设置最小值和最大值	326
定义移动范围	327
不使用移动范围的动画	327
使用对象智能路径	327

设置不同类型的动画	328
设置可视性动画	328
设置颜色动画	329
保持原始颜色	329
控制颜色底纹	329
示例：创建闪烁的文本对象	329
示例：创建在填充水平变化时颜色会随之变化的对象	330
设置填充动画	331
设置水平位置动画	331
设置垂直位置动画	331
设置宽度动画	332
设置高度动画	332
设置旋转动画	332
设置超链接动画	332
设置水平滑块动画	332
设置垂直滑块动画	333
将动画应用到组	333
检查对象动画	333
使用“动画”菜单查看对象动画	334
使用“动画”对话框查看对象动画	334
复制或克隆带动画的对象	334
复制动画而不复制对象	334
为全局对象设置动画	334

章节 23

使用表达式

关于表达式	337
产生浮点值的表达式	338
使用“表达式”编辑器	338
使用表达式编辑器与直接键入表达式	338
通过直接键入的方式来创建表达式	338
打开“表达式”编辑器	338
可使用表达式的编辑器	339
格式化表达式	339
使用标签名称和标签占位符	340
使用标签占位符而非标签名称	340
常量	341
算术运算符	341
字符串操作数	341
关系运算符	342
如何对字符串操作数求值	342
逻辑运算符	342

位运算符	343
使用左移运算符	344
运算符的运算顺序	344
数学函数	346
安全函数	346
语言函数	347
FactoryTalk View ME Station 4.00 中的语言切换报警、信息和本地消息	348
If-then-else	348
嵌套 if-then-else	349
使用写表达式	350
设置保持型按钮	350
设置数字输入启用按钮	351

章节 24

使用嵌入式变量

关于嵌入式变量	353
可创建嵌入式变量的位置	354
在图形对象的标题中创建嵌入式变量	354
在位于顶层画面的标题栏中创建嵌入式变量	354
在消息中创建嵌入式变量	354
嵌入式变量语法	355
数字嵌入式变量语法	355
字符串嵌入式变量语法	356
时间和日期嵌入式变量语法	357
运行时如何更新嵌入式变量	357
运行时如何显示嵌入式变量	358
数字嵌入式变量	358
数字格式	358
字符串嵌入式变量	358
时间和日期嵌入式变量	359
时间和日期格式	359

章节 25

使用参数和全局对象

使用标签占位符	361
使用标签占位符	362
创建标签占位符	363
创建参数文件	363
使用参数编辑器	363
创建参数列表	365
参数传递	367
使用全局对象	367

设置全局对象	367
创建全局对象画面和基本对象	368
创建全局对象画面	368
将画面或库添加到“全局对象”文件夹	368
创建引用对象	368
将全局对象画面添加到“画面”文件夹	369
编辑引用对象的基本对象	369
设置引用对象的链接属性	369
更改引用对象的链接属性	370
为引用对象指定默认链接属性	370
断开与基本对象的链接	370
删除基本对象	370
修复断开的引用对象	370
使用全局对象参数	371
全局对象参数和常规参数之间的区别	371
对组对象使用全局对象参数	371
使用全局对象参数	371
为基本对象指定全局对象参数	372
为引用对象指定参数值	372
控制器指令面板	372
向应用程序添加控制器指令面板	373

章节 26

设置数据记录

设置数据记录	375
数据记录文件	375
文件名	375
数据记录模型	376
创建数据记录模型	376
数据存储位置	376
记录到网络位置	377
数据记录方法	377
定期记录	377
更改时记录	377
使用固定记录频率	377
数据记录模型中的标签	377
从模型中删除标签	378
更改在运行时使用的数据记录模型	378
使用趋势图形对象显示数据记录	378
数据记录出现的问题	378

章节 27

使用参考消息

关于参考消息	381
设置参考消息	381
使用参考消息编辑器	382
设置参考消息的显示方式	382
准备设置参考消息	382
标识要监控的标签和值	382
参考消息的工作方式	382
参考消息和触发器值	383
创建采用多种语言的参考消息	384
FactoryTalk View ME Station 4.00 中的语言切换参考消息	384
[INFORMATION] 画面	384
创建自己的参考消息画面	385
打开和关闭参考消息画面	385
打开画面	385
关闭画面	385
参考消息画面图形对象的工作方式	385
显示内容	385
更改在运行时使用的消息文件	385

章节 28

设置趋势

关于趋势	387
当前数据与历史数据	388
时间、日期和数字格式	388
创建一个趋势	388
创建一个趋势	389
设置趋势	389
趋势的组成部分	390
趋势边框	391
趋势窗口	391
图表	391
Y 轴	391
垂直轴标记	391
X 轴	391
水平轴标记	391
Pens	391
笔图标	391
笔记号	391
图表类型	391
标准图表与 XY 图图表	391
独立图形	392
基于图表的完整宽度绘制值	393

选择趋势颜色、字体、线条和记号	393
趋势边框颜色	393
趋势窗口颜色	393
测试趋势	394
使用趋势图形库	394
使用按钮在运行时控制趋势	394
打印趋势数据	395
改善趋势打印输出的清晰度	396
趋势的运行时错误	396

章节 29

设置 RecipePlus

关于配方	397
创建配方系统	398
配方系统的工作方式	398
RecipePlus 选择器	399
RecipePlus 表	399
RecipePlus 按钮	399
数字格式	400
数字限制	400
指定运行时的文件位置	400
将文件存储在 HMI 工程之外	400
将配方文件存储在 HMI 工程中	401
设置配方文件	401
比较配方	402
时间和日期格式	403
打印配方	403
创建 RecipePlus 对象	404
测试 RecipePlus 对象	404
使用 RecipePlus_Components 图形库	404
将按钮和配方对象配合使用	405
示例：在运行时编辑和下载配方值	406
查看在运行时保存的数据值	406

章节 30

使用宏

使用宏向标签分配值	409
示例：使用宏设置标签值	409
使用“宏”编辑器	410
何时应使用宏	410
在标签或表达式的值发生更改时运行宏	410
示例：使用宏复位标签值	410
应在何处分配宏	411

不同版本的 FactoryTalk View 所支持的功能	附录 A 支持的版本 413 为先前版本创建运行时应用程序文件 413 9.0 或更早版本中不支持的功能 414 8.20 或更早版本中不支持的功能 414 8.10 或更早版本中不支持的功能 414 7.00 或更早版本中不支持的功能 415 6.10 或更早版本中不支持的功能 415 5.10 或更早版本中不支持的功能 415 5.00 或更早版本中不支持的功能 416
使用 exFAT 格式化 SD 卡	附录 B 将文件保存在 SD 卡上 417 使用 exFAT 格式化 SD 卡 417
导入和导出报警 XML 文件	附录 C 关于 XML 419 以导出方式创建报警 XML 文件 419 编辑 XML 文件 420 在记事本中保存 XML 文件 420 测试 XML 文件 420 导入 XML 文件 420 错误记录文件 420 报警设置 XML 文件结构 421
导入和导出图形 XML 文件	附录 D 关于 XML 423 以导出方式创建图形 XML 文件 423 编辑 XML 文件 424 在记事本中保存 XML 文件 424 测试 XML 文件 424 导入 XML 文件 424 错误记录文件 424 导入图形 XML 文件 424 图形画面 XML 文件结构 425
转换 PanelBuilder 1400e 应用程序	附录 E 术语 429 转换 PanelBuilder 1400e 应用程序 429

转换 PanelBuilder 1400e 应用程序文件.....	430
转换 PanelBuilder 1400e 应用程序之前	430
在打开 FactoryTalk View Studio 时转换 PanelBuilder 1400e 应用程序	430
在打开 FactoryTalk View Studio 后转换 PanelBuilder 1400e 应用程序	431
等效图形对象.....	432
不支持的图形对象	434
不支持的设置和控件	434
用于传输运行时应用程序文件的控件.....	434
报警的设置和控件	434
屏幕名称中的无效字符.....	434
屏幕安全设置	434
块标签.....	435
转换非 RIO 通信	435
不支持的标签数据类型.....	435
不支持的初始值	435
转换 RIO 通信	435
不支持的 PanelBuilder 1400e RIO 标签	436
不支持的图形对象功能.....	437
转换表达式.....	438
打开表达式	438
等效表达式语法	439
不支持的表达式语法.....	439
优先级顺序	440

附录 F

转换 PanelBuilder 和 PanelBuilder32 应用程序

术语.....	441
转换 PanelBuilder 应用程序.....	441
转换 PanelBuilder 应用程序文件.....	442
转换 PanelBuilder 应用程序之前.....	442
在打开 FactoryTalk View Studio 时转换 PanelBuilder 应用程序	442
在打开 FactoryTalk View Studio 后转换 PanelBuilder 应用程序	444
等效图形对象.....	444
不支持的图形对象	445
不支持的设置和控件	446
报警的设置和控件	446
屏幕名称和标签名称中的无效字符.....	446
时间和日期	446

	外部字体.....	446
	屏幕安全设置	446
	启动选项.....	446
	转换非 RIO 通信	446
	不支持的通信协议的标签	447
	位数组标签	447
	转换 RIO 通信	447
	不受支持的 PanelBuilder RIO 标签.....	448
	不支持的图形对象功能.....	448
	 附录 G	
系统标签	报警.....	451
	时间.....	451
	图形	452
	用户	452
	 附录 H	
ODBC 数据库模式	FactoryTalk Diagnostics 记录表	455
	 附录 I	
RFC1766 名称索引	将各种语言与 RFC1766 名称一一对应.....	457

*FactoryTalk View Machine Edition 用户指南*提供有关 FactoryTalk View Machine Edition 的全面信息、创建和运行自动化应用程序的过程，以及参考信息。

在 Internet 上查新信息

如果在用户指南或帮助中找不到答案，可以在 Internet 中查找相关信息。

- [Rockwell Automation 主页](#)
- [Rockwell Automation 下载](#)包含最新的插件配置文件 (AOP)、驱动程序、宏、电子数据表、示例代码以及软件激活等。
- [Rockwell Automation 知识库](#)网页提供可搜索的综合数据库，其中包含了所有 Rockwell Automation 产品的支持信息。
- [FactoryTalk View 系列主页](#)

要从 FactoryTalk View Studio 连接到网站

- 在帮助菜单中，选择 **Web 上的 Rockwell Automation**，然后选择要查看的 Web 页面的名称。

请联系 Rockwell Automation 技术支持

如果在文档中或 Internet 上无法找到问题的答案，请联系 Rockwell Automation。

客户支持电话 - 1.888.382.1583 或 1.440.646.3434

当您致电时，建议您在计算机旁并准备好提供以下信息：

- 产品的序列号和产品密钥（印在产品软件 DVD 附带的激活证书上）
- FactoryTalk View 版本号
- FactoryTalk Services Platform 版本号
- FactoryTalk Linx 或 RSLinx Classic 版本号
- 所用硬件的类型
- 计算机上安装的其他 Rockwell Automation 产品的名称
- 计算机上显示的任何消息的确切内容
- 有关所发生问题以及问题发生时您正在执行的操作的说明
- 有关如何尝试解决该问题的说明

要查看所安装的插件和更新的列表

1. 在 FactoryTalk View Studio 中，选择 **帮助 > 关于 FactoryTalk View Studio**。
2. 要查看所安装的插件列表，请单击**插件**。

法律声明

Rockwell Automation 在 Rockwell Automation 网站的[法律声明](#)页面上发布法律声明，例如隐私策略、许可证协议、商标信息披露以及其他合同条款。

最终用户许可协议 (EULA)

您可以打开位于硬盘驱动器上产品安装文件夹中的 license.rtf 文件以查看 Rockwell Automation 最终用户许可协议 (EULA)。

此文件的默认位置为：

C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\license.rtf.

开源软件许可证

本产品所含的软件包括基于一个或多个开源许可证许可的受版权保护型软件。

在硬盘上打开产品 OPENSOURCE 文件夹中的 index.html 文件，即可查看本产品中所有开源软件的完整列表及其相应许可证。

此文件的默认位置为：

C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\Help\<产品名称>\Release Notes\OPENSOURCE\index.htm

可从本产品所含开源包各自的网站上获取对应的源代码。此外，还可通过 Rockwell Automation 网站上的[联系](#)表格联系 Rockwell Automation，获取完整的对应源代码：

<http://www.rockwellautomation.com/global/about-us/contact/contact.page>
请在请求文本中包含“开源”。

商业软件许可

此软件也包含这些拥有商业许可证的软件组件：

组件	版权
Symbol Factory 3.0 许可	Copyright Software Toolbox, Inc. 1996-2020
Stingray 12.2 许可	Copyright 2017, Rogue Wave Software, Inc.
Farpoint Datagrid 3.0.0 许可	Portions Copyright © GrapeCity, Inc. 1987-2018.
BCGControlBar Pro for MFC 30.0 许可	Copyright 1998 - 2020 BCGSoft CO Ltd.

入门

FactoryTalk® View Machine Edition (ME) 软件属于通用型 HMI 应用，可为机器级操作员界面设备提供功能强大的专属解决方案。作为 Rockwell Automation 可视化解决方案的组成元素，FactoryTalk View Machine Edition 通过通用的开发环境提供极佳的图形、运行时用户管理、语言切换和更快的调试速度。

FactoryTalk View Machine Edition 可跨多个平台提供一致的操作员界面（包括 PanelView Plus 和 Windows 桌面解决方案），并包含：

- *FactoryTalk View Studio*。用于开发和测试 HMI 应用的配置软件。
- *FactoryTalk View Machine Edition Station*。传统的独立 HMI 解决方案，提供在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、MobileView 终端、Rockwell Automation 工业计算机或其他工业 PC 上运行同一 HMI 应用的集成式操作员界面。

FactoryTalk View Machine Edition 软件包还包括：

- FactoryTalk Services Platform
- FactoryTalk Administration Console
- FactoryTalk Diagnostics
- FactoryTalk Activation Manager
- FactoryTalk Linux
- FactoryTalk Updater

有关每个组件的更多信息，请参见 FactoryTalk View Machine Edition 安装指南。

FactoryTalk View Studio 工具

以下工具随 FactoryTalk View Studio 一同安装：

- **应用程序记录器**软件，提供有关 FactoryTalk 应用程序的详细信息。
- **FactoryTalk View ME 应用程序管理器**软件，用于重命名、复制、删除、备份和还原应用程序。
- **DeskLock** 软件，用于防止 Windows 操作系统用户在运行时退出 FactoryTalk View 应用程序。可以使用此工具设置自定义的桌面以防止对 Windows 功能进行访问。如果在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上运行应用程序，则无法使用 DeskLock。
- **FactoryTalk View 文件查看器**软件，用于查看以下类型的记录文件：
 - SE 数据记录文件
 - ME 数据记录文件

- ME 报警数据记录文件
- dBase 文件
- ME RecipePlus 文件

记录信息可采用列表视图或趋势图的形式显示。可将文件另存为 CSV 或 dBase 文件，以便于进行更详细的分析。

- **旧标签数据库转换软件**，用于将旧标签数据库转换为新格式以便与 Microsoft SQL 数据库一起使用。
- **ME 固件升级向导软件**，用于在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 和 PanelView Plus CE 终端上安装新固件版本。
- **ME Transfer Utility** 软件，用于在开发计算机和 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端之间传输运行时应用程序文件 (.mer)；向 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端传输 Windows True Type 字体文件 (.ttf 和 .ttc)，以及将 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上的运行时应用程序与台式计算机上的运行时应用程序进行比较。
- **标签导入和导出向导软件**，用于导入或导出 FactoryTalk View 标签数据库。
- **Rockwell Automation CSV 数据记录篡改检测工具软件**，用于检测包含篡改检测字符串的 CSV 数据记录文件的完整性，以及生成检测报告并将报告保存至文本文件。

要启动 FactoryTalk View Studio 工具

- 从 Windows 开始菜单：
 - (Windows Server 2012) 单击向下箭头，然后选择**应用程序 > Rockwell Software > 工具名称**
 - (Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019) 选择**所有程序 > Rockwell Software > 工具名称**

还可以从 FactoryTalk View Studio 的工具菜单中选择工具。

Diagnostics Viewer

借助 Diagnostics Viewer，可以使用 FactoryTalk Diagnostics Viewer 查看 FactoryTalk Diagnostics 消息。

要启动 Diagnostics Viewer

- 从 Windows 开始菜单：
 - (Windows Server 2012) 单击向下箭头并选择**应用程序 > Rockwell Software > Diagnostics Viewer**

- (Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019)
选择**所有程序 > Rockwell Software > Diagnostics Viewer**

还可以从 FactoryTalk View Studio 的**工具**菜单中选择工具。

FactoryTalk 工具

安装 FactoryTalk Services Platform 时会安装 FactoryTalk 工具。

要启动 FactoryTalk 工具

- 从 Windows 开始菜单：
 - (Windows Server 2012) 单击向下箭头，然后选择**应用程序 > Rockwell Software > 工具名称**
 - (Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019)
选择**所有程序 > Rockwell Software > 工具名称**

FactoryTalk Activation Manager

所有 FactoryTalk View 软件都必须使用 FactoryTalk Activation Manager 激活。

安装 FactoryTalk View 时会自动安装 FactoryTalk Activation Manager。

要启动 FactoryTalk Activation Manager

- 从 Windows 开始菜单：
 - (Windows Server 2012) 单击向下箭头，然后选择**应用程序 > Rockwell Software > FactoryTalk Activation Manager**
 - (Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019)
选择**所有程序 > Rockwell Software > FactoryTalk Activation Manager**

浏览 FactoryTalk View Studio

本章介绍如何：

- 启动 FactoryTalk View Studio
- 打开示例应用程序
- 浏览 FactoryTalk View Studio 主窗口
- 使用浏览器窗口
- 使用编辑器
- 打印编辑器中的信息

有关使用编辑器组件的信息，请参见[使用组件](#) 参考页数 235。

从 Windows“开始”菜单启动 FactoryTalk View Studio

可从 Windows 开始菜单启动 FactoryTalk View Studio。

要从 Windows 开始菜单启动 FactoryTalk View Studio

- (Windows Server 2012) 单击向下箭头，然后选择**应用程序 > Rockwell Software > FactoryTalk View Studio**
- (Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019) 选择**所有程序 > Rockwell Software > FactoryTalk View Studio**

FactoryTalk View 随附了多个示例应用程序。建议立即打开要在尝试本章剩余部分的说明时使用的 InstantFizz_ME 示例应用程序。请参见[打开示例应用程序](#) 参考页数 36。

使用命令启动 FactoryTalk View Studio

可使用命令启动 FactoryTalk View Studio。

要使用命令启动 FactoryTalk View Studio

1. 在 Windows“运行”命令中，输入具有以下语法的命令：
 - (32 位 OS) "C:\Program Files\Rockwell Software\RSView Enterprise\VStudio.exe" /o /type:application_type /app:application_name [/lang:startup_language]
 - (64 位 OS) "C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\VStudio.exe" /o /type:application_type /app:application_name [/lang:startup_language]

其中，C: 为安装 FactoryTalk View 的驱动盘。

2. 按下 **Enter** 键。

命令行参数和示例

下表显示了用于启动 FactoryTalk View Studio 的命令中使用的参数。命令行参数不区分大小写。但是，如果指定值包含空格，则确保用引号括起该值（例如“带空格的值”）。

参数	描述
/O	启动 FactoryTalk View Studio。
/Type: 值	指定应用程序类型。值是以下选项之一： • <i>sed</i> – SE 网络分布式 • <i>sen</i> – SE 网络站点 • <i>sel</i> – SE 本地站点 • <i>med</i> – Machine Edition
/App: 值	指定要打开的应用程序。
/Lang: 值	指定启动语言。该值是十进制区域设置 ID。

以下示例显示了这些命令的使用方式。

- 要启动 FactoryTalk View Studio for ME 并以默认语言打开 *InstantFizz_ME* 应用程序，请键入以下命令：


```
"C:\Program Files\Rockwell Software\RSView Enterprise\VStudio.exe" /o /type:med /app:InstantFizz_ME
```
- 要启动 FactoryTalk View Studio for ME 并以法语（法国）打开 *Objects 5 Screen Demo* 应用程序，请键入以下命令：


```
"C:\Program Files\Rockwell Software\RSView Enterprise\VStudio.exe" /o /type:med /app:"Objects 5 Screen Demo" /Lang:1036
```

打开示例应用程序

首次安装 FactoryTalk View 时，所有用户都可以访问示例应用程序。有关设置用户并授予其对应用程序的访问权限的信息，请参见[设置安全性](#) 参考页数 139。

要打开 **InstantFizz_ME** 示例应用程序

- 启动 FactoryTalk View Studio。
- 在**现有**选项卡中，选择 **InstantFizz_ME**。
- 指定应用程序的语言，然后单击**打开**。

FactoryTalk View Studio 将在**浏览器**窗口中显示示例应用程序。

配置 **Power User** 设置

如果分配给 FactoryTalk View Studio 用户的安全性角色是 Power Users，这些用户可能没有写入访问权。为确保 Power Users 的设置正确，需要配置 **Power User** 设置。

要配置 **Power User** 设置


- 导航至 **\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects**，右键单击应用文件夹，然后选择**属性**。

2. 在**属性**对话框的**安全**选项卡中，从组和用户名列表中选择 **Power Users**。
3. 在列表下的**权限**框中，选择**完全控制**并选中**允许**复选框。
4. 单击**确定**。

有关安全性的更多信息，请参见[设置安全性](#) 参考页数 139。

浏览 FactoryTalk View Studio 主窗口

启动 FactoryTalk View Studio 时，可以使用**文件**菜单中的**项目**打开现有应用或创建新的应用。一旦打开应用，该应用会出现在主窗口左侧的**浏览器**窗口中。



条目	名称	描述
1	菜单栏	该栏包含活动窗口的菜单项。每个编辑器都有自己的一组菜单。
2	工具栏	其中包含常用菜单项，可以在不打开菜单的情况下快速访问这些项目。 所有编辑器均使用 标准 工具栏。 图形画面 、 图形库 、 运行时安全 和 标签 编辑器有其他工具栏。
3	浏览器窗口	该窗口中包含 应用程序 选项卡和 通信 选项卡。
4	工具箱	它是一个可搜索的工具箱，其中包含所有工程元素。 右键单击工具箱可将常用的对象添加到“常用对象”或在列表视图中显示这些对象
5	对象浏览器和属性面板	其中包括 对象浏览器 和 属性面板 。 对象浏览器 提供当前图形画面中所有对象的列表。 属性面板 提供用于配置图形对象的功能。 可以对 对象浏览器 和 属性面板 进行分组或取消分组。
1	标题栏	其中显示程序名称。
2	诊断列表	其中显示有关系统活动的消息。可指定要在诊断列表中显示的消息类型，也可以移动并调整列表大小，以及清除其中的消息。
3	状态栏	其中显示有关活动窗口、所选工具或菜单项的信息，还可以显示所选图形对象的相关信息，例如对象大小和位置。
4	工作手册选项卡	如果从 视图 菜单中选择 工作手册模式 ，工作区将在每个打开的编辑器或组件顶部显示选项卡。
5	工作区	它是 FactoryTalk View Studio 窗口的空白区域。可从 浏览器 窗口将图标拖到工作区以打开编辑器和组件。

要显示或隐藏主窗口中的条目（菜单栏除外），请选择**视图**菜单上的条目。

要从主窗口中取消停靠浏览器、诊断列表、工具箱、对象浏览器或属性面板，可拖动每个窗口的标题栏，将其移到屏幕上的任意位置。窗口取消停靠后，可以根据需要调整其大小。例如，要在“诊断列表”中一次显示更多消息，可拖动窗口的边缘或角将其调整到所需大小。

要取消停靠工具栏，请拖动左侧的抓取栏。

有关浏览器窗口的更多信息，请参见[使用“浏览器”窗口](#) 参考页数 38。

有关指定要显示的消息类型的更多信息，请参见[消息路由](#) 参考页数 124。

使用浏览器窗口

浏览器窗口是与 FactoryTalk View Studio 结合使用的主要工具。其中列出了用于开发应用程序的编辑器和组件，例如图形画面。


浏览器窗口具有两个选项卡：

- **应用程序**选项卡包含可用于创建和编辑应用程序的编辑器，以及用于设置 FactoryTalk Security 的**系统**文件夹。
- **通信**选项卡包含适用于开发计算机的通信树。有关使用通信树的更多信息，请参见 FactoryTalk Linx 的帮助。

有关设置安全性的信息，请参见[设置安全性](#) 参考页数 139。

应用程序包括一个或多个数据服务器和一个 HMI 工程（也称为 HMI 服务器）。数据服务器提供了适用于工程的通信。工程包括图形画面、报警信息、用户信息和其他设置。

本手册通常使用术语“应用程序”指代应用程序级和工程级程序。



条目	描述
1	各个组件列于编辑器图标下。
1	FactoryTalk Directory
2	应用程序
3	应用程序的 HMI 服务器。其中包含用于设置应用程序和组件的编辑器。
4	FactoryTalk Linx 数据服务器
5	该文件夹包含 FactoryTalk Security 策略和用户。

使用编辑器

使用 FactoryTalk View Studio 中的编辑器可以创建或修改应用程序组件。编辑器在**浏览器**窗口中以图标表示，在菜单中以条目的形式表示。

要打开编辑器，可使用以下方法之一：

- 双击应用程序中的一个组件（例如，一个画面）。
- 将编辑器的图标从浏览器拖动到工作区。
- 右键单击该编辑器的图标，然后单击“新建”或“打开”。



提示：如果编辑器可以创建多个组件，则快捷菜单中会包含“新建”。如果编辑器只能打开一个组件，则菜单中会包含**打开**。

- 从工具菜单中，选择要打开的编辑器。

有关如何使用特定编辑器的信息，请参见本指南后面的章节。

查看编辑器的组件

通过一些编辑器，您可以在单个窗口或选项卡式对话框中输入信息。使用其他编辑器可创建多个组件，例如图形画面或消息文件。每个组件均存储在以其自己的名称命名的单独文件中。

可在以下编辑器中创建组件：

- **图形**（包括图形画面、全局对象画面和图形库的组件，均位于其各自的文件夹中）
- **报警**
- **参数**
- **本地消息**
- **参考消息**
- **数据记录模型**
- **宏**
- **RecipePlus**

浏览器窗口会在用于创建组件的编辑器图标下方列出创建的组件。

要查看编辑器的组件列表

- 单击该编辑器图标左边的 + 号，或双击编辑器名称。

有关使用组件的信息，请参见[使用组件](#) 参考页数 235。

打印编辑器的内容

在设计时，可以打印编辑器的内容。

前提

- 从任意编辑器或组件的**文件**菜单中，选择**打印设置**并制定打印机。

要打印编辑器的内容

1. 打开该组件。
2. 从文件菜单中选择**打印**，或在工具栏中单击 。
3. 单击**确定**。

运行时打印

使用画面打印按钮或远程画面打印在运行时打印图形画面。还可以在运行时将诊断消息和报警消息发送到打印机。

如需了解关于	请参见
画面打印按钮	在运行时打印画面 参考页数 258
打印图形画面	在运行时打印画面 参考页数 258
远程打印画面	打印画面 参考页数 257
打印报警消息	打印报警信息的方法 参考页数 99
打印诊断消息	在运行时显示和打印诊断消息。 参考页数 133
指定在运行时将用于 Windows 10、Windows Server 2012、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019 应用程序的打印机	指定在运行时使用的打印机 参考页数 189
要与 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端结合使用的打印机类型	在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上安装打印机和软件 参考页数 198

规划应用程序

本章介绍如何：

- 了解正在进行自动控制的机器和过程
- 收集数据
- 设计 HMI 标签数据库
- 规划图形画面
- 规划语言
- 规划报警
- 为操作员提供信息
- 规划趋势
- 规划配方
- 设计安全系统

了解过程

从各种来源收集信息，以便对正在自动控制的机器和过程有一个完整而详细的了解。

要收集信息

- 与要使用系统的机器操作员和其他专家进行交谈。找出他们优化机器操作和过程所需的信息。
- 与管理层和管理层信息系统工作人员进行交谈，以找出他们支持规划决策所需的信息。
- 将过程的每个部分再分成若干个组成部分。
- 确定要使用的通信类型 - 网络类型、数据服务器和设备。
- 确定需要访问的过程变量并识别其在可编程控制器中的位置。

收集数据

规划数据收集时，请对系统进行设计以便仅收集必要数据。限制数据收集非常重要，因为收集活动需占用很大的处理能力并会产生大量网络流量。

设计可编程控制器数据表布局 and HMI 标签数据库时，请牢记数据收集要求。在理想情况下，标签地址可引用可编程控制器数据表的连续块，以减少总线流量并优化系统响应。如果要使用来自 OPC 服务器的数据，请阅读服务器文档以了解如何优化流量。

设计 HMI 标签数据库

花些时间对 HMI 标签数据库进行规划。优秀的设计有助于减少维护所需的时间，还可以缩短可编程控制器对 FactoryTalk View 的响应时间。

开始创建标签数据库之前，请先收集：

- 过程流程图（或过程和仪表流程图）。
- 应用程序可访问的可编程控制器数据表或寄存器地址的列表。
- 机械系统文档。

- 报警要求（有关更多信息，请参见[规划报警](#) 参考页数 47）。

在创建标签之前，请执行以下操作：

- 制定标签的命名约定，选择公众熟知的、符合逻辑的名称。这便于排除故障。
- 对相关的标签进行分组。

使用对应用程序最有益的方式对标签进行分组。例如，对所有类似设备或现场的相关区域进行分组。

创建标签时，将相关标签放入文件夹中。为了更好地实现组织的目的，请将其放入嵌套文件夹中。



提示：如果要为所有标签使用直接引用，则无需在 FactoryTalk View 中创建 HMI 标签。

数据服务器标签的更新速率通常比 HMI 标签快。要获得应用程序的最佳系统性能，请尽量使用数据服务器标签。

有关创建 HMI 标签的信息，请参见[使用 HMI 标签](#) 参考页数 77。

有关创建到数据服务器标签的数据服务器的信息，请参见[使用标签](#) 参考页数 65。

规划图形画面

规划画面时，确定用户浏览画面的最佳方式并生成一个建立画面通用外观的模板。

还要考虑与运行时终端相关的会影响应用程序的显示和使用的因素，包括：

- 屏幕大小
- 在运行时支持的最大画面数
- 如果应用程序在个人计算机上运行，则最大画面数取决于所用激活的类型。
- 如果应用程序在 MobileView、PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端上运行，则最大画面数取决于应用程序所用的内存量。在终端上运行的应用程序包含的画面数取决于终端内存可容纳的画面数。
- PanelView Plus 7 Standard 应用程序最多可有 100 个画面。
- PanelView Plus 6 Compact 应用程序最多可有 25 个画面。
- 操作员是否会使用键盘、触摸屏、鼠标或者导航与数据输入方法的组合。



提示： 可使用 FactoryTalk View Studio 版本 11.00.00 或更高版本创建版本为 v9.00 或 v10.00 且包含 50 个以上画面的 PanelView Plus 7 Standard 运行时应用程序 (.mer)。运行时应用程序可在安装有固件版本 9.00 或 10.00 的 PanelView Plus 7 Standard 终端上运行，并可使用 FactoryTalk View Studio 版本 9.00.00 或 10.00.00 还原为设计时应用程序 (.med)。但是，在还原的应用程序中，无法使用 FactoryTalk View Studio 版本 9.00.00 或 10.00.00 创建 PanelView Plus 7 Standard 运行时应用程序，因为画面数超过 FactoryTalk View Studio 版本 9.00.00 或 10.00.00 中定义的限制。要保持包含 50 个以上画面的 PanelView Plus 7 Standard 应用程序，建议使用 FactoryTalk View Machine Edition v11.00.00 或更高版本。

可使用 FactoryTalk View Studio 版本 9.00.00 或更高版本创建版本为 v8.20 或更早版本、包含 25 个以上画面或 200 个以上报警的 PanelView Plus 7 Standard 运行时应用 (.mer)。运行时应用可在安有固件版本 8.20 或更早版本的 PanelView Plus 7 Standard 终端上运行，并可使用 FactoryTalk View Studio 版本 8.20.00 或更早版本还原为设计时应用 (.med)。但是，在还原的应用中，无法使用 FactoryTalk View Studio 版本 8.20.00 或更早版本创建 PanelView Plus 7 Standard 运行时应用，因为报警数或画面数超过 FactoryTalk View Studio 版本 8.20.00 或更早版本中定义的限制。

有关创建图形画面的信息，请参见[使用图形画面](#) 参考页数 239。

开发画面的层次结构

画面层次结构为一系列图形画面，可在用户浏览时逐步提供更多详细信息。设计您的画面层次结构以满足各种用户的需求，包括管理员、主管和操作员。

组织合理的图形画面能够清晰、稳定地显示相关信息，并在用户使用系统时提供相关指导。在设计单个图形画面前，请先规划整体的画面层次结构以及用户在层次结构中进行导航的方式。

有关导航方法和开发画面层次结构的信息，请参见[设置全局连接](#) 参考页数 87。

创建模板以确保一致性

在每个图形画面的相同位置显示相同的信息，可以使应用程序中所有画面间的外观保持一致。为确保一致性，需开发包含通用元素的画面作为模板。每次开发新的画面时，都会先复制模板。

例如，模板中可能包括：

- 公司徽标
- 标题
- 日期和时间
- 导航按钮

使用全局对象画面创建模板对象。可将对象复制到图形画面中，并通过更新全局对象画面中的原始对象来一次性更新所有对象。有关创建全局对象画面的信息，请参见[创建全局对象画面和基本对象](#) 参考页数 368。

设计画面

设计画面时，运用良好的视觉设计原则有助于用户使用以及提高其工作效率。

请记住以下重要的设计原则：

一致性

- 使用的符号和颜色应保持一致。
- 按钮标签和按钮布局应保持一致。

设计多个画面时，应将同一类型的按钮置于相同位置。例如，如果在一个画面的某个位置放置**开始**按钮，则不要在下一个画面的相同位置放置**停止**按钮。

清晰

- 使用易于识别的符号。例如，使用常规的 ISA 符号来表示罐和阀门。
- 请勿在屏幕中包含过多信息。
- 使用清晰的标准术语，避免使用用户可能不了解的缩写词或首字母缩略词。
- 使用含义易于辨识的颜色。例如，在北美地区，红色和绿色通常表示停止和开始。指定“停止”按钮仅使用红色，而“开始”按钮仅使用绿色，以保持颜色含义的一致性。

有些用户可能患有红绿色盲症，因而不能单独靠颜色来表明各种含义。

- 使用对比度较高的颜色组合，如蓝底黄字。

显示类型

- “位于顶层”显示类型用于将画面置于运行时已打开的任何其他画面之前。
- “替换”显示类型用于使该画面关闭运行时屏幕上打开的任何画面。“替换”画面不会关闭已选中**无法替换**选项的“位于顶层”类型的画面。一次只能打开一个“替换”画面。

可用性

- 在设计用于触摸屏的画面时，请不要将重要按钮置于可能被“位于顶层”画面遮挡的位置。用户无法按下被覆盖的按钮。此外，请确保按钮足够大以使用户可以轻松触按。
- 确保始终提供一种能够在各画面之间进行切换的有效方法。
- 应面向目标用户进行画面设计，以确保画面易于理解和使用。请用户对画面进行测试。

规划语言

在设置语言之前，应规划：

- 需要使用哪些语言
- 哪些 Windows 字体支持这些语言
 - 对于在个人计算机或 MobileView 终端上运行的应用程序，哪些 Windows 字体支持这些语言
 - 对于在 PanelView Plus 系列终端上运行的应用程序，终端上的字体支持哪些语言
- 不同的语言将如何影响图形画面中的设计元素，如对象大小和消息长度

- 操作员是否需要在运行时切换语言；如果需要，在什么情况下进行切换。这将有助于您在应用程序中定位[语言切换按钮](#)
- 如何指示操作员按下相应的按钮以切换到相应的语言。例如，通过使用法语的文本标记或法国国旗以提示法国操作员

有关设置语言切换的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

规划报警

在设置报警之前，应考虑以下内容：

- 哪些条件会触发报警
- 触发报警时将如何通知操作员
- 报警消息中要包含哪些信息
- 操作员将如何响应报警
- 在运行时支持的报警消息的最大数
- PanelView Plus 7 Standard 应用程序最多可有 500 条报警
- PanelView Plus 6 Compact 应用程序最多可有 200 条报警



提示： 可使用 FactoryTalk View Studio 版本 9.00.00 或更高版本创建版本为 v8.20 或更早版本、包含 25 个以上画面或 200 个以上报警的 PanelView Plus 7 Standard 运行时应用 (.mer)。运行时应用可在安有固件版本 8.20 或更早版本的 PanelView Plus 7 Standard 终端上运行，并可使用 FactoryTalk View Studio 版本 8.20.00 或更早版本还原为设计时应用 (.med)。但是，在还原的应用中，无法使用 FactoryTalk View Studio 版本 8.20.00 或更早版本创建 PanelView Plus 7 Standard 运行时应用，因为报警数或画面数超过 FactoryTalk View Studio 版本 8.20.00 或更早版本中定义的限制。

有关设置报警的信息，请参见[设置报警](#) 参考页数 93。

为操作员提供信息

除了将报警条件通知操作员外，还可以提供有关工厂工艺的信息和说明并告知操作员发生的系统活动。

- 当该画面处于打开状态时，使用本地消息为操作员提供特定图形画面中的信息。有关设置本地消息的信息，请参见[本地消息](#) 参考页数 255。
- 无论哪个画面处于打开状态，均可使用参考消息为操作员提供信息。有关设置参考消息的信息，请参见[参考消息](#) 参考页数 381。
- 设置诊断消息以通知操作员所发生的系统活动，如标签读取和写入、运行宏、通信问题或打开画面时遇到的问题。有关设置诊断消息的信息，请参见[设置 FactoryTalk Diagnostics](#) 参考页数 123。

在设置信息通知之前，应规划：

- 需要将哪些系统活动通知给操作员
- 哪些条件将触发参考消息
- 消息中要包含哪些信息

规划趋势

规划趋势时，请考虑这些趋势的使用方式。例如，该趋势是否将用于：

- 分析过程趋势？
- 监控生产效率？
- 存档过程变量，以确保其符合政府规范？

基于这些注意事项，可以确定：

- 需要在同一趋势上绘制哪些标签。
- 需要使用数据记录模型记录哪些标签。

有关设置数据记录的信息，请参见[设置数据记录](#) 参考页数 375。

有关创建趋势图形对象的信息，请参见[设置趋势](#) 参考页数 387。

规划配方

规划配方时，请考虑这些配方的使用方式。例如，这些配方是否将用于：

- 比较标签值和预设数据值？
- 将标签值上传到现有数据集还是新数据集？
- 将值从数据集下载到标签？
- 存档标签值，以确保其符合政府规范？

基于这些注意事项，可以确定：

- 将哪些标签集和数据集在配方文件中进行配对。
- 要在 **RecipePlus** 选择器和 **RecipePlus** 表中使用哪些 **RecipePlus** 按钮操作。

有关使用配方和创建 **RecipePlus** 图形对象的信息，请参见[设置 RecipePlus](#) 参考页数 397。

设计安全系统

确定安全要求时，应考虑是否要：

- 限制对每个图形画面的访问，以防意外更改。
- 限制对某些图形画面的访问。
- 允许所有人登录。
- 使用密码；如果要使用密码，则密码是否具有最小长度要求，以及是否需要定期更改密码。
- 仅允许授权用户关闭应用程序。
- 使用 Windows 平台上的 DeskLock 工具来防止用户在运行时切换到另一个应用程序（适用于将在个人计算机上运行的应用程序）。可以使用此工具设置自定义的桌面以防止对 Windows 功能进行访问。

基于这些注意事项，您可以为个别用户或用户组设置安全性。例如，您可能想要设置用户组，如管理员组和操作员组。

有关设置安全性的更多信息，请参见[设置安全性](#) 参考页数 139。

使用应用程序

本章介绍以下内容：

- 应用程序文件
- 如何创建、导入、打开和关闭应用程序
- 如何重命名、复制、删除、备份和还原应用程序
- 如何指定工程设置
- 如何查看应用程序属性
- 如何查看 HMI 服务器属性

什么是应用程序？

应用程序是在 FactoryTalk View Studio 中创建的用于监视和控制工厂工艺的软件应用程序。应用程序包括一个或多个数据服务器和一个 HMI 工程（也称为 HMI 服务器）。数据服务器提供了适用于工程的通信。工程或 HMI 服务器包含图形画面、报警信息、用户信息和其他设置。

有关查看应用程序属性的信息，请参见[查看应用程序属性](#) 参考页数 60。有关查看 HMI 服务器属性的信息，请参见[查看 HMI 服务器属性](#) 参考页数 60。

应用程序与工程

本手册通常使用术语“应用程序”指代应用程序级和工程级程序。使用[工程设置](#)编辑器时有一个例外。请参见[关于工程设置](#) 参考页数 57。在该部分中，使用了“工程”这一术语。

创建应用程序时，FactoryTalk View 将在开发计算机上的不同位置创建文件夹和文件。在您开始设置应用程序之前部分文件夹为空。完成应用程序的开发后，FactoryTalk View 将使用不同文件夹和文件中的信息创建运行时应用程序。



提示：HMI 工程文件 (.med) 位于 **\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects** 中。

运行时应用程序包含一个扩展名为 .mer 的文件。有关创建运行时应用程序的信息，请参见[创建运行时应用程序](#) 参考页数 175。

组件文件

组件文件位于 HMI 工程文件夹的次级文件夹中，如下表所述。例如，图形画面组件文件（扩展名为 .gfx）存储在 Gfx 文件夹中。可能需要导航到这些文件的位置。例如，如果要将组件从一个应用程序添加到另一个应用程序中。

此文件夹	包含	文件扩展名
Application name	HMI 工程文件和下列各文件夹	.med
DLG	数据记录模型（组件文件）	.mdf
Gfx	图形画面组件文件	.gfx
Global Objects	全局对象画面组件文件	.ggfx

此文件夹	包含	文件扩展名
Images	图像文件	.bmp、.png 或 .jpg
Information	参考消息组件文件	.ifm
Local	本地消息组件文件	.loc
Macros	宏组件文件	.mcr
PAR	参数组件文件	.par
RecipePlus	RecipePlus 组件文件	.rpp

外部文件夹

下表列出了位于 HMI 工程文件夹外部的一些 FactoryTalk View 文件夹及其包含的文件类型。

文件夹位于 **\Users\Public\PublicDocuments\RSView Enterprise** 中

此文件夹	包含	文件扩展名
Images	用于图形对象的图像文件	.bmp
ME\Archives	ME 存档应用程序文件	.apa
ME\Libraries	用于库画面的图形库组件文件和图像文件	.gfx .bmp
ME\Logs\Runtime Application Name\Dlglog\Data Log Model Name	在开发计算机上运行的应用程序的数据记录文件	.log .tag
ME\Logs\ Runtime Application Name\Alarms	在开发计算机上运行的应用程序的报警记录文件	.alm
ME\Runtime	运行时应用程序文件	.mer
ME\HMI projects	示例应用程序文件夹，包括示例所需的所有文件和文件夹	
ME\Faceplates	LOGIX 5000™ 面板的图形画面和全局对象画面	.gfx .ggfx .bmp

可以指定其他目录用于存储图形库组件文件。有关更多信息，请参见[库组件的位置](#) 参考页数 250。

默认记录文件位置

下表显示了默认记录文件位置。

PC 和终端	默认位置
PC 和 MobileView 终端	报警、审核和数据记录文件夹位于： \Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Logs\<ApplicationName>
PanelView Plus 7 和 PanelView Plus 6 终端	报警、审核和数据记录文件夹位于： \Windows\Logs\<ApplicationName>
PanelView Plus、PanelView Plus Compact 和 PanelView Plus CE 终端	报警和数据记录文件夹位于： \Storage Card\Rockwell Software\RSViewME\Logs\<ApplicationName>

还可以将数据记录文件存储在运行时计算机、联网计算机或 PC 卡上的其他位置。有关更多信息，请参见[设置数据记录](#) 参考页数 375。

命名文件

文件名（包括路径）最长可达 200 个字符（文件名可以包含空格）。例如，下列路径和文件名包含 119 个字符：


C:\Documents and Settings\All Users\Documents\RSView
Enterprise\ME\HMI projects\Malthouse Clgx
640x480\Gfx\Steeping.gfx

创建应用程序

可在启动 FactoryTalk View Studio 时或 FactoryTalk View Studio 打开后创建 FactoryTalk View Machine Edition 应用程序。

要创建应用程序

1. 如果 FactoryTalk View Studio 未启动，请启动 FactoryTalk View Studio。
2. 如果 FactoryTalk View Studio 启动，从文件菜单中，选择**新建应用**或单击**新建应用工具**。如果某个应用程序已打开，FactoryTalk View Studio 将询问您是否关闭该应用程序。单击**是**。



3. 在**新建/打开 Machine Edition 应用**对话框的**新建**选项卡中，在**应用名称**框中输入应用名称。
4. （可选）输入应用描述。也可以在创建应用后在应用的**属性**对话框中修改描述。请参见要查看应用程序属性。
5. 选择应用程序的语言。创建应用程序后，可以在**语言配置**对话框中添加更多语言。有关使用不同语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。
6. 为应用程序选择分辨率。创建应用程序后，可以在**工程设置**编辑器中修改分辨率。请参见[工程窗口大小和运行时屏幕分辨率](#) 参考页数 57。
7. 单击**创建**。
8. （可选）向应用添加控制器指令面板。



提示：将面板画面添加到应用程序会影响许可计数。添加的每个面板画面 (.gfx) 都会计为一个用于激活的画面。相应的全局对象画面 (.ggfx) 不会添加到总许可计数中。

FactoryTalk View Studio 将创建应用的文件夹和文件，然后在浏览器窗口中显示新的应用。系统会自动创建名为 **MAIN** 的画面，并将初始图形分配给主画面。

应用文件存储在：

\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects\<ApplicationName>

为应用程序文件指定扩展名 .med。

导入应用

可以将以下应用程序文件导入 FactoryTalk View Studio 并使用 Machine Edition 导入向导将其转换为当前版本的 FactoryTalk View Machine Edition 应用程序文件：

- PanelBuilder® 应用程序 (.pba 或 .pva)
- PanelBuilder32 应用程序 (.pba 或 .pva)
- PanelBuilder 1400e 应用程序 (.pvc)
- RSView® Machine Edition 应用程序 (.med)
- FactoryTalk View Machine Edition 应用程序 (.med)

导入应用时：

- 如果应用包含任何直接驱动器节点，则“导入向导”将为其找到的每个直接驱动程序节点创建一个 RSLinx 主题。然后将所有主题转换为设备快捷方式，以使用 FactoryTalk Linx 运行。必须安装 RSLinx Classic 和 FactoryTalk Linx 才能完成转换。
- 如果应用包含报警块标签，则转换过程会为导入的每个块标签创建直接引用。通过附加修饰符“L”，根据原始块标签名称和地址进行直接引用。“L”修饰符后接要读取的元素数量。元素数量是通过将为块标签定义的位数除以每个地址元素中的位数（假设为 16 位）得出的。例如，如果原始块标签使用地址 N7:0 定义了 47 位，则会转换为作为 N7:0,L3 直接引用。
- 如果应用是通过版本较早的 FactoryTalk View 创建的，FactoryTalk View 将为当前版本创建应用副本，并且不会改变较早版本。
- PanelView Plus 7 Standard 应用将转换为 PanelView Plus 7 Performance 或自定义大小的应用，应用限制将被移除。如果要获得 PanelView Plus 7 Standard 应用，请在导入应用后在工程设置对话框中指定工程窗口的大小。
- Compact Machine Edition 应用将转换为常规的非紧凑型应用，且应用限制将被移除。如果要获得 PanelView Plus 6 Compact 应用程序，请在导入应用程序后在工程设置对话框中指定工程窗口的大小。
- 导入向导会将 PanelBuilder 对象转换为最相似的 Machine Edition 对象。当不能进行转换时，将显示错误消息。
- PanelBuilder 应用将转换为不包含边框或标题栏的 Machine Edition 应用。

用户可以使用当前版本的应用程序文件在 FactoryTalk View Studio 中创建之前版本的运行时文件。有关更多信息，请参见[从早期版本的 RSView 或 FactoryTalk View ME 中打开并编辑应用程序](#) 参考页数 55。

无法导入使用版本高于当前运行的 FactoryTalk View Studio 创建的应用。例如，如果当前运行版本 7.0，则不能导入使用版本 8.0 创建的应用。

要导入应用程序

1. 如果 FactoryTalk View Studio 未启动，请启动 FactoryTalk View Studio。
2. 如果 FactoryTalk View Studio 启动，从文件菜单中，选择**新建应用**或单击**新建应用**工具。如果某个应用程序已打开，FactoryTalk View Studio 将询问您是否关闭该应用程序。单击**是**。
3. 在**新建/打开 Machine Edition 应用**对话框的**新建**选项卡中，在**应用名称**框中输入应用名称。
4. （可选）输入应用描述。也可以在应用导入后在应用的**属性**对话框中修改描述。请参见要查看应用程序属性。



提示：如果导入的应用包含应用文件备注，则导入应用时，备注将覆盖描述。

5. 选择应用程序的语言。导入应用程序后，可以在**语言配置**对话框中添加更多语言。有关使用多种语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。
6. 单击**导入**以启动 Machine Edition 导入向导。
7. 在 **Machine Edition 导入向导 - 导入类型**对话框中，选择要导入的文件类型，然后单击**下一步**。
8. 在 **Machine Edition 导入向导 - 导入文件**对话框中，输入要导入的文件名或单击“浏览”按钮选择文件。
9. 如果正在导入 FactoryTalk View Machine Edition 应用程序 (.med)，请单击**完成**。
10. 如果未在导入 FactoryTalk View Machine Edition 应用程序 (.med)，请单击**下一步**。在 **Machine Edition 导入向导 - 导入选项**对话框中，指定图形画面转换和触按属性，然后单击**完成**。

Machine Edition 导入向导将导入的应用程序转换成 Machine Edition 应用程序并在“浏览器”窗口中进行显示。系统会自动创建名为 **MAIN** 的画面，并将初始图形分配给**主画面**。

转换后的文件存储在：

\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects\<ApplicationName>

为应用程序文件指定扩展名 .med。

有关导入 PanelBuilder 1400e 应用程序的更多信息，请参见[转换 PanelBuilder 1400e 应用程序](#) 参考页数 429。

有关导入 PanelBuilder 和 PanelBuilder32 应用程序的更多信息，请参见[转换 PanelBuilder 和 PanelBuilder32 应用程序](#) 参考页数 441。

验证 RSLinx 中的直接驱动程序节点

要验证 RSLinx 中的直接驱动程序节点

1. 如果没有合适的 RSLinx Classic 驱动程序，请创建此驱动程序（例如，AB_ETH-1）。
2. 有关创建 RSLinx Classic 驱动程序的详细信息，请参见 RSLinx Classic 帮助。
3. 如果使用以太网驱动程序 (AB_ETH-1)，则将每个直接驱动程序节点的 IP 地址添加到以太网驱动程序设置。
4. 启动 RSWho 并选择与每个直接驱动程序节点（如 131.200.13.128）关联的每个设备。
5. 如果未按照以上顺序执行这些步骤，则导入代码生成的标题将无效并需要使用 RSLinx 中的标题编辑器进行修复。

打开应用程序

启动 FactoryTalk View Studio 后或 FactoryTalk View Studio 已打开时打开应用程序。

当打开 FactoryTalk View Machine Edition 应用程序文件时，会将其转换成当前版本的 FactoryTalk View。应用程序一旦转换，就不能在早期版本的 FactoryTalk View Studio 中打开了。不过，用户依然可以使用当前版本的 FactoryTalk View Studio 创建之前版本的 ME Station 运行时应用程序文件。

如果应用程序是在早期版本 FactoryTalk View Machine Edition 中创建的，当在当前版本 FactoryTalk View Studio 中打开应用程序时，确保应用程序的 IP 地址不以 0 开头。FactoryTalk Linx 会将开头的 0 解析为八进制数字。例如，IP 地址 131.200.13.111 是有效的，而 131.200.013.111 则是无效的。打开应用程序前，需删除 IP 地址前的零，从而在笔记本中编辑应用程序的 Nodes.csv 文件。

要在 FactoryTalk View Studio 中打开一个应用程序，登录的用户必须具有保存 HMI 应用子文件夹的读/写访问权。如果分配给 FactoryTalk View Studio 用户的安全性角色是 Power Users，这些用户可能没有写入访问权。

有关不同版本 FactoryTalk View 支持的功能的信息，请参见[不同版本的 FactoryTalk View 所支持的功能](#) 参考页数 413。

有关打开示例应用程序的信息，请参见[打开示例应用程序](#) 参考页数 36。

打开应用程序

要打开应用程序

1. 如果 FactoryTalk View Studio 未启动，请启动 FactoryTalk View Studio。
2. 如果 FactoryTalk View Studio 启动，从文件菜单中，选择**打开应用程序**或单击**打开应用程序工具** 。如果某个应用程序已打开，FactoryTalk View Studio 将询问您是否关闭当前打开的应用程序。单击**是**。
3. 在**现有**选项卡中，选择要打开的应用程序。
系统会显示上次打开应用程序时使用的分辨率和版本。

4. 如果应用程序具有多种语言，选择启动应用程序时使用的语言。
5. 单击**打开**。



提示：要同时打开两个应用，例如在应用间复制图像和图形对象，请启动两个 FactoryTalk View Studio 实例。

有关使用不同语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

有关默认语言的信息，请参见[默认语言](#) 参考页数 157。

打开最近使用的应用程序

要打开最近使用的应用程序，请执行以下操作

1. 在**文件**菜单中，选择**最近打开的应用程序**。
2. 在列表中单击应用程序名称。
3. 如果某个应用程序已打开，FactoryTalk View Studio 将询问您是否关闭该应用程序。单击**是**。

该应用程序打开时会显示上次打开时的语言。

配置 Power User 设置

如果分配给 FactoryTalk View Studio 用户的安全性角色是 Power Users，这些用户可能没有写入访问权。为确保 Power Users 的设置正确，需要配置 **Power User** 设置。

要配置 Power User 设置

1. 导航至 **\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects**，右键单击应用文件夹，然后选择**属性**。
2. 在**属性**对话框的**安全**选项卡中，从组和用户名列表中选择 **Power Users**。
3. 在列表下的**权限**框中，选择**完全控制**并选中**允许**复选框。
4. 单击**确定**。

有关安全性的更多信息，请参见[设置安全性](#) 参考页数 139。

从早期版本的 RSView 或 FactoryTalk View ME 中打开并编辑应用程序

可以通过 RSView 3.10、3.20 和 FactoryTalk View 4.0 及更高版本打开和编辑应用程序。完成编辑后，可以为 ME Station 版本 6.0、6.10、7.0、8.0、8.10、8.20、9.0、10.0、11.0 和 12.0 创建运行时应用程序文件。这样就可以继续在现有终端上运行应用程序，而无需升级所有的软件。

导入应用程序时会将其转换到当前版本的 FactoryTalk View，但是创建运行时应用程序文件时，可以将其保存回早期版本。

如果应用程序使用运行时版本不支持的功能，您将无法创建运行时应用程序文件。当您创建运行时应用程序文件时，它将使用应用程序的当前语言。可以按照需求，以不同语言创建不同数目的运行时应用程序文件。

有关导入应用程序的信息，请参见[导入应用程序](#) 参考页数 52。

有关不同版本 FactoryTalk View 和 RSVIEW 支持的功能的信息，请参见[不同版本的 FactoryTalk View 所支持的功能](#) 参考页数 413。

有关使用多种语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

有关使用全局对象的信息，请参见[使用图形画面](#) 参考页数 239。

关闭应用程序

要关闭应用程序

- 从文件菜单中，选择关闭应用程序。

如果打开的编辑器中存在任何未保存的更改，FactoryTalk View Studio 将在关闭应用程序前询问您是否保存更改。

要关闭应用程序并同时退出 FactoryTalk View Studio

- 单击 FactoryTalk View Studio 标题栏  右侧的关闭按钮。

如果打开的编辑器中存在任何未保存的更改，FactoryTalk View Studio 将在关闭前询问您是否保存更改。

重命名、复制、删除、备份和还原应用程序

FactoryTalk View ME 应用程序管理器用于：

- 重命名应用程序
- 复制应用程序
- 删除应用程序
- 创建应用程序的压缩备份副本，文件扩展名为 .apa
- 从备份文件还原应用程序，文件扩展名为 .apa
- 从早期版本的 FactoryTalk View Studio 还原旧工程备份文件（文件扩展名为 .mea），并将其转换为当前版本
- 将运行时应用程序文件（文件扩展名为 .mer）还原为开发应用程序（文件扩展名为 .med）。有关更多信息，请参见[将运行时应用程序文件转换为开发应用程序](#) 参考页数 179。

启动 FactoryTalk View ME 应用程序管理器

使用以下方法之一：

- 从 Windows 开始菜单：
 - (Windows Server 2012) 单击向下箭头，然后选择应用程序 > **Rockwell Software > FactoryTalk View ME 应用程序管理器**
 - (Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019) 选择所有程序 > **Rockwell Software > FactoryTalk View ME 应用程序管理器**
- 在 FactoryTalk View Studio 的工具菜单中，选择应用程序管理器。

关于工程设置

工程设置可确定运行时应用程序的常规外观，如工程窗口的大小和位置，以及是否在工程窗口中显示标题栏。


提示：工程设置会影响图形画面的外观。在创建图形画面前指定工程设置。


使用**工程设置编辑器**指定工程设置。有关在编辑器中选择选项的更多信息，请参见“帮助”。

工程窗口大小和运行时屏幕分辨率

本节介绍了工程窗口大小和运行时屏幕分辨率之间的区别，并介绍了这两项设置如何影响应用程序在运行时的行为。

工程窗口大小是应用程序在运行时终端或计算机屏幕上占据的空间量（以像素为单位）。运行时屏幕分辨率为运行时终端或计算机屏幕的实际大小（以像素为单位）。因此，工程窗口大小必须小于或等于运行时屏幕分辨率。

在以下示例中，屏幕分辨率为 1024 x 728，工程窗口大小为 800 x 600。



通常，应用程序设计为完全填充运行时终端或计算机的屏幕。如果希望应用程序执行此操作，请将工程窗口大小设置为屏幕分辨率（以像素为单位）。有关设置工程窗口大小的信息，请参见指定工程设置。

MobileView、PanelView Plus 7 和 PanelView Plus 6 终端的屏幕分辨率

如果要在 MobileView、PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端上运行应用程序，请选择以下工程窗口大小之一：

对于此终端或显示器	选择此工程窗口大小
PanelView Plus 6 400 或 600 PanelView Plus 6 Compact 400 或 600	320x240
PanelView Plus 7 Standard 4" 宽 PanelView Plus 700 或 1000 PanelView Plus 6 700 或 1000 PanelView Plus 6 Compact 1000	480x272 640x480
PanelView Plus 7 Standard 6" 或 7" PanelView Plus 7 Performance 6" 或 7"	
PanelView Plus 7 Standard 9" 宽 PanelView Plus 7 Performance 9" 宽	800x480

对于此终端或显示器	选择此工程窗口大小
PanelView Plus 6 1250 PanelView Plus 7 Standard 10" PanelView Plus 7 Performance 10"	800x600
PanelView Plus 6 1500 PanelView Plus 7 Standard 15" PanelView Plus 7 Performance 15"	1024x768
MobileView PanelView Plus 7 Standard 12" 宽 PanelView Plus 7 Performance 12" 宽 PanelView Plus 7 Performance 19"	1280x800 1280x1024

根据所选的工程窗口大小，可能需要：

- 调整默认消息画面的大小，以便整条消息可见。
- 将 [ALARM] 画面从默认位置 (0,0) 进行重定位，因为此位置低于终端的可视区域。

创建图形画面后更改工程窗口大小

工程窗口大小适用于“替换”类型的所有图形画面。如果在已创建图形画面后更改窗口大小，则可以选择缩放图形画面。


如果选择缩放图形画面，则将调整所有“替换”和“位于顶层”画面的大小，并且缩放其中的对象，使其适合新的大小。还可以指定是否缩放图形对象的字体大小和边框大小，以及“图像”文件夹中图形图像的大小。

如果选择在更改工程窗口大小时不缩放画面，则会调整“替换”画面的大小，但画面中的任何对象均将保持其原大小和原位置。将不调整“位于顶层”画面的大小。

有关“替换”画面和“位于顶层”画面的更多信息，请参见[关于画面类型](#) 参考页数 246。有关缩放画面的更多信息，请参见“帮助”。

运行时屏幕分辨率如何影响弹出窗口

FactoryTalk View 附带一个弹出式登录窗口，以及用于运行时数据输入的数字和字符串弹出窗口和用于在运行时更改用户密码的更改密码窗口。



工程窗口大小如何影响默认的消息画面

应用程序附带针对诊断、报警和参考消息的预配置默认图形画面。如果工程窗口大小小于默认画面的大小，将在运行时截断画面的边缘。

默认画面的大小如下：

图形画面	宽度（以像素为单位）	高度（以像素为单位）
[DIAGNOSTICS]	640	160
[ALARM]	640	210
[INFORMATION]	640	80

如果工程窗口大小小于默认的消息画面大小，可以调整默认画面的大小或改用自己的画面。

PanelView Plus 7 Standard 应用程序和 PanelView Plus 6 Compact 应用程序

PanelView Plus 7 Standard 和 PanelView Plus 6 Compact 应用程序具有以下限制：

限制条件	PanelView Plus 7 Standard 应用程序	PanelView Plus 6 Compact 应用领域
最大画面数	100 ¹	25
最大报警消息数	500	200
最大屏幕分辨率	1280x800	640x480
最大 FactoryTalk Linx 快捷方式数	1	1
通信方法	以太网 如果应用程序使用 FactoryTalk Linx，则仅支持以太网驱动程序。	串行和以太网 如果应用程序使用 FactoryTalk Linx，则仅支持串行 DF1、串行 DH485 和以太网驱动程序。
支持的 FactoryTalk Linx 版本 ²	5.20 及更高版本	5.20 及更高版本

¹ 使用不同版本的 FactoryTalk View 时，可以创建一个包含不同画面数量的 PanelView Plus 7 Standard 应用程序。

使用不同的 FactoryTalk View 版本时	可以创建的 PanelView Plus 7 Standard 应用程序中最多包含的画面数不同，具体如下
7.00.00、8.10.00 和 8.20.00	25 个画面
9.00.00 和 10.00.00	50 个画面（25 个“位于顶层”画面和 25 个“替换”画面）
11.00.00 及更高版本	100 个画面

² 如果未定义 FactoryTalk Linx 快捷方式，则仅可使用单个 KEPServer Enterprise 数据服务器与一台设备通信。

Kepware Hilscher Universal 和 Modbus Plus 通信驱动程序不受 PanelView Plus 7 Standard、PanelView Plus 6 Compact 或 PanelView Plus Compact 终端支持。但是，PanelView Plus 6 Compact 1000 终端支持这些驱动程序。

要将应用程序更改为 PanelView Plus 7 Standard 或 PanelView Plus 6 Compact 应用程序，请在工程设置对话框的常规选项卡上，从工程窗口大小列表中选择 **PVPlus Compact** 或 **PVPlus 7 Standard** 选项。

标题栏

在项目设置对话框中，如果选择运行时选项卡上的标题栏，则将在运行时对所有“替换”图形画面使用标题栏。有关图形画面类型的信息，请参见[关于画面类型](#) 参考页数 246。

如果打算为应用程序设置安全性，并希望防止未经授权的用户停止应用程序，请不要使用标题栏。有关设置安全性的信息，请参见[设置安全性](#) 参考页数 139。

如果更改标题栏或边框设置，您可以选择缩放图形画面以适应新的画面大小。有关更多信息，请参见“帮助”。

对于“位于顶层”画面，可以使用**显示设置**对话框指定要在标题栏中使用的其他名称。有关更多信息，请参见“帮助”。

启用自动注销

如果终端在指定的时间段内处于非活动状态，则可使用**工程设置运行时**选项卡自动注销当前用户。您可以将终端设置为在自动注销后打开特定的图形画面，还可以将参数文件或参数列表应用于所选的画面。

如果未选择任何画面，则在注销时已打开的画面将仍保持打开状态。

请注意，此自动注销功能会返回到特定画面，适用于所有用户帐户（包括 DEFAULT 用户帐户）。

查看应用程序属性

可以查看应用程序的以下信息：

- 应用程序名称
- 应用程序描述（如果有）

要查看应用程序属性

- 从**应用程序**菜单中，选择**应用程序属性**。

查看 HMI 服务器属性

可以使用**浏览器**窗口查看工程或 HMI 服务器的以下信息：

- 应用程序名称
- 应用程序描述（如果有）
- 工程文件的位置
- 应用程序中图形画面的数量
- 授权使用的最大画面数

要查看 HMI 服务器属性

- 在**浏览器**窗口中，右键单击 HMI 服务器名称，然后选择**属性**。



设置通信

本章介绍以下内容：

- 数据服务器
- 开放平台通信 (OPC)
- 如何创建数据服务器和设置通信

关于数据服务器

数据服务器可提供对网络上设备的访问权限，从而可以从 FactoryTalk View 应用程序浏览、读取和写入值。

FactoryTalk View ME 支持以下类型的数据服务器：

- **Rockwell Automation 设备服务器**
FactoryTalk Linx 是推荐用于所有 Rockwell Automation 设备和网络的数据服务器。FactoryTalk Linx 无需激活或许可，可随时安装在任意应用程序中。
- **OPC 数据服务器**是支持 OPC-DataAccess Standard v2.05a 的任何数据服务器。
OPC Foundation 是一家非赢利性组织，它通过所提供的标准和技术使不同供应商的软件能够相互配合工作。下列 OPC Data Access v2.05a 服务器可与 FactoryTalk View ME 配合使用。
 - **KepServer Enterprise** 用于与 Siemens 或 Modicon 控制器等非 Rockwell Automation 设备通信。
KepServer Enterprise 不需要激活或许可 FactoryTalk View ME。
 - **RSLinX Classic** 仅可与 FactoryTalk View ME Station 配合使用，且仅在以下情况中才考虑使用：
 - 需要通过 CIP 到非 CIP 的路由才能到达设备。
 - 使用非请求消息从控制器发送数据。
 - 需要使用别名主题（经多个路径连接相同设备）。

关于 OPC 通信

FactoryTalk View ME 支持在 PanelView Plus 系列终端上进行 OPC 通信，以便只与 KEPServer Enterprise 结合使用。在个人计算机或 MobileView 终端上运行的 FactoryTalk View ME Station 支持所有符合 OPC Data Access v2.05a 的服务器。例如，RSLinX Classic 和 KEPServer Enterprise 是符合 OPC DA V2.05a 的 OPC 服务器。

创建数据服务器

FactoryTalk Linx 数据服务器是使用新应用程序自动创建的。它位于浏览器窗口中应用程序的 HMI 服务器之下、FactoryTalk 系统文件夹正上方。

您可以为应用程序创建附加 OPC 数据服务器。例如，可能需要使用 FactoryTalk Linx 数据服务器和 KEPServer Enterprise 数据服务器与第三方设备进行通信。

设置 FactoryTalk Linx 数据服务器

可以使用**通信设置**编辑器来添加驱动程序、添加设备、设置驱动程序和设备属性以及设置设备快捷方式。

要在 FactoryTalk Linx 中设置通信

1. 在**浏览器**窗口中，打开 FactoryTalk Linx 数据服务器。
2. 双击**通信设置**编辑器。
3. 在新的应用程序中，将打开 **FactoryTalk Linx 配置向导**。按照说明创建新的配置或使用现有的设备配置。进行选择并单击**完成**后，将立即打开**通信设置**编辑器。

在现有应用程序中，双击**通信设置**将打开**通信设置**编辑器，其中有两个选项卡。

- **设计（本地）**选项卡用于建立标签/地址的位置以进行编辑。标签/地址可以联机用于控制器或其他数据服务器，也可以脱机用于控制器文件。这样，**标签浏览器**便可以找到标签/地址。
- **运行时（目标）**选项卡用于标识从运行时计算机或终端到控制器或其他数据服务器的连接。如果路径相同，则可使用**复制**按钮将“设计”配置复制到 **运行时** 选项卡。

有关更多信息，请参见 FactoryTalk Linx 的帮助。

设置 OPC 数据服务器


如果需要连接第三方设备，请使用 KEPServer Enterprise 数据服务器。

如果存在上述情况之一，并且在应用程序中使用的是个人计算机或 MobileView 终端，请使用 RSLinx Classic 数据服务器。

如果在未连接到设备时需要查看或使用标签名称，则可以设置一个高速缓存，该高速缓存将从设备读取标签名称，并使这些名称在设备脱机时可用。

要创建 OPC 数据服务器

- 在浏览器窗口中，右键单击应用程序，然后选择**添加新服务器 > OPC 数据服务器**。



有关在 **OPC 数据服务器属性** 对话框中选择选项的详细信息，请参见 FactoryTalk 帮助。

更新数据服务器缓存

如果在数据服务器上添加、修改或删除了标签，则必须手动更新（同步）缓存。

有关在创建数据服务器缓存后定期更新该缓存，以及编辑和移除数据服务器的信息，请参见 FactoryTalk 的帮助。

设置通信

要设置通信

- 收集有关网络以及连接到该网络的设备的信息。设置 FactoryTalk Linx、KEPServer Enterprise、RSLinx Classic 或其他 OPC 服务器时需要这些信息。请执行以下操作之一：
 - 如果要将 KEPServer Enterprise 用作在网络上实现通信的 OPC 服务器，则在开发计算机上设置 KEPServer Enterprise。有关更多信息，请参见 KEPServer Enterprise 帮助。
 - 如果要将 RSLinx Classic 用作在网络上实现通信的 OPC 服务器，则在开发计算机上设置 RSLinx Classic。有关详细信息，请参见“RSLinx 入门指南”或 RSLinx 的帮助。

RSLinx Classic 仅适用于个人计算机上的 FactoryTalk View ME Station。

- 如果要使用除 RSLinx Classic 外的 OPC 服务器在网络上进行通信，则在开发计算机上设置 OPC 服务器。有关更多信息，请参见随 OPC 服务器提供的文档。

2. 在 FactoryTalk View Studio 中，创建指向已安装的 OPC 服务器的数据服务器。

如果使用 FactoryTalk Linx 进行通信，则无需创建数据服务器，因为创建 FactoryTalk View Machine Edition 应用程序时会自动创建数据服务器。



提示：KEPServer Enterprise 是 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 和 PanelView Plus CE 终端上唯一支持的 OPC 服务器。

3. 如果要在应用程序中使用 HMI 标签，请打开**标签编辑器**，然后创建指向设备中地址的设备标签。有关创建 HMI 标签的详细信息，请参见[使用 HMI 标签](#) 参考页数 77。

如果不打算使用 HMI 标签，而打算直接引用设备中的地址，请跳过此步骤。

最佳做法是使用直接引用标签。

4. 在图形画面的对象中，或在想要访问标签值的其他任何位置，使用 OPC 服务器的语法键入标签名称，或使用**标签浏览器**选择标签。有关使用标签的详细信息，请参见[使用标签](#) 参考页数 65。
5. 创建 Runtime 应用程序文件。有关详细信息，请参见[创建运行时应用程序](#) 参考页数 175。

所有必要的标签信息均使用运行时应用程序文件编译。

6. 如果使用的是除 FactoryTalk Linx 或 RSLinx Classic 外的 OPC 服务器，请在运行时计算机上安装 OPC 服务器软件。

对于将在个人计算机上运行的应用程序，OPC 服务器可以位于运行时计算机之外的（远程）计算机上，但远程计算机必须与运行时计算机位于同一网络中。

使用标签

本章介绍以下内容：

- 标签类型
- 何时使用数据服务器标签
- 使用数据服务器标签的步骤
- 何时使用 HMI 标签
- 使用 HMI 标签的步骤
- 如何浏览标签和脱机标签
- 如何使用[标签浏览器](#)
- 如何在应用程序中使用标签和表达式
- 如何记录标签值
- 如何使用宏向标签分配值

有关创建 HMI 标签的信息，请参见[使用 HMI 标签](#) 参考页数 77。

标签类型

标签是设备或本地内存 (RAM) 中的变量的逻辑名称。例如，标签可以表示可编程控制器中的过程变量。

数据服务器标签

FactoryTalk View 符合 OPC DA (数据访问) 2.05a 规范，可在自动化或控制应用程序、现场系统或设备以及商务或办公应用程序之间进行信息交换。

在 FactoryTalk View 中，FactoryTalk Linx、RSLink Classic 和 KEPServer Enterprise 等数据服务器提供对符合 OPC-DA 规范的标签的访问权限。在 FactoryTalk View 文档中，通过数据服务器使用的标签称为数据服务器标签。有关数据服务器的更多信息，请参见[设置通信](#) 参考页数 61。

数据服务器标签包括在 LOGIX 5000 处理器中发现的标签以及来自其他符合 OPC 规范的设备的标签。通过提供对标签位置（您想要应用程序使用数据的任何位置）的直接引用，可使用数据服务器标签。

从版本 21 开始，Logix 控制器支持可在 Studio 5000 Logix Designer® 配置的扩展标签属性。

从 FactoryTalk View 版本 9.00.00 开始，可在可引用控制器标签类型的情况下使用以下扩展标签属性：

- **.@Description:** 标签描述
- **.@EngineeringUnit:** 物理数量测量系统
- **.@Min:** 测量的非布尔型标签的最小数字值
- **.@Max:** 测量的非布尔型标签的最大数字值
- **.@State0:** 标签的 False 布尔状态
- **.@State1:** 标签的 True 布尔状态

从 Logix Designer 版本 33 和 FactoryTalk Linx 版本 6.20.00 开始，还可以使用下列扩展标签属性：

- **.@Library:** 将指令与画面库相关联以进行面板调用。
- **.@Instruction:** 关联指令名称以进行面板调用。
- **.@Label:** 出现在图形 HMI 符号上的标记。
- **.@Area:** HMI 中基于区域的安全的区域名称。
- **.@URL:** 用于访问 HMI 中帮助内容的统一资源定位符 (URL)。
- **.@Navigation:** 用于访问其他信息源的路径。例如，文档链接或网站。
- **.@Name:** 用于在客户端应用程序中定义标签名称的文本字符串，包含 0 到 512 个字符。
- **.@Quality:** 遵循 OPC DA 标准的字符串，用于指示标签状态。下表列出了质量代码及其含义：

值	描述
0	差
4	质量差 - 服务器配置错误
8	质量差 - 未连接
12	质量差 - 设备故障
16	质量差 - 传感器故障
20	质量差 - 最后一个传递的已知值
24	质量差 - 常见故障
28	质量差 - 停止服务
64	不确定
68	不确定 - 最后一个可用值
80	不确定 - 传感器不精确
84	不确定 - 超出工程单位
88	不确定 - 来自多个源的值
192	好
216	好 - 本地覆盖，强制值

例如，要获得质量值 `[New_shortcut]Tag1.@Quality`，还需将基本标签 `[New_shortcut]Tag1` 添加到客户端应用程序。

- **.@Timestamp:** 遵循年/月/日/时/分/秒格式的字符串，用于定义 FactoryTalk Linx 数据服务器将数据轮询到客户端的时间。
- **.@Scope:** 定义标签的控制器和程序范围的字符串。

要读取数值，请使用 **TagName.@ExtendedProperty** 格式，其中，*TagName* 是控制器标签，*ExtendedProperty* 是扩展标签属性，例如 `[Shortcut]SodaCIPTanks.Water.Value.@Min`。

HMI 标签

除了直接从数据服务器引用标签外，FactoryTalk View 还允许使用其他属性（如最小值和最大值、缩放比例和偏移量）创建标签。这些标签可以引用外部数据源的值，或者在运行时计算机的内存中存储值。在 FactoryTalk View 中创建的标签称为 HMI 标签。

数据源

FactoryTalk View 文档使用术语“数据源”作为通用术语，其中包括数据服务器标签和 HMI 标签的所有可能的标签数据源。

数据源可以是内存或设备，如可编程逻辑控制器或 OPC 服务器。应用程序向数据源写入值或从中读取值。

将数据源配置为在应用程序和工程控制的物理机器间交换信息（采用数字或字符串值形式）。

使用标签的基本步骤

要使用标签

1. 如果标签不存在，请创建标签。
 - 要使用数据服务器标签，您可以使用处理器（例如，可编程控制器）中的现有标签，或者可以在处理器或 OPC 服务器中创建一个新标签。例如，在 LOGIX 5000 处理器中，可以使用 RSLogix 5000® 或 Studio 5000 Logix Designer® 编程软件创建标签。
 - 要使用 HMI 标签，必须先在**标签编辑器**中创建标签。有关详细信息，请参见[使用 HMI 标签](#) 参考页数 77。
2. 在要将对象连接到运行时数据的任何位置，浏览查找或键入标签的名称。

例如，要在按下按钮时更改标签值，可通过在按钮**属性**对话框的**连接**选项卡中键入标签名称，将按钮连接到标签。

如果不知道标签名称，可通过浏览查找该标签。可在联机时进行浏览并连接到设备，或者从脱机文件（例如 LOGIX 5000 程序文件）中浏览标签。要浏览标签，可使用**标签浏览器**。有关详细信息，请参见浏览标签。

使用不存在的标签名称

可以键入不存在的标签的名称。如果执行此操作，请确保每个标签名称实例的拼写保持一致，并在创建标签时保证与引用它时的拼写相同。

使用扩展标签属性时的性能注意事项

ControlLogix 扩展的标签属性可帮助提升应用效率，实现控件与 HMI 应用之间的高度集成。在采用 HMI 应用的设计评估扩展标签属性时，HMI 设计人员需要考虑与扩展标签属性相关的性能特性。

扩展标签属性集成在 ControlLogix 应用中。控制器上的元数据存储在 FLASH 内存中。为保持控制器性能，系统设计需要单独评估在 HMI 显示画面上使用的扩展标签属性。此设计会影响 HMI 应用中的显示加载时间。在加载使用了扩展标签属性的显示画面时，所有对象（比如数字显示、按钮标题等）将加上线框，然后才能从控制器读取所有数据和扩展标签属性数据。

加载扩展标签属性数据的时间取决于显示画面使用了多少种扩展标签属性。为改善整体 HMI 应用性能，扩展标签属性数据会缓存在内存中。这种缓存方式改善了重新访问显示画面时的显示加载性能。

扩展标签属性可用于 FactoryTalk View 的运行时语言切换功能。出现语言切换时，HMI 应用会读取（如果存在于本地）引用的字符串类型扩展标签属性值，比如 `@Description`。进行语言切换时，读取扩展标签属性值会导致显示刷新延迟。刷新延迟与显示画面初始加载时的延迟相同。

下表显示使用 Allen-Bradley 1756-L75 控制器固件版本 V28 和 Allen-Bradley 1756-L85 控制器固件版本 V28 生成的性能数据。用户可使用这些数据作为参考，来评估对使用扩展标签属性的应用的影响。

1756-L85 控制器固件版本 V28 的性能

下表显示切换显示画面时加载扩展标签属性数据的时间。

终端类型	当图形画面包含			
	50 种扩展标签属性	200 种扩展标签属性	500 种扩展标签属性	1000 种扩展标签属性
计算机	1.5 s	2.4 s	4.0 s	6.9 s
PanelView Plus 6 400/600	2.7 s	4.2 s	7.6 s	9.6 s
PanelView Plus 6 700-1500	1.7 s	2.5 s	4.3 s	5.4 s
PanelView Plus 7 Standard	3.6 s	6.1 s	11.0 s	14.3 s
PanelView Plus 7 Performance	1.4 s	2.3 s	4.1 s	5.1 s

下表显示在运行时切换语言后加载扩展标签属性数据的时间。

终端类型	当图形画面包含			
	50 种扩展标签属性	200 种扩展标签属性	500 种扩展标签属性	1000 种扩展标签属性
计算机	0.6 s	1.1 s	2.2 s	4.1 s
PanelView Plus 6 400/600	1.1 s	2.8 s	5.5 s	6.4 s
PanelView Plus 6 700-1500	1.2 s	2.0 s	3.4 s	4.5 s
PanelView Plus 7 Standard	1.6 s	3.6 s	7.8 s	10.5 s
PanelView Plus 7 Performance	1.2 s	2.2 s	3.7 s	5.1 s

1756-L75 控制器固件版本 V28 的性能

下表显示切换显示画面时加载扩展标签属性数据的时间。

终端类型	当图形画面包含			
	50 种扩展标签属性	200 种扩展标签属性	500 种扩展标签属性	1000 种扩展标签属性
计算机	2.3 s	4.5 s	9.6 s	17.4 s
PanelView Plus 6 400/600	3.2 s	6.3 s	12.4 s	14.1 s
PanelView Plus 6 700-1500	3.4 s	4.9 s	10.2 s	11.9 s
PanelView Plus 7 Standard	4.8 s	8.5 s	16.8 s	20.2 s
PanelView Plus 7 Performance	3.0 s	4.6 s	9.8 s	11.4 s

下表显示在运行时切换语言后加载扩展标签属性数据的时间。

终端类型	当图形画面包含			
	50 种扩展标签属性	200 种扩展标签属性	500 种扩展标签属性	1000 种扩展标签属性
计算机	1.2 s	3.5 s	8.2 s	16.0 s
PanelView Plus 6 400/600	2.0 s	5.1 s	10.1 s	11.2 s
PanelView Plus 6 700-1500	1.5 s	3.8 s	8.9 s	10.0 s
PanelView Plus 7 Standard	2.7 s	6.1 s	13.2 s	16.8 s
PanelView Plus 7 Performance	1.6 s	3.9 s	8.8 s	10.8 s

使用扩展标签属性时的内存注意事项

HMI 系统会缓存扩展标签属性值来提升性能。在 HMI 应用执行时，HMI 系统会针对每种使用的运行时语言缓存扩展标签属性值。缓存存储在 RAM 中。在 PanelView Plus 6 和 PanelView Plus 7 终端上，RAM 的数量有限。为防止 PanelView Plus 6 或 PanelView Plus 7 终端发生内存溢出状态，系统设计成八小时后清空扩展标签属性缓存。系统将从 RAM 缓存中移除所有缓存的扩展标签属性值，不包括与 HMI 默认语言和最后使用的运行时语言相关的值。

示例

假定 HMI 应用支持英语（默认语言）、法语和中文。应用启动后，当操作员导航到其他画面时，将读取并缓存英文扩展标签属性值。操作四小时后，操作员会切换为法语。继续操作两小时后，操作员会切换为中文。如果没有其他变化，八小时后，法语扩展标签属性值将从缓存中移除。英语和中文扩展标签属性值将保留在缓存中。

使用数据服务器标签

对于要在应用程序中执行的某些操作，您可能无需创建 HMI 标签。可改为直接引用设备中的标签，例如 OPC 服务器数据库中的标签。

数据服务器标签可用于添加、修改或删除设备中的标签，而无需在 FactoryTalk View HMI 标签数据库中重复所做的更改。

某些设备（例如 LOGIX 5000 处理器）支持复杂的数据类型，如数组和结构。控制器中的结构可能包含数以百计的成员元素。

直接引用标签值，即无需为每个成员创建 HMI 标签。

直接引用标签通常比 HMI 标签更新得快。要获得应用程序的最佳系统性能，请尽量使用直接引用标签。

要使用数据服务器标签

1. 在 OPC 服务器或处理器中创建标签，或者使用处理器中的现有标签。

服务器必须了解与其连接的设备的语法。如果要浏览服务器，只需创建标签即可。

OPC 服务器的示例包括 RSLink Classic 和 KEPServer Enterprise。有关在带有自身标签数据库的 OPC 服务器中创建标签的信息，请参见服务器随附的文档。

有关在 LOGIX 5000 处理器中创建标签的信息，请参见关于设备编程软件的文件。

2. 如果应用程序尚未具有数据服务器，请在 FactoryTalk View 中创建一个数据服务器。每个新的 FactoryTalk View Machine 应用程序将自动包括 FactoryTalk Linx 数据服务器。

有关更多信息，请参见[设置通信](#) 参考页数 61。

3. 在图形画面、数据记录模型或其他要使用标签值的任何位置，创建对标签的直接引用。在运行时，标签的值将传递到图形画面或数据记录模型。

使用 HMI 标签

HMI 标签用于处理标签数据并将标签值存储在运行时计算机的内存中。

要使用 HMI 标签

1. 在 FactoryTalk View 的**标签编辑器**中，创建标签。HMI 标签可用作内部存储位置。可选择将标签名称映射到 OPC 标签或设备地址。
有关更多信息，请参见[使用 HMI 标签](#) 参考页数 77。
2. 在图形画面、报警触发器或其他要使用标签值的任何位置，分配标签。在运行时，标签的值将传递到图形画面或报警系统。

对数据进行缩放、偏移或为其提供范围

如果使用的数据服务器未提供以下功能，请使用 HMI 标签：

- **对值进行缩放或偏移。**

比例和偏移可在将数据保存到计算机内存（称为**值表**）之前修改从可编程控制器传出和传入的**原始数据**。比例和偏移还可以在将 FactoryTalk View 中指定的数值写入可编程控制器之前对该值进行修改。

比例是一个乘数 - 将可编程控制器中的值乘以该比例。

偏移是一个固定值 - 先将可编程控制器中的值乘以比例，然后加上偏移量。

- **设置值的最小或最大限制（即提供值的范围）。**

HMI 标签允许设置可以写入可编程控制器或服务器的最小值和最大值。

这些值不会影响从可编程控制器或服务器读取的内容。

例如，如果指定最小值为 0，最大值为 100，FactoryTalk View 将从可编程控制器读取值 200 并将其存储在数值表中，但是无法将其写入可编程控制器。

有关最小值和最大值以及比例和偏移的更多信息，请参见“帮助”。

将值存储在 FactoryTalk View 内存中

内存标签无需附加的设备或可访问的设备即可用于存储值。

例如，可能需要在内存中存储值：

- 存储计算结果。
- 例如，暂时存储计数器或索引。
- 保持系统当前状态的信息，例如最近打开的图形画面。

有关创建 HMI 内存标签的信息，请参见[使用 HMI 标签](#) 参考页数 77。

使用标签浏览器

在 FactoryTalk View 中，需要使用标签时，可以键入标签的名称和路径，或者浏览进行查找。

使用**标签浏览器**来：


- 浏览标签数据库并从所用编辑器中选择标签或文件夹
- 编辑或添加 HMI 标签

- 添加文件夹
- 将标签从 PLC 数据库导入到工程的标签数据库中
- 创建用于控制器指令面板的回溯标签或结构标签

标签浏览器分为两个部分。左侧显示 HMI 标签数据库文件夹的层次结构。每个设备快捷方式（在 FactoryTalk Linx 中）或 OPC 主题（在 RSLinx Classic 中）由文件夹表示。



提示：左侧窗格的上下文菜单除了切换数据服务器名称的画面之外，还可用于刷新文件夹画面、添加新的 HMI 文件夹以及将光标移动到文件夹层次结构的主区域。



如需了解有关全局对象参数和控制器指令面板的信息，请参见[使用参数和全局对象](#) 参考页数 361。

要打开“标签浏览器”

使用以下方法之一：

- 在使用标签分配的编辑器中，单击**标签**列中的**浏览**按钮。
- 在**表达式**编辑器中，将光标置于要插入标签名称的位置，然后单击**标签**。
- 在**参数**编辑器中，双击要插入标签名称的位置。


有关使用**标签浏览器**的详细信息，请参见帮助。

显示服务器名称

默认情况下，**标签浏览器**中的**文件夹**窗格显示文件夹，而非其所属的服务器。可以显示在应用程序中设置的服务器的名称。

要显示服务器名称

- 右键单击文件夹窗格的空白区域，然后选择**显示服务器名称**。



在左侧的示例中，文件夹将按名称的字母顺序列出。


在右侧的示例中，有两个数据服务器（名为 **KEPServer** 和 **RSLinxServer**）。将在其所属的数据服务器下列出数据服务器标签文件夹。在数据服务器下面，应用程序列为 **HMI** 服务器，其中 **HMI** 标签文件夹位于应用程序名称之下。

浏览脱机标签

对于应用程序中的每个 **FactoryTalk Linx** 设备快捷方式或每个 **RSLinx Classic OPC** 主题，均将在**标签浏览器**中显示**脱机**文件夹和**联机**文件夹。

在 **FactoryTalk Linx** 中，可以使用**脱机**文件夹浏览 **RSLogix.acd** 文件中的标签。有关使 **.acd** 文件可用于脱机浏览的详细信息，请参见 **FactoryTalk Linx** 帮助。

在 **RSLinx Classic** 中，可以使用**脱机**文件夹浏览磁盘上存储的 **PLC** 程序中的标签。如果 **RSLinx Classic** 中的 **OPC** 主题具有对符号的访问权限，则可以在**脱机**文件夹中浏览符号。有关将符号添加到 **RSLinx Classic** 中的 **OPC** 主题的详细信息，请参见 **RSLinx Classic** 帮助。



在应用程序中使用标签和表达式


创建标签（在数据服务器或 FactoryTalk View 中）后，将其分配给应用程序中的连接以允许应用程序与数据源进行交互并根据标签值执行操作。

用户可以在以下编辑器中分配标签：

- 表达式
- 全局连接
- 图形画面
- 全局对象画面
- 图形库
- 参数
- 报警设置
- 信息设置
- 宏
- 数据记录模型
- RecipePlus 编辑器

分配标签

以下示例显示在报警设置编辑器的触发器选项卡中，单击添加按钮时打开的触发器对话框：



要分配标签，可使用以下方法之一：

- 在标签或表达式列中，键入标签名称。
- 在标签列中 ，单击浏览按钮，然后从标签浏览器中选择一个标签。

有关使用标签浏览器的信息，请参见帮助。


将标签分配给图形对象

在图形编辑器中，可将标签分配给创建的多个图形对象。


每个图形画面中最多可使用 1,000 个标签。此限制包括嵌入式变量和表达式中包含的标签。例如，如果表达式引用同一标签两次，则计为两个标签引用。

要将标签分配给图形对象，可使用以下方法之一：

- 双击对象以打开对象的属性对话框，然后单击连接选项卡。




- 选择对象，然后在属性面板的连接选项卡中分配标签。



使用表达式处理标签值

许多连接既可以使用分配的标签，也允许使用表达式对标签值执行逻辑或数学计算。如果分配了表达式，FactoryTalk View 将监控表达式值，而非原始的标签值。例如，您的计算机可能以摄氏度的形式向数据源发送温度值。您可以使用表达式将该值转换为华氏度，然后监控表达式结果，而非原始的标签值。

如果可以分配表达式，连接选项卡的表达式列中会显示浏览按钮。



要分配表达式，可使用以下方法之一：

- 在**表达式**列中，单击**浏览**按钮，然后在**表达式**编辑器中创建一个表达式。如果要检查表达式语法，请使用此方法。
- 在**标签或表达式**列中，键入表达式。如果您使用此方法，将不检查表达式语法。

有关表达式的更多信息，请参见[使用表达式](#) 参考页数 337。

替换图形对象中使用的标签名称


可以使用标签替换或“查找并替换”来替换已分配给图形对象连接的标签名称和表达式。例如，如果将一个标签分配给图形画面中的多个对象，然后决定使用不同的标签名称，则可以创建一个新的标签，然后使用标签替换或“查找和替换”来搜索包含旧名称的所有标签引用，并将其替换为新的标签名称。

还可以使用标签替换来替换嵌入式变量中包含的标签。

有关标签替换和“查找和替换”的更多信息，请参见[使用“标签替换”来替换标签](#) 参考页数 286。

记录标签值

可记录模拟量标签值和开关量标签值，其中同时包括 HMI 和数据服务器标签。要设置数据记录，请使用[数据记录模型](#)编辑器。有关更多信息，请参见[设置数据记录](#) 参考页数 375。



使用宏向标签分配值

宏是存储在文本文件中的一个标签赋值语句列表，赋值语句的格式为 <标签>=<值>。每个赋值语句为标签赋一个值。该值可以采用另一标签、表达式、数值常量或字符串的形式。每当运行宏时，都会将指定的值写入标签。

有关宏的更多信息，请参见[使用宏](#) 参考页数 409。

还可以使用配方为多个标签分配值，仅需按下按钮即可完成。有关使用配方为标签分配值的信息，请参见[设置 RecipePlus](#) 参考页数 397。

使用 HMI 标签

本章介绍以下内容：

- HMI 标签类型
- 如何使用**标签编辑器**
- 数据源
- 设备标签的寻址语法
- 如何组织 HMI 标签
- 如何查看标签统计数据
- 其他创建 HMI 标签的方法
- 如何导入 HMI 标签

HMI 标签类型

可根据标签可存储的数据创建并使用三种类型的 HMI 标签：

- *模拟量*标签会存储为标签定义的数值范围中的数字值。这些数字值用于表示设备可拥有大量值，如温度、压力、流量或旋转控件位置。
- *开关量*标签可接受任何数字值。零将写为 False (0)，而任何非零数字将写为 True (1)。这些数字值用于表示设备拥有两种状态：开启或断开，如开关、触点和继电器。
- *字符串*标签会存储由字符或完整字组成的 ASCII 字符串。允许的字符串最大长度为 82 个字符。字符串标签用于表示使用文本的设备，如使用字母数字产品代码的条形码扫描器。

除了创建的标签外，应用还提供一组**系统标签**。系统标签存储系统运行时生成的信息，例如登录用户名、系统时间和日期等。当用户创建应用程序时，FactoryTalk View 会创建系统标签。系统标签存储在 HMI 标签数据库中名称为 *system* 的文件夹中，这些标签的数据源为系统。可以在使用任何其他类型标签的任何地方使用系统标签，但无法创建或编辑这些标签。例如，可以在图形画面中创建字符串画面对象，并为该对象分配系统标签 *system|Time*。在运行时，对象显示存储在系统标签中的信息，即当前的系统时间。

打开**标签编辑器**中的**系统**文件夹即可查看系统标签。有关系统标签的列表，请参见[系统标签](#) 参考页数 451。

有关何时使用 HMI 标签与何时使用数据服务器标签的信息，请参见[使用标签](#) 参考页数 65。

使用浮点值的模拟量标签

用户可以将模拟量标签分配给 FactoryTalk View 中的大多数连接，包括 HMI 和数据服务器标签。如果模拟量标签使用浮点数数据类型，而需要的是整数值，则需要对浮点值取整。

有关模拟量标签可用数据类型的信息，请参见“帮助”。

值的舍入方式

当浮点数数据类型的模拟量标签分配到以下连接时，浮点数数值将在发送到连接之前四舍五入为整数值：

- 写连接。
- 将用于触发状态、报警、参考消息或本地消息的读连接。

将浮点数值四舍五入为整数值时：

- 如果小数点后的数字小于等于 4，则将值向下舍入。例如，8.495 将舍入为 8。
- 如果小数点后的数字大于等于 6，则将值向上舍入。例如，8.6 将舍入为 9。
- 如果小数点后的值是 5，则值用“银行家算法”进行四舍五入，以得出一段时间内四舍五入的平均值：
 - 如果小数点前的数字是 0，则将值向下舍入。例如，10.5 将舍入为 10。
 - 如果小数点前的数字是奇数，则将值向上舍入。例如，11.5 将舍入为 12。
 - 如果小数点前的数字是偶数，则将值向下舍入。例如，12.5 将舍入为 12。
- 浮点值最多可舍入为 6 位数。因此，如果使用浮点数数据类型并向其添加一个超过 6 位有效数字的值，会生成舍入误差。例如，向 999,999 添加任意数字都会生成舍入误差。



提示：浮点值（数字输入对象的默认值）将舍入为 6 位数。因此，如果使用浮点数数据类型并向其添加一个超过 6 位有效数字的值，会导致精度降低。


如果将整数标签分配到隐去小数点位置的“数字输入启用”按钮的**值**连接，则此四舍五入法也适用于此类按钮。有关“数字输入启用”按钮的更多信息，请参见帮助。

使用“标签”编辑器

使用**标签**编辑器可执行以下操作：

- 创建文件夹
- 复制、嵌套和删除文件夹
- 创建和查看标签

- 编辑、复制和删除标签



条目	名称	描述
1	工具栏	工具栏上的工具用于： - 删除或复制标签和文件夹 - 导入 PLC 标签 - 在电子数据表中插入行 - 使用通过其他编辑器进行的更改刷新数据库内容 - 创建新的文件夹
2	查询框	使用此部分搜索并选择要在电子数据表中查看的特殊标签或标签组（使用查询模式）。
1	表格区域	在 标签 区域中指定标签名称、类型、描述以及其他详情，具体信息视标签类型而定。 在 数据源 区域指定标签的数据源、设备或内存。
2	文件夹层次结构	此部分显示了组成标签数据库的文件夹。
3	电子数据表	此部分显示标签列表。使用查询框或文件夹层级结构来选择要显示的标签。

有关使用**标签编辑器**的详细信息，请参见“帮助”。

更新标签编辑器的内容 可通过以下方式创建标签：

- 在**标签编辑器**中
- 与使用其他编辑器时一样
- 将标签从现有标签数据库导入

要查看**标签编辑器**处于打开状态时在其他编辑器中对数据库进行更改的结果，请更新内容。

要更新编辑器的内容

- 从**视图菜单**中，选择**刷新**，或单击**刷新工具**。

选择**刷新**时，会清空撤消缓冲区，且最近进行的更改无法自动还原。

如果尚未接受当前标签，则**刷新**不可用。

有关在其他编辑器中创建标签的信息，请参见[其他创建 HMI 标签的方法](#) 参考页数 84。

搜索 HMI 标签

使用**标签**编辑器的查询框可选择要在电子数据表中显示的标签。这样便可以在不同文件夹中编辑标签，而无需浏览文件夹层次结构。用户可以：

- 通过键入标签名称选择单个标签。
- 通过键入通配符选择多个标签。

以下是通配符：

通配符	执行的操作
?	匹配任何单个字符。
*	与任何字符数匹配，包括反斜杠 (\) 字符。 单独使用此通配符可显示 HMI 标签数据库中的所有标签。

例如，若要搜索名称中包含字符串“pump”的所有标签，请在**搜索**框中键入 *pump*。按下 **Enter** 键后，包含字符串“pump”的标签列表将显示在电子数据表中。

进行搜索时，请记住文件夹名称中的反斜杠会计为标签名称中的字符。

也可以使用**查找**功能搜索在 FactoryTalk View ME 应用程序的不同组件中出现的所有特定标签或文本字符串。使用查找功能还可以查找各组件中引用此标签的所有文本字符串。

查找标签或文本字符串

要查找标签或文本字符串

- 从**工具**菜单中选择**查找**，或在工具栏中单击 .
- 在**查找内容**中键入文本字符串，或标识要搜索的标签：
 - 单击**查找内容**旁边的浏览按钮 .
 - 从**标签浏览器**中，导航到左侧窗格中的相应文件夹，然后在右侧窗格中选择标签，单击**确定**保存所作选择并关闭浏览器。
- 如果需要，请在**查找范围**中标识要搜索的产品组件类型（默认情况下已选择所有组件）：
 - 单击**查找范围**旁的浏览按钮。
 - 从**查找范围**对话框中，选择要搜索的产品组件类型，然后单击**确定**保存所作选择并关闭对话框。
- 在**查找选项**中标识字搜索限制。
- 选择**搜索方向**：
 - 选择**向上**可以搜索所有组件中当前打开条目前的标签或文本字符串。

- 选择**向下**可以搜索所有组件中当前打开条目后的标签或文本字符串。
- 6. 单击**查找下一个**。**找到的条目**中将显示找到的标签或文本字符串的位置。再次单击**查找下一个**将按搜索顺序查找每个条目。可以单击找到的条目以在相应的编辑器中将其打开。
- 7. 如果需要，可单击**查找全部**查看符合搜索条件的所有条目的电子数据表。在电子数据表中双击找到的条目即可将其打开。

查找对标签或文本字符串的所有引用

要查找对标签或文本字符串的所有引用

1. 从工具菜单中选择**交叉引用**，或在工具栏中单击 .
2. 在**查找内容**中键入文本字符串，或标识要搜索的标签：
 - 单击**查找内容**旁边的浏览按钮 .
 - 从**标签浏览器**中，导航到左侧窗格中的相应文件夹，然后在右侧窗格中选择标签，单击**确定**保存所作选择并关闭浏览器。
3. 如果需要，请在“查找范围”中标识要搜索的产品组件类型（默认情况下已选择所有组件）：
 - 单击**查找范围**旁的浏览按钮。
 - 从**查找范围**对话框中，选择要搜索的产品组件类型，然后单击**确定**保存所作选择并关闭对话框。
4. 单击**搜索**在电子数据表中显示查找到的所有条目。
5. 可以双击任何已找到的条目以在相应的编辑器中将其打开。

数据源

创建 HMI 标签时，必须指定数据源。数据源用于确定标签是在外部还是内部接收值。有关数据源的更多信息，请参见[数据源](#) 参考页数 66。

设备

以设备作为其数据源的标签从 FactoryTalk View 外部的源接收其数据。数据可能来自可编程控制器或其他设备（通过 FactoryTalk Linx），或来自其他 OPC 服务器。最多可使用 5,000 个设备标签。

对于以设备作为数据源的模拟量标签，数据类型决定了对数据服务器进行标签数据读取和写入操作时使用的格式。

请勿创建指向系统标签的 HMI 标签。如果工程中包含指向系统标签的 HMI 标签，用户可能无法创建 MER，也可能遇到运行时性能问题。

内存

将内存作为其数据源的标签从 FactoryTalk View 内部值表中接收其数据（并在该内部值表中存储值）。将内存作为数据源的标签不计入总标签限制。

对于将内存作为数据源的模拟量标签，选择与将存储在标签中的数据格式匹配的数据类型。选择**默认**与选择**浮点数**格式相同。

设备标签的寻址语法

对于设备标签，必须提供与数据源相连的 OPC 服务器的地址和路径。例如，OPC 服务器可能会与诸如可编程控制器等设备相连接。

OPC 标签地址的语法为：

[AccessPath]Address

或

::[AccessPath]Address

其中 :: 表示地址位于应用程序的数据服务器中。如果地址包含冒号，如 N7:0，则需要使用两个冒号。

方括号是语法的一部分。它们并不表示可选参数。

访问路径为以下一种：

- 对于与 FactoryTalk Linx 数据服务器的通信，访问路径为 FactoryTalk Linx 中的设备快捷方式名称。
- 对于与 RSLinx Classic OPC 服务器的通信，访问路径为 RSLinx Classic 中的 OPC 主题名称。
- 对于与其他 OPC 服务器的通信，访问路径可选。有关访问路径语法的信息，请参见 OPC 服务器文档。

示例：LOGIX 5000 寻址

我们建议您使用**标签浏览器**或“查找和替换”来选择 OPC 条目。使用**标签浏览器**时，将自动选择正确的语法和数据类型。

但是，如果要在设置通信之前定义标签，可以按此示例中所示手动键入地址。如果手动键入地址，请确保针对与 LOGIX 5000 处理器使用的数据类型匹配的标签选择数据类型。如果使用默认数据类型，则将值视为浮点值。

该示例显示了对于使用 LOGIX 5000 处理器中的整数数据类型的条目，如何指定其 OPC 主题、条目名称和位级别。

OPC 主题和条目寻址

LOGIX 5000 使用以下寻址语法：

[设备快捷方式]条目名称（针对 FactoryTalk Linx）。

[OPC 主题名称]条目名称（针对 RSLinx Classic）。

在此示例中，LOGIX 5000 处理器的 FactoryTalk Linx 设备快捷方式名称为 CLGX。要连接到名为 *Motor* 的 OPC 条目，请键入以下地址：

[CLGX]Motor

位级别寻址

可以获取对使用整数数据类型的条目的位级别的访问权限，方法是将 .# 附加到标签地址结尾，其中 # 是要访问的位数。

例如，要获取对整数条目 *Motor* 的第一个位的访问权限，请键入以下地址：

[CLGX]Motor.0

组织 HMI 标签

组织好的标签有利于更快速且更方便地查找和使用标签。要组织标签，请尝试以下提示：

- 建立命名约定。
- 使用文件夹对相关标签进行分组。

建立命名约定

通过命名约定，可以在开发过程中搜索并显示标签时最有效地使用通配符。

标签名称最长可以为 255 个字符，包括文件夹名称。如果创建一个文件夹，该文件夹名称将成为标签名称的一部分。文件夹名称之后的反斜杠 (\) 计为一个字符。

标签名称可以包含以下字符：

- A 到 Z
- 0 到 9
- 下划线 (_) 和短划线 (-)

标签名称不能包含空格。

标签名称可以使用混合大小写。标签名称保留大小写字母以便阅读，但不区分大小写。例如，标签名 *MixerValve1* 与 *mixervalve1* 相同。

当标签名称以数字开头或包含破折号时，如果要将其用于表达式中，请将名称括在大括号 {} 中，如 {N33-0}。有关在表达式中使用标签的更多信息，请参见[使用表达式](#) 参考页数 337。

使用文件夹对标签进行分组

要组织标签，请创建文件夹以存储彼此相关的标签。要将文件夹名称与其余的标签名称区别开，请使用反斜杠 (\)。例如，名为 *Pump* 的文件夹中的标签将以 *Pump* 开头。

对于较大的组织，可以嵌套文件夹。例如，可以首先按区域，接着按区域中的机器，最后按每台机器中的设备来组织 HMI 标签数据库。结果可能是 *Area1\Machine1\Pump*。

要快速创建类似标签组，请使用标签创建一个文件夹，然后复制文件夹。


查看标签统计数据

标签统计数据对话框提供当前数据库的以下信息：

- HMI 标签数据库路径
- ODBC 数据源
- 标签数据库的上一修改日期
- 模拟量、开关量和字符串标签的数量
- HMI 标签总数
- 数据库中的文件夹数

要查看标签统计数据

- 打开**标签编辑器**，从**视图**菜单中选择**标签统计数据**。



其他创建 HMI 标签的方法

除了在**标签编辑器**中创建标签之外，还可以：

- 在其他编辑器中根据需要创建标签（使用**标签浏览器**）。
- 从 PLC 或 SLC 数据库导入标签。有关详细信息，请参见[从 PLC 数据库导入标签](#) 参考页数 85。

在其他 FactoryTalk View 编辑器中根据需要创建标签

您可以在使用标签的任何编辑器或对话框中根据需要创建标签。可以通过执行以下操作之一将标签添加到数据库：


- 单击**标签**列中的**浏览**按钮，打开**标签浏览器**并创建标签。有关使用**标签浏览器**的信息，请参见[浏览标签](#)。
- 在**标签或表达式**列中键入新的标签名称。记录标签名称，并在方便时在**标签编辑器**中添加标签。

在数据记录模型编辑器中根据需要创建标签

在**数据记录模型编辑器**的**模型**中的**标签**选项卡中，可以通过执行以下任一操作将标签添加到数据库：

- 单击**要添加的标签**框旁边的**浏览**按钮，打开**标签浏览器**并创建标签。有关使用**标签浏览器**的信息，请参见[浏览标签](#)。
- 在**要添加的标签**框中键入新的标签名称，然后单击**添加**。系统会警告您标签不存在。单击**是**，在数据记录模型中将标签添加到标签列表。记录标签名称，并在方便时在**标签编辑器**中添加标签。

有关数据记录模型编辑器的更多信息，请参见[设置数据记录](#) 参考页数 375。



从 PLC 数据库中导入标签

使用**导入 PLC 标签**对话框可以有选择地将标签从 PLC 或其他数据库导入到应用程序的 HMI 标签数据库。以此方式导入的标签会被复制到此数据库中。不与源数据库共享这些标签。这意味着对应用程序中标签的更改不会影响从中导入标签的数据库，反之亦然。

可以从下列任意数据库导入标签：

- RSLogix 500® 内部数据库，文件扩展名为 .rss
- RSLogix 5 内部数据库，文件扩展名为 .rsp
- 保存为外部数据库（文件扩展名为 .ctd）的 RSLogix 5 或 RSLogix 500（在导入之前，显式导出为 .ctd 格式，以确保包括最新的更改）

对于 PLC 和 SLC 地址，**导入 PLC 标签**对话框仅显示 PLC 编程软件的符号或地址列表中使用的地址。

打开“导入 PLC 标签”对话框

要打开“导入 PLC 标签”对话框

- 在**标签浏览器**中，右键单击右窗格，然后选择**导入 PLC 标签**。有关使用**标签浏览器**的信息，请参见浏览标签。

- 在**标签编辑器**的**编辑**菜单中，选择**其他数据库**，或从编辑器的工具栏中选择 。



有关使用**导入 PLC 标签**对话框的更多信息，请参见“帮助”。

使用标签导入和导出向导

还可以使用标签导入和导出向导将 PLC 或 SLC 数据库导入 FactoryTalk View。

用户可以使用该向导执行以下操作：

- 将应用程序的标签导出为 .csv 文件。
- 从另一个 FactoryTalk View 应用程序的标签 .csv 文件导入标签。
- 从另一个 FactoryTalk View 应用程序合并标签（即，直接从应用程序导入标签，而无需先创建标签 .csv 文件）。
- 从保存为外部数据库（文件扩展名为 .ctd）的 RSLogix 5 或 RSLogix 500 导入标签（在导入之前，明确导出为 .ctd 格式，以确保包括最新的更改）。

启动“标签导入和导出向导”

要启动“标签导入和导出向导”，请使用以下方法之一：

- 在 FactoryTalk View Studio 的工具菜单中，选择**标签导入和导出向导**。
- 从 Windows 开始菜单：
 - (Windows Server 2012) 单击向下箭头，然后选择**应用程序 > Rockwell Software > 标签导入和导出向导**
 - (Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019) 选择**所有程序 > Rockwell Software > 标签导入和导出向导**

有关使用向导的详细信息，请参见标签导入和导出向导的帮助。

设置全局连接

本章介绍以下内容：

- 全局连接
- 如何更新日期和时间
- 如何更改画面
- 如何远程控制画面更改
- 如何将参数文件或参数列表用于画面更改
- 如何关闭“位于顶层”画面
- 如何打印画面
- 如何运行宏
- 如何远程设置背光亮度
- 如何监控运行时内存使用情况

关于全局连接

全局连接是应用于整个运行时应用程序的连接。全局连接允许数据源在运行时控制应用程序或与其进行交互。

全局连接用于：

- 使用运行时终端的日期和时间更新数据源的日期和时间。
- 使用数据源的日期和时间更新运行时终端的日期和时间。
- 通知数据源当前画面编号。
- 打印画面时通知数据源。
- 远程（从数据源）更改运行时终端上的画面。
- 关闭“位于顶层”画面
- 将参数文件或参数列表应用于已更改画面中的标签占位符。
- 从数据源打印当前画面。
- 当标签或表达式结果更改时，从数据源最多运行五个宏。
- 设置 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上的背光强度。
- 监控运行时内存的使用情况以排除故障。

可以选择使用每个全局连接。

使用**全局连接**编辑器设置全局连接。有关更多信息，请参见帮助。

更新日期和时间

使用**全局连接**编辑器的**日期与时间**选项卡中的日期和时间连接更新日期和时间。可以分配任意或所有日期和时间连接，也可以将其保留为未分配状态。

通常，只需分配一组日期和时间连接，即可从终端更新数据源的日期和时间，或从数据源更新终端的内部时钟。

分配的日期和时间连接的值将按照连接在**全局连接**编辑器中列出的顺序进行更新。

从终端更新数据源的日期和时间

要从终端的内部时钟更新数据源的日期或时间，请将标签分配到以下一个或多个连接：

连接	包含的值范围
年份	00-99
星期几	1-7, 1 为星期天
月份	1-12
日期	1-31
小时	0-23
分	0-59
秒	0-59

通过在**日期和时间输出间隔**框中输入时间，来指定（从终端的内部时钟）更新数据源处分配连接的值的频率。

从数据源更新终端的日期和时间

如果多个终端连接到同一数据源，此选项特别有用。操作人员无需在每个终端上手动复位日期和时间，数据源可以一次复位所有内部时钟。

要从数据源更新终端内部时钟的日期或时间，请将标签或表达式分配到“远程日期与时间”连接。还应将标签或表达式分配到以下一个或多个连接：

连接	包含的值范围
远程年	00-99 或 0000-9999
远程月	1-12
远程日期	1-31
远程时	0-23
远程分	0-59
远程秒	0-59

当“远程日期与时间”连接值更改为新的非零值时，终端会将其内部时间和日期复位为从单个远程日期和时间连接读取的时间和日期。

日期和时间将以**最大更新速率**框中指定的速率更新，但在“远程日期与时间”连接更改为新的非零值之前，将不会发生更改。

更改画面

全局连接编辑器的**画面**选项卡中的以下全局连接可用于监控画面更改：

- **替换画面编号** — 通知数据源当前打开的“替换”画面的编号。
- **远程画面编号** — 允许数据源更改运行时计算机上的画面。

远程控制画面更改

要远程控制画面更改，您可以将数据源设置为使用全局连接打开图形画面。

例如，**远程画面编号**连接是可用于从数据源控制画面更改的全局连接。

有关更多信息，请参见[关于全局连接](#) 参考页数 87。

远程画面更改和安全

如果将数据源设置为远程打开图形画面，则无论登录用户是否具有对给定画面的安全访问权限，都将发生远程画面更改。

设置远程画面更改

本节概述了设置远程画面更改的步骤。有关**全局连接**编辑器的更多详细信息，请参见“帮助”。

要设置远程画面更改

1. 默认情况下，在图形编辑器的画面设置对话框中，会向每个新画面分配编号 1。因此，要使用远程画面更改，必须向要远程更改的每个“替换”画面和“位于顶层”画面分配唯一的画面编号。
有关图形画面的更多信息，请参见[使用图形画面](#) 参考页数 239。
2. 在全局连接编辑器中，将标签或表达式分配给远程画面编号连接。
3. 如果将标签分配到远程画面编号连接，请将数据源设置为在想要打开画面时向连接发送画面编号。
4. 如果将表达式分配到远程画面编号连接，FactoryTalk View 会监控表达式中使用的标签值，并使用表达式结果确定要打开哪个画面。
5. 如果将标签分配到关闭一个“位于顶层”画面和/或关闭所有“位于顶层”画面连接，请将数据源设置为在想要关闭一个或多个画面时向连接发送画面编号。
6. 如果将表达式分配到关闭一个“位于顶层”画面或关闭所有“位于顶层”画面连接，FactoryTalk View 会监视表达式中使用的标签值，并使用表达式结果确定要关闭哪个画面。

打印画面

使用全局连接编辑器的画面选项卡中的以下全局连接监控画面打印：

- **画面打印激活** - 通知数据源正在进行画面打印。
- **远程画面打印** - 允许数据源触发画面打印。

操作员也可通过按“画面打印”按钮来打印当前画面。有关设置此按钮的信息，请参见“帮助”。

当数据源或操作员打印画面时，将打印屏幕上的所有内容，包括当前画面、弹出窗口和任何可见的背景应用程序。

如果计划远程打印图形画面，请关闭屏幕保护程序。如果在触发远程画面打印时屏幕保护程序处于打开状态，则仅打印屏幕保护程序图像。

有关在个人计算机上关闭屏幕保护程序的信息，请参见 Windows 文档。

有关在 MobileView 或 PanelView Plus 系列终端上关闭屏幕保护程序的信息，请参见终端用户手册。

关闭“位于顶层”画面

使用以下全局连接可远程关闭画面：

- **关闭“位于顶层”画面** — 通知数据源要关闭的“位于顶层”画面的编号。
- **关闭所有“位于顶层”画面** — 通知应用程序关闭画面编号非零的所有“位于顶层”画面。

只能远程关闭可替换的“位于顶层”画面。

将参数应用于更改的画面

打开使用参数的画面时，可使用以下全局连接替换这些画面中的标签占位符：

- **参数文件** — 标识远程打开的画面的参数文件。

- **使用参数列表** — 通知应用程序参数列表将用于为远程打开的画面提供参数。
- **参数标签 #1-10** — 分配给这些全局连接的标签值将替换远程打开的画面中的标签占位符。

运行宏

使用**全局连接**编辑器宏选项卡上的以下全局连接运行宏：

连接	运行此宏
远程 Macro1	Macro1
远程 Macro2	Macro2
远程 Macro3	Macro3
远程 Macro4	Macro4
远程 Macro5	Macro5

在**宏**编辑器中创建宏。确保这些宏的名称与上表右列中显示的名称完全一样（名称中不包含空格）。

当分配到其中一个连接的标签或表达式更改为新的非零值时，FactoryTalk View 会运行关联的宏。

在启动新宏之前，为宏运行留一些时间。否则，FactoryTalk View 会将宏排入队列，这不但会消耗内存，而且可能会导致系统不稳定。关闭 FactoryTalk View ME Station 时，如果有关执行宏的消息显示了数秒钟时间，则意味着已将宏排入队列。

有关创建宏的信息，请参见[使用宏](#) 参考页数 409。

远程设置背光亮度

对于将在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 上运行的应用程序，使用**全局连接**编辑器的**背光**选项卡中的“远程背光亮度”连接从数据源远程设置运行时终端的背光亮度。

要从数据源更新运行时终端的背光亮度，请将标签或表达式分配到此只读连接。

连接	包含的值范围
远程背光亮度	0-100

运行时，应用程序会读取数据源处的值并将背光设置为与该值对应的最大亮度百分比。例如，如果连接值为 25，背光将设置为最大亮度的 25%。该值将覆盖终端的背光亮度设置。

如果连接值大于 100，背光将设置为最大亮度。如果该值小于 0，背光将设置为最小亮度。即，将关闭背光。

监控运行时内存使用情况

有时，监控运行时的内存使用情况对于故障排除十分有用。如果应用程序看起来运行缓慢、消耗过多内存，或影响同一台个人计算机或终端上其他应用程序的操作，则监控应用程序所消耗的确切内存量将十分有用。



提示：要减少运行时内存使用量，请减少应用程序中画面或标签的数量，并定期重新启动应用程序（例如，每周一次）。向终端添加更大内存无济于事。有关更多信息，请参见知识库文档 [ID:QA4385 – FactoryTalk View Machine Edition 终端内存使用最佳实践](#)。

PanelView Plus、PanelView Plus Compact 和 PanelView Plus CE 终端的操作系统有 32 MB 内存的进程限制。在这些终端上，FactoryTalk View ME Station 的标签连接阈值为 26 MB。系统从缓存中添加或移除标签连接时，屏幕更改性能将明显下降。

使用**全局连接**编辑器**内存**选项卡中的以下全局连接监控运行时内存的使用情况：

连接	提供的信息（以 Kb 为单位）
ME Runtime 内存使用	应用程序（和 MERuntime.exe 进程）使用的内存量
总计内存使用	个人计算机或终端上所有应用程序（和进程）使用的内存总量
可用内存	剩余的可用内存量
远程内存使用	可为该连接分配标签或表达式。当值为非零值时，会向其他三个连接发送数据（如果已分配）。

可以使用数据记录或使用图形对象（如数字画面）监控 **ME Runtime 内存使用**、**总计内存使用**和**可用内存**连接的值。只要**远程内存使用**连接具有非零值，连接就会每 10 秒更新一次。将数据源设置为在想要监控内存时将此连接设置为非零值，或将相同的标签或表达式分配到图形对象，例如操作员可以用于开启和关闭内存监控的**保持型**按钮。

在个人计算机和 MobileView 与 PanelView Plus 系列终端上运行 FactoryTalk View ME Station 时，这些连接可用。

对于 PanelView Plus 系列终端，也可以在运行时打开内存使用统计数据的画面。要执行该操作，请在**配置模式**窗口中选择**运行时内存使用**，然后在**运行时内存使用**窗口中进行选择。有关更多信息，请参见**终端用户手册**。

设置报警

本章介绍以下内容：

- 设置报警的步骤
- 如何准备设置报警
- 报警的工作方式
- 报警触发器数据类型
- 使用数组标签的提示
- 可选的报警连接。
- 如何以多种语言创建报警消息
- [ALARM]、[ALARM BANNER]、[ALARM MULTI-LINE]、[STATUS] 和 [HISTORY] 画面
- 如何在应用程序中使用库中的画面
- 如何创建您自己的报警画面
- 如何打开和关闭报警画面
- 报警列表、报警条和报警状态列表图形对象的工作方式
- 如何使用按钮来确认报警、将报警静音、清除报警和删除报警
- 如何使用按钮对报警进行排序和复位报警状态

关于报警

在发生问题时或发生问题前，会生成报警。报警不仅能指示设备或过程在可接受的预定义限制范围内已停止工作，还能指示故障、磨损或过程失常。报警还用于指示即将出现危险情况。

报警是大多数工厂控制应用程序的重要组成部分，因为在出现问题时，操作员必须立即知情。通常，记录报警以及记录报警是否已得到确认同样重要。

报警用于通知操作员存在需要立即处理的情况。发生报警条件时，应用程序可打开报警图形画面，发出声音信号，将消息发送给打印机或画面，将报警触发器值发送给数据源或执行以上操作的任何组合。应用程序中所有触发的报警都会记录到报警历史中。

PanelView Plus 7 Standard 应用程序最多可有 500 条报警消息。

PanelView Plus 6 Compact 应用程序最多可有 200 条报警消息。

多语言报警消息

在报警发生时显示的消息对于任何报警系统而言都是一个关键组件。FactoryTalk View 支持采用多种语言的报警消息。有关如何设置采用多种语言的报警消息的信息，请参见[创建采用多种语言的报警消息](#) 参考页数 105。

其他多语言报警功能

FactoryTalk View 支持对报警对象上的所有标题采用多种语言。此外，以下报警功能也可转换成多种语言：


- 报警历史报告的标题
- 报警状态报告的标题

报警对象和报告采用当前应用程序语言的时间格式。有关使用多种语言的更多信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

设置报警

要设置报警

- 在报警设置编辑器中：
 - 在**触发器**选项卡上，设置报警触发器（要监视的标签或表达式）。
 - 在**消息**选项卡上，定义报警消息及其触发器值。
 - 在**高级**选项卡上，指定在运行时显示报警消息的图形画面和时间设置。



- 还可使用该编辑器指定触发器类型、**确认全部**值、报警记录文件的最大大小、时间设置（保持时间和更新速率）以及可选连接。
- 在**启动**编辑器中，确保**报警**框处于选中状态。
 - （可选）在**图形**编辑器中，修改默认的 [ALARM] 画面，或者创建自己的图形画面以用于报警。例如，如果不想使用声音报警信号，可通过编辑默认画面来移除“报警静音”按钮。
- 有关图形画面的信息，请参见[使用图形画面](#) 参考页数 239。
- 在运行时系统上测试报警。

准备设置报警

当应用程序运行时，会不断向数据源发送有关各种流程的状态信息。例如，应用程序可能正在监控某个阀门是开是合，或某个锅炉内的温度。表示这些流程的状态值会发送到数据源。有关数据源的更多信息，请参见[数据源](#) 参考页数 66。

设置报警的第一步是确定要监控哪些流程的报警状态。

标签和表达式

在设置报警前，必须设置与数据源中将用来存储相应值（要监视这些值的报警状态）的地址相对应的数据服务器或 HMI 标签。可以监视模拟

量标签和开关量标签的报警状态，其中包括 HMI 和数据服务器标签。无法监控字符串标签。

有关设置数据服务器标签的信息，请参见 OPC 数据服务器文档。有关创建 HMI 标签的信息，请参见[使用 HMI 标签](#) 参考页数 77。

还可以使用表达式来对标签值执行逻辑或算术计算，然后监控表达式的值而非原始的标签值。例如，可以使用表达式来监控某个标签值是否已增大或减小到阈值之外：If Tag1 > 90 then 1 else 2。

有关创建表达式的信息，请参见[使用表达式](#) 参考页数 337。

标识报警条件

标识了要监控哪些流程是否发生报警以及将使用哪些标签或表达式来存储表示流程状态的值之后，必须确定每个标签或表达式可接受的值范围。然后，便可以设置报警，以便在值超出正常操作范围时通知操作员。

导入和导出报警设置文件

借助 FactoryTalk View Studio 中的“报警导入导出向导”，可将报警信息导出到 XML 文件以及导入报警设置 XML 文件。

例如，可以将一个应用程序的报警设置信息导出、将此设置导入到另一个 FactoryTalk View 应用程序，然后在新应用程序中修改此设置以使其满足您的需求。或者，也可以先修改导出的文件，然后再将其导入到新应用程序。

可以使用“报警导入导出向导”来导入使用外部编程工具或编辑器创建的报警设置信息，或者，也可以导入 FactoryTalk View XML 文件。

有关导入和导出报警设置文件的更多信息，请参见[导入和导出报警 XML 文件](#) 参考页数 419。

报警的工作方式

本部分概述了应用程序报警系统的各个关键组件，并介绍了不同的组成部分如何协同工作。

报警触发器和触发器值

可通过为每个连接创建一个报警触发器来指定要监视的报警条件的标签和表达式（也称作连接）。

每个报警触发器可以生成与不同的触发器连接值相关联的一条或多条报警消息。对于每个报警触发器，您需指定将生成报警消息的触发器值，并对应于这些触发器值创建要显示的消息。

触发器值可以是非零整数值，也可以是位位置，具体取决于您分配的触发器数据类型。有关触发器数据类型的更多信息，请参见[报警触发器数据类型](#) 参考页数 100。

不应将报警的**触发器**和**远程确认**设置配置为使用相同标签。这样做可能会导致出现不可预知的报警确认行为。

筛选采用多种语言的报警触发器

FactoryTalk View 5.00 及更高版本支持采用多种语言的报警触发器。创建报警触发器时，其名称将采用应用程序的当前语言。可以将报警触发器导出以进行翻译，然后再将其导入回应用程序。有关详细信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

通过多种图形对象，可以使用报警触发器的名称指定该对象的操作所适用的报警触发器。这称作筛选报警。将触发器名称转换成其他语言后，

在该对象的选择列表中将使用默认语言来显示触发器名称。以下图形对象允许用户使用一个名为“触发器标记选择器”的选择列表来指定报警触发器：

- 报警列表
- 报警状态列表
- 报警条
- “清除报警历史”按钮
- “确认全部报警”按钮
- “打印报警历史”按钮
- “打印报警状态”按钮

如果触发器标记名称不是以默认语言设置的，则“触发器标记选择器”会显示一个问号 (?) 而不是触发器标记名称。要更正画面，必须导入采用默认语言的触发器标记。

还可以手动键入要用来筛选报警的触发器标记名称。如果手动键入触发器名称，请以默认语言指定这些名称。

如果更改了默认语言，必须使用采用新默认语言的触发器标记名称，为上面列出的每个图形对象重新指定触发器标记。有关默认语言的更多信息，请参见[默认语言](#) 参考页数 157。

报警通知方法

您可以采用以下方法的任意组合来通知操作员有报警条件发生：

- 打开一个包含相应报警消息的报警图形画面。
- 发出声音信号（如果应用程序在个人计算机上运行）。
- 向打印机发送消息。
- 向数据源发送消息。

如果以多种语言设置报警消息，则对于所有将使用的语言，请确保数据源能接收 Unicode 格式的消息或者能将其转换成 ASCII 字符。

要使用上述方法，请在创建消息时选中**画面、声音、打印和发送消息到标签**选项。

如果需保持永久记录报警，请确保选中**打印**选项。此外，可以定期打印报警记录文件的内容，有关说明，请参见[打印报警信息的方法](#) 参考页数 99。

显示报警信息

FactoryTalk View 附带以下报警画面：

- [ALARM]，位于**画面**文件夹中，包含一个设置为显示报警记录文件中最新活动报警的报警条图形对象。
- [ALARM BANNER]，是**库**文件夹中的一个画面，包含一个设置为显示报警记录文件中最新活动报警的报警条图形对象。
- [ALARM MULTI-LINE]，是**库**文件夹中的一个画面，包含一个设置为显示报警记录文件中以下所有报警的报警列表图形对象：活动报警、非活动报警、已确认报警和未确认报警。
- [STATUS]，是**库**文件夹中的一个画面，包含一个设置为显示活动报警的报警状态列表图形对象。它包含一个用于打开 [HISTORY] 画面的“转至画面”按钮。此画面有两种大小。

- [HISTORY]，是库文件夹中的一个画面，包含一个报警列表图形对象和一个用于打开 [STATUS] 画面的“转至画面”按钮。该报警列表设置为显示报警记录文件中的所有报警：活动报警、非活动报警、已确认报警和未确认报警。此画面有两种大小。

默认情况下，在生成报警时，[ALARM] 图形画面会在运行时自动打开。

可以接受默认设置，编辑 [ALARM] 画面，使用其他报警画面中的一个，或创建自己的画面。如果选择不自动为报警通知打开图形画面，则还可以采取另外一种方法，即向操作员提供一种在需要时打开报警画面的方法。

有关更多信息，请参见：

- [\[ALARM\] 画面](#) 参考页数 110
- [\[ALARM BANNER\] 画面](#) 参考页数 111
- [\[ALARM MULTI-LINE\] 画面](#) 参考页数 111
- [\[STATUS\] 画面](#) 参考页数 111
- [\[HISTORY\] 画面](#) 参考页数 112
- [创建自己的报警画面](#) 参考页数 114
- [报警列表图形对象](#) 参考页数 115
- [报警条图形对象](#) 参考页数 116
- [报警状态列表图形对象](#) 参考页数 117

与报警交互

根据设置的具体报警对象，操作员可以：

- 确认一个或所有报警，或特定报警触发器的报警
- 清除和删除报警
- 将报警静音（如果应用程序在个人计算机上运行）
- 排序报警
- 复位所有报警的状态
- 打印报警

有关操作员可用于处理报警的报警按钮图形对象的信息，请参见[将按钮与报警历史和报警对象搭配使用](#) 参考页数 117。

使用数据源来与报警进行交互

您还可以设置对报警进行远程确认、静音和复位的功能，以使数据源能够执行这些功能。并且，用户可以设置数据源以决定要显示哪些类型的报警（活动报警、非活动报警、已确认报警和未确认报警）并关闭报警画面。本章后面的部分将对这些主题进行讨论。

确认报警的方法

当出现以下情况时会确认单个报警：

- 操作员在报警列表中选择一个报警，然后按确认报警按钮、Enter 按钮对象或者外部键盘或小键盘上的 **Enter** 键。
- 报警条获得焦点并且操作员按下“确认报警”按钮。

当出现以下情况时会确认特定触发器的单个报警：

- 该触发器的**远程确认**连接值更改为报警的触发器值（对于位触发器而言，则为位位置）。

当出现以下情况时会确认特定触发器的所有报警：

- 该触发器的**远程确认**连接值更改为**确认全部**值。可在**报警设置**编辑器中的**使用确认全部值**框中指定**确认全部**值。
- 操作员按下“确认全部报警”按钮，其中该按钮设置为确认特定报警触发器的报警。

当出现以下情况时会确认报警记录文件中的所有报警：

- 操作员按下“确认全部报警”按钮，其中该按钮设置为确认所有报警。
- **远程确认全部**连接的值更改为新的非零值。

有关确认报警的更多信息，请参见[使用报警按钮来确认报警、将报警静音、清除报警和删除报警](#) 参考页数 119。



提示：操作员可以将按钮按下事件发送给不具有焦点的对象。有关将按钮与对象关联起来的信息，请参见[将按钮与对象关联起来](#) 参考页数 317。

清除和删除报警的方法

当操作员按下“清除报警历史”按钮时，会删除报警记录文件中的报警并清除所有报警列表和报警条中的报警。可以将该按钮设置为清除所有报警或清除特定报警触发器的报警。

当操作员按下“清除报警条”按钮时，会清除报警条中的报警。这种情况下不会将其从报警记录文件中删除。

有关如何清除和删除报警的更多信息，请参见[创建和删除消息](#) 参考页数 120。

将报警静音的方法

声音报警指示器仅适用于在个人计算机和 MobileView 终端上运行的应用程序。

当出现以下情况时，所有报警都会静音：

- 操作员按下“报警静音”按钮。
- 启用了**声音**属性的报警得到确认。
- **远程静音**连接值更改为一个新的非零值。
- 操作员按下“清除报警历史”按钮。

对报警进行排序的方法

当操作员按下排序报警按钮时，排序顺序会从时间切换到触发器值或者从触发器值切换到时间。排序顺序适用于所有报警列表以及报警记录文件中的所有报警。

复位报警的方法

复位报警会影响报警在报警状态列表中的显示方式。复位报警时：

- 报警处于报警中状态的累计时间将复位为 0 页。如果报警仍处于活动状态，此时间将重新开始累计。
- 报警的触发次数复位为 0 页。如果报警仍处于活动状态，该次数将更改为 1。
- 日期和时间将发送到系统标签 `AlarmResetDateAndTimeString`。

当出现以下情况时，将复位特定报警触发器的报警：

- 操作员按下“清除报警历史”按钮，其中该按钮设置为清除并复位特定报警触发器的报警。

当出现以下情况时，将复位所有报警：

- 操作员按下“复位报警状态”按钮。
- 操作员按下“清除报警历史”按钮，其中该按钮设置为清除并复位所有报警。
- **远程状态复位**连接值更改为一个新的非零值。

有关如何复位报警的更多信息，请参见[复位报警状态](#) 参考页数 120。

打印报警信息的方法

除了在报警发生时自动打印每条报警消息之外，用户还可以保留打印的报警记录：

- 使用“打印报警历史”按钮。当操作员按下此按钮时，将打印一份包含报警记录文件内容的报告。该报告可包含报警的发生和确认时间。

可以将此按钮设置为打印选定报警触发器的报警历史，或者打印所有报警的报警历史。

如果是多种语言设置报警消息的，则消息和触发器标记将以最初记录它们时所用的语言进行打印。（消息是以触发该消息时的当前应用程序语言记录的。）所有报警时间和确认时间均以当前应用程序语言打印。

- 使用“打印报警状态”按钮。当操作员按下此按钮时，将打印一份包含报警状态的报告。该报告可包含活动报警、过往报警或在**报警设置**编辑器中设置的所有报警。该报告还可包含每个报警已经触发的次数，以及处于报警状态的累计时间。

可以将此按钮设置为打印选定报警触发器的报警状态，或者打印所有报警的报警状态。

如果是多种语言设置报警消息的，则所有消息、触发器标记和时间都会以当前应用程序语言打印。

有关指定在运行时要用于将在个人计算机或 MobileView 终端上运行的应用程序的打印机的信息，请参见[指定运行时要使用的打印机](#) 参考页数 189。

有关要与 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端配合使用的打印机类型的信息，请参见[在 PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端上安装打印机](#) 参考页数 198 和[在 PanelView Plus 终端上安装打印机](#) 参考页数 198。

报警记录文件

报警记录文件也称作报警历史。例如，操作员按下“清除报警历史”按钮可移除记录文件中的所有报警。

如果开启报警监控功能，则只要应用程序开始运行，FactoryTalk View 就会开始监控触发器连接的报警条件。当发生报警时，FactoryTalk View 会将关联的消息添加到报警记录文件。文件存满后，将删除最早的消息，以便留出空间来存储新消息。可以在**报警设置**编辑器中指定要存储的最大消息数目。

对于每个报警，记录文件会记录报警的触发时间和确认时间（如果已确认）。自 FactoryTalk View Machine Edition 版本 10.0 起，记录文件中的时间采用协调通用时间 (UTC)。在 FactoryTalk View Machine Edition 版本 9.0 或更低版本中，记录文件中的时间采用当地时间。

如果有新报警，记录文件会每 30 秒保存一次。应用程序关闭时，也会保存记录文件。

在关机或断电后重新启动应用程序时，将保留记录文件。

如果将更新版本应用程序下载到运行时计算机，则会自动删除较旧版本的记录文件。

可以在应用程序启动时从运行时计算机中删除记录文件。有关删除记录文件的信息，请参见[删除运行时计算机上的记录文件](#) 参考页数 195。

报警触发器数据类型

当您创建报警触发器时，您必须指定该触发器的标签或表达式使用的数据类型。数据类型影响报警的触发方式。

值触发器类型

要根据整数值或浮点值来触发报警，请使用值触发器类型。当触发器连接的值等于消息的触发器值时，便会生成报警。

如果您使用模拟量标签（HMI 标签或数据服务器标签）或表达式，那么您可以使用任意非零整数或浮点值来触发报警。浮点值将舍入到最接近的整数。有关值舍入方式的信息，请参见[数值四舍五入的方式](#) 参考页数 78。

触发器值不能为 0。开关量标签有两个可用值：0 和 1。因此，如果您使用开关量标签（HMI 标签或数据服务器标签），则您只能使用值 1 来触发消息。如果要使用开关量标签来触发两条不同的消息，请创建一个用于将开关量标签的值加 1 的表达式。这样，就可以使用触发器值 1 和 2。

示例：整数触发器值

下面的示例说明了如何使用整数触发器值设置报警来监视一个容量为 100 加仑的液箱内的酸液液位。当液箱液位达到满箱液位的 75% 和 90% 时，将生成报警。

1. 为标签 Acid_tank_level 创建一个报警触发器。此标签指向可编程控制器中的地址，该地址可链接到液箱内的传感器。此标签的最小值为 0，最大值为 100。

请对该报警触发器使用下面的表达式：

```

if ((Acid_tank_level > 74) AND (Acid_tank_level <
90))
then 1
else if (Acid_tank_level > 89)
then 2
else 0
    
```

2. 对该报警触发器使用值触发器类型。
3. 为报警触发器指定以下触发器值和报警消息：

触发器值	消息
1	警告！酸液箱已超出安全充注液位。
2	危险！酸液箱中的液位过高。

在运行时，当 Acid_tank_level 的值达到或超过 75 时，FactoryTalk View 将生成第一条报警消息。第二条消息在标签值达到或超过 90 时生成。

使用第 1 步中的表达式时，可以使用一系列的值来触发每个报警。如果在达到阈值的那一刻未读取到标签，则该方式非常有用。


“位”触发器类型

使用“位”触发器类型可同时生成多条报警消息。可以将数组标签（最多包含 1,024 位）分配到触发器连接。该数组中值从 0 变为 1 的每个位都会触发报警（如果针对位位置设置了消息）。

示例：使用位位置的触发器值

本示例显示了如何使用位位置来同时生成多个报警。该数组标签使用了 32 位：从 N7:0/00 到 N7:1/15。

下图显示了该数组标签的位地址和位位置：



该标签目前在位位置 2、6、12、21、22、26 和 30 处生成报警。

要为该数组标签设置报警

- 为该数组标签创建一个报警触发器。使用“位”触发器类型。
 您必须对该数组标签使用直接引用。该标签采用“整数”数据类型（每个元素 16 位）。向该标签的起始地址追加 L2，以指示该触发器将监视 2 个标签元素（32 位），具体如下：
`{::[PLC5]N7:0,L2}`
 PLC5 是 FactoryTalk Linx 的设备快捷方式名称。当标签引用包含冒号时，在开头必须使用两个冒号。
- 为报警触发器指定触发器值和报警信息。每个触发器值都对应于一个位位置（而不是位地址）。

数组中的位 (位地址)	位位置	触发器值	消息
00	1	1	线路 1: 传送器已停止。
01	2	2	线路 1: 电源故障。
02	3	3	线路 2: 传送器已停止。
03	4	4	线路 2: 电源故障。
..	..	..	..
31	32	32	烤箱门打开。


最低有效位 (LSB) 触发器类型

使用“最低有效位”触发器类型可根据由位位置决定的优先级顺序来生成报警消息。可以将数组标签（最多包含 1,024 位）分配到触发器连接。当数组中的多个位从 0 变为 1 时，仅生成具有最低位位置的报警。

示例：使用最低有效位的触发器值

本示例显示了如何使用“最低有效位”触发器类型来排定在达到多个报警状态时生成报警的顺序。

在此示例中，由一个可编程控制器来监控电机的电源、手动停止和过载状况。下图指示了与该可编程控制器内的数组标签相连的传感器的位置。



如果电机断电，则手动停止和过载开关也会断电，从而针对所有三个电机部件均生成报警。操作员唯一需要看到的报警就是针对电机的报警，因为报警原因是电机断电，而不是其他两个电机部件出现问题。

如果有人手动停止电机，则过载开关也会断电。这种情况下将针对手动停止和过载开关生成报警，但操作员唯一需要看到的报警就是针对手动停止的报警。

- 为标签 `Motor_starter` 创建一个报警触发器。该标签使用 16 位，并指向可编程控制器地址 `N7:61`，不过在此示例中只使用前三个位位置。请使用 `LSB`（最低有效位）触发器类型。
 由于仅使用单个标签元素中的前三个位，因此无需为此示例中的数组标签指定长度。可以使用一种简单的标签类型。
 不过，如果还要监控 `N7:62` 中的位，将需要向该地址添加 `L2`，具体如下：
`{:[PLC5]N7:61,L2}`
- 为报警触发器指定以下触发器值和报警消息：

数组中的位 (位地址)	位位置	触发器值	消息
00	1	1	电机已断电。
01	2	2	电机已停止。
02	3	3	过载开关已断电。

在运行时，如果电机断电，则可编程控制器会将所有三个位值从 0 变为 1，但 FactoryTalk View 仅生成第一条报警消息（因为位 00 是报警中的最低位，即最低有效位）。如果操作员确认第一个报警并且尚未恢复供电，则将产生第二个报警，以此类推。

使用数组标签的提示

要创建一个数组标签，指定要使用的元素数量，从标签地址的第一个元素开始。

可以为数组标签使用以下标签数据类型。使用该表判断要寻址的数据元素数量以提供需要的位数。

数据类型	每个元素的位数
字符	8
字节	8
短整型	16
字	16
整型	32
双字	32

例如，如果希望监控一个报警触发器的 128 位位置，并且使用的是整型数据类型，应在标签名称后追加修饰符 L4（因为 $4 \times 32 = 128$ ）。

不能为数组标签使用 HMI 标签（开关量或字符串标签）。必须为数组标签使用直接引用（数据服务器标签）。

等价的数据类型

不同的处理器和 OPC 服务器使用不同的标签数据类型术语。本部分提供与可用于数组标签的等价数据类型有关的信息，且提供每种数据类型的相关位数。

在 FactoryTalk View 中创建的模拟 HMI 标签

可在标签浏览器中查看标签的数据类型。

数据类型	位数
字节	8
无符号整型	16
整型	16
3 位 BCD	16
4 位 BCD	16
长整型	32

PLC 和 SLC 标签

创建数组标签时，可以使用采用以下数据类型的 PLC 和 SLC 标签：

数据类型	位数
短整型	16

采用短整型数据类型的数据服务器标签在**标签浏览器**中显示为采用条目规范数据类型整数。

要查看标签的条目规范数据类型，在**标签浏览器**中右键单击此标签并选择**属性**。

LOGIX 5000 标签

创建数组标签时，可以使用采用以下数据类型的 LOGIX 5000 标签：

表标题	表标题
SINT	8
INT	16
DINT	32

采用上表中所述数据类型的数据服务器标签在**标签浏览器**中分别显示为采用条目规范数据类型“字符”、“短整型”和“长整型”。

FactoryTalk Linx 标签语法

要创建 FactoryTalk Linx 数组标签，请使用下面的语法指定数组的长度：

`{tagname,Larraylength}`

例如：{::[PLC5]N7:0,L5}

N7:0 标签采用“短整型”数据类型（16 位），因此该数组标签由 80 位（16 x 5）组成。

如果标签名称包含冒号 (:), 请在 FactoryTalk Linx 设备快捷方式名称前添加两个冒号。

KEPServer Enterprise 标签语法

要创建 KEPServer Enterprise 数组标签，请使用下面的语法来指定数组的长度：

`tagname [arraylength]`

例如：Chan1.Dev1.Tag1 [3]

Tag1 标签采用“长整型”数据类型（32 位），因此该数组标签由 96 位（32 x 3）组成。

还可以在创建标签时在 KEPServer Enterprise 中定义标签长度，然后只需在 FactoryTalk View Studio 中选择相应标签名称即可。有关更多信息，请参见 KEPServer Enterprise 帮助。

创建采用多种语言的报警消息

FactoryTalk View 5.00 及更高版本支持采用多种语言的报警消息。创建报警消息时，这些消息将采用当前应用程序语言。可以将报警消息导出以进行翻译，然后将其导回应用程序。有关详细信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

可选的报警连接

操作员确认报警后，确认时间将记录在报警记录文件中并且该报警将静音。对报警系统的要求可能仅限于此。

不过，可以使用**报警设置**编辑器中的可选报警连接来设置在报警触发、确认、静音和复位时要与数据源进行的更加复杂的交互。例如，可以将数据源设置为确认报警、将报警静音并复位报警。也可以使用可选报警连接来关闭报警画面或允许数据源关闭报警画面。

有两组可选的报警连接：

- 与特定报警触发器配合使用的连接。用户可以为每个报警触发器各分配一组不同的连接。
- 对所有报警均适用的连接

用户还可以向报警列表分配连接，以使数据源能够决定要在列表中显示哪些类型的报警。有关更多信息，请参见[报警列表图形对象的工作方式](#) 参考页数 115。

与特定报警触发器配合使用的连接

您可以为每个报警触发器各分配一组不同的下列连接，或者仅为一个或某些报警触发器分配连接：

- **握手** — 为此连接分配一个标签可在触发器的值发生变化时通知数据源。
- **确认** — 为此连接分配一个标签可在操作员确认一个报警（或所有报警）时通知数据源。
- **远程确认** — 为此连接分配一个标签或表达式可允许数据源确认报警。
- **远程确认握手** — 为此连接分配一个标签可在进行远程确认时通知数据源。
- **消息** — 为此连接分配一个标签可向此连接发送报警消息。确保标签支持在报警消息中发送的数据类型。例如，如果消息为文本字符串，则可为**消息**连接分配一个字符串标签。
- **消息通知** — 为此连接分配一个标签可通知 FactoryTalk View 已向此连接发送报警消息，FactoryTalk View 必须在发送新消息之前进行等待。
- **消息握手** — 如果希望数据源在读取消息后通知 FactoryTalk View，请为此连接分配一个标签。

在您创建报警触发器时，可以为上述连接分配标签或表达式。有关这些连接的工作方式的更多详细信息，请参见接下来的几节。

握手连接的工作方式

握手连接对于采用值数据类型的触发器很有用。可将数据源编程为在针对同一触发器生成多个报警时将报警通知排入队列。使用**握手**连接可通知数据源 FactoryTalk View 已检测到报警通知。之后，数据源可将下一个报警发送至 FactoryTalk View。

当应用程序启动时，**握手**连接的值为 1。当触发器连接的值发生变化时，**握手**连接的值将从 1 切换为 0 页。触发器值下次发生变化时，**握手**连接的值将从 0 切换为 1。

触发器连接的值发生变化时并不一定表明存在报警。该值可能仍在可接受的限值范围内。

确认连接的工作方式

当应用程序启动时，此连接的值为 0。

值的变化方式

- 当操作员通过按下“确认报警”按钮确认一个报警时，FactoryTalk View 会将该报警的触发器值（对于位触发器而言，则为位位置）发送给此连接，并在操作员按住该按钮期间或保持时间内（以两者中较长者为准）始终保持该值。然后，此连接的值将复位为 0 页。
- 当操作员通过按下“确认全部报警”按钮确认所有报警或仅确认该触发器的报警时，FactoryTalk View 会将该触发器的**确认全部**值发送给此连接，并在操作员按住该按钮期间或保持时间内（以两者中较长者为准）始终保持该值。然后，此连接的值将复位为 0 页。
- 当**远程确认连接**更改为与某个未确认报警的触发器值匹配的新非零值时，FactoryTalk View 会将该触发器的值（对于位触发器而言，则为位位置）发送给此连接，并在保持时间内始终保持该值。然后，此连接的值将复位为 0 页。

为避免混淆是特定触发器的单个报警已确认还是该触发器的所有报警都已确认，请确保**确认全部**值与各触发器值均不相同。

远程确认连接的工作方式

“远程确认”连接支持远程确认报警。数据源将报警的触发器值（对于位触发器而言，则为位位置）写入此连接，并且具有此触发器值的未确认报警将得到确认。

如果分配此连接并为触发器指定确认全部值，则数据源将确认全部值发送至此连接时，将确认该触发器的所有未确认报警。

请确保确认全部值与各触发器值均不相同。

将数据源设置为在需要进行远程确认时将正确的值发送给远程确认连接。

如果保持时间对确认连接有效，将不会进行远程确认。



提示：不应将报警的**触发器**和**远程确认**设置配置为使用相同标签。这样做可能会导致出现不可预知的报警确认行为。

示例：使用“远程确认”连接

本示例说明了如何使用远程确认连接来确认报警。

在本示例中，在现场内的两个不同位置运行同一应用程序，并且这两个终端均连接到同一可编程控制器。本示例中的所有标签均引用该可编程控制器中的地址。



1. 为名为 Alarm 的标签创建报警触发器。使用值触发器类型。
2. 为确认连接分配名为 Ack 的标签。
3. 为远程确认连接分配名为 Remote_ack 的标签。
4. 为报警触发器创建一条触发器值为 1 的报警消息。
5. 将数据源设置为每当确认连接的值从 0 更改为非零值时便将确认连接的值写入到远程确认连接。

在运行时，当生成触发器值为 1 的报警时，这两个位置便会同时显示报警消息。如果操作员在位置 1 确认报警，则 FactoryTalk View 会将值 1 写入确认连接。

由于确认连接为只写（非读取），因此不会在位置 2 显示确认。不过，可编程控制器会将确认连接的值 (1) 写入到远程确认连接，并且位置 2 处的报警也会得到确认。

远程确认握手连接的工作方式

此连接用于通知数据源 FactoryTalk View 已检测到远程确认。

当应用程序启动时，**远程确认握手**连接的值为 1。当**远程确认**连接的值发生变化时，**远程确认握手**连接的值将从 1 切换为 0。当**远程确认**值下次发生变化后，**远程确认握手**的值会从 0 切换为 1。

远程确认握手值切换表示新的**远程确认**值是否与触发器值匹配。

确保在发送新消息之前数据源会读取报警消息

本部分介绍**消息**、**消息通知**和**消息握手**连接的工作方式。

要确保在 FactoryTalk View 发送新消息之前数据源会读取报警消息，可使用**消息握手**。当**消息握手**对报警消息有效时，FactoryTalk View 无法向报警触发器的**消息**连接发送新消息。

报警消息握手的方法

报警握手在报警触发器的**消息通知**连接设置为 1 时生效。只要**消息通知**连接设置为 1，就无法向**消息**连接发送新的消息。如何将**消息通知**连接复位为 0 取决于如何设置报警消息握手。

可以通过以下两种方式来使用报警消息握手：

- 将消息保持在数据源中一段特定的时间。
- 将消息保持在数据源处，直到数据源通知 FactoryTalk View 该消息已被读取。

请选择最能满足用户应用程序的需求且最适合用户的通信系统的方法。

将消息保持一段特定的时间

握手的工作方式

要设置报警触发器的报警消息握手以使消息连接中的消息保持一段特定的时间，请为消息通知连接分配一个标签，然后在报警设置编辑器的高级选项卡中指定保持时间。

这种报警消息握手方法的工作方式如下：

1. 发生报警时，将报警消息发送到消息连接。
2. 消息通知连接设置为 1。
只要将消息通知连接设置为 1，FactoryTalk View 就无法向数据源发送新的消息。
3. 保持时间计时器开始计时。
4. 当保持时间到期后，消息通知连接将复位为 0，此时 FactoryTalk View 可向消息连接发送新的消息。

保持消息，直到数据源确认它已读取该消息为止

要设置报警触发器的报警消息握手，以使消息连接中的消息保持到数据源通知 FactoryTalk View 其已读取该消息，请使用以下两个连接：消息通知连接和消息握手连接。

将数据源设置为在其已读取消息连接中的消息时向消息握手连接发送新的非零值。

握手的工作方式

如果使用消息握手连接，则握手将按如下方式工作：

1. 发生报警时，将报警消息发送到消息连接。
2. 消息通知连接设置为 1。
只要将消息通知连接设置为 1，FactoryTalk View 就无法向数据源发送新的消息。
3. 数据源读取消息后，它会向消息握手连接发送一个新的非零值。
4. 消息通知连接将复位为 0，此时 FactoryTalk View 可向消息连接发送一条新消息。

消息的排队方式

FactoryTalk View 在等待消息通知连接复位为 0 时最多可以将 128 条消息排入队列。排队的消息按先进先出原则发送到数据源。

如果报警消息队列在消息通知连接复位为 0 之前已填满，则会向 FactoryTalk Diagnostics 发送一条错误消息。

消息连接的工作方式

此连接用于将与触发器值关联的消息发送到数据源。

仅当选中报警消息的发送消息到标签选项时，才会发送消息。

如果要以多种语言生成文本报警消息，请确保为此连接分配的标签可以容纳采用每种语言的消息的字符串长度。有关使用多种语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

消息通知连接的工作方式

此连接用于通知 FactoryTalk View 已向数据源发送了一条报警消息，FactoryTalk View 必须先等待，然后才能发送另一条消息。

当应用程序启动时，消息通知连接将设置为 0 页。向消息连接写入一条消息时，消息通知连接值将更改为 1。达到保持时间后，或者消息握手连接更改为新的非零值时，消息通知连接值将从 1 更改为 0 页。

在以下情况下，会将报警触发器的消息排入队列：消息通知连接设置为 1。

消息握手连接的工作方式

使用**消息握手**连接可在数据源已读取报警消息时复位**消息通知**连接。

将数据源设置为在其已读取**消息**连接中的消息时向**消息握手**连接发送新的非零值。

对所有报警均适用的连接

以下连接对所有报警均适用：

- **静音** — 为此连接分配一个标签可通知数据源所有报警均已静音（仅适用于将在个人计算机上运行的应用程序）。
- **远程静音** — 为此连接分配一个标签或表达式可允许数据源使所有报警静音（仅适用于将在个人计算机上运行的应用程序）。
- **远程确认全部** — 为此连接分配一个标签可允许数据源一次性确认所有报警。
- **状态复位** — 为此连接分配一个标签可通知数据源报警状态已复位。
- **远程状态复位** — 为此连接分配一个标签或表达式可允许数据源复位报警状态。
- **关闭画面** — 为此连接分配一个标签可通知数据源报警画面已关闭。
- **远程关闭画面** — 为此连接分配一个标签或表达式可允许数据源关闭报警画面。

可在**报警设置**编辑器的高级选项卡中为上述连接分配标签或表达式。有关这些连接的工作方式的更多详细信息，请参见接下来的几节。

静音连接的工作方式

当应用程序启动时，此连接的值为 0。当报警被静音时，此连接会在保持时间内设置为 1，并将关闭内部蜂鸣器。保持时间结束后，此连接复位为 0 页。

如果按下按钮后触发了静音事件，则此连接 会在保持时间内或在按钮按住期间（以两者中较长者为准）设置为 1。该时间结束后，此连接复位为 0 页。

如果生成后续报警（已经设置为内部蜂鸣器发声），则不论静音连接值或保持时间状态如何，触发报警时都会拉响蜂鸣器。

当保持时间有效时，将无法使新报警静音。

远程静音连接的工作方式

当该连接更改为一个新的非零值时，将使所有报警静音。不论该连接的值如何，都可以使用其他方法使报警静音。

将数据源设置为每次要远程将报警静音时都向**远程静音**连接发送一个新的非零值。

远程确认全部连接的工作方式

当此连接更改为一个新的非零值时，所有未确认的报警都将得到确认。

将数据源设置为每次要远程确认所有报警时都向“远程确认全部”连接发送一个新的非零值。

状态复位连接的工作方式

当应用程序启动时，此连接的值为 0。如果已按下复位报警状态或清除报警历史记录按钮，则此连接 会在保持时间内或在按钮按住期间（以两者中较长者为准）设置为 1。该时间结束后，此连接复位为 0 页。

在以下情况下，**状态复位**连接也会设置为**1**：**远程状态复位**连接更改为新的非零值，并且在保持时间内一直保持其设置。

当保持时间有效时，无法再次复位报警状态。在保持时间期间，报警的状态会不断更新。

远程状态复位连接的工作方式

当此连接更改为一个新的非零值时，所有报警的状态都将复位，有关说明，请参见[复位报警的方法](#) 参考页数 98。不论此连接的值如何，都可以使用其他方法复位报警。

将数据源设置为每次要远程复位报警状态时都向“远程状态复位”连接发送一个新的非零值。

关闭画面连接的工作方式

当应用程序启动时，此连接的值 0。如果报警画面（在**报警设置**编辑器中分配）关闭，则此连接在保持时间内将设置为**1**。保持时间结束后，此连接复位为 0 页。

如果生成后续报警，则不论**关闭画面**连接值或保持时间状态如何，报警画面都会再次打开。


远程关闭画面连接的工作方式

当此连接更改为一个新的非零值时，报警画面将关闭。不论此连接的值如何，都可以使用其他方法关闭报警画面。

将数据源设置为每次要远程关闭报警画面时都向**远程关闭画面**连接发送一个新的非零值。

[ALARM] 画面

创建应用程序时，应用程序会随附一个名为 [ALARM] 的图形画面。**[ALARM]** 画面是用于在运行时显示报警消息的默认画面。



条目	名称	描述
1	报警条图形对象	[ALARM] 画面中的报警条对象设置为在新报警发生时显示这些报警，并且仅显示活动报警。一次只显示一个报警。还可以将报警条设置为在所显示的报警得到确认之前将新的报警排入队列。 有关报警条的更多信息，请参见 报警条图形对象的工作方式 参考页数 116。
2	按钮	这些按钮用于确认报警、将报警静音和清除报警以及关闭画面。 有关按钮工作原理的信息，请参见 将按钮与报警历史和报警对象搭配使用 参考页数 117。

用户可以：

- 使用初始 [ALARM] 画面或修改该画面。例如，可以更改对象的颜色，或添加和移除按钮。


- 按照[创建自己的报警画面](#) 参考页数 114 中所述创建您自己的图形画面。
- 使用图形库中的其中一个报警画面。图形库中包含了 [ALARM] 画面的一份副本，其名称为 [ALARM BANNER]。

[ALARM BANNER] 画面

“库”文件夹包含一个名为 [ALARM BANNER] 的图形画面。有关此画面的更多信息，请参见 [\[ALARM\] 画面](#) 参考页数 110。

[ALARM MULTI-LINE] 画面

“库”文件夹包含一个名为 [ALARM MULTI-LINE] 的图形画面。借助 [ALARM MULTI-LINE] 画面，操作员可以一次查看多个报警。




条目	名称	描述
1	报警列表图形对象	[ALARM MULTI-LINE] 画面中的报警列表图形对象显示报警发生和得到确认的时间，以及报警消息。该对象设置为显示所有报警。还可以将报警列表设置为显示活动报警、非活动报警、已确认报警和未确认报警的任意组合。 有关报警列表的更多信息，请参见 报警列表图形对象的工作方式 参考页数 115。
2	按钮	这些按钮用于确认报警和将报警静音、滚动列表以及关闭显示。 有关按钮工作原理的信息，请参见 将按钮与报警历史和报警对象搭配使用 参考页数 117。

使用初始 [ALARM MULTI-LINE] 画面或修改该画面。例如，可以选择要在列表中显示哪些报警触发器的报警。

[STATUS] 画面

“库”文件夹包含一个名为 [STATUS] 的图形画面。借助 [STATUS] 画面，操作员可以查看已在报警设置编辑器中设置的所有报警的状态。
 [STATUS] 画面有两种大小：640x480 和 800x600。




条目	名称	描述
1	报警状态列表图形对象	[STATUS] 画面中的报警状态列表图形对象显示报警消息。该对象设置为显示活动报警的状态。还可以将报警状态列表设置为显示已设置的所有报警的状态、仅显示活动报警的状态，或者显示自上次复位报警状态以来发生的所有报警的状态。 有关报警状态列表的更多信息，请参见 报警状态列表图形对象的工作方式 参考页数 117。
2	按钮	这些按钮用于复位报警、将报警静音、更改画面模式、打印报警状态、打开 [HISTORY] 画面、滚动列表和关闭画面。 有关按钮工作原理的信息，请参见 将按钮与报警历史和报警对象搭配使用 参考页数 117。

使用初始 [STATUS] 画面或修改该画面。例如，可以选择要在列表中显示哪些报警触发器的报警，或者移除不想使用的按钮。

[HISTORY] 画面

“库”文件夹包含一个名为 [HISTORY] 的图形画面。它与 [ALARM MULTI-LINE] 画面类似，但报警列表图形对象更大（一次可显示更多报警消息

)，而 [HISTORY] 画面则包含更多按钮。[HISTORY] 画面有两种大小：640x480 和 800x600。



条目	名称	描述
1	报警列表图形对象	[HISTORY] 画面中的报警列表图形对象显示报警发生和得到确认的时间，以及报警消息。该对象设置为显示所有报警。还可以将报警列表设置为显示活动报警、非活动报警、已确认报警和未确认报警的任意组合。 有关报警列表的更多信息，请参见 报警列表图形对象的工作方式 参考页数 115。
2	按钮	这些按钮用于确认报警、将报警静音和清除报警，还可用于对报警列表进行排序、打印报警历史列表，以及打开 [STATUS] 画面、滚动列表和关闭画面。 有关按钮工作原理的信息，请参见 将按钮与报警历史和报警对象搭配使用 参考页数 117。

使用初始 [HISTORY] 画面或修改该画面。例如，可以选择要显示哪些报警触发器的报警，或者移除不想使用的按钮。

在应用程序中使用库中的画面

前面四节介绍了“库”文件夹中包含的 [ALARM BANNER]、[ALARM MULTI-LINE]、[STATUS] 和 [HISTORY] 画面。您可以将这些画面中的对象复制到您自己的画面中，也可将整个画面都复制到您的应用程序中。

有关将对象从某个库复制到图形画面的信息，请参见[复制对象](#) 参考页数 289。

图形库在开发计算机上可供使用，但在运行时并不显示。要在运行时将库中的画面用作图形画面，必须将该库画面添加到应用程序用来保存图形画面的文件夹中。有关详细信息，请参见[在应用程序中将库作为画面使用](#) 参考页数 248。

示例：将 [ALARM] 画面与 [STATUS] 画面一起使用

要使用 [ALARM] 画面来向操作员提醒所发生的报警，并使用 [STATUS] 画面来显示报警已激活多少次和已处于活动状态多长时间，请按以下步骤操作：

1. 在**报警设置**编辑器的高级选项卡中，如果 [ALARM] 画面尚未选定，请将其选作在触发报警时要打开的画面。（默认情况下它已选定。）
2. 添加库中的 [STATUS] 画面。
3. 对 [ALARM] 画面进行如下编辑：添加一个“转至画面”按钮，按下该按钮时，该按钮会打开 [STATUS] 画面。

创建自己的报警画面

您可以创建自己的图形画面来显示和响应报警。例如，您可以创建一个包含静态文本对象和“转至画面”按钮的画面；其中，静态文本对象用于通知操作员发生报警，而“转至画面”按钮则是在操作员按下时会打开一个列有实际报警消息的画面。

创建自己的图形画面时，请使用“位于顶层”画面并选择**无法替换**选项。

有关可用于显示报警信息的图形对象的信息，请参见从[报警列表图形对象的工作方式](#) 参考页数 115 开始的信息。有关创建图形画面和图形对象的信息，请参见[使用图形画面](#) 参考页数 239 和[使用图形对象](#) 参考页数 259。

打开画面

每当触发器连接的值与触发器值匹配（如果已为触发器值选择了**画面**选项）时，用户在**报警设置**编辑器的高级选项卡中指定的报警画面（默认 [ALARM] 画面（从库中复制的画面）或用户自己的画面）就会自动打开。

也可以创建一个“转至画面”按钮，操作员可按下该按钮来打开相应的报警画面。有关如何设置“转至画面”按钮和指定要打开的画面的信息，请参见“帮助”。

关闭画面

操作员可通过按**关闭画面**按钮来关闭画面。

在以下情况下，画面会自动关闭：

- 操作员按下“确认全部报警”按钮，使报警历史中的最新报警得到确认。
- 操作员按下“清除报警历史”按钮，使报警历史中的最新报警被删除。
- **远程关闭画面**连接更改为新的非零值。
- **远程确认全部**连接更改为新的非零值。
- 最新报警得到确认。

如果不希望在确认最新报警时关闭画面，可以在 FactoryTalk View ME Station 中禁用此选项。

要更改画面的关闭方式

1. 在 FactoryTalk View ME Station 中，单击**终端设置**。

2. 双击**报警**。
3. 指定您希望的画面关闭方式。

报警列表图形对象的工作方式

报警列表图形对象用于显示报警的触发时间，以及报警的确认时间（如果将该对象设置为显示已确认的报警）。

在运行时，当数据源中的触发器连接与某条消息的触发器值匹配时，在报警列表中会显示一个报警。报警列表可以位于 [ALARM MULTI-LINE] 或 [HISTORY] 画面中，位于用户创建的报警画面中，也可以位于应用程序的任何画面中。

可以在同一个画面中或者在不同的画面中使用多个报警列表。尽管可以设置不同的列表来显示不同的信息，但每个报警列表显示的都是同一报警记录文件中的信息。

有关如何设置报警列表的信息，请参见“帮助”。

显示内容

- 如果将该列表设置为显示特定报警触发器的报警，则会只显示这些触发器的报警。
- 如果该列表设置为仅显示未确认的报警，则该列表中显示的报警将为未确认报警，并且如果有确认时间列，该列将始终为空白。
- 如果该列表设置为既显示已确认的报警又显示未确认的报警，则已确认的报警可能会在行的左端显示一个符号（具体可由您指定），并且如果显示了确认时间列，该列中将显示确认时间。
- 如果该列表设置为既显示活动报警又显示非活动报警，则活动报警可能会在行的左端显示一个符号（具体可由您指定）。如果既显示了确认符号又显示了活动符号，则活动符号列将位于确认符号列的右侧。
- 如果因消息过长而导致该对象无法容纳，则最后显示的字符将用星号代替。同样，如果因列标题过长而导致列无法容纳，则最后显示的字符将用星号代替。您可以指定允许每条报警消息占用的行数，范围为 1 到 10 行。
- 画面中容纳的报警消息数目取决于报警列表的高度、该列表的字号、已为每条报警消息指定的行数以及列标题是否显示。
- 如果报警当前是按时间排序的，则报警列出时最新的报警将列在最上方。
- 如果报警当前是按触发器值排序的，则来自**报警设置**编辑器中第一个触发器的报警将首先列出，来自后续触发器的报警将随后列出。列表中来自同一触发器的报警将分组在一起，然后按触发器值从低到高排序。
- 如果存在同一报警的多个实例，则这些报警将按时间排序，最新的报警显示在最上方。
- 如果向任何 ActiveAcknowledged、ActiveUnacknowledged、InactiveAcknowledged 或 InactiveUnacknowledged 连接分配了一个标签或表达式，则当连接的值为非零值时，相关类型的报警便会显示在报警列表中。此连接值将会覆盖**报警列表属性**对话框中该列表的设置。

列表的滚动方式

- 如果以多种语言设置报警消息，则消息将以最初记录时所用的语言加以显示。所有报警时间和确认时间均以当前应用程序语言进行显示。
- 打开包含报警列表的画面时，突出显示条或光标将位于该列表的顶端：如果是按时间排序的，则位于最近的报警上；如果是按触发器值排序的，则位于第一个触发器的第一个报警上。
- 如果报警是按时间排序的，并且最上方的报警处于选定状态，则在发生新报警时，旧报警会向下滚动，但突出显示条或光标将依然位于顶端。
- 如果报警是按时间排序的，则当操作员选择列表中最上方的报警之外的报警（通过使用下移按钮）时，以及发生新报警时，若列表已满，这些报警将添加到可见区域上方。当前选定的报警继续保持选中状态，并在显示的列表部分保持其位置。
- 如果报警是按触发器值排序的，则在发生新报警时，当前选定的报警在列表中将继续处于选定状态并保持其位置。
- 如果排序顺序发生变化，则选定的报警将继续处于选定状态，但可能会显示在列表中的其他位置。

报警条图形对象的工作方式

报警条图形对象用于显示单个未确认的报警。

在运行时，当数据源中的触发器连接与某条消息的触发器值匹配时，在报警条中会显示一个报警。报警条可以位于 [ALARM] 画面或 [ALARM BANNER] 画面中，位于用户创建的报警画面中，也可以位于应用程序的任何画面中。

可以在同一个画面中或者在不同的画面中使用多个报警条。可以设置不同的报警条，使其中一个显示最近的报警，另一个在所显示的报警得到确认前将报警排入队列。

有关如何设置报警条的信息，请参见“帮助”。

显示内容

- 如果将报警条设置为显示特定报警触发器的报警，则会只显示这些触发器的报警。
- 可以将报警条设置为在操作员清除当前报警前将新报警排入队列，或设置为始终显示最新的报警。
- 当包含报警条的画面首次打开时，该报警条将为空白，除非该画面是在**报警设置**编辑器中指定的报警画面且已为响应报警而打开。
- 所显示的报警得到确认后，便会将它从报警条中移除。如果没有更新的报警，报警条将为空白。
- 如果操作员按下“清除报警条”按钮，报警条将为空白。
- 如果操作员按下“清除报警历史”按钮或者所有报警都已得到确认，则报警条将为空白。
- 如果报警条设置为既显示活动报警又显示非活动报警，则当报警处于活动状态时，相应的消息旁会显示一个星号 (*)。
- 如果以多种语言设置报警消息，则消息和触发器标记将以最初记录时所用的语言加以显示。所有报警时间均以当前应用程序语言进行显示。

报警状态列表图形对象的工作方式

报警状态列表图形对象用于显示报警的状态，包括报警是否已触发、报警的触发次数及其触发时长。

报警状态列表可以位于 [STATUS] 画面或已创建的报警画面中，也可置于应用程序的任何画面中。

可以在同一个画面中或者在不同的画面中使用多个报警状态列表。可以设置不同的列表来显示不同的信息。

有关如何设置报警状态列表的信息，请参见“帮助”。

显示内容

- 如果将该列表设置为显示特定报警触发器的报警，则会只显示这些触发器的报警。
- 如果报警处于活动状态，那么若显示了报警状态列，该列中将显示一个星号 (*)。
- 如果因消息过长而导致该对象无法容纳，则所容纳的最后一个字符将用星号代替。同样，如果因列标题过长而导致该列无法容纳，则所容纳的最后一个字符将用星号代替。您可以指定允许每条报警消息占用的行数，范围为 1 到 10 行。
- 画面中容纳的报警消息数目取决于报警状态列表的高度、该列表的字号、已为每条报警消息指定的行数以及列标题是否显示。
- 对于由值触发的报警，累计时间列将显示该报警已设置为触发器值的时间。
- 对于由位触发的报警，累计时间列将显示该位设置为 1 的持续时间 1。
- 对于由 LSB 触发的报警，累计时间列将显示对应报警的最低有效位设置为 1 的持续时间 1。
- 如果以多种语言设置报警消息，则所有消息和触发器标记都将以当前应用程序语言加以显示，而不管它们最初是用何种语言记录的。

打开显示时出现的情况

- 包含报警状态列表的画面首次打开时，将显示第一页报警。
- 如果该列表设置为仅显示活动报警，并且在此画面关闭时可见的报警现在不再处于活动状态，那么会从该列表中删除这些报警。
- 如果自此画面上次打开以来报警已经复位过，则会显示第一页报警。

将按钮与报警历史和报警对象搭配使用

“报警”按钮

使用以下报警按钮与报警列表、报警条或报警状态列表交互，以及清除报警历史和对报警历史进行排序：

“报警”按钮	描述
确认报警	此按钮可确认在报警列表或报警条中选定的报警并使其静音。
确认全部报警	此按钮可确认报警历史中的所有未确认报警或对应于特定报警触发器的未确认报警，并会使这些报警静音。
报警状态模式	此按钮会将报警状态列表的模式更改为其下一个设置。设置的顺序为： 1. 所有报警 2. 活动报警 3. 过往报警 当前设置取决于在列表属性对话框中的报警选项卡上对列表进行的设置。

清除报警条	此按钮会将当前报警从报警条中移除，但不会将其从报警历史和报警列表中移除。
清除报警历史	此按钮会将所有报警或特定报警触发器对应的报警从报警历史和报警列表中移除，并会复位报警状态。 如果选择复位报警，按下此按钮会将所有要清除的报警的报警触发次数复位为 0，并会将处于报警状态的累计时间复位为 0。如果该报警仍处于活动状态，则在该报警复位为 0 后，处于报警状态的次数将更改为 1。
打印报警历史	此按钮会打印一份包含报警记录文件中的报警消息的报告。您可以将所有报警都包含在打印范围内，也可只打印特定报警触发器的报警。该报告可包含报警的发生和确认时间。
打印报警状态	此按钮会打印一份包含所有报警或特定报警触发器的报警的状态的报告。该报告可包含每个报警已经触发的次数，以及处于报警状态的累计时间。
复位报警状态	此按钮会将应用中所有报警的累计时间及其报警的已触发次数复位为 0。 如果报警仍处于活动状态，该次数将更改为 1。
报警静音	此按钮会使所有当前报警静音。如果任何报警的保持时间仍然有效，报警将无法静音。
排序报警	此按钮会按照时间或触发原因对报警历史和报警列表中的报警进行排序。 如果按触发原因对报警排序，则会首先将分配给一个触发器的所有报警分在一类，报警排列顺序为触发器在 报警设置 编辑器中出现的顺序。在这些组中，按触发器值对触发器排序。

将报警按钮与对象关联起来

可以将“确认报警”按钮与特定报警列表或报警条关联起来，也可将该按钮设置为与图形画面中选定的任何报警列表或报警条配合使用。

同样，也可以将“清除报警条”按钮与特定报警条关联起来。如果同一个图形画面中有多个报警条，此选项将十分有用。还可以将“报警状态模式”按钮与特定的报警状态列表关联起来。

有关将按钮与对象关联起来的更多信息，请参见[将按钮与对象关联起来](#) 参考页数 317。

键按钮

还可以使用以下键按钮图形对象与报警列表、报警状态列表或报警条交互：

- 上移
- 下移
- 向上翻页
- 向下翻页
- Home
- 结束
- Enter

可以将键按钮与特定的报警对象关联起来，也可将这些按钮设置为与图形画面中选定的任何对象配合使用。更多相关信息，请参见[将按钮与对象关联起来](#) 参考页数 317。

有关键按钮的更多信息，请参见[使用列表、趋势、报警条和数字输入对象](#) 参考页数 263。

有关创建图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。

有关设置特定按钮的信息，请参见“帮助”。

使用报警按钮来确认报警、将报警静音、清除报警和删除报警

确认信息并不会将其从报警记录文件中移除。您仍可在设置为显示已确认报警的报警列表中显示已确认的报警。

确认选定报警

当操作员按下“确认报警”按钮、Enter 按钮或者外部键盘或小键盘上的 **Enter** 键时：

- 报警列表中的选定报警将会得到确认，且其声音指示器（如果有）将会静音。
- 报警条中显示的报警将会得到确认，且其声音指示器（如果有）将会静音。

下面是确认报警时会出现的情况：

- 如果分配了**确认连接**，则报警触发器的此连接将设置为数据源的报警触发器值。该值的保持时间为操作员按下按钮的时间与保持时间中的较长者。
如果保持时间仍然有效且操作员确认了同一个报警的新实例，则会忽略新的确认。
- 如果报警列表设置为仅显示未确认的报警，则该报警从列表中移除。突出显示条或光标将上移到下一个未确认的报警，除非它已经位于最上方的未确认报警上。
- 如果操作员按下“确认报警”按钮时突出显示条或光标位于已确认的报警上，则会忽略此按钮按下操作。
- 该报警将从报警条中移除。

确认全部报警

当操作员按下“确认全部报警”按钮时，系统中（或特定报警触发器的）所有未确认的报警都会得到确认。

下面是确认报警时会出现的情况：

- 对于各报警触发器，如果为其分配了**确认全部**值，则会将指定的**确认全部**值发送到该触发器的**确认连接**。该值的保持时间为操作员按下按钮的时间与保持时间中的较长者。然后，此连接的值将复位为 0 页。

如果没有为触发器分配**确认全部**值，则不会向该触发器的**确认连接**发送任何值。

如果在操作员按下“确认全部报警”按钮时有任何报警的保持时间仍然有效，则会忽略此按钮按下操作。

- 如果报警列表设置为仅显示未确认的报警，则所有已确认的报警会从列表中移除。
- 清除相应的报警条。

报警静音

当操作员按下“报警静音”按钮时，任何由报警触发的声音信号都将静音，并且**静音连接**会在保持时间内或在按钮按住期间（以两者中较长者为准）设置为 1。然后，此连接的值将复位为 0 页。

如果在操作员按下“报警静音”时有任何报警的保持时间仍然有效，则会忽略此按钮按下操作。

声音报警指示器仅适用于在个人计算机上运行的应用程序。

清除和删除消息 从报警历史中

当操作员按下“清除报警历史”按钮时，系统中的所有报警（也可以是特定报警触发器的所有报警）都会从报警记录文件和所有报警列表中删除。

有关报警记录文件的信息，请参见[报警记录文件](#) 参考页数 99。

如果为任何要清除的报警触发器分配了**确认**连接，则会提示操作员先确认未确认的消息，然后再将其删除。如果操作员选择确认报警，则会先将**确认全部**值（如果有）发送给**确认**连接，然后再删除消息。如果未分配**确认**连接或者操作员选择不确认报警，则会立即删除所有消息。

从报警条中

当操作员按下“清除报警条”按钮时，会从报警条中清除所显示的报警。该报警将依然位于报警记录文件中以及显示它的所有报警列表中。

使用报警按钮对报警进行排序和复位报警状态

可使用报警按钮对报警进行排序和复位报警状态。

排序报警

当操作员按下排序报警按钮时，排序顺序会从时间切换到触发器值或者从触发器值切换到时间。排序顺序适用于所有报警列表以及报警记录文件中的所有报警。

复位报警状态

当操作员按下“复位报警状态”按钮时，每个报警的报警状态将按如下方式复位：

- 报警处于报警中状态的累计时间将复位为 0 页。如果报警仍处于活动状态，此时间将重新开始累计。
- 报警的触发次数复位为 0 页。如果报警仍处于活动状态，该次数将更改为 1。

如果“状态复位”连接已分配（在**报警设置**编辑器中），则该连接 会在保持时间内或在按钮按住期间（以两者中较长者为准）设置为 1。如果上次按下“复位报警状态”按钮所产生的保持时间依然有效，则会忽略此按钮按下操作。

如果为“清除报警历史”按钮选中了**复位报警状态**选项，则按下该按钮也可以复位报警的状态。可以将该按钮设置为清除所有报警并复位这些报警的状态，或者仅清除特定报警触发器的报警并复位这些报警的状态。

保持报警状态

应用程序关闭时，将保留报警的状态。应用程序重新启动时：

- 如果报警仍处于活动状态，活动时间将重新开始累计。
- 如果报警仍处于活动状态，则触发报警的次数将加 1。

更改报警状态列表中显示的报警状态

操作员按下“报警状态模式”按钮时，报警状态列表中显示的报警类型将按如下方式更改：

- 如果当前显示的类型为所有报警，则该列表将更改为仅显示活动报警。
- 如果当前显示的类型为活动报警，则该列表将更改为仅显示过往报警。

- 如果当前显示的类型为过往报警，则该列表将更改为显示所有报警。

所做更改将仅影响关联或选定的报警状态列表，并不会影响所有报警状态列表。

设置 FactoryTalk Diagnostics

本章介绍以下内容：

- FactoryTalk Diagnostics
- 如何在应用程序开发过程中显示诊断消息
- 如何查看 FactoryTalk Diagnostics 记录文件
- 如何使用 Diagnostics Setup 工具
- 如何在运行时显示和打印诊断消息
- [DIAGNOSTICS] 画面
- 如何创建您自己的诊断画面
- 如何打开和关闭诊断画面
- 诊断列表图形对象的工作方式
- FactoryTalk 审核跟踪

关于 FactoryTalk Diagnostics

FactoryTalk Diagnostics 记录有关各种类型系统活动的信息，包括：

- 宏的使用
- 操作员注释
- 系统消息和错误
- 来自通信网络的错误
- 标签读写活动

浏览诊断消息

用户可以在应用程序开发期间和运行时查看有关系统活动的诊断消息。例如，在开发应用程序时，可使用诊断消息跟踪系统正在进行的活动，并确保按预期方式进行设置。在运行时，可使用诊断消息显示有关系统活动的操作员消息。还可以将信息保存在记录文件中，以供将来处理或分析。

如何设置 FactoryTalk Diagnostics

必须同时在开发计算机和运行时计算机上设置 FactoryTalk Diagnostics。FactoryTalk Diagnostics 的设置适用于计算机上安装的所有 Rockwell Automation 产品。

设置 FactoryTalk Diagnostics 包括：

- 设置目标，这些目标会接收记录的信息以进行存储或显示。
- 设置哪些目标接收哪些类别的消息。这称为消息路由。
- 设置消息在运行时的显示和打印方式。

本章介绍了如何在个人计算机上设置 FactoryTalk Diagnostics。有关在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 和 PanelView Plus CE 终端上设置 FactoryTalk Diagnostics 的信息，请参见“帮助”。

目标

FactoryTalk Diagnostics 可用于将诊断消息发送到多个目标。

在应用程序开发过程中，可以将诊断消息发送到以下位置：

- FactoryTalk View Studio 窗口底部的**诊断列表**
- 本地记录，可使用 FactoryTalk Diagnostics Viewer 工具进行查看
- ODBC 数据库

在运行时，可以将诊断消息发送到以下位置：

- 默认 [DIAGNOSTICS] 画面或用户创建的画面中的诊断列表图形对象
- 打印机
- 触发时导出的 CSV 文件
- 本地记录（仅在个人计算机上可用），可使用 FactoryTalk Diagnostics Viewer 进行查看
- 远程记录（仅限 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端）
- ODBC 数据库

FactoryTalk Diagnostics Viewer 仅在个人计算机上可用。但是，如果将诊断消息从 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端发送到个人计算机，则可以在 FactoryTalk Diagnostics Viewer 中查看这些消息。



提示：计算机上可用的目标可能因所安装的 Rockwell Automation 产品而异。

在运行时，可以将审核消息发送到以下位置：

- 所创建画面上的审核图形对象
- 审核记录文件
- 触发时导出的 CSV 文件

消息路由

可以确定哪些目标接收哪些类型的消息。这使得用户可以在适当的位置向合适的人员提供正确的信息。

例如，可以进行以下操作：

- 将包含有关系统正在进行的活动的信息的信息的消息发送到本地记录文件。还可以将有关在无人看管时可能会出错的事项的警告发送到本地记录文件。

这使得控制系统工程师可以分析系统活动和性能，并在计划维护期间进行更正。

- 将需要立即采取措施的错误发送到 [DIAGNOSTICS] 画面中的诊断列表对象以及记录文件。
- 将 [DIAGNOSTICS] 画面设置为在发生系统活动时自动打开，从而允许操作员响应如未立即解决可能会停止生产的问题。
- 将审核消息发送到记录文件和审核图形对象。

消息分类

FactoryTalk Diagnostics 按严重性和接收方对消息进行分类。对于每个目标，都可以指定消息严重性和接收方。

如果特定类别的消息未路由到任何目标，则不会记录该类别的消息。例如，您可能不希望记录参考消息，或者可能不希望将任何消息发送给操作员。

消息严重性

FactoryTalk View 按四种严重性对消息进行分类：

- 错误指示过程或操作失败。例如，无法写入标签值，或者用户在登录系统时键入了错误的密码。
- 警告指示过程或操作可能未正常运行，或者如果不采取预防性措施，则最终可能会失败。例如，如果图形画面中使用的 ActiveX® 控件版本不同于运行时计算机上安装的版本，则会记录一个警告，指示版本不匹配。不匹配的 ActiveX 控件在运行时可能不会按预期方式工作。
- 信息指示过程或操作已成功完成。例如，登录到系统的用户或标签值已写入数据源。
- 审核指示系统配置已更改。FactoryTalk View 可将组件（如图形画面）的创建、修改和删除操作记录为审核消息。

其他 Rockwell Automation 产品也使用审核消息。例如，如果在 FactoryTalk AssetCentre 中设置了审核记录，则 FactoryTalk View 的审核消息将发送到此处以及发送到 FactoryTalk Diagnostics。

在 FactoryTalk Diagnostics Viewer 中，消息严重性显示在**严重性**列中，由 ! 符号表示。

消息的内容由系统提供。不需要进行任何操作来设置消息内容。

接收方

FactoryTalk Diagnostics 可针对消息相关的各种人员，按不同方式对消息进行分类。可以在 FactoryTalk Diagnostics Viewer 中对消息进行排序，以便将与特定人员相关的消息分为一组。

可以指定向“操作员”、“工程师”和“开发人员”接收方发送哪些类型的信息。

FactoryTalk View 会自动将审核消息发送给“工程师”和“安全”接收方。审核消息允许审核工具（如美国政府 21 CFR 第 11 部分规范所要求的审核工具）跟踪系统活动。

使用 PC 上的 Diagnostics Setup 工具

使用 PC 上的 Diagnostics Setup 工具设置：

- 开发计算机上的目标和消息路由，包括记录到诊断列表、审核跟踪列表、本地记录或 ODBC 数据库。
- 个人计算机上的目标和消息路由，包括在运行时记录到诊断列表、审核跟踪列表、本地记录或 ODBC 数据库。
- MobileView 或 Windows CE 运行时目标，以从其中接收所记录的消息。

还可以使用 Diagnostics Setup 工具清除本地记录文件。

打开 PC 上的 FactoryTalk Diagnostics Setup 工具

要打开 **FactoryTalk Diagnostics Setup** 工具，可使用以下方法之一：

- 在 FactoryTalk View Studio 的工具菜单中，选择 **Diagnostics Setup**。
- 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击**终端设置**，然后双击 **Diagnostics Setup**。



有关打开 **FactoryTalk View ME Station** 对话框的信息，请参见[在开发计算机上启动 FactoryTalk View Machine Edition Station](#) 参考页数 183。

有关使用 Diagnostics Setup 工具的详细信息，请参见帮助。

记录到 ODBC 数据库

将 FactoryTalk Diagnostics 消息记录到 ODBC 数据库的选项仅适用于个人计算机。

ODBC 记录的工作方式是通过定期将本地记录文件的内容导出到符合 ODBC 规范的数据库。FactoryTalk View 支持以下符合 ODBC 规范的数据库：

- Microsoft Access®
- Sybase SQL Server
- Oracle®
- Microsoft SQL Server®

如果已将 FactoryTalk Diagnostics 设置为覆盖本地记录文件中的事件，请确保先将消息记录到符合 ODBC 规范的数据库，然后再删除最旧的事件。

有关 FactoryTalk Diagnostics ODBC 表的内容的信息，请参见 [ODBC 数据库模式](#) 参考页数 455。

设置消息缓冲

FactoryTalk Diagnostics 消息存储在计算机的本地记录文件中，并以指定的时间间隔导出到符合 ODBC 规范的数据库。

还可以指定消息在导出到符合 ODBC 规范的数据库之后仍在本地记录文件中保留一段时间。这在出现网络故障或其他导致数据库不可用的原因时非常有用。在这种情况下，消息在缓冲时间到期之前会一直保留在本


地记录文件中。如果符合 ODBC 规范的数据库在该时间段内可用，则缓冲的消息会导出到数据库。

路由消息

对于所设置的每个目标，都可以指定消息路由方式。

要路由消息，请指定：

- 要记录的消息类型
- 消息的接收方
- 是否从 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端接受消息



接收来自 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端的消息

可以将 FactoryTalk Diagnostics 设置为在运行时接收 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上生成的消息。终端必须与运行 FactoryTalk Diagnostics 的计算机位于同一网络。

要接收消息

- 使个人计算机能够接收消息。
- 将 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端 设置为发送消息。

有关配置计算机和 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端 以进行远程审核的详细信息，请参见帮助。

使用 MobileView 或 PanelView Plus 系列终端上的 Diagnostics Setup

MobileView 或 PanelView Plus 系列终端上的 Diagnostics Setup 用于设置：


- 远程记录的目标
- 消息路由，包括记录到：
 - 诊断列表
 - 审核跟踪

- 远程记录
- 审核消息记录

打开 Diagnostics Setup

要打开 Diagnostics Setup

1. 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击**终端设置**
2. 选择 **Diagnostics Setup**。
3. 单击 。



有关打开 **FactoryTalk View ME Station** 对话框的信息，请参见[在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上启动 FactoryTalk View Machine Edition](#) 参考页数 199。


设置远程记录目标

可以为远程记录指定目标。

要设置远程记录目标

1. 在 **Diagnostics Setup** 对话框中，选择**远程记录**。

2. 单击**编辑**。



3. 输入远程计算机的地址和端口。
4. 单击**确定**。


路由消息


可以指定针对每个目标路由消息的方式。

要路由消息

1. 在 **Diagnostics Setup** 对话框中，选择**消息路由**。
2. 单击**编辑**。
3. 选择目标：
 - **FT View 诊断列表**
 - **FT View ME Audit Trail**
 - **远程记录**
4. 单击 。
5. 单击**开/关**以选中复选框来指定：
 - 要记录的消息类型

• 消息的接收方






指定审核消息严重性

可以指定是将审核消息记录为审核严重性还是信息严重性。

要指定审核消息严重性

1. 在 **Diagnostics Setup** 对话框中，选择审核消息记录。
2. 单击**编辑**。
3. 选择：
 - 仅审核，可将审核消息记录为审核严重性。
 - 仅信息，可将审核消息记录为信息严重性。



有关消息严重性的更多信息，请参见[消息严重性](#) 参考页数 125。

在应用程序开发过程中显示诊断消息

在应用程序开发过程中，诊断消息会在用户创建、修改和删除组件以及测试图形画面时显示。这些消息会显示在 FactoryTalk View Studio 窗口底部的**诊断列表**中。

还可以在 FactoryTalk Diagnostics Viewer 中查看诊断消息。请参见 [FactoryTalk Diagnostics 记录文件](#) 参考页数 132。

还可以在审核消息记录文件中查看审核消息，并以 CSV 格式导出审核消息。请参见 [FactoryTalk 审核记录文件](#) 参考页数 136。

默认情况下，所有警告和错误消息都会显示在**诊断列表**中。要更改**诊断列表**中显示的内容，请使用 Diagnostics Setup 工具。请参见 [Diagnostics Setup 工具](#) 参考页数 125。

要显示诊断列表

- 从**视图**菜单中选择**诊断列表**。菜单项旁边的复选标记表示**诊断列表**已显示。

有关移动、清除**诊断列表**中的消息以及调整诊断列表大小的信息，请参见**诊断列表**。

如果不希望显示诊断消息

- 从**视图**菜单中选择**诊断列表**。如果未显示复选标记，表示该选项已关闭。

有关测试图形画面的信息，请参见[在工作时测试画面](#) 参考页数 244。

FactoryTalk Diagnostics 记录文件

FactoryTalk Diagnostics Viewer 工具用于查看 FactoryTalk Diagnostics 本地记录文件的内容。FactoryTalk Diagnostics Viewer 在个人计算机上可用。

还可以将个人计算机设置为接受来自 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端的消息，然后在 FactoryTalk Diagnostics Viewer 或**诊断列表**中显示这些消息。有关将来自 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端的消息发送至个人计算机的信息，请参见[接收来自 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端的消息](#) 参考页数 127。

打开 FactoryTalk Diagnostics Viewer

要打开 **FactoryTalk Diagnostics Viewer**，可使用以下方法之一：

- 在 FactoryTalk View Studio 的工具菜单中，选择 **Diagnostics Viewer**。
- 从 Windows 开始菜单：
 - （Windows Server 2012）单击向下箭头并选择**应用程序 > Rockwell Software > Diagnostics Viewer**

- (Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019)
选择**所有程序 > Rockwell Software > Diagnostics Viewer**

有关将 FactoryTalk Diagnostics 设置为将消息发送到本地记录的信息，请参见 Diagnostics Setup 工具的帮助。有关设置和使用 FactoryTalk Diagnostics Viewer 的其他信息，请参见 FactoryTalk Diagnostics Viewer 帮助。

在运行时显示和打印诊断消息。

在运行时，可以在图形画面中显示诊断消息。还可以打印这些消息。

使用诊断列表设置编辑器

可使用**诊断列表设置**编辑器设置运行时何时在 FactoryTalk View ME Station 中打印和显示消息。

诊断列表设置编辑器位于**系统**文件夹下的应用程序树中。双击**诊断列表设置**可打开该编辑器。



有关使用**诊断列表设置**编辑器的详细信息，请参见“帮助”。

打印的信息会列出系统活动的日期、时间和类别以及消息文本。默认情况下，不会在运行时打印消息。

默认情况下，应用程序设置为在运行时自动显示诊断消息。如果要使用默认设置，不需要再执行任何操作来将诊断消息设置为在 FactoryTalk View ME Station 中打印和显示。

打印和显示的消息取决于在运行时计算机上设置 FactoryTalk Diagnostics 的方式：

- 对于在个人计算机上运行的应用程序，请使用 Diagnostics Setup 工具设置诊断消息记录。有关使用 Diagnostics Setup 工具的信息，请参见“帮助”。

- 有关在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上设置 FactoryTalk Diagnostics 的信息，请参见帮助。

对于在个人计算机上运行的应用程序，还可以在 FactoryTalk Diagnostics Viewer 中查看运行时消息（如[查看 FactoryTalk Diagnostics 记录文件](#) 参考页数 132 中所述）。

如果不希望在 FactoryTalk View ME Station 中显示诊断消息 设置消息在运行时的显示和打印方式

在 FactoryTalk View Studio 的**诊断列表设置**编辑器中，清空**画面名称**框或清空以下情况下自动打开画面框下的四个复选框。

要设置诊断消息在运行时的显示方式


- 在 FactoryTalk View Studio 的**诊断列表设置**编辑器中，指定要打印的消息、要使用的图形画面、何时打开图形画面以及要存储的最大消息数。
- 如果需要，请修改默认的 [DIAGNOSTICS] 画面，或者创建自己的图形画面以用于诊断消息。例如，如果不希望操作员一次清除所有消息，请编辑默认画面来移除“全部清除”按钮。

有关图形画面的信息，请参见[使用图形画面](#) 参考页数 239。

[DIAGNOSTICS] 画面

创建应用程序时，应用程序会随附一个名为 [DIAGNOSTICS] 的图形画面。[DIAGNOSTICS] 画面是用于在运行时显示诊断消息的默认画面。

可以使用原始 [DIAGNOSTICS] 画面，也可以修改该画面。例如，可以更改对象的颜色，或添加和移除按钮。或者，可以创建自己的图形画面来显示诊断消息。在**诊断列表设置**编辑器中，指定要使用的画面。



条目	描述
❶	诊断列表图形对象，其中列出了诊断消息。
❷	用于清除消息的诊断列表按钮，以及用于滚动列表和关闭画面的键按钮。

用户可以创建自己的图形画面来显示诊断消息，其中包含一个诊断列表图形对象以及操作员使用该画面所需的多个按钮。

创建自己的图形画面时，请使用“位于顶层”画面并选择**无法替换**选项。

有关诊断列表的更多信息，请参见[诊断列表图形对象的工作方式](#) 参考页数 135。

有关可与列表配合使用的按钮的信息，请参见[将按钮与诊断列表配合使用](#) 参考页数 135。

有关创建图形画面和图形对象的信息，请参见[使用图形画面](#) 参考页数 239 和[使用图形对象](#) 参考页数 259。

打开画面

每当显示指定严重性的诊断消息时，都会自动打开在**诊断列表设置**编辑器中指定的诊断画面（默认的 [DIAGNOSTICS] 画面或者用户创建的画面）。

该画面会一直保持打开状态，直到操作员将其关闭。

如果决定不自动打开诊断画面，则可以创建一个“转至画面”按钮，操作员可按下该按钮打开诊断画面。有关如何设置“转至画面”按钮和指定要打开的画面的信息，请参见“帮助”。

关闭画面

操作员可通过按下关闭画面按钮来关闭画面。

诊断列表图形对象的工作方式

在运行时，当发生已设置为要进行记录的某种严重性的系统活动时，会将该活动的相关消息添加到诊断列表。诊断列表可以位于 [DIAGNOSTICS] 画面或已创建的诊断画面中，也可置于应用程序的任何画面中。可以在同一个画面中或者在不同的画面中使用多个诊断列表。每个诊断列表都会显示相同的信息。

如果因消息过长而导致列表无法容纳，则最后显示的字符会以星号 (*) 代替。

一次可显示的诊断信息数取决于诊断列表的高度以及列表的字体大小。

最新的诊断消息显示在列表顶部。

有关设置诊断列表的信息，请参见“帮助”。

对诊断列表使用按钮

可以使用以下诊断按钮与诊断列表交互：

此按钮	执行的操作
诊断清除	从应用程序的所有诊断列表中清除所选消息。
诊断全部清除	从应用程序的所有诊断列表中清除所有诊断消息。

您可以将选择的任何标题分配给诊断按钮上的标记。

可以将诊断清除按钮链接到特定诊断列表。当操作员按下按钮时，所选消息将从链接的诊断列表以及应用程序的任何其他诊断列表中删除。有关将按钮与对象关联起来的信息，请参见[将按钮与对象关联起来](#) 参考页数 317。

还可以使用以下键按钮图形对象与诊断列表交互：

- 上移
- 下移
- 向上翻页
- 向下翻页
- 左移
- 右移

- **Home**
- **结束**

有关按钮的更多信息，请参见[使用列表、趋势、报警条和数字输入对象](#) 参考页数 263。

有关将按钮与对象关联起来的信息，请参见[将按钮与对象关联起来](#) 参考页数 317。

有关创建图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。

有关设置特定按钮的信息，请参见“帮助”。

FactoryTalk 审核记录文件

FactoryTalk 审核记录文件也称作审核历史。如果打开审核跟踪功能，则发生审核时，FactoryTalk View 会将相关信息添加到审核记录文件中。文件存满后，将删除最早的审核条目，以便为新条目腾出空间。在[审核跟踪设置](#)编辑器中，可指定要存储的审核条目最大数。

对于每个审核条目，记录文件将记录以下内容：

- **发生时间** - 软件产品将操作记录为已发生操作的 UTC 日期和时间。
- **来源** - 在审核记录中记录操作的软件产品的名称。
- **位置** - 操作发生在的计算机、Windows CE 设备或 MobileView 终端的名称。
- **资源** - *保留*
- **用户名** - 使用软件产品的用户的登录 ID。可以是 FactoryTalk Security 用户或 Microsoft Windows 用户，取决于用户登录生成审核记录的软件产品的方式。
- **消息** - 在运行的运行时应用上下文中执行的特定操作员操作的相关信息。例如，标签写入消息将包含修改的标签、标签的上一值和新值。

记录文件将自动保存。应用程序关闭时，也会保存记录文件。

在关机或断电后重新启动应用程序时，将保留记录文件。

如果将更新版本应用程序下载到运行时计算机，则会自动删除较旧版本的记录文件。

可以在应用程序启动时从运行时计算机中删除记录文件。有关删除记录文件的信息，请参见[删除运行时计算机上的记录文件](#) 参考页数 195。



提示：审核记录文件会自动保存在：

- (PC 和 MobileView) \Users\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Logs\<ApplicationName>\M_AuditTrails\ (PanelView Plus 7 和 PanelView Plus 6)
- \Windows\Logs\<ApplicationName>\M_AuditTrails\

在应用程序开发过程中设置并开启板载审核跟踪

按照以下步骤在应用程序开发过程中设置并开启板载审核跟踪。

1. 从浏览树中，双击**启动**以打开**启动**编辑器。
2. 在**启动**编辑器中，选中**审核跟踪**复选框并单击**确定**。
3. 从浏览树中，双击**审核跟踪设置**以打开**审核跟踪设置**编辑器。
4. 指定记录文件的**最大审核消息数**。
5. （可选）指定以下值并分配标签：
 - **高容量警告 (%)**
 - **高高容量警告 (%)**
6. （可选）为**容量超限**指定标签。
7. （可选）为**远程清除审核历史**指定标签或表达式。
8. 单击**确定**以保存选项并关闭编辑器。

创建审核跟踪画面

用户可以创建用于显示审核消息的图形画面，其中包含审核跟踪列表和审核跟踪详细信息图形对象。使用**清除审核跟踪**按钮可清除所有审核消息。

有关审核图形对象的更多信息，请参见[审核图形对象的工作方式](#) 参考页数 137。

有关可与审核图形对象配合使用的按钮的信息，请参见[将按钮与审核跟踪列表配合使用](#) 参考页数 138。

有关创建图形画面和图形对象的信息，请参见[使用图形画面](#) 参考页数 239 和[使用图形对象](#) 参考页数 259。

审核图形对象的工作方式

审核跟踪列表显示关于运行时操作员操作的信息，包括：

- **发生时间** - 软件产品将操作记录为已发生的本地日期和时间。
- **来源** - 在审核记录中记录操作的软件产品的名称。
- **位置** - 操作发生在的计算机、Windows CE 设备或 MobileView 终端的名称。
- **资源** - *保留*
- **用户名** - 使用软件产品的用户的登录 ID。可以是 FactoryTalk Security 用户或 Microsoft Windows 用户，取决于用户登录生成审核记录的软件产品的方式。
- **消息** - 在运行的运行时应用上下文中执行的特定操作员操作的相关信息。例如，标签写入消息将包含修改的标签、标签的上一值和新值。

审核跟踪详细信息对象显示关于审核跟踪列表选定审核条目的信息。

打开包含审核跟踪列表对象的画面时，会在列表顶部的最近审核消息中显示突出显示条。在出现新的审核消息时，旧消息会向下滚动，但指示器将保持在顶部。如果对象上的突出显示条未处于列表顶部，例如操作员选择的审核消息不是列表顶部的消息，则出现新的审核消息时，列表将不会向下滚动。因此，新审核将不会自动出现在列表顶部。

将按钮与审核跟踪列表 搭配使用

还可以使用以下键按钮图形对象与审核跟踪列表交互：

- 上移
- 下移
- 向上翻页
- 向下翻页
- **Home**
- 结束

有关键按钮的更多信息，请参见[使用列表、趋势、报警条和数字输入对象](#) 参考页数 263。

有关将按钮与对象关联起来的信息，请参见[将按钮与对象关联起来](#) 参考页数 317。

有关创建图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。

有关设置特定按钮的信息，请参见“帮助”。

设置安全性

本章介绍以下内容：

- 如何使用 FactoryTalk Security 添加用户和组帐户
- 如何使用运行时安全编辑器
- 如何配置画面以控制运行时操作员访问
- 如何为用户提供登录和注销的方法
- 如何在 FactoryTalk View Studio 中设置 FactoryTalk Security
- 如何配置用户帐户策略
- 有关如何配置应用程序以使用 FactoryTalk View 安全功能的示例

对应用程序使用安全

在开发过程中和在运行时，结合使用 FactoryTalk View 和 FactoryTalk Security 以便具备对应用程序的安全访问权限。FactoryTalk Security 作为 FactoryTalk Services Platform 的一部分安装，并使用 FactoryTalk Directory 管理用户帐户和策略。

从 FactoryTalk View ME 8.00.00 开始，FactoryTalk Security 仅适用于打开的应用程序。用户和组随工程一起保存，不与其他工程共享。

可以在运行时结合使用 FactoryTalk Security 和 FactoryTalk View 安全功能：

- 防止未经授权的用户运行应用程序。
- 防止用户打开图形画面。
- 防止未经授权的用户停止应用程序。
- 防止用户查看和使用图形画面中的某些部分。
- 防止用户切换到其他应用程序。此功能使用 DeskLock 工具，并且仅适用于个人计算机。可以使用此工具设置自定义的桌面以防止对 Windows 功能进行访问。有关 DeskLock 工具的更多信息，请参见[在个人计算机上运行应用程序](#) 参考页数 181。DeskLock 工具不使用 FactoryTalk Security。

要限制对全部或部分应用程序具有访问权限的用户，必须设置用户帐户和密码。

如果使用全局连接设置数据源以远程打开图形显示，则不管登录用户对给定显示是否具有安全访问权限，远程显示都会变化。

有关远程控制画面更改的详细信息，请参见[远程控制画面更改](#) 参考页数 88。



提示：Windows CE 不支持“验证用户”组。在 Windows CE 终端上，必须先将 Windows 关联用户添加到 FactoryTalk Directory 中，然后这些用户才能登录。

如果不创建其他

FactoryTalk View 用户帐户

如果使用 FactoryTalk

View 用户帐户

FactoryTalk View 将创建名为 DEFAULT 的用户，如果在运行时启动应用程序，该用户会自动登录。无需设置任何其他用户，并且用户不需要登录即可使用您创建的应用程序。

要使用 FactoryTalk View 用户帐户，例如用于运行登录和注销宏

1. 将用户或用户组添加到 FactoryTalk Security。
2. 将 FactoryTalk Security 用户或用户组添加到 **FactoryTalk View 运行时安全编辑器**。有关详细信息，请参见[将 FactoryTalk Security 用户和组添加到 FactoryTalk View 并为其分配安全码](#) 参考页数 143。
3. 在 **FactoryTalk View 运行时安全编辑器**中，如果需要，可将登录宏和注销宏以及安全码分配给用户或用户组。有关详细信息，请参见编辑器的“帮助”。
4. 在**图形编辑器**中，将安全码分配给具有受限访问权限的图形画面。还可以使用对象动画基于已登录用户的 **FactoryTalk View 运行时安全码**来控制可见性。
5. 为用户提供登录和注销的方法。

这些步骤将在本章中进行详细描述。

设置安全性

要使用 FactoryTalk Security 和 FactoryTalk View 安全功能设置安全性

1. 在**浏览器**窗口中 HMI 服务器下的**系统**文件夹中，添加 FactoryTalk Security 用户组和用户，并设置其密码。
还可以在**运行时安全编辑器**的 **ME Runtime 4.00 及更高版本**选项卡中添加用户和组，如[将 FactoryTalk Security 用户和组添加到 FactoryTalk View 并为其分配安全码](#) 参考页数 143 中所述。
2. 在**运行时安全编辑器**中，将 FactoryTalk Security 用户或用户组添加到 FactoryTalk View，然后为其分配登录宏和注销宏及安全码。
3. 在**图形编辑器**中，将安全码分配给具有受限访问权限的图形画面。
4. 为用户提供登录和注销的方法。
5. 如果需要，防止未经授权的用户停止应用程序。
6. 为密码和用户帐户设置策略。

在以下部分中详细介绍了这些步骤。

还可以为操作组、连接和数据库分配安全性。本章中对这些主题不作讨论。有关这些主题的信息，请参见 FactoryTalk Security 帮助。

创建 FactoryTalk Security 用户

可以先在 FactoryTalk Security 中设置用户，然后将其添加到 **FactoryTalk View 运行时安全编辑器**。

FactoryTalk Security 允许用户引用已在 Windows 中设置的用户帐户。这些用户称为 Windows 关联用户。**浏览器**窗口中的链接符号表示用户是 Windows 关联用户。

要设置用户

1. 在**系统**文件夹中，右键单击**用户**，然后选择**新建用户**或**新建 Windows 关联用户**。
2. 指定用户名、密码和密码选项。有关更多信息，请参见“帮助”。
3. 要将用户添加到组，请右键单击该组，然后选择**属性**。有关更多信息，请参见“帮助”。

要更改用户密码

1. 在**用户**文件夹中，右键单击用户名，然后选择**属性**。
2. 单击**复位密码**。有关更多信息，请参见“帮助”。

用户可在运行时使用**密码**按钮更改其密码。有关更多信息，请参见[更改密码](#) 参考页数 209。

用户还可在运行时使用**更改用户属性**按钮更改其属性。有关更多信息，请参见[更改用户属性](#) 参考页数 218。

创建 FactoryTalk Security 用户组

用户组的使用可选，亦有推荐。可使用组一次性为整个组设置安全权限，而不是分别为每个组成员设置安全权限。您仍然可以为单个组成员设置单独的权限。



提示：设置组可节省时间。用户可以将应用程序的所有用户添加到 **FactoryTalk Security** 中的一个组，然后只需一步即可将该组添加到 **FactoryTalk View 运行时安全编辑器**中，这种方式要比逐个添加用户快得多。

FactoryTalk Security 允许用户使用已在 Windows 中设置的用户组。这些组称为 Windows 关联组。**浏览器**窗口中的链接符号表示组是 Windows 关联组。

FactoryTalk Security 附带一个已设置的管理员组。本地计算机的 Windows 管理员组会自动添加到此 FactoryTalk Security 组。首先，该组的成员具有对 **FactoryTalk Security** 的完全安全访问权限，因此对用户应用程序具有完全访问权限。

为确保不会将用户锁定在 FactoryTalk Directory 之外，建议为管理员组分配多个用户。如果其中一个用户锁定，则可以使用其他用户登录。

要设置用户组

1. 在**系统**文件夹中，右键单击**用户组**，然后选择**新建用户组**或**新建 Windows 关联用户组**。

2. 添加用户组。您可以立即或稍后将成员添加到组。有关更多信息，请参见“帮助”。
3. 要稍后将成员添加到组，请右键单击该组，然后选择**属性**。有关更多信息，请参见“帮助”。

要将用户帐户添加到组

1. 在**系统/用户和组/用户组**文件夹中，双击用户组。
2. 在**属性**对话框中，单击**添加**。
3. 在**选择用户或组**对话框中，选择希望成为组成员的用户帐户，然后单击**确定**。

使用运行时安全编辑器 使用运行时安全编辑器：

- 可以添加 FactoryTalk Security 用户，并为在运行时具有对应用程序的访问权限的每个用户或用户组分配安全码以及登录宏和注销宏。
- 将用户从 RSVIEW 版本 3.20 及更低版本迁移到 FactoryTalk View 版本 4.00 或更高版本。
- 分配用户密码（仅适用于版本 3.20 及更早版本的应用程序）。
- 添加 Windows 用户或组（仅适用于版本 3.20 及更早版本的应用程序）。

添加用户以及为其分配安全码的方法取决于是为 FactoryTalk View 4.00 应用程序还是 RSVIEW 3.20 及更早版本的应用程序设置用户。可分别在 4.00 及更高版本和 3.20 及更早版本中对应的选项卡里进行设置。

运行时安全编辑器在**视图**菜单中具有特殊项，可用于控制编辑器的外观。此外，**设置**菜单上还具有一些条目，工具栏上也会有其他工具。

用户帐户和安全码的工作方式

将安全码分配给图形画面时，只有分配了该安全码的用户和组才能访问此画面。存在从 A 到 P 的 16 个安全码。

星号 (*) 用于画面中，表示任意代码。用户必须至少分配有一个代码才能打开使用 * 代码的画面。

可以将安全码组合分配给用户和组，以允许每个用户或组都能够访问一组不同的画面或图形对象。

要使用安全码限制用户对图形对象的访问权限，请使用包含安全函数的表达式为对象分配可视性动画。有关示例，请参见[应用程序示例](#) 参考页数 149。

DEFAULT 用户


编辑器中的第一个帐户是 DEFAULT 用户帐户。没有用户登录时会使用 DEFAULT 帐户。DEFAULT 用户最初可以访问每个安全码。除非希望每个用户都可以在运行时无需登录即可访问应用程序的所有部分，否则，请关闭 DEFAULT 用户对要使用的安全码的访问权限。

不能删除 DEFAULT 用户帐户。

将启动画面的安全码分配给 DEFAULT 用户，否则启动画面将不会打开。如果启动画面使用 * 安全码，可以分配从 A 到 P 中的任何代码来打开该画面。有关更多信息，请参见[为图形画面分配安全性](#) 参考页数 144。

为 4.00 及更高版本的应用程序设置用户

使用运行时安全编辑器中的 **ME Runtime 4.00 及更高版本** 选项卡为 4.00 及更高版本的应用程序设置用户。



将 **FactoryTalk Security** 用户和组添加到 **FactoryTalk View** 并为其分配安全码

要将 **FactoryTalk Security** 用户和组添加到 **FactoryTalk View** 并为其分配安全码

- 打开运行时安全编辑器，然后选择 **ME Runtime 4.00 及更高版本** 选项卡。

2. 请单击**添加**。



- 在**选择用户或组**对话框中，添加用户和组，然后选择要添加到 FactoryTalk View 的用户和组。一次只能选择一个用户或组。
有关使用**选择用户或组**对话框的更多信息，请参见“帮助”。
- 在**运行时安全编辑器**中，将**登录宏**和**注销宏**以及 **A-P 安全码**分配给用户和组。
 - 登录宏** - 可选。要在每次用户登录时运行宏，请在该框中键入宏名称或单击浏览按钮 (...) 从应用程序的宏列表中进行选择。
 - 注销宏** - 可选。要在每次用户注销时运行宏，请在该框中键入宏名称或单击浏览按钮 (...) 从应用程序的宏列表中进行选择。如果新用户在前用户注销前登录，则先前用户的注销宏将在新用户登录后运行。
 - A-P 安全码**。对于新用户而言，默认情况下应选中所有框（电子数据表的所有列中都显示为 Y）。要阻止对安全码的访问，请清除表单部分中的代码复选框。

确保 DEFAULT 用户至少有一个安全码，并将相同的安全码（或 * 代码）分配给初始图形画面。如果 DEFAULT 用户无允许的安全码，当应用程序运行时，不会打开任何画面。

从 FactoryTalk View 中

移除 FactoryTalk Security 用户或组
 要从 FactoryTalk View 中移除 FactoryTalk Security 用户或组

- 打开**运行时安全编辑器**，然后选择 **ME Runtime 4.00** 及更高版本选项卡。
- 在**帐户**列中，选择用户或组，然后单击**移除**。
- 单击**是**。

为图形画面分配安全性

在**图形编辑器**中为图形画面分配安全性。用户可以：


- 在创建图形画面时或在创建画面后随时分配安全性。

- 将同一安全码分配给多个画面。
- 按任意顺序分配您所需的任何代码。例如，可以选择仅使用代码 D 和 P，并且先分配 P，再分配 D。

有关图形画面的更多信息，请参见[使用图形画面](#) 参考页数 239。

要为图形画面分配安全性

1. 在图形编辑器中，右键单击画面的空白区域，然后选择画面设置。



2. 在常规选项卡中，选择安全码。
3. 要为每个安全码提供对画面的访问权限，请选择星号 (*)。默认情况下选择 *。

为用户提供登录和注销的方法

使用“登录”和“注销”按钮为用户提供登录和注销的方法。请确保将这些按钮置于所有用户均可访问的图形画面中。

登录

当应用程序启动时，DEFAULT 用户将登录。如果已将某个宏分配给 DEFAULT 用户，则会运行该宏。

例如，可以创建一个宏来设置远程画面编号，以在 DEFAULT 用户登录后打开新登录画面。有关远程控制画面更改的信息，请参见[远程控制画面更改](#) 参考页数 88。不检查远程画面更改的安全性。

要为用户提供登录的方法

1. 在**启动**编辑器中指定启动画面。启动画面是在应用程序开始运行时打开的图形画面。
2. 启动画面必须具有分配给 DEFAULT 用户的 * 代码或安全码，否则它将无法打开。

有关**启动**编辑器的信息，请参见[创建运行时应用程序](#) 参考页数 175。

3. 在启动画面中创建**登录**按钮。

有关创建图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。

有关设置“登录”按钮的信息，请参见“帮助”。

有关登录的更多信息，请参见[使用应用程序](#) 参考页数 203。

注销

当前用户注销后，如果已为用户分配注销宏，则会运行该宏。如果该用户属于某个组，且为该组设置了注销宏，则会运行该注销宏。

当前用户注销后，DEFAULT 用户将登录。如果已为 DEFAULT 用户分配登录宏，则会运行该宏。

也可以将应用程序设置为在当前用户处于无活动状态的时长达到指定时限后自动将其注销。有关更多信息，请参见[自动注销](#) 参考页数 146。

要注销

- 按**注销**按钮。

要为用户提供注销的方法

- 在所有登录用户都具有访问权的图形画面中创建一个**注销**按钮。

自动注销

可以设置运行时终端以使其在指定的时间段内处于非活动状态后自动注销当前用户。

在运行时，经过非活动期后：

- 将注销当前用户
- 分配到 Runtime Security 中当前用户或用户组的任何注销宏都将执行
- DEFAULT 用户将登录
- 分配到 DEFAULT 用户的登录宏将执行
- 将打开指定的图形画面
- 画面启动和关闭宏将执行

自动注销独立于 FactoryTalk Security 设置或 Windows 安全设置。无论 FactoryTalk Security 或 Windows 设置如何，注销都会发生。

在“运行时”选项卡上设置自动注销

1. 在浏览器窗口中，双击工程设置，然后单击运行时选项卡。



- 2. 选中启用自动注销复选框。
- 3. 指定在自动注销发生前终端必须处于非活动状态的分钟数。输入值 (1-32767) 或选择标签。
- 4. （可选）指定在自动注销后要打开的图形画面。



提示： 如果启用高级自动注销，则会禁用工程设置对话框运行时选项卡上的自动退出设置，但会保留控件。

有关更多信息，请参见 FactoryTalk View Machine Edition 帮助中的“指定工程设置（“运行时”选项卡）”。

在“非活动”选项卡上设置高级自动注销

要在“非活动”选项卡上设置高级自动注销

1. 在浏览器窗口中，双击工程设置，然后单击非活动选项卡。



2. 选中启用高级非活动操作复选框。



提示： 如果启用高级自动注销，则会禁用工程设置对话框运行时选项卡上的自动退出设置，但会保留控件。

3. 选中在经过非活动期后注销当前用户复选框。
4. 指定在自动注销发生前终端必须处于非活动状态的分钟数。输入值 (1-32767) 或选择标签。 不支持参数和表达式。
5. （可选）指定在自动注销后要打开的图形画面。 指定在应用程序导航至指定画面前终端必须处于非活动状态的分钟数。输入值 (0-32767) 或选择标签。 不支持参数和表达式。
6. （可选）指定数字标签读取剩余的非活动时间秒数值。 不支持参数和表达式。
7. （可选）指定数字标签以阻止非活动操作无限期地发生，并复位非活动超时。 不支持参数和表达式。



提示： 如果标签值为零，则启用非活动操作。
如果标签值为非零值，则禁用非活动操作。

在非活动选项卡上设置高级自动注销时：

如果“在经过非活动期后注销当前用户”复选框	且“在额外延迟后导航到画面”复选框	将在经过指定非活动期后发生以下操作
已选 (非活动期值为 1-32767)	已选 (额外非活动期值为 0-32767)	当前用户已注销。 如果终端保持非活动状态，在经过指定的额外非活动期后，应用程序将自动导航到指定的画面。
已选 (非活动期值为 1-32767)	清除	当前用户已注销。

清除	已选 (额外非活动期值为 1-32767)	在经过额外非活动期后，应用程序将 自动导航到指定的画面。

使用标签指定非活动期间或额外非活动期时，如果标签值无效，则不会发生任何非活动操作。

无效标签值可以是：

- 字母数字字符串，例如“Start”或“123Go”
- 小于等于 0 的值（对于自动注销操作）
- 大于 0 的值（对于自动显示导航操作）

标签包含浮点值时，会进行舍入。例如，标签值为 2.1 时，系统会舍入为值 2；标签值为 3.65 时，系统会舍入为值 4。

有关更多信息，请参见 FactoryTalk View Machine Edition 帮助中的“指定工程设置（“非活动”选项卡）”。

应用程序示例

示例：分配安全码以防止对图形画面进行访问

本示例显示了如何设置用户对不同图形画面的访问权限。

要分配安全码以防止对图形画面进行访问

1. 将安全码分配给图形画面，如下所示：

针对以下画面	分配以下安全码
Alarm History	A
Boiler	B
Furnace	C
Top Secret	D

2. 在运行时安全编辑器中，将安全码 P 分配给 DEFAULT 用户。
3. 将他们能够使用的画面安全码分配给其他用户：

针对以下用户	分配以下安全码
MAINTENANCE	A, B, C
OPERATOR	A, B
ADMIN	All

这些用户具有对以下图形画面的访问权限：

- MAINTENANCE 有权访问前三个图形画面。
- OPERATOR 有权访问报警历史画面和 Boiler 画面，但无法访问 Furnace 画面或最高机密画面。
- ADMIN 用户有权访问每个图形画面。
- DEFAULT 用户只能访问分配有 * 或 P 的图形画面。在此示例中，DEFAULT 用户无法访问四个图形画面中的任一画面。

在此示例中，您可以将同一安全码分配给报警历史画面和 Boiler 画面，因为除 DEFAULT 用户以外的所有用户均可访问这些画面。

示例：使用安全码控制关闭按钮的可见性

本示例显示了如何设置用户，以便只有授权用户才能使用关闭按钮来停止应用程序。

本示例使用 `CurrentUserHasCode` 安全函数来确定用户是否已获得查看和使用关闭按钮的授权。

将安全码 `E` 分配给获得使用此按钮授权的用户。

要使用安全码控制关闭按钮的可见性

1. 在运行时安全编辑器中，清除 `DEFAULT` 用户的所有安全码。
2. 将安全码分配给其他用户：

针对以下用户	分配以下安全码
OPERATOR	A, B
MAINTENANCE	A, B, C, E
ADMIN	All

3. 创建关闭按钮。
4. 使用以下表达式为按钮分配可视性动画：

`CurrentUserHasCode( E )`
 对于表达式为 **True** 状态，请单击可见。

当包含关闭按钮的图形画面打开时，`MAINTENANCE` 和 `ADMIN` 用户可以查看该按钮。如果 `OPERATOR` 或 `DEFAULT` 用户已登录，该按钮将不可见。

示例：将可视性动画分配给转至画面按钮

本示例显示了如何将可视性动画分配给“转至画面”按钮，以使用户必须在查看按钮之前进行登录。

本示例使用了安全函数 `CurrentUserName()`。该函数为当前登录的用户返回帐户 ID（用户名）的字符串值。

`CurrentUserName()` 函数区分大小写。所有 `RSView 3.20` 及更早版本的用户名均使用大写字母。

当启动应用程序时，将使用 `DEFAULT` 用户登录。当用户注销时，也使用 `DEFAULT` 用户登录。

要将可视性动画分配给转至画面按钮

1. 右键单击“转至画面”按钮，然后选择动画 > 可见性。
2. 在动画对话框的表达式框中，键入以下内容：
`CurrentUserName( ) <> "DEFAULT"`
3. 对于表达式为 **True** 状态，请单击可见。
4. 单击应用。

示例：将可视性动画分配给关闭按钮

本示例显示了如何将可视性动画分配给关闭按钮，这样只有 ADMIN 用户才能停止应用程序。

要将可视性动画分配给关闭按钮

1. 右键单击关闭按钮，然后选择**动画 > 可见性**。
2. 在**动画**对话框的**表达式**框中，键入以下内容：
`CurrentUserName( ) == "ADMIN"`
3. 对于表达式为 **True** 状态，请单击**可见**。
4. 单击**应用**。

示例：将可视性动画分配给关闭按钮

本示例显示了如何将可视性动画分配给关闭按钮，这样只有分配了代码 G 或代码 H 的用户才能停止应用程序。

要将可视性动画分配给关闭按钮

1. 右键单击关闭按钮，然后选择**动画 > 可见性**。
2. 在**动画**对话框的**表达式**框中，键入以下内容：
`CurrentUserHasCode(GH)`
3. 对于表达式为 **True** 状态，请单击**可见**。
4. 单击**应用**。

示例：防止未经授权的用户停止应用程序

要防止未经授权的用户停止应用程序

- 请勿使用应用程序窗口上的标题栏，这是因为标题栏包含一个关闭按钮。要关闭应用程序窗口的标题栏，请在**工程设置**编辑器的**运行时**选项卡中，清除**标题栏**复选框。
有关使用**工程设置**编辑器的详细信息，请参见[使用应用程序](#) 参考页数 49。
- 将可视性动画分配到关闭按钮，以便仅当已授权停止应用程序的用户登录时该按钮才可见。有关示例，请参见[示例](#) 参考页数 150：[使用安全码控制关闭按钮的可见性](#) 参考页数 150。
或者，为关闭按钮所在的图形画面设置安全性，因此只有有权停止应用程序的用户才可以打开画面。

用于个人计算机的其他步骤

- 使用 DeskLock 工具以防用户访问 Windows 桌面。这样可防止对某些操作系统功能的访问，如重启 Windows 或关闭任务。有关更多信息，请参见[使用 DeskLock 工具](#) 参考页数 196。

用于 PanelView Plus CE 应用程序的其他步骤

- 隐藏 Windows 任务栏，使其不可访问。

要隐藏 Windows 任务栏

1. 在 Windows 的开始菜单中，选择**设置 > 任务栏**。
2. 清空**前端显示**复选框。
3. 选择**自动隐藏**。
4. 完成后，单击**确定**。
5. 在**命令提示符**或**运行**框中，运行 **Regflush.exe** 以将更改保存到永久性内部闪存中。否则，重新启动时更改将会丢失。

为应用程序设置 FactoryTalk Security


在 FactoryTalk View Studio 的**浏览器**窗口中，可修改应用程序与安全相关的其他行为：

- 指定要跟踪以进行审核的活动类型。
- 指定密码和用户帐户的策略，例如必须更改密码的频率。

还可以在**浏览器**窗口中更改以下安全设置：

- 设置应用程序的访问权限。
- 为操作组、策略、组 and 用户分配安全访问权限。

更改这些资源的安全访问权限时，了解各更改会对应用程序产生何种影响至关重要。例如，可以防止所有用户通过更改这些设置来访问工程。



条目	名称	描述
❶	FactoryTalk Directory	设置 FactoryTalk Directory 的访问权限。
❷	应用程序	设置应用程序的访问权限。
❸	系统	设置所有文件夹的访问权限。
❹	策略	设置安全策略。
❺	网络和设备	设置设备的访问权限。
❻	用户和组	添加用户和组，以及分配密码。链接符号表示 Windows 关联组和用户。

指定要跟踪以进行审核的活动 您可以审核跟踪以下活动：更改 FactoryTalk Directory 设置以及是拒绝还是许可用户的安全访问权限。

要指定要跟踪以进行审核的活动

- 1. 在系统策略文件夹中，双击审核策略。
- 2. 设置审核策略。有关更多信息，请参见“帮助”。

为密码、帐户和 FactoryTalk 登录指定策略

您可以使用 FactoryTalk Directory 安全策略指定如何管理密码和用户帐户，包括密码长度、密码更改频率（如果有）以及是否保留已删除用户帐户的记录。



提示：切记对系统安全策略的任何变更会作为运行时应用的一部分。因此，除非有必要，或完全了解更改的影响，否则强烈推荐不要更改**安全策略属性**对话框中的默认设置。始终测试运行时应用程序，以确保达到预期的结果。

单次登录

还可以使用“安全策略”关闭 FactoryTalk 单次登录。如果关闭此功能，用户必须在每次重新启动 FactoryTalk View Studio 时登录 FactoryTalk。

要指定如何管理密码、用户帐户和 FactoryTalk 登录

1. 在**系统策略**文件夹中，双击**安全策略**。
2. 设置帐户、密码和单次登录选项。有关更多信息，请参见“帮助”。

不常用的安全权限

即使用户可以调整以下安全权限，但此功能并不常用。更改默认设置中的安全权限时须格外小心。

设置对 FactoryTalk Directory 的安全访问权限

默认情况下，应用程序和“系统”文件夹将继承为 FactoryTalk Directory 分配的安全权限。这意味着只需为用户组或用户分配一次权限。如果需要，可以通过为应用程序和“系统”文件夹中的项分配不同的权限来覆盖已在该级别设置的权限。

您可以针对与此处的 FactoryTalk View 应用程序和标签相关的操作分配权限或在应用程序级别分配权限。如果在此处进行分配，则所有应用程序都将继承此权限。

要为 FactoryTalk Directory 设置安全权限

1. 在**浏览器**窗口中树的顶部，右键单击**本地**，然后选择**安全**。
2. 指定可以访问 FactoryTalk Directory 的用户和组，然后针对对话框中列出的操作为用户和组分配权限。有关更多信息，请参见“帮助”。

设置对应用程序的安全访问权限

在应用程序级别分配 FactoryTalk Security，以指定哪些用户或组可以打开应用程序并添加、编辑和删除组件。还可以指定哪些用户或组可以写入标签并设置、查看和响应报警。

要为应用程序设置安全权限

1. 右键单击应用程序名称，然后选择**安全**。
2. 指定可以访问应用程序的用户和组，然后针对对话框中列出的操作为用户和组分配权限。有关更多信息，请参见“帮助”。

设置对系统策略、组和用户的安全访问权限

可以为“系统”文件夹和“系统”文件夹中的所有文件夹（包括策略、组和用户）分配安全访问权限。可通过指定哪些组 and 用户可以访问文件夹及其可执行的操作来达到这一目的。

要设置对策略、组和用户的安全访问权限

1. 右键单击**系统**文件夹或“系统”文件夹中的某个文件夹，然后选择**安全**。
2. 指定哪些组和用户可以访问文件夹及其可执行的操作。有关更多信息，请参见“帮助”。

设置对网络和设备的安全访问权限

通常，可以为网络和设备、开发计算机以及特定设备分配安全访问权限。如果您使用的是 RSLogix Classic 设备，请为网络和设备设置安全性。

要设置对网络和设备的安全访问权限

1. 在**系统**文件夹中，右键单击**网络和设备**、开发计算机工作站或特定设备，然后选择**安全**。
2. 指定哪些组和用户可以访问该项及其可执行的操作。有关更多信息，请参见“帮助”。

设置语言切换

本章介绍以下内容：

- 语言切换的定义
- 设置语言切换的步骤总结
- 如何设置 Windows 以支持语言切换
- 如何为应用程序添加语言
- 如何导出应用程序文本字符串以进行翻译
- 如何翻译应用程序文本
- 如何导入翻译后的文本文件
- 如何在设计时切换应用程序语言
- 如何设置图形库的多语言支持

关于语言切换

FactoryTalk View 语言切换功能可用于为应用程序设置多种语言，且可在运行时动态切换语言。可在创建运行时应用程序时指定初始语言，并选择在运行时可用的语言。每个开发应用程序最多可使用 40 种语言，每个运行时应用程序最多可使用 20 种语言。

应用程序运行时，操作员可使用**语言切换**按钮更改语言。为每种语言设置各不相同的**语言切换**按钮。

可通过语言切换执行以下操作：

- 以一种语言开发应用程序，导出应用程序的用户定义文本字符串，然后将多达 40 种语言的翻译后字符串导入到同一应用程序中。
- 将多种语言的应用程序文本字符串导出到一个 Microsoft Excel 电子数据表中。
- 一次将多种语言的文本字符串从 Microsoft Excel 电子数据表导入到应用程序中。
- 在不同的国家/地区使用相同的应用程序，使各地操作员均可使用其自己的语言查看应用程序。
- 允许多语种国家/地区的操作员使用其选择的语言。
- 将在不同国家/地区开发的应用程序组件导入到一个支持多语言的应用程序中。

默认语言

对于使用多种语言的应用程序，可指定一种语言作为默认语言。采用其他语言的任何未定义文本字符串均可采用默认语言显示。

默认语言还用于 RSView Machine Edition 4.00 应用程序。打开应用程序或将应用程序导入到 FactoryTalk View 5.00 及更高版本时，应用程序的报警、信息和本地消息将与选作默认语言的语言相关联。例如，如果打开包含本地消息的 RSView Machine Edition 4.00 应用程序，并选择法语作为默认语言，导出应用程序字符串进行转换时会将本地消息视为法语

。即，这些字符串将显示在**法语**列。可以按本章所述为这些消息添加其他语言。

创建新应用程序时，为其指定的语言就是默认语言。可以在任何时间更改默认语言。默认语言可以是应用程序中的任何语言。

可在应用程序开发期间以默认语言显示未定义的字符串。如果未选择此选项，未定义的字符串将显示为问号“?”字符。如果选择此选项，但未将默认语言包含在运行时应用程序中，则未定义的字符串将在运行时显示为问号“?”字符。

报警触发器标记在“触发器标记选择器”列表中使用默认语言显示。如果更改默认语言，必须为筛选报警的每个图形对象重新指定触发器标记。要执行此操作，请使用新默认语言指定触发器标记名称。有关在应用程序使用多种语言时筛选报警的更多信息，请参见[筛选采用多种语言的报警触发器](#) 参考页数 95。

更改默认语言

要更改默认语言

1. 从工具菜单中选择**语言**。



2. 选择要用作默认语言的语言。
 3. 单击**设置为默认值**。所选语言左侧的大复选标记表示它目前是默认语言。
 4. 要将此语言用于应用程序中的所有未定义字符串，请选择**使用默认语言显示未定义字符串**。

设置语言切换

要设置应用程序的语言切换

1. 对于将在个人计算机上运行的应用程序，请安装应用程序将使用的 Windows 语言。
 2. 对于将在 PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端上运行的应用程序，请设置应用程序将使用的字体。
 3. 使用所选语言创建、打开或导入应用程序。有关详细信息，请参见[使用应用程序](#) 参考页数 49。

4. 为应用程序添加语言。有关详细信息，请参见[为应用程序添加语言](#) 参考页数 159。
5. 创建图形对象并指定它们将使用的文本字符串。
6. 创建报警消息、参考消息和本地消息。
7. 为计划在运行时使用的每种语言创建[语言切换](#)按钮。有关更多信息，请参见“帮助”。
8. 导出应用程序文本字符串以进行翻译。有关详细信息，请参见[导出应用程序文本字符串以进行转换](#) 参考页数 160。
9. 转换文本字符串。有关详细信息，请参见[在 Unicode 文件中转换应用程序文本](#) 参考页数 163。
10. 导入每种转换语言的转换后文本字符串。有关详细信息，请参见[导入文本](#) 参考页数 165。
11. 打开应用程序并切换语言，以检查转换后文本的布局。有关详细信息，请参见[在设计时切换应用程序语言](#) 参考页数 166。
12. 创建运行时应用程序，指定启动语言和操作员可以切换到的语言。有关详细信息，请参见[创建运行时应用程序](#) 参考页数 175。

设置 Windows 语言切换

安装 Windows 语言

建议在开发计算机和运行时计算机上安装应用程序将使用的所有语言。安装语言激活了 Windows 字体支持功能，这些功能允许应用程序使用单一应用程序字体显示不同语言的字符。

有关安装语言的详细信息，请参见 Windows 帮助。

PanelView Plus 7, PanelView Plus 6, PanelView Plus, PanelView Plus Compact, and PanelView Plus CE 终端在交付时已经安装了语言。

设置 Windows 字体

对于将在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上运行的应用程序，请安装应用程序将使用的字体。对于将在个人计算机上运行的应用程序，需要的字体通常在安装应用程序的语言时已经安装。请注意，使用 MS Arial Unicode 作为默认字体可提供更佳的语言切换性能。

有关选择可与语言切换较好地结合使用的字体的详细信息，请参见选择用于语言切换的字体。

确保已将开发计算机和运行时计算机设置为使用要用于标题栏和不活动标题栏的字体。在 Windows 的“控制面板”中的[显示属性](#)对话框中指定字体。

有关在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上设置字体的信息，请参见 *PanelView Plus 终端用户手册*。

Windows 区域设置

Windows 区域设置格式决定了应用程序在设计时和运行时如何显示时间、日期和浮点值。

切换应用程序语言时，即使未安装该语言，也会使用新语言的区域设置。

无需编辑默认的区域设置。

为应用程序添加语言

FactoryTalk View Studio 中的[语言配置](#)对话框可用于为应用程序添加最多 40 种语言。

在执行以下操作之前添加语言：

- 创建语言切换按钮
- 创建 Runtime 应用程序

要为应用程序添加语言

1. 从工具菜单中选择语言。



2. 添加语言。有关更多信息，请参见“帮助”。

移除语言

还可以使用语言配置对话框移除语言。移除语言后，将在下次保存应用程序时删除该语言的所有字符串。保存组件时会从组件中删除已移除语言的字符串。

导出应用程序文本字符串进行转换

有两个选项可用于导出文本字符串：

- 一次导出一种语言，将文本以 Unicode 格式保存到以制表符分隔的文本文件中。可转换该文件，然后将其导回到应用程序中。
- 一次将所有语言导出到一个 Microsoft Excel 电子数据表中。可转换电子数据表中的字符串，然后导回到应用程序中。

这些文本字符串可供语言切换及导出以进行转换：

- 在图形画面和全局对象画面中创建的文本对象
- 在画面设置对话框中指定的图形和全局对象画面标题
- 图形画面中的标记和标题，包括报警触发器标记
- 嵌入式时间和日期与数字变量
- 报警消息、本地消息和参考消息
- 用户管理按钮对话框和电子签名对话框中的标题和短消息
- 在控制器标签的扩展属性中定义的文本字符串



提示：启用多语言时，请确保已定义控制器默认语言。

- 如果所请求的语言在控制器中不可用，则应用程序将显示在 HMI 中定义和启用的默认语言。
- 如果未在控制器中定义 HMI 默认语言，则应用程序会使用控制器默认语言或不具有 ID 的单一语言。

无论是否选中**语言配置**对话框中的选项来使用默认语言显示未定义字符串，未定义字符串都将作为未定义字符串导出。该选项仅用于在应用程序开发期间以及在运行时显示字符串。它不会使用默认语言的字符串替换导出的文件或电子数据表中的未定义字符串。

导出采用 Unicode 格式的文本

导出采用 Unicode 格式的文本时，还将导出以下文本字符串：

- “更改密码”窗口的文本描述和错误消息。如果在应用程序中使用密码按钮，则会导出这些字符串。

可以转换这些字符串，但是不能采用适用于图形对象字符串的方式在运行时动态更改其语言。

对于**更改密码**窗口，运行时应用程序将在创建时使用应用程序中的字符串。例如，如果当前应用程序语言为法语，并且已经导入“更改密码”窗口的法语文本字符串，则将在运行时应用程序中编译法语字符串。如果操作员打开此窗口，字符串将以法语显示。如果操作员更改为其他语言，则字符串仍将以法语显示。

Unicode 文件名格式

导出的 Unicode 文本文件名的格式为

<ApplicationName><HMIServerName><RFC1766>.txt，其中：

- <ApplicationName> 是应用程序的名称。
- <HMIServerName> 是包含您导出的文本字符串的 HMI 服务器的名称。它始终与应用程序名称相同。
- <RFC1766> 是 RFC1766 名称，该名称与为导出操作所选的语言相关联。

有关导出的 Unicode 文本文件模式的详细信息，请参见[文件模式](#) 参考页数 164。

有关 Windows 语言和相应 RFC1766 名称的列表，请参见[将各种语言与 RFC1766 名称一一对应](#) 参考页数 457。

将文本导出到 Microsoft Excel 电子数据表

FactoryTalk View 支持 Microsoft Excel 版本 2000、2002、2003、2007、2010 和 2013。导出的文件采用 Microsoft Excel 5.0/95 工作簿格式，扩展名为 .xls。

Excel 单元格中可查看的最大字符数取决于 Excel 的版本和字体大小。如果超过最大值，单元格将为空。

优化重复字符串

将文本导出到 Excel 电子数据表时，可以选择优化重复的字符串。

FactoryTalk View 分析文本，然后使用引用编号指出相同字符串的重复实例。通过这种方法，转换器只需转换一次文本。将翻译后的字符串从电子数据表导入到应用程序时，FactoryTalk View 会将翻译后的字符串复制到原先使用字符串的所有图形对象中。

Excel 电子数据表文件名格式

导出的电子数据表文件名的格式为 <ApplicationName>_<ExportVersion>.xls，其中：

- <ApplicationName> 是应用程序的名称。
- <ExportVersion> 是分配给每个成功导出操作的递增数。

有关已导出电子数据表文件模式的详细信息，请参见[在 Excel 电子数据表文件中翻译应用程序文本](#) 参考页数 162。

有关 Windows 语言和相应 RFC1766 名称的列表，请参见[将各种语言与 RFC1766 名称一一对应](#) 参考页数 457。

导出的语言字符串文件位置

导出的语言文件保存在默认文件夹 `\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\Strings` 中。

还可以指定其他位置。

导出应用程序文本

要导出应用程序文本

1. 从工具菜单中选择**语言**。
2. 在**语言配置**对话框中，选择要为其导出文本字符串的应用程序语言。
如果要导出为应用程序定义的所有语言的字符串，则在**语言配置**对话框中选择何种语言将无关紧要。
3. 单击**导出**。
4. 按照“字符串导入导出向导”中的说明进行操作。

有关“字符串导入导出向导”中选项的更多信息，请单击**帮助**。

如果多次将 Unicode 文本文件导出到相同的位置，则将覆盖先前导出的版本。

导出时出现问题

不必检查导出期间创建的每个文本文件来验证是否成功导出文本字符串。如果在导出过程中出现错误或取消导出，**诊断列表**和 **FactoryTalk Diagnostics** 记录文件中会出现一条消息。

此外，出现错误时，这些错误会显示在名为 `ExportErrors.txt` 的记录文件中，该文件位于 `\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\Strings` 中

现有错误记录文件将被生成错误的每个后续导出操作所覆盖。

在 Excel 电子数据表格文件中翻译应用程序文本

本部分包含有关已导出 Microsoft Excel 电子数据表文件的格式和模式的信息。

电子数据表包含一个标头行，后跟应用程序中的每个文本字符串行。应用程序中定义的每种语言均占一列。默认语言在最前面，后跟按 RFC1766 名称的字母顺序排列的其余语言。所有单元格均使用文本格式。

不要删除电子数据表中的标头行。将翻译后的文本导入到应用程序中时，**FactoryTalk View** 需要此信息。同样，请不要更改单元格格式。

如果您选择用于优化重复字符串的选项，则每个语言列左侧均有一个引用列。不要更改引用列中的信息。

在 Unicode 文件中翻译应用程序文本

本部分包含有关已导出 Unicode 文本文件的格式和模式的信息。其中还包含有关使用 Microsoft Excel 或 Windows 记事本编辑文件的信息。

由于 FactoryTalk View 要求文本文件的若干部分保留其导出方式，因此将本节中的信息提供给转换器以确保文件可在修改后导入。

文件名和文件格式

在转换之前，用户可能希望重命名文件以避免其与原始文件混淆。可以使用文件扩展名为 .txt 的任何文件名。

要将文本导入到 FactoryTalk View 应用程序中，必须将文件保存为以制表符分隔的文本（采用 Unicode 文本格式）。

在 Microsoft Excel 中打开文本文件

在 Microsoft Excel 中打开文本文件时，将显示“文本导入向导”。

步骤 1: 指定文件格式

要指定文件格式

1. 单击分隔。
2. 在导入起始行框中，键入或选择 1。
3. 在文件原始格式列表中选择 **Windows (ANSI)**。
4. 单击下一步。

步骤 2: 指定字段分隔符

要指定字段分隔符

1. 选中 **Tab** 复选框。如果选中了其他复选框，请将其清除。
2. 确保清除了将连续的分隔符视为一个复选框。
3. 单击下一步。

步骤 3: 指定列数据格式

要指定列数据格式

1. 如果尚未选择列数据格式，请在列数据格式下单击常规。
2. 单击完成。

在 Microsoft Excel 中保存文本文件

要保存文件

1. 从文件菜单中，选择保存。
2. Excel 发出警告：文件中包含的功能可能与 Unicode 文本不兼容。
3. 系统提示您保留 Unicode 格式的工作手册并去除不兼容的功能时，请单击是。
4. 关闭文件。
5. 系统提示您保存更改时，请单击是。
6. 系统再次提示您保留 Unicode 格式的工作手册并去除不兼容的功能时，请单击是。

在 Excel 中保存的文件 的文件格式差异

在记事本中保存 Unicode 文本文件

文件模式

如果使用记事本打开在 Excel 中保存的 Unicode 文本文件，您将发现该文件与在记事本中编辑和保存的文件存在差异。

在将文件导入 FactoryTalk View 之前，不必更改文件的格式。

这些差异包括：

- 对于大部分字符串，包括字符串定义的双引号已删除。
- 将包含嵌入式双引号或 Excel 视为特殊字符的其他字符（如逗号）的字符串定义用双引号括起来。
- 任何嵌入式双引号都会转换成一对双引号。

保存文件时，请使用另存为对话框中的 Unicode 编码选项。

注释

如果 # 号是某行的首个字符，则文本文件使用该符号作为注释分隔符。

标题

文本文件的前七行包含标头信息，请勿翻译或修改。

正文

文本文件的正文从第八行开始，包括以下列：

列	组件类型	组件名称	字符串引用编号	"字符串定义"
示例	图形画面	Pump station	1	"Stop motor"

文件先按组件名称的字母顺序排序，然后按字符串引用编号的数字顺序排序。

各字符串引用编号是指组件中的不同对象。在上述示例中，字符串引用 1 可能是指名为 Pump station 的图形画面中的“瞬时型”按钮。

字符串定义在记事本中用引号括起，但是在 Excel 的电子数据表列中则不用。

在翻译后的文本文件中，唯一可修改的文本是字符串定义列中引号标记内的文本。例如，在翻译为德语时，文件将包含以下更改：

列	组件类型	组件名称	字符串引用编号	"字符串定义"
示例	图形画面	Pump station	1	"Motor abschalten"

除非导出文本后已在应用程序中重命名组件，否则请勿更改组件类型或组件名称列中的条目。

请勿修改字符串引用编号。字符串引用编号是 FactoryTalk View 分配给对象的唯一编号。如果修改字符串引用编号，则 FactoryTalk View 无法在导入文本时正确识别对象。

使用双引号对

如果文本字符串中包含双引号，则整个字符串定义也必须置于双引号中。例如：

Call "Duty Manager"

在字符串文件中必须用以下形式输入：

"Call "Duty Manager""

导入包含多组双引号的文本

如果字符串定义包含奇数个双引号，则将双引号的数目向下舍入为偶数，然后将每对双引号作为一个双引号导入。例如以下字符串：

"Call "Duty Manager"

在应用程序中显示为：

Call Duty Manager

使用反斜线和换行符

要强制文本换行，请在文本前插入字符 `\n`。例如：

马达\n 已停止

在应用程序中显示为：

马达

已停止

要将字符 `\n` 显示为文本的一部分，请键入 `\\n`。要在应用程序中显示反斜杠，请键入两个反斜杠 (`\\`)。

导入包含多个反斜杠的文本

如果导入的文本文件包含奇数条彼此相邻的反斜杠，将忽略其中一条反斜杠。

例如以下字符串：

Seven\\Eight

导入应用程序中显示为：

Seven\Eight

导入文本

可以导入以 Unicode 文本格式或 Microsoft Excel 电子数据表格式保存的文本字符串。

如果文本字符串采用 Microsoft Excel 电子数据表格式，则仅导入电子数据表中存在的文本字符串。这意味着，如果电子数据表中不存在应用程序中的现有字符串，则不会在导入期间删除这些字符串。

在导入前备份应用程序中的文本。可通过导出文本实现此目的。

将备份文件保存在与即将导入的转换后文件不同的位置。

要从文本文件将文本导入应用程序

1. 从工具菜单中选择语言。
2. 在语言配置对话框中，选择要为其导入文本字符串的应用程序语言。

如果将导入在 Excel 电子数据表中定义的多种语言的字符串，则在**语言配置**对话框中选择何种语言将无关紧要。

3. 单击**导入**。
4. 按照“字符串导入导出向导”中的说明进行操作。

有关“字符串导入导出向导”中选项的更多信息，请单击**帮助**。

如果在导入完成之前取消导入，则任何已更改的文本字符串都不会还原为其原始值。要还原最初在应用程序中的文本，请从所创建的备份文件导入文本。

导入时出现问题

不必检查应用程序中的每个图形画面来验证文本是否已正确导入。

如果导入文本时出现错误，则会从名为 *ImportErrors.txt* 的记录文件中自动显示这些错误，该文件位于 **\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\Strings** 中

每次将文本导入应用程序出现错误时，都会覆盖 *ImportErrors.txt* 文件。

如果在导入文本时出现错误或取消导入，**诊断列表**和 **FactoryTalk Diagnostics** 记录文件中会出现一条消息。

取消导入

如果应用程序中的某些文本（而非全部文本）看似已修改，则导入可能已取消。如果在导入完成之前取消导入，则任何已更改的文本字符串都不会还原为其原始值。要还原最初在应用程序中的文本，请在导入前从所创建的备份文本文件导入文本。

在设计时切换应用程序语言

如果应用程序设计有多种语言，则可能需要在设计时切换应用程序语言以检查转换后文本的布局。

要在设计时切换应用程序语言

1. 从**应用程序**菜单中选择**更改应用程序语言**，或在工具栏中单击



2. 在**更改应用程序语言**对话框中，选择想要更改成的语言。



提示：语言列表显示添加到应用程序的语言，首先显示语言名称，然后显示语言的 RFC1766 识别码。

3. 单击**确定**。

以下对话框中的文本将更改为所选语言：

- 报警设置
- 画面
- 全局对象
- 参考消息
- 本地消息

如果任意对话框已打开且未保存更改，则会显示一条消息，提示用户保存更改。

设置图形库的多语言支持

创建应用程序时，随 FactoryTalk View 安装的图形库默认采用“中性语言”。

这意味着库中的图形对象始终按交付时的语言显示其文本字符串，而与当前的应用程序语言无关。由于忽略了当前的应用程序语言，文本字符串决不会显示为未定义。

可以更改任何图形库的默认语言，以使其支持多种语言，而不是仅支持一种语言。执行此操作时，可在打开库时查看为当前应用程序语言定义的文本字符串。如果尚未为当前语言定义库的文本字符串，则未定义的字符串将显示为单个问号。

如果关闭图形库的多语言支持，然后保存库，则仅保存当前应用程序语言的字符串。因此，当前的应用程序语言将成为“中性语言”。将删除其他语言的任何字符串。

要打开图形库中的多语言支持

1. 右键单击图形库画面中的空白区域，然后选择**画面设置**。
2. 在**常规**选项卡中，选择**支持多种语言**。

打开支持多种语言后，在保存图形库时，支持语言切换的所有字符串都以当前的应用程序语言进行保存。有关以多种语言保存库的信息，请参见[使用库以多种语言存储画面](#) 参考页数 249。

使用支持多种语言的图形库

要在应用程序中使用图形库，可将图形库添加到**画面**文件夹中，也可以将对象从图形库复制到图形画面。如果图形库支持多种语言，则：

- 将图形库添加到“画面”文件夹中时，所有字符串（包括使用应用程序不支持的语言的字符串）均包含在画面中。
- 如果将对象从图形库复制到图形画面中，则仅复制使用应用程序所支持语言的字符串。

有关使用图形库的更多信息，请参见[使用图形画面](#) 参考页数 239。

设置画面导航

本章介绍以下内容：

- 什么是画面导航
- 如何开发画面的层次结构
- 如何测试画面导航
- 如何使用图形对象进行导航
- 如何远程控制画面更改

本章介绍了在图形画面之间进行导航的方法。有关在图形画面上的对象之间进行导航的信息，请参见[使用键盘导航至对象并选择对象](#) 参考页数 316。

关于画面导航

术语“画面导航”是指操作员在构成应用程序的图形画面之间移动的方式。

使用以下方法可设置应用程序的画面导航：

- 开发图形画面的层次结构，以绘制图表展示用户将如何导航应用程序。
- 确定用户及其有权访问的应用程序。
- 创建操作员可用于导航应用程序的图形对象。
- 使用[远程画面编号](#)连接自动控制画面更改。可以选择是否使用此连接。在[全局连接](#)编辑器中进行分配。
- 在[启动](#)编辑器中，指定应用程序启动时要打开的图形画面。
- 设置安全性，以便只有授权用户才有权访问应用程序或部分应用程序。

有关设置安全性的信息，请参见[设置安全性](#) 参考页数 139。

开发画面的层次结构


画面层次结构为一系列图形画面，可在用户浏览时逐步提供更多详细信息。设计您的画面层次结构以满足各种用户的需求，包括管理员、主管和操作员。

如果计划使用安全性，请确定各用户组及其需要权限才可访问的画面，并确定层次结构中登录、注销、密码和关闭按钮的位置。有关设置安全性的信息，请参见[设置安全性](#) 参考页数 139。

画面层次结构可包括：

- 用于登录的初始图形画面
- 用作菜单的图形画面
- 工厂总览
- 各个受监视过程的综合画面
- 提供更多详细信息的过程特定画面
- 管理汇总画面
- 历史和当前数据的趋势画面

下图显示了示例画面层次结构。



测试画面导航

为应用程序设置画面导航后，测试应用程序以确保导航顺利进行，并避免了下面这些问题：

- 图形画面不包含用于前进或后退的按钮。
- 当图形画面关闭时，没有任何其他画面打开，并且无法继续使用应用程序。

有关测试应用程序的信息，请参见[测试应用程序](#) 参考页数 176。

使用图形对象进行导航

使用这些图形对象在应用程序的画面中导航：

使用以下对象	要执行此操作
"转至画面"按钮	打开指定的图形画面。
"转到配置模式"按钮	停止应用程序并打开 FactoryTalk View ME Station 对话框。
"返回至画面"按钮	关闭当前画面并打开前一个画面。
关闭画面按钮	关闭当前画面。画面关闭时会向标签发送一个值。
画面列表选择器	提供图形画面列表，以便操作员可以选择要打开的画面。
"关闭"按钮	停止应用程序并退出 FactoryTalk View ME Station。

这些图形对象的行为取决于使用了哪些类型的图形画面。如需了解详细信息，请参见以下部分。

有关设置图形对象的详细信息，请参见“帮助”。

切换语言

如果应用程序使用多种语言，并且操作员将在运行时切换语言，则将[语言切换](#)按钮置于操作员可访问的画面中。例如，将按钮置于操作员登录时打开的画面中。为操作员将使用的每种语言创建[语言切换](#)按钮。

有关设置多种语言的更多信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

显示类型

您使用的显示类型为您对操作员如何在画面之间进行导航提供了更多控制。例如，可以使用“位于顶层”类型使图形画面始终位于顶层，即使其他画面拥有焦点也如此。或者，如果想要在某画面打开时使其可替换所有其他打开的画面，请使用“替换”类型。

有关显示类型的更多信息，请参见[关于显示类型](#) 参考页数 246。

“转至画面”按钮

设置转至画面按钮时，指定当操作员在运行时按下按钮时打开的图形画面。

如果操作员对指定的画面没有安全访问权限，则画面不会打开。

还可以分配一个参数文件或参数列表，当画面打开时，该文件或列表将标签分配给画面中的标签占位符。有关参数文件和列表的更多信息，请参见[使用参数和全局对象](#) 参考页数 361。

有关设置[转至画面](#)按钮的信息，请参见“帮助”。

画面类型如何影响按钮的行为

转至画面按钮在运行时的行为还取决于已经打开的图形画面类型以及要打开的画面类型：

- 如果分配给按钮的图形画面是“替换”画面，则会关闭任何打开的“位于顶层”画面或“替换”画面。它不会关闭任何使用[无法替换](#)选项的“位于顶层”画面。
- 如果分配给按钮的画面已经打开，但是没有焦点，请按下按钮让画面拥有焦点。

如果画面更改当前受远程控制（使用全局连接），则操作员无法使用“转至画面”按钮打开“替换”画面。但是操作员仍然可以打开“位于顶层”画面。

转到配置模式按钮

当操作员在运行时按下转到配置模式按钮时，当前应用程序将停止运行，并将打开 **FactoryTalk View ME Station** 对话框。

在配置模式下，操作员可以使用 **FactoryTalk View ME Station** 更改应用程序、应用程序设置以及终端设置。操作员还可以删除记录文件。有关 **FactoryTalk View ME Station** 对话框的更多信息，请参见[在个人计算机上运行应用程序](#) 参考页数 181。

“返回至画面”按钮

操作员在运行时按下返回至画面按钮时，按钮所在的图形画面将关闭，并重新打开之前打开的画面。

如果出现以下情况，当前画面不会关闭：

- 画面更改当前受远程控制（使用全局连接）。
- 没有先前打开的“替换”画面。
- 操作员不具备对上一个画面的安全访问权限。仅当新用户使用当前画面中的“登录”按钮登录时才会出现此情况。

“返回至画面”按钮仅返回至最近一个画面。无法返回至一系列之前的画面。

有关设置“返回至画面”按钮的信息，请参见“帮助”。

画面类型如何影响按钮的行为

当前画面和前一个画面都必须是“替换”画面。当操作员按下“返回至画面”按钮时：

- 如果要关闭的图形画面为“替换”画面，则将关闭此画面并打开之前打开的“替换”画面。将不重新打开之前与“替换”画面一起打开的任何“位于顶层”画面。
- 如果要关闭的图形画面为“位于顶层”画面，则将关闭此画面，但不会重新打开任何画面。

因此，我们建议用户仅在“替换”画面中使用“返回至画面”按钮。

示例：在画面中导航

该示例使用[开发画面的层次结构](#) 参考页数 169 中说明的画面层次结构，并显示操作员在层次结构中进行导航时发生的情况。图形画面均为“替换”画面。

1. 在“主菜单”画面中，操作员会使用画面列表选择器打开“过程概述”画面。
2. 在“过程概述”画面中，操作员可按下“转至画面”按钮打开“过程监控 1”画面。
3. 查看过程的状态之后，操作员会按下“返回至画面”按钮以关闭当前画面并重新打开“过程概述”画面。
4. 在“过程概述”画面中，操作员可按下“返回至画面”按钮。哪个画面会打开？“过程监控 1”画面（因为这是之前打开的画面）。

要从“过程概述”画面返回“主菜单”画面，操作员必须按下为打开“主菜单”画面而设置的“转至画面”按钮。

关闭画面按钮

操作员在运行时按下关闭画面按钮后，按钮所在的图形画面将关闭。您可以将该按钮设置为在画面关闭时写出值。

如果要关闭的图形画面为“替换”画面，并且画面更改由远程控制，则画面不会关闭。如果画面不关闭，则不会写出关闭值（如果有）。

如果画面更改由操作员控制且正在关闭的图形画面为“替换”画面，则在无“位于顶层”画面打开时，将显示空窗口。操作员将无法再次使用应用程序（除非发生远程画面更改或者报警、活动、或参考消息画面打开）。

因此，我们建议仅在“位于顶层”画面中使用关闭画面按钮。

有关设置关闭画面按钮的信息，请参见“帮助”。

画面列表选择器

画面列表选择器用于显示操作员可以从中进行选择的图形画面列表。操作员可以滚动浏览列表并选择要打开的图形画面。

如果操作员对指定的画面没有安全访问权限，则画面不会打开。

还可以分配一个参数文件或参数列表，当画面打开时，该文件或列表将标签分配给画面中的标签占位符。有关参数文件和列表的更多信息，请参见[使用参数和全局对象](#) 参考页数 361。

有关设置画面列表选择器的信息，请参见“帮助”。

画面类型如何影响选择器的行为

画面列表选择器在运行时的行为还取决于已经打开的图形画面类型以及要打开的画面类型：

- 如果选定图形画面为“替换”画面，则会关闭任何打开的“位于顶层”和“替换”画面。它不会关闭使用“无法替换”选项的“位于顶层”画面。
- 如果选定画面为“位于顶层”画面，它将在当前画面的顶层打开。当前画面不会关闭。

如果画面更改当前受远程控制，则操作员无法使用画面列表选择器打开“替换”画面。但操作员仍然可以打开“位于顶层”画面（带有或不带有“无法替换”选项）。

选择要打开的画面

操作员可以使用键按钮图形对象浏览列表并选择画面，或者如果列表具有输入焦点，则可以使用小键盘或外部键盘上的箭头键和 **Enter** 键浏览列表并选择画面。

可以将键按钮链接到特定画面列表选择器，或者将按钮设置为与图形画面中选定的任意对象结合使用。

有关输入焦点的信息，请参见[输入焦点的外观](#) 参考页数 316。有关将按钮链接到画面列表选择器的信息，请参见[将按钮与对象关联起来](#) 参考页数 317。

“关闭”按钮

当操作员在运行时按下关闭按钮时，应用程序将停止，并且 FactoryTalk View ME Station 将关闭。

要防止未经授权的用户停止应用程序，请为关闭按钮分配可视性动画。有关详细信息，请参见[应用程序示例](#) 参考页数 149。或者，将按钮置于只有授权用户才有权访问的画面中。

有关设置“关闭”按钮的信息，请参见“帮助”。

远程控制画面更改

要远程控制画面更改，您可以将数据源设置为使用全局连接打开图形画面。

例如，**远程画面编号**连接是可用于从数据源控制画面更改的全局连接。

有关更多信息，请参见[关于全局连接](#) 参考页数 87。

创建运行时应用程序

本章介绍如何：

- 指定启动设置
- 测试应用程序
- 创建运行时应用程序文件
- 将运行时应用程序文件转换为开发应用程序

指定启动设置

使用启动编辑器可指定要在运行时启动应用程序时启动的应用程序进程和组件。

可以在设置应用程序的所有部分之后指定启动设置，或者可以在创建启动设置时在启动编辑器中指定进程和选择组件。



有关启动编辑器中选项的详细信息，请参见帮助。

测试应用程序

可以在开发过程中随时测试 FactoryTalk View Studio 中的应用程序，以确保一切按计划进行。

如果开发计算机与数据源连接，便可以测试应用程序的所有功能，包括安全设置、语言切换、通信和报警监控。

FactoryTalk View ME Station 仿真器将在开发计算机上打开，并运行应用程序。此应用程序运行时版本是临时版本，仅用于测试。无法在其他计算机上运行该版本。

在 FactoryTalk View Studio 中对应用程序的运行情况进行测试时，有两小时的时间限制。

本节中的过程向用户介绍如何测试整个应用程序。有关测试单个图形画面的信息，请参见[在工作时测试画面](#) 参考页数 244。

要在 FactoryTalk View Studio 中测试应用程序

1. 从应用程序菜单中，选择**测试应用程序**，或单击**测试应用程序工具** .
2. 如果您的应用程序使用多种语言，请指定要包含的语言和初始运行时语言，然后按**完成**。有关更多信息，请参见“帮助”。
3. 测试应用程序。
4. 要停止应用程序，请按关闭按钮，或键入字符 *x*。

请确保为操作员提供了可在运行时关闭应用程序的方法。有关关闭应用程序方法的更多信息，请参见[关闭应用程序](#) 参考页数 185。

测试应用程序以确保一切按计划进行之后，创建运行时应用程序文件并将文件传输到运行时计算机。


创建运行时应用程序文件

必须创建运行时版本，之后才能运行应用程序。创建运行时版本时，FactoryTalk View Studio 会将所有必要的应用程序信息编译到一个扩展名为 .mer 的文件中。

要创建 Runtime 应用程序

1. 在 FactoryTalk View Studio 中，应用程序打开时，执行以下操作之一：
 - 从应用程序菜单中，选择**创建运行时应用程序**。

- 在工具栏中，单击 。



- 指定用于保存运行时应用程序文件的文件夹。
- 在**文件名称**框中，输入应用程序文件的名称。
默认名称与开发应用程序的名称相同。
- 在**保存类型**框中，指定要为其创建 .mer 文件的 FactoryTalk View ME Station 的版本。
- 在**转换至开发应用程序**区域中，选择以下选项之一：
 - 始终允许转换** - 可始终使用 .mer 文件生成 .med 文件。
 - 从不允许转换** - 不能使用 .mer 文件生成 .med 文件。
 - 受密码保护的转换** - 仅当提供密码时才可使用 .mer 文件生成 .med 文件。
- 如果要在 .mer 文件中包括 FactoryTalk ViewPoint 内容，请选中**包括 ViewPoint 内容**复选框，并从列表中选择 FactoryTalk ViewPoint 版本。




提示：要启用 **FactoryTalk ViewPoint** 复选框和列表，请先从 FactoryTalk ViewPoint 中发布画面。有关详细信息，请参见 FactoryTalk ViewPoint 帮助。

要创建包括 FactoryTalk ViewPoint 内容的 v8.20 或更低版本的运行时应用程序，需要使用 .NET Framework 3.5。有关如何安装 .NET Framework 3.5 的信息，请参见 *FactoryTalk View Machine Edition 安装指南*。

- 单击**保存**。
- 如果应用程序中具有多种语言，将打开语言向导。选择要包含在运行时应用程序中的一种或多种语言，然后单击**完成**。



提示：要在运行时以默认语言显示未定义的字符串，请将此默认语言包含在选择中。筛选报警时也需要使用默认语言。



FactoryTalk View Studio 可在指定的目录中创建应用程序的运行时版本。如果有编辑器处于打开状态，系统将提示用户保存所有未保存的更改。

有关默认语言的更多信息，请参见[默认语言](#) 参考页数 157。

有关将运行时应用程序传输到以下位置的信息：

- 个人计算机，请参见[在个人计算机上运行应用程序](#) 参考页数 181。
- MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端，请参见[将应用程序传输到 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端](#) 参考页数 197。

为先前版本创建 .mer 文件

用户可以指定要为其创建 .mer 文件的 FactoryTalk View ME Station 的版本。例如，如果应用程序将在使用 FactoryTalk View ME Station 5.10 的终端上运行，则可以为 .mer 文件指定该版本。



提示：在 64 位操作系统上创建的 6.0 或更早版本的 .mer 文件无法转换为设计时工程 (.med)。

如果应用程序中包含所选版本不支持的功能，FactoryTalk View 会显示一个验证报告，其中列出不支持的功能。不会创建运行时应用程序文件。必须先移除或关闭不支持的功能，然后才可创建 Runtime 应用程序文件。

有关不同版本 FactoryTalk View 支持的功能以及如何移除或替换这些功能的信息，请参见[不同版本 FactoryTalk View 支持的功能](#) 参考页数 413。

重要 PanelView Plus 7 和 PanelView Plus 6 终端无法处理使用斜上或斜下方向的渐变填充，也无法对旋转对象应用渐变填充。当在 PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端上运行 MER，且系统遇到具有这些属性的对象时，系统应使用渐变填充开始颜色作为对象的纯色背景。
在计算机上运行 MER 时，系统可以处理所有渐变填充，因此不会出现此警告。

将 .mer 文件转换为开发应用程序

对于 FactoryTalk View 版本 5.00 及更高版本的 .mer 文件，可以将运行时应用程序 (.mer 文件) 转换回开发应用程序 (.med 文件)。在以下情况下，此选项将十分有用：

- 您丢失了原始 .med 文件或无权访问原始 .med 文件，但需要对应用程序进行更改。
- 在运行时对 .mer 文件进行更改，如添加密码、更新 FactoryTalk Linx 设备快捷方式或保存配方，且需要在不丢失此运行时信息的情况下对应用程序进行更改。

自 FactoryTalk View 8.0 起，在运行时修改的所有安全信息均保存在 .mer 文件中。将 FactoryTalk View 8.0 .mer 文件转换为 .med 文件后，将还原这些更改。

- 需要提取在运行时生成的信息，如更新的 RecipePlus 文件。

在 64 位操作系统上创建的 6.0 或更早版本的 .mer 文件无法转换为设计时工程 (.med 文件)。这是由于以前的 FactoryTalk View 数据库引擎与 64 位操作系统不兼容。因此，在运行 64 位操作系统的工作站上创建 6.0 或更早版本的 .mer 文件时，FactoryTalk View Studio 中唯一可用的选项是**从不允许转换**。如果在运行 64 位操作系统的工作站上创建 6.0 或更早版本的 .mer 文件，则这是**转换至开发应用程序设置**的默认选项（以及唯一选择）。

创建 .mer 文件时，可以指定是否允许转换运行时 .mer 文件，以及转换运行时应用程序时是否需要密码。

有关将 .mer 文件转换为开发应用程序的更多信息，请参见[将运行时应用程序文件转换为开发应用程序](#) 参考页数 179。

将运行时应用程序文件转换为开发应用程序

对于 FactoryTalk View 版本 5.00 及更高版本的 .mer 文件，可以将运行时应用程序文件转换回开发应用程序。这样便可在不丢失密码和 RecipePlus 数据等运行时信息的情况下对应用程序进行更改。

要转换运行时应用程序文件，可使用 FactoryTalk View ME 应用程序管理器中的“还原运行时应用程序”操作。运行时的数据记录和报警数据不会还原到开发应用程序。


将运行时应用程序转换为开发应用程序时，将还原在运行时编辑的 FactoryTalk Linx 设备快捷方式。但是，**FactoryTalk Linx 通信设置**编辑器中的**运行时**选项卡可能不会显示运行时应用程序的设备配置。在对快捷方式进行任何更改之前，请确保**运行时**选项卡显示正确的设备配置。



提示：在运行时终端上有效的 FactoryTalk Linx 设备快捷方式在开发计算机上可能不存在或者无效。在编辑、测试或传输应用程序之前，在 **FactoryTalk Linx 通信设置**编辑器中查看所有设备和标签文件快捷方式分配。

要将运行时应用程序转换为开发应用程序

1. 在 FactoryTalk View Studio 的工具菜单中，选择应用程序管理器。
2. 选择还原运行时应用程序，然后单击下一步。



3. 指定要转换的运行时应用程序的文件夹和文件名。
4. 如果在创建运行时应用程序时为文件创建了密码，请键入密码。
5. 单击下一步。
6. 键入转换的应用程序的名称，然后单击完成。

在个人计算机上运行应用程序

本章介绍如何：

- 在运行时计算机上安装打印机和软件
- 将应用程序移到运行时计算机
- 启动 FactoryTalk View ME Station
- 加载并运行应用程序
- 关闭应用程序
- 编辑设备快捷方式
- 查找技术支持的联系信息
- 在运行时设置 FactoryTalk Diagnostics
- 设置用于 KEPServer Enterprise 的串行端口
- 设置 FactoryTalk Linx 通信驱动程序
- 指定在运行时使用的打印机
- 为 FactoryTalk View ME Station 指定启动选项
- 删除运行时计算机上的记录文件
- 指定在运行时使用的时间、日期和数字格式
- 使用 DeskLock 工具

在个人计算机上运行应用程序

遵照下列步骤：

- 在运行时计算机上安装所需硬件和软件。
- 将应用程序传输到运行时计算机。
- 设置 FactoryTalk View ME Station 中的选项。

有关安装 FactoryTalk View ME Station 的信息，请参见 *FactoryTalk View Machine Edition 安装指南*。

在运行时计算机上安装打印机和软件

要在运行时计算机上安装打印机和软件

1. 如果要打印画面、报警或诊断消息，请在运行时计算机上设置打印机连接。
有关更多信息，请参见[指定运行时要使用的打印机](#) 参考页数 189。
2. 如果使用的是 FactoryTalk Linx，则按照[设置通信](#) 参考页数 61 中的说明设置通信。
3. 如果要在运行时计算机上将 RSLinx Classic 用作 OPC 服务器，请在运行时计算机上安装 RSLinx Classic。
4. 如果要在远程计算机上使用 RSLinx Classic，请在远程计算机上安装 RSLinx Classic。

5. 如果要使用 OPC 服务器而不是 FactoryTalk Linx 或 RSLinx Classic, 请在运行时计算机或网络中的另一台计算机上安装 OPC 服务器软件。
有关安装信息, 请参见 OPC 服务器供应商提供的文档。有关 OPC 的信息, 请参见[设置通信](#) 参考页数 61。
6. 如果应用程序使用第三方 ActiveX 对象, 请在运行时计算机上安装并注册 Windows 10、Windows Server 2012、Windows Server 2016 或 Windows Server 2019 版本的对象。
有关 ActiveX 对象的信息, 请参见[使用 ActiveX 对象](#) 参考页数 274。
7. 在运行时计算机上安装运行时应用程序使用的所有语言。
8. 如果运行时计算机使用与开发计算机不同的时间、日期或数字格式, 请指定运行时要使用的时间、日期或数字格式。
有关更多信息, 请参见[指定时间、日期和数字格式](#) 参考页数 196。
9. 如果需要, 使用 DeskLock 工具防止用户在运行时切换到其他软件应用程序或使用 Windows 桌面。
有关更多信息, 请参见[使用 DeskLock 工具](#) 参考页数 196。

传输应用程序

将应用程序移到运行时个人计算机。

有关更多信息, 请参见[将应用程序移到运行时计算机](#) 参考页数 183。

设置 FactoryTalk View ME Station 中的选项

要设置 FactoryTalk View ME Station 中的选项

1. 在运行时计算机上, 启动 FactoryTalk View ME Station。
有关更多信息, 请参见[在开发计算机上启动 FactoryTalk View Machine Edition Station](#) 参考页数 183。
2. 加载应用程序。
有关更多信息, 请参见[加载并运行应用程序](#) 参考页数 184。
3. 如果需要, 编辑设备快捷方式。
有关更多信息, 请参见[编辑设备快捷方式](#) 参考页数 185。
4. 在运行时计算机上设置 FactoryTalk Diagnostics (如果尚未执行此操作)。
有关更多信息, 请参见[使用 Diagnostics Setup 工具](#) 参考页数 125。
5. (可选) 设置弹出式输入颜色。
有关更多信息, 请参见[设置弹出式输入颜色](#) 参考页数 187。
6. 如果要使用 KEPServer Enterprise, 请指定串行端口 ID。
有关更多信息, 请参见[设置用于 KEPServer Enterprise 的串行端口](#) 参考页数 188。

7. 如果您要使用 FactoryTalk Linx，请设置通信驱动程序（如果尚未执行此操作）。
更多信息，请参见[设置 FactoryTalk Linx 通信驱动程序](#) 参考页数 188。
8. 指定要使用的打印机。
有关更多信息，请参见[指定运行时要使用的打印机](#) 参考页数 189。
9. 为 FactoryTalk View ME Station 指定启动选项。
有关更多信息，请参见[为 FactoryTalk View ME Station 指定启动选项](#) 参考页数 190。

完成这些步骤之后，即可运行应用程序。有关运行应用程序的信息，请参见[使用应用程序](#) 参考页数 203。

将应用程序移到运行时计算机

运行时应用程序文件的扩展名为 .mer。可以使用任何标准文件传输方法将运行时应用程序从开发计算机复制到运行时计算机。

用户可以：

- 将应用程序文件从开发计算机复制到可移动介质，例如拇指 U 盘或 USB 硬盘，然后从可移动介质复制到运行时计算机。
- 如果开发计算机与运行时计算机位于同一网络中，请使用 Windows 资源管理器或“我的电脑”移动文件。

有关创建运行时应用程序文件的信息，请参见[创建运行时应用程序](#) 参考页数 175。

在开发计算机上启动 FactoryTalk View Machine Edition Station

要在开发计算机上启动 **FactoryTalk View Machine Edition Station**，可使用以下方法之一：

- 从 Windows 开始菜单：
 - (Windows Server 2012) 单击向下箭头，然后选择应用程序 > **Rockwell Software > FactoryTalk View ME Station**
 - (Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019) 选择所有程序 > **Rockwell Software > FactoryTalk View ME Station**
- 在桌面上，双击 **FTView ME Station** 快捷方式图标。
- 在 Windows 资源管理器中，右键单击 **MERuntime.exe**，然后选择以管理员身份运行。此文件的默认位置为：
 - (32 位操作系统) \Program Files\Rockwell Software\RSView Enterprise\MERuntime.exe
 - (64 位操作系统) \Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\MERuntime.exe
- 从 Windows 开始菜单中，选择运行。在打开框中，键入 MERuntime.exe 文件的路径。

如果在开发计算机上运行某个应用程序，建议在启动 FactoryTalk View ME Station 之前先退出 FactoryTalk View Studio。


有关为 FactoryTalk View Machine Edition Station 指定启动选项的信息，请参见[为 FactoryTalk View ME Station 指定启动选项](#) 参考页数 190。

加载并运行应用程序

可以运行位于运行时计算机上的任何运行时应用程序。运行时应用程序的扩展名为 .mer。

要加载和运行应用程序

1. 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中单击**加载应用程序**，或者按 **F1** 键。



2. 浏览到包含应用程序的 .mer 文件的文件夹，然后单击文件名。
 3. 单击**打开**。
 4. 要将运行时计算机的通信设置替换为应用程序的通信设置，请单击**是**。要保留运行时计算机的通信设置，请单击**否**。

系统会通知您将在此计算机上加载应用程序的用户和安全策略的 FactoryTalk System Directory。这是已为应用程序设置并包含在 .mer 文件中的用户和策略的集合。

计算机的现有 FactoryTalk System Directory 会进行存档，并在您停止应用程序时进行还原。要关闭此警告，请参见[关闭 FactoryTalk Directory 服务器警告](#) 参考页数 195。

5. 要继续，请单击**是**。要停止加载应用程序，请单击**否**。
 如果继续，将在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框的**当前应用程序**框中显示应用程序名称。

6. 要运行应用程序，请单击**运行应用程序**。
 DEFAULT 用户将登录。如果已将某个宏分配给 DEFAULT 用户，则会运行该宏。

关闭应用程序

要关闭应用程序，可使用以下方法之一：

- 按下图形画面上的关闭按钮。
- 如果应用程序设置为使用带“控件”框的标题栏，请单击标题栏右端的关闭按钮。
- 如果应用程序设置为使用带**控件**框的标题栏，请单击标题栏左侧**控件**菜单中的关闭。



条目	名称
①	控制框
②	控制菜单
③	关闭按钮

有关在图形画面中使用标题栏的信息，请参见[标题栏](#) 参考页数 59。

有关防止未授权用户关闭应用程序的信息，请参见[应用程序示例](#) 参考页数 149。

应用程序关闭时会发生什么

当应用程序关闭时：

- 如果在**启动**编辑器中分配了关闭宏，该宏将运行，将值分配给标签，然后应用程序将停止运行。
有关**启动**编辑器的信息，请参见[创建运行时应用程序](#) 参考页数 175。
- FactoryTalk View ME Station 将关闭。
- 将还原计算机的 FactoryTalk System Directory。

编辑设备快捷方式


用户可以使用 FactoryTalk View ME Station 编辑已在应用程序中设置的设备快捷方式。

在编辑设备快捷方式之前，需先加载包含此设备快捷方式的应用程序，如[加载并运行应用程序](#) 参考页数 184 中所述。

要编辑设备快捷方式

1. 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击**应用程序设置**。
2. 双击**设备快捷方式**。
3. 双击快捷方式的名称以进行编辑。

- 在**编辑快捷方式**对话框中，单击希望此快捷方式指向的设备，然后单击**确定**。




- 单击**关闭**。

将显示一条消息，提示您将 **FactoryTalk Linx** 配置保存到运行时应用程序文件 (.mer)。单击**是**将更改保存到运行时应用程序文件。下次加载应用程序时（例如，在重新启动后），应用程序将使用更新后的快捷方式配置。

查找技术支持的联系信息

要查找技术支持的联系信息

- 在 **FactoryTalk View ME Station** 中，单击**终端设置**。



- 双击**关于 FactoryTalk View ME Station**。
- 单击**技术支持**。

随即将显示技术支持的电话号码和 URL。

在运行时计算机上设置 FactoryTalk Diagnostics

可以使用 **FactoryTalk View ME Station** 对话框在运行时计算机上设置 **FactoryTalk Diagnostics**。

要在运行时计算机上设置 FactoryTalk Diagnostics

1. 在 FactoryTalk View ME Station 中，单击**终端设置**。
2. 双击 **Diagnostics Setup**。
将打开 **FactoryTalk Diagnostics Setup** 对话框。
3. 按照[使用 Diagnostics Setup 工具](#) 参考页数 125 中所述设置 FactoryTalk Diagnostics。

设置弹出式输入颜色

可以使用 **FactoryTalk View ME Station** 对话框设置弹出式输入颜色。

要设置弹出式输入颜色

1. 在 FactoryTalk View ME Station 中，单击**终端设置**。
2. 双击**输入设备**。
3. 双击**弹出式输入颜色设置**。弹出式输入颜色设置对话框将打开。



4. 单击**选择类型**可选择输入类型：
 - 小键盘
 - 键盘
 - 字符输入

 提示：键盘和小键盘的颜色设置也适用于输入面板。
5. 单击以下按钮可设置颜色：
 - 背景色
 - 前景色
 - 面板的边框颜色
 - 键的边框颜色
 - 功能键的背景色（仅限键盘）
 - 无效输入的背景颜色
6. （可选）单击**预览**可预览颜色设置。

设置用于 KEPServer Enterprise 的串行端口


- （可选）单击**默认**可将颜色复位为默认样式。
- 单击**确定**可保存颜色设置。

如果您打算使用 KEPServer Enterprise 和串行通信，必须指定要使用的 COM 端口。

有关在 KEPServer Enterprise 中设置通信的信息，请参见 KEPServer Enterprise 帮助。

要指定用于串行通信的 COM 端口

- 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击**终端设置**。
- 双击**网络和通信**。
- 双击 **KEPServer 串行端口 ID**。



- 在 **KEPWare 串行端口 ID** 对话框中，选择您在设置 KEPServer Enterprise 通道时指定的串行端口 ID。
- 单击**编辑端口**。
- 在**通信端口**对话框中，选择要用于 KEPServer Enterprise 通信的 COM 端口。

设置 FactoryTalk Linx 通信驱动程序

FactoryTalk Linx 用于为运行时应用程序设置通信驱动程序。可以直接在 FactoryTalk Linx 中设置驱动程序，或者通过 **FactoryTalk View ME Station** 对话框打开 FactoryTalk Linx。

要设置将在运行时使用的 FactoryTalk Linx 通信驱动程序

- 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击**终端设置**。
- 双击**网络和通信**。

3. 双击 **FactoryTalk Linx** 通信。



4. 要编辑驱动程序，请将其选中，然后单击**编辑驱动程序**。
5. 要编辑设备，请将其选中，然后单击**编辑设备**。
6. 完成后，单击**关闭**。

如果加载了应用程序，将显示一条消息，提示您将 **FactoryTalk Linx** 配置保存到运行时应用程序文件 (.mer)。单击**是**将更改保存到运行时应用程序文件。下次加载应用程序时（例如，在重新启动后），应用程序将使用更新后的 **FactoryTalk Linx** 配置。

有关设置 **FactoryTalk Linx** 驱动程序和设备的信息，请参见 **FactoryTalk Linx** 文档。

设置了驱动程序后，**FactoryTalk View ME Station** 将在您运行应用程序时自动启动驱动程序软件。


指定在运行时使用的打印机

可以使用本地或网络打印机在运行时打印报警消息、报告、诊断消息和图形画面。如果需要，可以为每种打印类型使用不同的打印机。


要指定运行时要使用的打印机

1. 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击**终端设置**。

2. 双击打印设置。



3. 双击要设置的打印类型。



4. 根据需要修改打印选项。

有关打印机选项的更多信息，请参见 Windows 文档。

为 FactoryTalk View ME Station 指定启动选项

本节介绍了 Windows 启动时如何自动启动 FactoryTalk View ME Station，还介绍了 FactoryTalk View ME Station 的启动选项。

启动 FactoryTalk View ME Station 时，可以：

- 运行应用程序
- 加载应用程序
- 在运行应用程序之前自动删除应用程序的记录文件
- 将运行时计算机上的 FactoryTalk Linx 通信设置替换为应用程序的设置

默认情况下，用于在 Windows 启动时启动 FactoryTalk View ME Station 的选项处于关闭状态。本部分的设置仅适用于想要在 Windows 启动时自动启动 FactoryTalk View ME Station 的情况。

在启动 Windows 的同时启动 FactoryTalk View ME Station 并运行应用程序

1. 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，加载要运行的应用程序。
有关详细信息，请参见[加载并运行应用程序](#) 参考页数 184。
2. 单击**终端设置**。
3. 在**终端设置**对话框中，双击 **FactoryTalk View ME Station** 启动。
4. 在**启动设置**对话框中，单击**编辑**。




5. 选择**运行当前应用程序**选项。



6. 单击**运行选项**。
7. 在**运行选项**对话框中指定以下内容：
 - 是否在应用程序启动时，将运行时计算机上的 FactoryTalk Linux 通信设置替换为此应用程序的设置

- 是否在应用程序启动时删除应用程序的记录文件



8. 单击**确定**保存所做更改。

启动设置对话框显示您指定的选项。



在启动 **Windows** 的同时启动 **FactoryTalk View ME Station** 但不运行应用程序

要在启动 **Windows** 的同时启动 **FactoryTalk View ME Station** 但不运行应用程序

1. 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击**终端设置**。
2. 在**终端设置**对话框中，双击 **FactoryTalk View ME Station** 启动。

3. 在启动设置对话框中，单击**编辑**。




4. 选择**转到配置模式**选项。



5. 如果未加载应用程序，请转到步骤 8。
6. 如果加载了应用程序，请单击**配置模式选项**并指定是否：
- 在 FactoryTalk View ME Station 启动时加载当前应用程序

- 在应用程序启动时，将运行时计算机上的 FactoryTalk Linx 通信设置替换为此应用程序的设置



- 单击**确定**保存更改并关闭**配置模式选项**对话框。
- 单击**确定**保存所做更改。

启动设置对话框显示您指定的选项。



将 Windows 操作系统用于 ME Station

要在 Windows 10、Windows Server 2012、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019 操作系统中部署 HMI 系统，请选择以下选项之一：

- 操作员需要以“管理员”组成员身份登录 Windows。之后操作员可以使用适用于 Windows 的 ME Station。
- 管理员可以禁用 UAC。这使得作为“用户”组成员的 Windows 用户能够使用适用于 Windows 的 ME Station。
- 作为用户组成员的操作员如果知道管理员密码，并且在 UAC 弹出提示时可以提供身份验证，则该操作员可以使用 ME Station。

这允许操作员加载并运行 MER，以及使用图形用户界面配置适用于 Windows 的 ME Station。

删除运行时计算机上的记录文件

当运行应用程序时，FactoryTalk View ME Station 将存储报警、审核和数据记录（如果使用这些功能）的记录文件。当启动 FactoryTalk View ME Station 时，可以删除所加载应用程序或运行时计算机上所有应用程序的报警、审核和数据记录文件。

重要 将 FactoryTalk View ME Station 配置为启动时删除记录文件后，将删除报警记录文件、审核记录文件、数据记录模型和诊断。

不会删除使用 CSVDDataLog 和 DataStorePlus ActiveX 控件生成的 CSV 数据记录文件。

运行应用程序的较新版本

如果运行较新版本的应用程序，将自动删除较旧版本的报警记录文件和审核记录文件。较旧版本的数据记录文件将保留，以便显示历史数据的变化趋势。

有关报警记录文件的更多信息，请参见[报警记录文件](#) 参考页数 99。

有关数据记录文件的更多信息，请参见[更改在运行时使用的数据记录模型](#) 参考页数 378。

手动删除记录文件

要删除所加载应用程序的数据文件

- 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击开始运行前删除记录文件按钮旁的是。

随即将删除所加载应用程序的所有报警和数据记录文件。

要删除运行时计算机上所有应用程序的记录文件

- 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击终端设置。
- 双击删除记录文件。
- 单击是。

随即将删除使用默认路径的数据记录模型的记录文件。随即将删除所有报警记录文件。

关闭 FactoryTalk Directory 服务器报警

当加载应用程序时，系统会通知您将在此计算机上加载应用程序的用户和安全策略的 FactoryTalk System Directory。计算机的现有 FactoryTalk System Directory 会在运行应用程序时进行存档，并在停止应用程序时进行还原。您可以关闭此警告。

要关闭覆盖警告

- 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击终端设置。
- 双击系统目录覆盖警告。
- 单击否。

指定时间、日期和数字格式

时间、日期和数字格式在以下图形对象中使用：

- 数字显示
- Gauge
- 时间和日期显示
- Trend
- 报警条
- 报警列表
- 审核跟踪列表
- 审核跟踪详细信息

打印报警历史记录报告时（使用**打印报警历史**按钮）也会使用时间和日期格式。数字、时间和日期的嵌入式变量也使用数字、时间和日期格式。

所有对象都使用当前应用程序语言的时间、日期和数字格式。例如，如果应用程序语言使用逗号作为小数点，则数字变量也使用逗号作为小数点。

有关使用多种语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

使用 DeskLock 工具

使用 DeskLock 工具可防止用户在运行时切换到其他软件应用程序或访问桌面。

此工具可以对操作系统产生深远的影响。DeskLock 工具可将标准 Windows 10、Windows Server 2012、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019 未配置的桌面替换为自定义桌面。自定义桌面可以防止操作员访问其他应用程序和操作系统功能，例如重新启动 Windows 或关闭任务。您还可以使用此工具设置 Windows 自动登录以及指定诸如哪些软件应用程序可以在此计算机上运行而哪些不可以等选项。

使用此工具前，请通篇阅读 DeskLock 帮助。

打开 DeskLock 工具

要打开 DeskLock 工具

- 从 Windows 开始菜单：
 - (Windows Server 2012) 单击向下箭头，然后选择**应用程序 > Rockwell Software > DeskLock**
 - (Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019) 选择**所有程序 > Rockwell Software > DeskLock**

有关使用此工具的更多信息，请参阅此工具的“帮助”。

将应用程序传输到 **MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端**

本章介绍如何：

- 启动 FactoryTalk View ME Station
- 设置通信驱动程序，将应用程序传输到 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端
- 将应用程序和 Windows True Type 字体文件传输到终端
- 将应用程序从终端上传到开发计算机
- 比较开发计算机与终端上的应用程序

有关在运行时使用应用程序的信息，请参见[使用应用程序](#) 参考页数 203。

有关在终端上使用 FactoryTalk View ME Station 的信息（包括设置通信、打印机和输入设备），请参见终端的[用户手册](#)。

将应用程序传输到 **MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端**

要将应用程序传输到 **MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端**

1. 在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上安装打印机和软件。
2. 将应用传输到 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端。

有关安装 FactoryTalk View Machine Edition Station 的信息，请参见 *FactoryTalk View Machine Edition 安装指南*。

在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上安装打印机和软件

在 MobileView 终端上安装打印机

在 PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端上安装打印机

在 PanelView Plus 终端上安装打印机

将应用传输到 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端

要在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上安装打印机和软件

1. 如果要打印画面、报警、报告或诊断消息，请将打印机连接到 USB 或网络端口。
2. 如果要使用 KEPServer Enterprise，请在终端上启用所需的驱动程序。有关更多信息，请参见 KEPServer Enterprise 文档。
有关 OPC 数据服务器的信息，请参见[设置通信](#) 参考页数 61。
3. 如果应用程序使用第三方 ActiveX 对象，请在终端上安装并注册对象的 Windows CE 版本。
有关 ActiveX 对象的信息，请参见[使用 ActiveX 对象](#) 参考页数 274。

在 MobileView 终端上安装打印机的步骤与在计算机上安装打印机的步骤类似。有关更多信息，请参见[指定运行时要使用的打印机](#) 参考页数 189。

PanelView Plus 7 和 PanelView Plus 6 终端集成了适用于 Microsoft Windows CE 设备的 JETCET PRINT 解决方案，支持选择 Canon、Epson、Hewlett-Packard 和 Brother 打印机。这些打印机支持即插即用安装以及手动安装（如果提供适当的 JETCET 打印机驱动程序）。

打印支持是集中管理的，并且独立于应用程序。可以从桌面控制面板添加并配置新打印机。打印机配置包括打印机名称、打印机驱动程序、端口和端口特定的参数。将通过重启保存新配置。

PanelView Plus 7 和 PanelView Plus 6 终端支持各种打印机。有关支持的打印机列表，请参见知识库文档 ID: [QA14804 - PanelView Plus 6 打印机支持和配置](#)。

PanelView Plus 终端支持使用终端上已安装的 Microsoft Windows CE PCL3 打印机驱动程序进行打印。大多数激光和喷墨打印机均支持打印。如果打印时出现问题，请检查打印机是否与 PCL3 打印机驱动程序兼容。

要将应用程序传输到 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端

1. 在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上，启动 FactoryTalk View ME Station。
有关更多信息，请参见[在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或](#)

[PanelView Plus CE 终端上启动 FactoryTalk View Machine Edition](#)

参考页数 199。

2. 在 FactoryTalk View ME Station 中，如果要通过串行连接进行传输，请指定并设置串行驱动程序。如果正在使用以太网进行传输，可跳过此步骤。

有关更多信息，请参见[指定用于传输的驱动程序](#) 参考页数 200。

3. 在开发计算机上，如果要通过串行连接进行传输，请将 FactoryTalk Linux 驱动程序设置为用于传输。如果正在使用以太网进行传输，可跳过此步骤。

有关更多信息，请参见[指定用于传输的驱动程序](#) 参考页数 200。

4. 使用 ME Transfer Utility 将应用程序移至 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端。

有关更多信息，请参见[下载应用程序和 Windows True Type 字体](#) 参考页数 202。

还可以使用闪存卡将应用程序传输到终端。有关此方法的信息，请参见终端的[用户手册](#)。

在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上启动 FactoryTalk View Machine Edition

在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上，如果 FactoryTalk View Machine Edition Station 不在终端启动时自动启动，则可以手动启动 FactoryTalk View Machine Edition Station。

有关为 FactoryTalk View Machine Edition Station 指定启动选项的信息，请参见[为 FactoryTalk View ME Station 指定启动选项](#) 参考页数 190。

在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端上启动 FactoryTalk View Machine Edition Station

要在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端上启动 FactoryTalk View Machine Edition Station，可使用以下方法之一：

- 在桌面上，双击 **FTView ME Station** 快捷方式图标。
- 在 Windows 资源管理器中，双击 MERuntime.exe。此文件的默认位置为：
(PanelView Plus 7 和 PanelView Plus 6) \Windows
(PanelView Plus 和 PanelView Plus CE) \Storage Card\Rockwell Software\RSViewME

- 如果 Windows 开始菜单可用，则从开始菜单中选择运行。在打开框中，键入 MERuntime.exe 文件的路径。
- 如果 Windows 开始菜单可用，则从开始菜单中选择程序 > Rockwell Software > FactoryTalk View ME Station。

在 MobileView 终端上启动 FactoryTalk View Machine Edition Station

要在 MobileView 终端上启动 FactoryTalk View Machine Edition Station，可使用以下方法之一：

- 在桌面上，按下 **FTView ME Station** 图标
- 在文件管理器中，右键单击 **MERuntime.exe**，然后选择以管理员身份运行。此文件的默认位置为 **C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\RSView Enterprise\MERuntime.exe**

指定用于终端传输的驱动程序

使用下列一种驱动程序进行传输：

- 以太网 - 开发计算机和 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端目标之间的以太网连接。如果使用以太网连接进行传输，则无需设置驱动程序进行传输，因为默认情况下以太网驱动程序已选中并加载。
- 串行 DF1 - 开发计算机和 PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 及 PanelView Plus CE 终端目标之间的直接串行连接。如果使用串行连接进行传输，请指定并设置驱动程序。


有关在 FactoryTalk Linux 中设置驱动程序的信息，请参见 FactoryTalk Linux 帮助。

还可以使用闪存卡将应用程序传输到终端。有关此方法的信息，请参见终端用户手册。

要指定并设置串行驱动程序以进行传输

1. 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击**终端设置**。
2. 双击**网络和通信**。

3. 在**网络和通信**对话框中，双击 **FactoryTalk Linx** 通信。



4. 单击串行 DF1 驱动程序，然后单击**编辑驱动程序**。
5. 选择**使用自动配置**，然后单击**编辑**。
6. 在打开的对话框中选择**是**，然后单击**确定**。
自动配置可与多数设备配合使用，包括 LOGIX 5000 和 PLC-5。如果自动配置设备失败，请返回以上步骤，选择**否**，然后继续步骤 7。
7. 设置驱动程序，然后单击**确定**。如果使用的是自动配置，则跳过此步骤。

在开发计算机上设置用于传输的驱动程序

在开发计算机上设置 FactoryTalk Linx 驱动程序，将使用该驱动程序将应用程序下载到 MobileView 或 PanelView Plus 系列终端。

使用下列一种驱动程序进行传输：

- **串行 DF1** - 用于串行传输。
- **以太网** - 与以太网连接一起使用。

有关在 FactoryTalk Linx 中设置驱动程序的信息，请参见 FactoryTalk Linx 帮助。

在开发计算机上启动 ME Transfer Utility

在开发计算机上，请执行以下操作之一：

- 从 Windows **开始**菜单：
 - (Windows Server 2012) 单击向下箭头，然后选择**应用程序 > Rockwell Software > ME Transfer Utility**
 - (Windows 10、Windows Server 2016 和 Windows Server 2019) 选择**所有程序 > Rockwell Software > ME 传输工具**
- 在 FactoryTalk View Studio 的工具菜单中，选择**传输工具**。
- 在 FactoryTalk View Studio 中，单击工具栏上的 .

有关使用此工具的详细信息，请参见 ME Transfer Utility 的帮助。

下载应用程序和 Windows True Type 字体

使用 ME Transfer Utility 可进行以下操作：

- 将运行时应用文件 (.mer) 或 True Type 字体文件 (.ttf 或 .ttc) 从开发计算机（源）下载到 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端（目标）。.ttf 文件包含一种字体。.ttc 文件包含字体集合。
- 将运行时应用文件 (.mer) 从开发计算机（源）下载到 MobileView 终端（目标）。

有关创建运行时应用程序文件的信息，请参见[创建运行时应用程序](#) 参考页数 175。

关于下载

您可以：

- 将多个应用下载到同一终端（一次下载一个）。
- 其他应用在终端上运行时下载应用
- 下载在终端上运行的应用的新副本，并在下次在终端上运行应用时使用新应用

如果下载过程失败或取消，将从目标目录中删除应用程序文件。开始操作之前先复制应用程序文件，并确保目标计算机上有足够的存储空间。

串行下载

要串行下载到 PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端，请确保终端已通过 Allen-Bradley® 串行电缆 2711-NC13 连接到开发计算机。

从 MobileView、 PanelView Plus 7、 PanelView Plus 6、 PanelView Plus、 PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终 端上传应用程序

ME Transfer Utility 用于将运行时应用程序文件 (.mer) 从 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端 上传到开发计算机。

在应用程序运行时所做的任何密码更改将保存到 .mer 文件中并会将其上传。

如果上传过程失败或取消，将从目标目录中删除应用程序文件。确保目标计算机上有足够的存储空间。

关于上传

可在应用程序在运行时计算机上运行时进行上传。可上传当前在运行时计算机上运行的应用程序的现有副本。

串行上传

要从 PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端进行串行上传，请确保终端已通过 Allen-Bradley 串行电缆 2711-NC13 连接到开发计算机。

比较应用程序

用户还可以使用 ME Transfer Utility 工具比较开发计算机上的应用程序和终端上的应用程序。比较工具可告知您这些文件是否相同。比较工具使用二进制校验和检测差异。无法列出文件间的单个差异。

使用应用程序

本章介绍如何：

- 登录和注销
- 更改密码
- 添加用户或组以及删除用户或组
- 修改组成员身份
- 解锁用户
- 启用和禁用用户
- 更改用户属性
- 输入数字值和字符串值
- 更改标签值
- 使用电子签名
- 查看标签数据
- 查看报警和消息
- 查看有关运行时通信错误的信息
- 更改语言

有关在各画面间导航的信息，请参见[设置画面导航](#) 参考页数 169。

有关在画面中的各图形对象之间进行导航以及使用这些图形对象的信息，请参见[设置对象在运行时的使用方式](#) 参考页数 313。

登录到应用程序

应用程序的安全配置包含本地 FactoryTalk Security 用户或 Windows 关联用户。Windows 关联用户的凭证包含在本地 PC 或域中。要支持 Windows 域中的用户身份验证，需要额外进行 PanelView Plus 终端配置。

域身份验证

FactoryTalk View ME 8.0 及更高版本支持针对 Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 和 Windows Server 2003 域进行 PanelView Plus 7 和 PanelView Plus 6 域身份验证，机制如下：

- LDAP（Lightweight Directory Access Protocol，轻型目录访问协议）
- LDAP over SSL（Secure Sockets Layer，安全套接字层）

有关详细信息，请参见[配置 FactoryTalk View ME 8.0 和更高版本的终端以进行域身份验证](#) 参考页数 204。

8.0 之前的 FactoryTalk View ME 版本支持针对 Windows Server 2000 和 Windows Server 2003 域进行域身份验证。有关详细信息，请参见[配置 FactoryTalk View ME 8.0 之前版本的终端以进行域身份验证](#) 参考页数 207。

配置 FactoryTalk View ME 要在 FactoryTalk View ME 8.0 或更高版本的终端上配置 8.0 和更高版本的终端 LDAP 设置以进行域身份验证

1. 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击**终端设置**。
2. 双击**网络和通信**。
3. 双击 **LDAP 配置**。
4. 在 FactoryTalk View ME 8.1 或更高版本的终端中，选择以下**验证模式**选项之一：
 - 使用 **Windows** 和仅 **LDAP 验证**先使用 Windows 验证模式登录。如果 Windows 验证失败，将使用 LDAP without SSL 验证模式登录。
 - 使用仅 **LDAP 验证**将使用 LDAP without SSL 验证模式。
 - 使用 **LDAP over SSL 验证**将使用 LDAP over SSL 验证模式。
5. 在 FactoryTalk View ME 8.0 终端中，选择以下**使用 SSL** 选项之一：
 - 是，将使用 LDAP over SSL 验证模式。
 - 否，将使用 LDAP without SSL 验证模式。
6. 请执行以下操作之一：
 - 在**服务器 FQDN** 框中，输入 FQDN（完全限定域名），例如 *FTV1TT45.domain08r2.domain03.com*。



提示：FQDN 是对网络中计算机进行唯一标识的 DNS 名称。默认情况下，由主机名称、主 DNS 后缀和句点串联组成。

FQDN 可在域服务器上**我的电脑**的属性页面**网络标识**选项卡中找到。

如果已启用 SSL，则需要在本机终端中安装根证书。有关获取根证书的更多信息，请参见[要获取根证书](#) 参考页数 205。

- 在 **DNS 式域名**框中，输入域名，例如，*domain08r2.domain03.com*。

端口字段将自动填充。

7. 在 FactoryTalk View ME 8.1 或更高版本的终端中，选择以下**组成员**选项之一：
 - 使用**用户属性（较快）** - 安全子系统仅针对用户明确所属的域组评估域组成员。不会评估嵌套域组成员。这与**使用嵌套组**选项相比，能更快地进行域身份验证。使用此选项时，必须将目标用户社区所属的域组明确添加到 FactoryTalk Security，或者添加到本地 FactoryTalk 组。
 - 使用**嵌套组（较慢）** - 安全子系统将通过查询域来评估域组成员。域查询返回用户所属的所有组的列表。用户**隶属于**属性不会被评估。这样会较慢、但会更完整地评估用户域组成员。使用此选项时，建议将目标用户社区所属的域组明确添加到 FactoryTalk Security，或者添加到本地 FactoryTalk 组。

例如，用户 A 是域组 Line1 的成员，用户 A **隶属于**属性明确列出了 Line1。用户 B 是域组 Shift3 的成员，用户 B 隶属于属性明确列出了 Shift3。Shift3 是 Line1 的子组。HMI 设计人员将域组 Line1 添加到 FactoryTalk Security，并在 ME Runtime

Security (A 到 P 代码) 中添加和配置组。在 PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端:

- 如果 HMI 设计人员选择使用用户属性 (较快), 在运行时, 用户 A 可成功进行身份验证; 但用户 B 无法进行身份验证, 因为域组 Shift3 是 Line1 的子组, 并且 Shift3 未明确添加到安全配置中。
- 如果 HMI 设计人员选择使用嵌套组 (较慢), 在运行时, 用户 A 和用户 B 均可成功进行身份验证。用户 B 可以成功进行身份验证是因为域组 Shift3 是 Line1 的子组。在评估用户 B 的域组成员时, 域查询将返回 Line1 和 Shift3。

8. 单击**确定**, 保存所做更改并关闭窗口。

获取根证书

在 Windows 域控制器中, 如果使用 LDAP over SSL 进行验证, 则需要在本机终端中安装根证书。可使用域控制器根证书实用程序从远程域服务器将证书导入到您的计算机, 然后将证书传送至 PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端。



提示: 要正确运行域控制器根证书实用程序, 请确保计算机中已安装 .NET Framework version 3.5 或更高版本。
只有在域控制器根证书实用程序安装在域中的一台计算机上时, 才可用其获取证书。

将根证书保存到本地计算机上

要将根证书保存到本地计算机上

1. 在 FactoryTalk View Studio 的工具菜单中, 选择**域证书**。**域控制器根证书**窗口随即打开。




2. 在**域服务器**区域中, 填写以下字段:
 - 在**输入域服务器名称或 IP 地址**字段中, 输入域服务器的服务器名称或 IP 地址。如果计算机已位于某个域中, 实用程序将自动检测域服务器地址并在此字段中显示。
 - 在**端口**字段中, 输入域服务器上进行 LDAP over SSL 验证的端口。默认值为 636。

- 在**证书**区域中，单击**浏览 (...)** 按钮指定证书文件的存储位置。默认文件夹为 **\ProgramData**。
- 默认文件名为 *domainserver.cer*，其中 *domainserver* 是域服务器名称或 IP 地址。
- 单击**保存**，完成并关闭窗口。

在 FactoryTalk View ME 8.0 或更高版本终端上导入根证书

要在 FactoryTalk View ME 8.0 或更高版本终端上导入根证书

- 将证书文件复制到可移动设备。
- 将包含证书文件的可移动设备插入终端。
- 在终端中，选择**开始 > 设置 > 控制面板 > 证书**。
- 在**证书**对话框中，单击**导入**。



- 在**导入证书或密钥**对话框中，选择**来自文件**，然后单击**确定**。



- 在**选择证书文件**对话框中，选择证书文件，并单击**确定**。



如果导入成功，证书文件将显示在**证书**窗口的证书列表中。

配置 FactoryTalk View ME 在终端中

8.0 之前版本的终端以进行域身份验证

确保已在 PanelView Plus 终端中定义主 DNS 和主 WINS

在 Windows 2003 域控制器中

导航到开始 > 所有程序 > 管理工具 > 域控制器安全策略 > 本地策略 > 安全选项，并进行以下设置：

- 域成员：对安全数据通道进行数字加密或签名(始终)：禁用
- 域成员：对安全数据通道进行数字加密(如果可能)：启用
- 域成员：对安全数据通道进行数字签名(如果可能)：启用
- Microsoft 网络客户端：对通信进行数字签名(始终)：禁用
- Microsoft 网络客户端：对通信进行数字签名(如果服务器允许)：启用
- Microsoft 网络服务器：对通信进行数字签名(始终)：禁用
- Microsoft 网络服务器：对通信进行数字签名(如果客户端允许)：启用
- 网络安全：LAN 管理器身份验证级别： 发送 LM 和 NTLM - 如果已协商，则使用 NTLM v2 会话安全

网络安全：LDAP 客户端签名要求： 协商签名

从终端访问网络资源

要访问网络资源（打印机、网络共享），需要为 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端提供身份验证凭证。这些凭证与 HMI 应用程序中当前已登录的用户无关。

要在使用 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端时提供对网络资源的访问权限

1. 在 **FactoryTalk View ME Station** 对话框中，单击**终端设置**。
2. 双击**网络和通信**。
3. 双击**网络连接**。
4. 双击**网络标识**。
5. 键入用户名、密码和域名，然后单击**确定**。

登录到应用程序

用户可使用**登录**按钮进行登录。“登录”按钮可打开一个对话框，允许用户输入凭证。

要登录，运行时安全和 **FactoryTalk Security** 配置都必须包含单独用户帐户或该用户帐户所属的一个组。

有关如何设置用户帐户和密码的信息，请参见[设置安全性](#) 参考页数 139。

- 
 提示：


 - 向 FactoryTalk Security 中添加用户和组时，需要注意，除非已在运行时安全中配置了相应的用户或组，否则用户无法登录到正在运行的应用程序。
 - 要登录到版本 4.00 或更高版本的应用程序，运行时安全配置中的 **ME Runtime 4.00 和更高版本** 选项卡必须包含各个用户帐户或用户所在的组。
 - 要登录到版本 3.20 或更低版本的应用程序，运行时安全配置中的 **ME Runtime 3.20 和更低版本** 选项卡必须包含各个用户帐户或用户所在的组。如果用户帐户已禁用或已锁定，则在启用或解锁该用户帐户之前，用户将无法成功登录。

要登录到应用程序


- 按**登录**按钮。**登录**窗口随即打开。

- 
 提示：在运行时：

 - 如果**登录按钮属性**对话框**常规**选项卡中的**可见**复选框已被清除，则**登录**对话框将隐藏**域**框。
 - 如果已在**登录按钮属性**对话框的**常规**选项卡中同时选中**可见**复选框和**禁用**复选框，则**登录**对话框中的**域**框将为只读。
 - 如果在**登录按钮属性**对话框的**常规**选项卡中选中**可见**复选框，但清除**禁用**复选框，则**登录**对话框中的**域**框可以进行编辑。
 - 如果应用程序中只有 FactoryTalk 用户，则**域**框通常将隐藏。



- 按**域**按钮，或者按外部键盘上的 **F1**。随即便会打开字符串弹出键盘。有关使用键盘的详细信息，请参见[使用字符串弹出键盘](#) 参考页数 222。



使用字符串弹出键盘或外部键盘键入域名，然后按 **Enter**。

- 按**用户名**按钮，或者按外部键盘上的 **F2**。使用字符串弹出键盘或外部键盘键入您的用户名，然后按 **Enter**。

如果已在**登录按钮属性**窗口的**常规**选项卡中选中**隐藏输入的用户名**复选框，则在此处输入的用户名将通过 # 屏蔽。

对于 4.00 及更高版本的运行时应用程序，名称不区分大小写。对于 RSVIEW 3.20 及更早版本的应用程序，名称必须采用全部大写形式。

4. 要输入密码，请按**密码**按钮，或者按外部键盘上的 **F3**。使用字符串弹出键盘或外部键盘键入密码，然后按 **Enter**。对于 4.00 及更高版本的运行时应用程序，密码区分大小写。对于 RSVIEW 3.20 及更早版本的应用程序，密码不区分大小写。
5. 要关闭**登录**窗口并完成登录，请按 **Enter**。

用户登录时出现的情况 当用户登录时：

- 如果前一用户未注销，则会立即注销前一用户。如果为前一用户设置了注销宏，该注销宏将会运行，从而为标签赋值。如果前一用户属于某个组，且为该组设置了注销宏，则会运行该注销宏。
- 新用户将登录。
- 如果为新用户设置了登录宏，则该宏将会运行，从而为标签赋值。如果新用户属于某个组，且为该组设置了登录宏，则会运行该注销宏。

登录方面的问题

在以下情况下，登录将失败：

- 如果在用户完成登录前图形画面发生远程更改，则会取消登录。
- 如果输入的用户名与在**运行时安全**中配置的用户帐户不匹配
- 如果输入的用户名不属于在**运行时安全**中配置的组。
- 如果输入的用户密码与在**运行时安全**中配置的用户帐户密码不匹配。
- 如果用户帐户已禁用或锁定
- 如果 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端的时间与域控制器不同步，则域用户将无法登录到终端。要使用户能够登录，请将终端的时间与域控制器同步。

更改密码

在运行时，可以使用**密码**按钮更改密码。在运行时所做的任何密码更改都将保存在 .mer 文件中。

密码按钮支持两种运行时操作模式：

- 允许用户修改自己的密码
- 允许用户修改任意用户的密码



提示：在 FactoryTalk View Studio 中设计应用程序时，必须考虑哪些用户和组能够操作此按钮，以及如何对此进行控制。

“密码”按钮的操作模式在 FactoryTalk View Studio 中进行配置，无法在运行时更改。

- 


提示:

 - 对于 5.00 和更高版本的应用程序，建议将运行时应用程序 mer 文件转换为开发应用程序，以便在下次创建运行时应用程序文件时保留密码更改。有关更多信息，请参见[将运行时应用程序文件转换为开发应用程序](#) 参考页数 179。
 - 对于 5.00 之前的版本，如果在运行时更改密码，建议在开发计算机中进行相同的密码更改。否则，下次创建 .mer 文件时，所做的密码更改将丢失。
 - 对于 3.20 及更早版本的应用程序，无法在 FactoryTalk View ME Station 中更改密码。要为 FactoryTalk View 用户更改密码，可使用 FactoryTalk View Studio 中的[运行时安全编辑器](#)，然后重新创建 Runtime 应用程序，并重新下载 .mer 文件。要为 Windows 用户更改密码，请使用 Windows 控制面板。
 - Windows 关联用户的密码只能在 Windows 中更改。


更改当前密码

要更改当前密码

- 按**密码**按钮。
更改用户密码窗口随即打开。



- 按**旧密码**按钮，或者按外部键盘上的 **F2**。随即便会打开字符串弹出键盘。有关使用键盘的详细信息，请参见[使用字符串弹出键盘](#) 参考页数 222。



使用字符串弹出键盘或外部键盘键入您的旧密码，然后按 **Enter**。密码区分大小写。

- 按**新密码**按钮，或者按外部键盘上的 **F3**。
- 使用字符串弹出键盘或外部键盘键入新密码，然后按 **Enter**。

5. 按**确认密码**按钮，或者按外部键盘上的 **F4**。
6. 再次键入新密码，然后按 **Enter**。
7. 要关闭**更改密码**窗口并完成更改，请按**取消**。

如果使用电子签名，要更改密码，操作员需要接受操作，并且审批者可能需要使用**电子签名**对话框批准操作才能执行相应操作。请参见[使用电子签名](#) 参考页数 227。

更改任意用户密码

要更改任意用户密码

1. 按**密码**按钮。

更改用户密码窗口随即打开。

2. 按**选择用户**按钮，或者按外部键盘上的 **F1**。**FactoryTalk** 用户选择窗口随即打开。

3. 按**向上箭头**或**向下箭头**选择一个用户，然后按**选择**按钮或在外部键盘上按 **Enter**。
4. 按**新密码**按钮，或者按外部键盘上的 **F3**。
5. 使用字符串弹出键盘或外部键盘键入新密码，然后按 **Enter**。
6. 按**确认密码**按钮，或者按外部键盘上的 **F4**。
7. 再次键入新密码，然后按 **Enter**。
8. 要关闭**更改密码**窗口并完成更改，请按**取消**。

如果使用电子签名，要更改密码，操作员需要接受操作，并且审批者可能需要使用**电子签名**对话框批准操作才能执行相应操作。请参见[使用电子签名](#) 参考页数 227。

注销

当前用户注销后，如果已为用户分配注销宏，则会运行该宏。如果该用户属于某个组，且为该组设置了注销宏，则会运行该注销宏。

当前用户注销后，DEFAULT 用户将登录。如果已为 DEFAULT 用户分配登录宏，则会运行该宏。

也可以将应用程序设置为在当前用户处于无活动状态的时长达到指定时限后自动将其注销。有关更多信息，请参见[自动注销](#) 参考页数 146。

要注销

- 按**注销**按钮。

要为用户提供注销的方法

- 在所有登录用户都具有访问权的图形画面中创建一个**注销**按钮。

添加用户或组

添加用户/组按钮可用于向当前正在运行的应用程序中添加 FactoryTalk Security 用户、Windows 关联用户或 Windows 关联组。无法向正在运行的应用程序中添加新的 FactoryTalk Security 组。



提示：在 FactoryTalk View Studio 中设计应用程序时，必须考虑哪些用户和组能够操作此按钮，以及如何对此进行控制。

对于新添加的 FactoryTalk Security 用户、Windows 关联用户和 Windows 关联组，*除非在运行时安全中*通过运行时安全码将这些用户或组配置为现有 FactoryTalk 组的成员，否则它们将无法登录到系统。

添加 FactoryTalk Security 用户

要添加 FactoryTalk Security 用户

- 按**添加用户/组**按钮打开**添加用户/组帐户**对话框。

- 按**类型**按钮，或者按外部键盘上的 **F2** 以选择 **FactoryTalk Security** 用户。
- 按**名称**按钮，或者按外部键盘上的 **F3**。随即便会打开字符串弹出键盘。

使用字符串弹出键盘或外部键盘键入用户名，然后按 **Enter**。用户名不区分大小写。

- 按**密码**按钮，或者按外部键盘上的 **F4**。
- 使用字符串弹出键盘或外部键盘键入密码，然后按 **Enter**。

密码长度必须符合“密码策略”，此策略在 FactoryTalk Security 策略中定义。密码区分大小写。

- 按**确认密码**按钮，或者按外部键盘上的 **F5**。

再次键入密码，然后按 **Enter**。

- （可选）按**高级**按钮，或者按外部键盘上的 **F6**。**高级设置**窗口随即打开。

Advanced Settings	
User must change password at next logon [F2]	☐ Yes ☒ No
User cannot change password [F3]	☐ Yes ☒ No
Password never expires [F4]	☐ Yes ☒ No
Account is disabled [F5]	☐ Yes ☒ No
OK [Enter] Cancel [Esc]	

按以下按钮调整高级设置：

- 用户在下次登录时必须更改密码
- 用户不能更改密码
- 密码永不过期
- 帐户已被禁用

默认情况下，所有设置都设为否。

- 要关闭**高级设置**窗口并完成更改，请按 **Enter**。
- 要关闭**添加用户/组帐户**窗口，请按**取消**。

如果使用电子签名，要添加 FactoryTalk Security 用户，操作员需要接受操作，并且审批者可能需要使用**电子签名**对话框批准操作才能执行相应操作。请参见[使用电子签名](#) 参考页数 227。

添加 Windows 关联用户或组

要添加 Windows 关联用户或组

- 按**添加用户/组**按钮打开**添加用户/组帐户**对话框。
- 按**类型**按钮，或者按外部键盘上的 **F2** 以选择 **Windows 关联用户** 或 **Windows 关联用户组**。

添加 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组时，系统将验证 Windows 域（Windows 用户帐户）中是否存在该用户或组。如果在 Windows 域（Windows 用户帐户）中不存在该用户或组，则无法添加。

3. 按**名称**按钮，或者按外部键盘上的 **F3**。随即便会打开字符串弹出键盘。

使用字符串弹出键盘或外部键盘键入用户名，然后按 **Enter** 保存。用户名不区分大小写。



提示：在 PanelView Plus 7 和 PanelView Plus 6 终端中添加 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组时，有五分钟的阈值。
首次添加 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组时，将弹出一个窗口，提示您输入授权用户名和密码。
在成功添加 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组五分钟之内，您无需输入授权用户名和密码即可添加其他 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组。
在成功添加 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组五分钟之后，将弹出一个窗口，提示您再次输入授权用户名和密码，此后才可再添加其他 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组。

4. 要关闭**添加用户/组帐户**窗口，请按**取消**。

如果使用电子签名，要添加 Windows 关联用户或组， 操作员需要接受操作，并且审批者可能需要使用**电子签名**对话框批准操作才能执行相应操作。请参见[使用电子签名](#) 参考页数 227。

删除用户或组

管理员可使用“删除用户/组”按钮从当前正在运行的应用程序中删除 FactoryTalk Security 用户、Windows 关联用户或 Windows 关联组。无法从正在运行的应用程序中删除 FactoryTalk Security 组。




提示：在 FactoryTalk View Studio 中设计应用程序时，必须考虑哪些用户和组能够操作此按钮，以及如何对此进行控制。

如果删除 Windows 关联用户组或 Windows 关联用户，则将从当前正在运行的应用程序中移除该组或用户，但不会从 Windows 中将其移除。


DEFAULT 用户无法删除用户或组。

要删除用户或组

1. 按下**删除用户/组**按钮以打开**删除用户/组帐户**对话框。



- 按**选择用户/组**按钮，或者按外部键盘上的 **F2** 以打开用户或组选择对话框。



- 按**类型**按钮，或者按外部键盘上的 **F2** 以选择 **FactoryTalk Security** 用户、**Windows** 关联用户或 **Windows** 关联组。
- 按**向上箭头**或**向下箭头**按钮选择一个用户，然后按**选择**按钮或在外部键盘上按 **Enter**。
- 要关闭**删除用户/组**窗口并完成更改，请按**取消**。

如果使用电子签名，要删除用户或组，操作员需要接受操作，并且审批者可能需要使用**电子签名**对话框批准操作才能执行相应操作。请参见[使用电子签名](#) 参考页数 227。

修改用户或组成员身份

管理员可使用**修改组成员身份**按钮在当前运行的应用程序中更改 FactoryTalk 用户、Windows 关联用户或 Windows 关联组成员身份。



提示：在 FactoryTalk View Studio 中设计应用程序时，必须考虑哪些用户和组能够操作此按钮，以及如何对此进行控制。

- 如果某个用户或组已添加到一个组内，则该用户或组将继承后者的 A-P 安全码。
- 如果某个用户或组已从一个组内删除，则该用户或组将不再继承该组的 A-P 安全码。
- 如果某个用户或组是多个 FactoryTalk Security 组的成员：


该用户或组将继承此等 FactoryTalk Security 组共享的 A-P 安全码。例如，如果某个用户或组同时属于组一和组二，而组一的安全码为 A、B、C，组二的安全码为 B、C、D，则该用户或组将仅继承安全码 B 和 C。

将用户或组从其中一个 FactoryTalk Security 组中移除时，该用户或组仍然是其他 FactoryTalk Security 组的成员。


当用户或组不再是**任何** FactoryTalk Security 组的成员时，该用户或组用户将无法登录到正在运行的应用程序中。

要修改组成员身份

1. 按下**修改组成员**按钮以打开**修改组成员**对话框。



2. 按**选择用户/组**按钮，或者按外部键盘上的 **F2** 以打开**用户或组选择**对话框。
3. 按**类型**按钮，或者按外部键盘上的 **F2** 以选择 **FactoryTalk** 用户、**Windows** 关联用户或 **Windows** 关联组。
4. 按**向上箭头**或**向下箭头**按钮选择一个用户，然后按**选择**按钮或在外部键盘上按 **Enter**。



5. 按 **FactoryTalk 组**按钮打开 **FactoryTalk 组选择**对话框。
6. 按**向上箭头**或**向下箭头**按钮选择一个组，然后按**选择**按钮或在外部键盘上按 **Enter**。
7. 要向所选 **FactoryTalk** 组中添加用户或组，请按**添加到组**，或按外部键盘上的 **F4**。

要从所选的 **FactoryTalk** 组中移除用户或组，请按**从组中移除**，或按外部键盘上的 **F5**。

如果使用电子签名，要修改组成员， 操作员需要接受操作，并且审批者可能需要使用**电子签名**对话框批准操作才能执行相应操作。请参见[使用电子签名](#) 参考页数 227。

解锁用户

管理员可使用“解锁用户帐户”按钮解除对已锁定 **FactoryTalk** 用户帐户的锁定。



提示：在 **FactoryTalk View Studio** 中设计应用程序时，必须考虑哪些用户和组能够操作此按钮，以及如何对此进行控制。


当用户帐户锁定时，该用户将无法登录到系统。

如果 **FactoryTalk** 用户错误输入密码的次数超过允许的尝试次数，则该用户帐户将被锁定。当用户帐户锁定时，即使用户输入正确的密码也无法登录系统，直到解除该账户的锁定。

无法使用此按钮解锁 Windows 关联用户。只有 Windows 域管理员可通过域计算机解锁 Windows 关联用户。

要解锁用户

1. 按**解锁用户帐户**按钮打开**解锁用户帐户**对话框。
2. 按**选择用户**按钮，或者按外部键盘上的 **F2** 以打开 **FactoryTalk 用户选择**对话框。



3. 按**向上箭头**或**向下箭头**按钮选择一个用户，然后按**选择**按钮或在外部键盘上按 **Enter**。
4. 要关闭**解锁用户帐户**窗口并完成更改，请按**解锁**按钮，或按外部键盘上的 **Enter**。

如果使用电子签名，要解锁用户，操作员需要接受操作，并且审批者可能需要使用**电子签名**对话框批准操作才能执行相应操作。请参见[使用电子签名](#) 参考页数 227。

禁用用户

管理员可使用“禁用用户”按钮从当前正在运行的应用程序中禁用 FactoryTalk 用户帐户。



提示：在 FactoryTalk View Studio 中设计应用程序时，必须考虑哪些用户和组能够操作此按钮，以及如何对此进行控制。

禁用用户帐户后，该用户将无法登录到系统。

无法使用此按钮禁用 Windows 关联用户。只有 Windows 域管理员可从域计算机中禁用 Windows 关联用户。

要禁用用户

1. 按**禁用用户**按钮打开**禁用用户帐户**对话框。
2. 按**选择用户**按钮，或者按外部键盘上的 **F2** 以打开 **FactoryTalk 用户选择**对话框。
3. 按**向上箭头**或**向下箭头**按钮选择一个用户，然后按**选择**按钮或在外部键盘上按 **Enter**。
4. 要关闭**禁用用户帐户**窗口并完成更改，请按**禁用**按钮，或按外部键盘上的 **Enter**。

如果使用电子签名，要禁用用户，操作员需要接受操作，并且审批者可能需要使用[电子签名](#)对话框批准操作才能执行相应操作。请参见[使用电子签名](#) 参考页数 227。

启用用户

管理员可使用“启用用户”按钮从当前正在运行的应用程序中启用已禁用的 FactoryTalk 用户帐户。



提示：在 FactoryTalk View Studio 中设计应用程序时，必须考虑哪些用户和组能够操作此按钮，以及如何对此进行控制。

当启用已禁用的用户后，该用户可以重新登录到系统。

无法使用此按钮启用 Windows 关联用户。只有 Windows 域管理员可从域计算机中启用 Windows 关联用户。

要启用用户

1. 按**启用用户**按钮打开**启用用户帐户**对话框。
2. 按**选择用户**按钮，或者按外部键盘上的 **F2** 以打开 **FactoryTalk 用户选择**对话框。
3. 按**向上箭头**或**向下箭头**按钮选择一个用户，然后按**选择**按钮或在外部键盘上按 **Enter**。
4. 要关闭**启用用户帐户**窗口并完成更改，请按**启用**按钮，或按外部键盘上的 **Enter**。

如果使用电子签名，要启用用户，操作员需要接受操作，并且审批者可能需要使用[电子签名](#)对话框批准操作才能执行相应操作。请参见[使用电子签名](#) 参考页数 227。

更改用户属性

管理员可使用**更改用户属性**按钮在当前正在运行的应用程序中修改 FactoryTalk 用户的属性。



提示：在 FactoryTalk View Studio 中设计应用程序时，必须考虑哪些用户和组能够操作此按钮，以及如何对此进行控制。

要更改用户的属性

1. 按**更改用户属性**按钮打开**更改用户属性**对话框。
2. 按**选择用户**按钮，或者按外部键盘上的 **F2** 以打开 **FactoryTalk 用户选择**对话框。
3. 按**向上箭头**或**向下箭头**按钮选择一个用户，然后按**选择**按钮或在外部键盘上按 **Enter**。

FactoryTalk 用户选择对话框仅显示已在 FactoryTalk Directory 中配置并封装到应用程序中的用户。

4. 按以下按钮调整高级设置：
 - 用户在下次登录时必须更改密码
 - 用户不能更改密码
 - 密码永不过期
 - 帐户已被禁用

5. 单击**更改**以保存更改。

如果使用电子签名，要修改用户属性，操作员需要接受操作，并且审批者可能需要使用**电子签名**对话框批准操作才能执行相应操作。请参见[使用电子签名](#) 参考页数 227。

输入数字值

操作员在运行时可以使用“数字输入启用”按钮或数字输入光标点来输入或增减数字值。

当操作员按下该按钮或激活光标点时，数字弹出小键盘或输入面板将打开。如果您将该按钮或光标点设置为增减，则按下该对象会使其获得焦点，但不会打开弹出窗口。

要使用数字弹出输入面板，必须为运行时计算机连接小键盘，或者终端必须为键盘终端。

有关设置“数字输入启用”按钮和数字输入光标点的信息，请参见“帮助”。

您也可以使用“增减”按钮来增减数字值。有关详细信息，请参见有关该按钮的“帮助”。

激活光标点

数字输入光标点获得焦点后，操作员可以通过按下键盘或小键盘上的以下任意键来激活该光标点：

- 数字 0 至 9
- 负号 (-) 或小数点 (.)
- **Enter** 键或 Enter 按钮
- Backspace 键或 Backspace 按钮

当操作员激活数字输入光标点时，会打开数字弹出小键盘或输入面板。

增减数字值

如果将**数字输入启用**按钮或数字输入光标点设置为增减值，则操作员按下对象后会使其获得焦点。当对象获得焦点后，操作员可以按上移或下移按钮或者按键盘或小键盘上的向上箭头或向下箭头键来增减值连接中的值。

使用数字弹出小键盘

要输入数字值，操作员必须通过按下数字输入启用按钮或数字输入光标点对象来打开数字弹出小键盘。小键盘最多可接受 17 位数，包括小数点、前导零和负号（如果有）。


小键盘打开后，图形画面中的其他任何对象均不接受输入。



使用数字弹出输入面板

要输入数字值，操作员必须通过按下数字输入启用按钮或数字输入光标点对象来打开数字弹出输入面板。输入面板最多可接受 17 位数，包括小数点、前导零和负号。数字弹出输入面板不含任何按钮。计算机必须具有外部键盘或小键盘来使用和关闭数字弹出输入面板。

输入面板打开后，图形画面中的其他任何对象均不接受输入。



将按钮和键与数字弹出窗口一起使用

您可以将以下按钮及它们在键盘或小键盘上的等效键与数字弹出小键盘一起使用。对于弹出输入面板，只能使用外部键盘或小键盘上的键。

使用的按钮或键	要执行此操作
小数点 (.)	键入一个小数点。 仅当“数字输入启用”按钮或数字输入光标点的小数点类型为“隐式”时，此按钮才会显示出来。
负号 (-)	将值在正负间切换。
ESC	关闭弹出窗口而不将值写入到对象的 值连接 。
Backspace	删除输入面板中最右侧的位。如果已不剩任何位，则会删除负号（如果有）。

使用的按钮或键	要执行此操作
Enter	关闭弹出窗口并将值写入到对象的值连接。 如果为按钮或光标点分配了可选表达式连接，则 FactoryTalk View 会计算表达式的值，然后将结果写入值连接。有关详细信息，请参见使用写表达式 参考页数 350。 如果为按钮或光标点设置了 Enter 键握手，则对象的 Enter 连接将设置为1，且握手计时器开始计时。 有关使用 Enter 键握手的信息，请参见 Enter 键握手的方法 参考页数 320。
删除	清除输入面板。 弹出小键盘上无 Delete 按钮，但您可以使用外部键盘或小键盘上的 Delete 键。

值的增减方式

如果使用按钮或光标点来增减**值**连接中的值：

- 当为**值**连接分配的标签为整数标签，但增减值为浮点值时，会在**值**连接值的基础上加上（或者从中减去）增减值，然后对结果进行舍入并将舍入后的结果写入到**值**连接。
 有关值舍入方式的信息，请参见[数值四舍五入的方式](#) 参考页数 78。
- 如果操作员按住上移或下移按钮，或者按住键盘或小键盘上的向上箭头或向下箭头键，则该按钮或键将进入自动重复模式。将在上次向**值**连接发送的值的的基础上加上（或者从中减去）增减值。
 有关自动重复模式的更多信息，请参见[要为按钮设置自动重复，请使用以下方法之一](#) 参考页数 319。
- 如果增减按钮或光标点的值会导致**值**连接中的值超出最大值或低于最小值，则会向**诊断列表**中写入一条消息并且不会更改**值**连接中的值。

值的计算方式

当操作员按下 **Enter** 键时，发送到值连接的值取决于小数点的类型以及是否分配了可选表达式。

如果小数点设置为**固定位置**，则在将该值发送到值连接前小数点会被除去。例如，如果显示的值是 9.25，发送到值连接的值则为 925。

小数点	未分配可选表达式	已分配可选表达式
隐式	显示的值与最小和最大范围相比*。 如果值连接是一个整型连接，则会对浮点值进行四舍五入。	显示的值与最小和最大范围相比。如果满足，替换表达式中的 ?。结果写入值连接。 如果值连接是一个整型连接，则会对浮点值进行四舍五入。
固定位置， 小数点后的位数 = 0	显示的值与最小和最大范围相比*。	显示的值与最小和最大范围相比*。如果满足，替换表达式中的 ?。结果写入值连接。

固定位置， 小数点后的位数 > 0 固定位置输出 = 去除小数点	将小数点从显示的值中去除。结果值与最小和最大范围相比*。	将小数点从显示的值中去除。结果值与最小和最大范围相比*。结果替换表达式中的 ?。将表达式结果写入值连接。
固定位置， 小数点后的位数 > 0 固定位置输出 = 显示的值	显示的值与最小和最大范围相比*。	显示的值与最小和最大范围相比*。如果满足，替换表达式中的 ?。结果写入值连接。

*最小和最大范围在“数字输入启用”按钮的**数字**选项卡中指定。如果值在范围内，则发送到值连接。

 提示：浮点值（数字输入对象的默认值）将舍入为 6 位数。因此，如果使用浮点数数据类型并向其添加一个超过 6 位有效数字的值，会导致精度降低。

数字弹出窗口方面的问题

在以下情况下，数字弹出小键盘或输入面板会出现问题：

- 如果图形画面在用户按 **Enter** 键前已远程更改，则弹出窗口会关闭，而不写出值。
- 如果屏幕分辨率低于 124（宽）x 240（高）像素，则无法打开弹出小键盘。
- 如果屏幕分辨率低于 124（宽）x 68（高）像素，则无法打开弹出输入面板。
- 如果对于为**值**连接分配的标签的数据类型而言此值过大，则弹出窗口依然处于打开状态，并且不会将此值写入到连接。输入面板区域变为红色，以提醒操作员出现了错误。
- 如果此值不在为该对象指定的最小值和最大值范围内，则弹出窗口依然处于打开状态，并且不会将此值写入连接。输入面板区域变为红色，以提醒操作员出现了错误。
- 如果 **Enter** 键**握手**依然有效，则弹出窗口将关闭，但不会将此值写入到连接。

输入字符串值

操作员在运行时可使用**字符串输入启用**按钮输入字符串值。

当操作员按下该按钮时，字符串弹出键盘或输入面板将打开，具体取决于设置按钮的方式。要使用输入面板，必须为运行时计算机连接键盘。


有关设置**字符串输入启用**按钮的信息，请参见帮助。

使用字符串弹出键盘

要在运行时输入字符串值，操作员必须通过按下字符串输入启用按钮打开字符串弹出键盘。当操作员在运行时按下**登录**对话框中的**用户**和**密码**按钮或**更改密码**对话框中的**旧密码**、**新密码**和**确认密码**按钮时，键盘也会打开。

如果操作员通过按下**字符串输入启用**按钮打开弹出键盘，则键盘接受的字符数将取决于对该按钮的设置方式。

键盘打开后，图形画面中的其他任何对象均不接受输入。



使用字符串弹出字符输入

可以使用字符串弹出字符输入，而不使用字符串弹出键盘。采用字符串弹出字符输入时，可以使用箭头键来选择要输入的字符。

当操作员按字符串输入启用按钮或者按登录对话框中的用户或密码按钮时，字符串弹出字符输入便会打开。弹出键盘也与密码按钮图形对象一起使用。



如果操作员通过按字符串输入启用按钮打开了字符串弹出字符输入，则输入接受的字符数目将取决于您对该按钮的设置方式。

在个人计算机上使用字符串弹出字符输入

要在个人计算机上使用字符串弹出字符输入

1. 在 FactoryTalk View Studio 的工具菜单中选择选项。
2. 单击字符串弹出选项卡。
3. 选择使用字符串弹出字符输入。

在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端中使用字符串弹出字符输入使用字符串弹出输入面板

要在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端中使用字符串弹出字符输入

1. 在 FactoryTalk View ME Station 中，单击**终端设置**。
2. 双击**输入设备**。
3. 选择**字符串弹出**，然后单击 **Enter**。
4. 指定是否要调用弹出字符输入而非弹出键盘，然后单击**确定**。

要输入字符串值，操作员必须通过按下字符串输入启用按钮打开字符串弹出输入面板。输入面板可接受的字符数取决于对**字符串输入启用按钮**的设置方式。

输入面板不包含任何按钮。计算机必须具有外部键盘或小键盘才能使用并关闭弹出输入面板。如果运行时终端为小键盘终端，则操作员可以在输入面板中输入数字，然后关闭输入面板。

输入面板打开后，图形画面中的其他任何对象均不接受输入。



将按钮和键与字符串弹出窗口一起使用

您可以将以下按钮及它们在键盘上的等效键与字符串弹出键盘一起使用。对于弹出输入面板，只能使用外部键盘上的键。字符串弹出字符输入没有 SHF 或 CAP 键，并且它有额外的一些箭头键用来选择要输入的字符。

使用的弹出键盘按钮	或键盘上与之等效的键	要执行此操作
SHF	无	以大写形式键入一个字母，或者按住 Shift 键入一个字符，例如 #。
CAP	无	以大写形式键入多个字母。
INS	插入	在插入模式与替换模式间切换。
SPACE	空格键	插入一个空格。
<<	向左箭头	向左移动光标。
>>	向右箭头	向右移动光标。
ESC	Esc	关闭弹出窗口而不将字符串写入到 登录对话框、更改密码对话框或字符串输入启用按钮的值连接 。
CLR	删除	清除输入面板。
Backspace	Backspace	删除光标前的字符。
Enter	Enter	关闭弹出窗口并将字符串写入到 登录对话框、更改密码对话框或字符串输入启用按钮的值连接 。 如果为 字符串输入启用按钮 设置了 Enter 键握手 ，则按钮的 Enter 连接 将设置为1，且握手计时器开始计时。 有关使用 Enter 键握手 的信息，请参见 Enter 键握手的方法 参考页数 320。

向值连接写入的内容

操作员按弹出键盘或输入面板中的 Enter 按钮时，向**值连接**发送的字符串取决于**字符串输入启用按钮**的设置方式。

- 如果为该按钮设置了填充字符，则当操作员输入的字符数少于最大输入字符数时，则在操作员输入的字符串后放置填充字符。
 - 空格的十六进制值是 20。
 - 零的十六进制值是 30。
 - FF 字符的十六进制数是 FF。
 - 空字符的十六进制值是 0。空字符表示字符串输入结束。它不会使字符串的实际长度有所增加。
- 如果输入字符数少于为**值连接**分配的字符串标签的长度（以字符数表示），则剩余空格将用空字符填充。

将字符串写入到**值连接**时，第一个字符将置于标签地址第一个字的高位字节中，第二个字符置于第一个字的低位字节中，以此类推。

字符串弹出窗口方面的问题

在以下情况下，字符串弹出键盘或输入面板会出现问题：

- 如果图形画面在用户按 Enter 键前已远程更改，则弹出窗口会关闭，而不写出字符串。
- 如果屏幕分辨率低于 236（宽）x 208（高）像素，则无法打开弹出键盘。
- 如果屏幕分辨率低于 236（宽）x 44（高）像素，则无法打开弹出输入面板。
- 如果字符串弹出窗口设置为接受多于**值连接**标签长度的字符，则弹出窗口依然处于打开状态，并且不会将此字符串写入到连接。输入面板区域变为红色，以提醒操作员出现了错误。
- 如果 **Enter 键握手** 依然有效，则弹出窗口将关闭，但不会将此值写入到连接。

更改标签值

本部分概述了可用于更改标签值的图形对象。有关设置这些对象的信息，请参见[设置图形对象](#) 参考页数 301 和帮助。

操作员使用这些对象可启动和停止工厂操作以及控制机器和过程。选择最适合过程的对象。将数据源设置为执行所需操作以响应标签值的更改。

操作员可以将功能键与所有这些对象一起使用，但控件列表选择器、第三方 ActiveX 对象以及具有滑块动画的绘图对象除外。要按下后三种类型的对象，可使用鼠标或触摸屏。

有关为图形对象分配功能键的信息，请参见[为按钮分配功能键](#) 参考页数 314。

重要 请勿将这些按钮用作紧急停止按钮。紧急停止按钮必须采用硬接线。

也可以使用宏为标签分配值。有关更多信息，请参见[使用宏](#) 参考页数 409。

操作员可以使用以下图形对象在运行时更改标签值：

使用的图形对象	要执行此操作
瞬时型按钮	通过在按下时向标签发送一个值并在释放时发送另一个值来启动一个过程或操作。
保持型按钮	通过在按下时向标签发送一个值并在下次按下并释放按钮时再发送一个值来在两个值之间切换。 此按钮对于更改机器或过程中的设置很有用，但不适用于启动机器或过程。
锁定型按钮	通过在按下时向标签发送一个值并在 握手 连接复位（解锁）前一直保持此值，从而启动机器或流程并在该流程完成前一直保持置位（锁定）状态。
多态型按钮	在一系列值之间循环。每次操作员按下按钮时，都会将下一状态的值发送给标签。当按钮处于其最后一个状态时，按下该按钮会使其更改为第一个状态，并写出第一个状态的值。 当希望操作员使用单个按钮按顺序查看和选择多个选项时，此按钮将会派上用场。此按钮通过显示反映不同状态的不同颜色、标题或图像来显示过程或操作的当前状态。
互锁型按钮	使用一组按钮向同一标签发送多个值。当操作员按下组中的一个按钮时，该按钮的值将发送到标签，并且只要标签值与按钮值相同，该按钮将保持突出显示状态。按下组中的一个新按钮会释放另一个按钮，并将新值发送到标签。 也可以使用单个互锁型按钮向标签发送值。
增减型按钮	以指定的整数或浮点值增大或减小标签的值。 将两个增减型按钮结合使用来创建一个增加/减少控件。
"数字输入启用"按钮	输入数字值并将该值写入标签。您也可以使用此对象来增减值。
数字输入光标点	输入数字值并将该值写入标签。您也可以使用此对象来增减值。
"字符串输入启用"按钮	输入字符串值并将该值写入标签。
RecipePlus 按钮	将所选配方中所有成分的值写入一组标签。此按钮可与 RecipePlus 表和 RecipePlus 选择器图形对象搭配使用。
具有水平或垂直滑块动画的绘图对象	通过用鼠标拖动滑块对象来控制标签值。滑块的像素位置被转换为写入标签的值。 如果标签值经外部更改，滑块的位置也将改变以反映此变化。
控件列表选择器	从状态列表中为过程或操作选择状态。该列表会突出显示以显示当前状态，并且操作员可通过滚动列表来选择不同的状态。分配给选定状态的值会写入标签。 如果标签值经外部更改，突出显示的位置也将改变以反映此变化。
ActiveX 对象	连接到模拟量、开关量或字符串标签的第三方对象，其中包括 HMI 和数据服务器标签。该对象的属性值发生更改时，新值将写入关联的标签。

可以将可视性动画附加到这些图形对象，以便根据标签或表达式值的变化显示或隐藏这些对象。有关可视性动画的信息，请参见[设置不同类型的动画](#) 参考页数 328。

有关创建图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。有关设置图形对象的信息，请参见[设置图形对象](#) 参考页数 301 和帮助。

如果使用电子签名，则操作员需要接受操作，并且审批者可能需要使用电子签名窗口批准操作才能执行相应操作。



提示：如果使用电子签名，DEFAULT 用户无法提议操作。

电子签名窗口有三个选项卡：

- **操作员**选项卡 - 操作员在此选项卡上接受操作。
- **连署签名**选项卡 - 审批者在此选项卡上批准操作。
- **查看操作**选项卡 - 此选项卡显示操作员提议的操作。

根据设计时间电子签名配置的不同，有三种操作模式：

- **仅注释** - 操作员通过在**操作员**选项卡中输入注释（如有需要）并按下**接受**来接受操作。
- **单一签名** - 操作员通过在**操作员**选项卡中输入密码和注释（如有需要）并按下**接受**来接受操作。
- **连署签名** - 操作员通过在**操作员**选项卡中输入密码和注释（如有需要），并按下**接受**来接受操作；审批者通过在**连署签名**选项卡中输入用户名、密码和注释（如有需要）来批准操作。

有关更多信息，请参见 FactoryTalk View Machine Edition 帮助中的“设置电子签名属性”。

在仅注释模式下接受操作

在对象**属性**对话框的电子签名选项卡中，如果选中**需要电子签名**复选框，并清除**需要重新验证**复选框，则操作模式为仅注释。

要在仅注释模式下接受操作

- 登录的操作员在**操作员**选项卡中输入注释（如有需要），然后按接受。



提示：在**操作员**选项卡中，**名称**框会显示已登录的操作员名称。要更改名称，该操作员需要注销，然后所需操作员登录并发出操作。

当操作员按下**接受**后，**电子签名**窗口将关闭，操作会执行，并且系统将生成一条审核消息。请参见[示例：操作员在仅注释模式或单一签名模式下接受操作](#) 参考页数 231

如果操作员按下**取消**，则**电子签名**窗口将关闭，操作不会执行，并且系统将不会生成审核消息。

在单一签名模式下接受操作

在对象**属性**对话框的**电子签名**选项卡中，如果选中**需要电子签名**复选框和**需要重新验证**复选框，并清除**需要连署签名**复选框，则操作模式为单一签名。

要在单一签名模式下接受操作

- 登录的操作员在**操作员**选项卡中输入密码和注释（如有需要），然后按**接受**。



提示：在**操作员**选项卡中，**名称**框会显示已登录的操作员名称。要更改名称，该操作员需要注销，然后所需操作员登录并发出操作。

当操作员按下**接受**后，**电子签名**窗口将关闭，操作会执行，并且系统将生成一条审核消息。请参见[示例：操作员在仅注释模式或单一签名模式下接受操作](#) 参考页数 231

如果操作员按下**取消**，则**电子签名**窗口将关闭，操作不会执行，并且系统将不会生成审核消息。

在连署签名模式下批准操作

在对象**属性**对话框的**电子签名**选项卡中，如果同时选中**需要电子签名**复选框、**需要重新验证**复选框和**需要连署签名**复选框，则操作模式为连署签名。

要在连署签名模式下批准操作

1. 登录的操作员在**操作员**选项卡上接受操作。请参见[在单一签名模式下重新验证操作](#) 参考页数 228。



提示：操作员按下**接受**后，如果要取消操作，可以按**连署签名**选项卡上的**取消**。**电子签名**窗口将关闭，不会执行操作，且系统将生成审核消息。请参见[示例：操作员接受操作后取消操作](#) 参考页数 231。

2. 在**连署签名**选项卡上，审批者输入域名（如有需要）、用户名、密码和注释（如有需要），并按**接受**。



提示：审批者与操作员不能是同一个人，且必须是在 **FactoryTalk Security** 中配置的授权组的成员。

启用域框时：

电子签名

操作者

连署签名

查看操作

域 [F1]

ra-int

批准 [Enter]

名称 [F2]

Administrator

拒绝 [F6]

密码 [F3]

#####

取消 [Esc]

注释 [F4]

approve the operation.

结果:

禁用域框时：

电子签名

操作者

连署签名

查看操作

域 [F1]

ra-int

批准 [Enter]

名称 [F2]

Administrator

拒绝 [F6]

密码 [F3]

#####

取消 [Esc]

注释 [F4]

Approve the operation.

结果:

如果审批者的安全凭据是正确的，则**电子签名**窗口将关闭，执行操作，且系统将生成审核消息。请参见[示例：操作员接受操作且审批者批准操作](#) 参考页数 231。

I 如果审批者按**拒绝**，则**电子签名**窗口将关闭，不会执行操作，且系统将生成审核消息。请参见[示例：操作员接受操作但审批者拒绝操作](#) 参考页数 231。

审核消息示例

如果使用电子签名，则操作员提议一项操作时，系统可能会生成审核消息。

可在以下位置查看审核消息：

- 所创建画面上的审核图形对象
- 触发时导出的 CSV 文件
- FactoryTalk® AssetCentre

有关审核记录文件的更多信息，请参见 [FactoryTalk 审核记录文件](#) 参考页数 136。

示例：操作员在仅注释模式或单一签名模式下接受操作

在仅注释模式或单一签名模式下，当操作员接受操作时，系统会生成以下审核消息：

电子签名操作：将“1”写入标签“System_auto_mode”。前一个值为“0”。由“Tony”执行。注释：2015 年 8 月 24 日开始投入生产。

示例：操作员接受操作且审批者批准操作

在连署签名模式下，当操作员接受操作且审批者批准操作时，系统会生成以下审核消息：

电子签名操作：将“225”写入标签“Curing_Delay”。前一个值为“200”。由“Tony”提议。注释：潮湿天气需要较长时间的材料固化处理。

电子签名操作：提议将“225”写入标签“A”。前一个值为“200”。由“Emil”批准。注释：与 Tony 对湿度的评估意见一致。

示例：操作员接受操作但审批者拒绝操作

在连署签名模式下，当操作员接受操作但审批者拒绝操作时，系统会生成以下审核消息：

电子签名操作：将“225”写入标签“Curing_Delay”。前一个值为“200”。由“Tony”提议。注释：潮湿天气需要较长时间的材料固化处理。

电子签名操作：提议将“225”写入标签“Curing_Delay”。前一个值为“200”。被“Emil”拒绝。注释：根据 QA 流程指南，相对湿度仅为 55%，不会影响材料固化处理。

示例：操作员接受操作但随后取消操作

在连署签名模式下，当操作员接受操作但随后取消操作时，系统会生成以下审核消息：

电子签名操作：将“225”写入标签“Curing_Delay”。前一个值为“200”。由“Tony”提议。注释：潮湿天气需要较长时间的材料固化处理。

电子签名操作：提议将“225”写入标签“Curing_Delay”。前一个值为“200”。已取消

查看标签数据

本部分概述了可用于显示标签数据的图形对象。有关设置这些对象的信息，请参见[设置图形对象](#) 参考页数 301 和帮助。

操作员可使用以下图形对象在运行时查看标签数据：

使用的图形对象	要显示的内容
数字显示	数字标签值。例如，显示烤箱的当前温度。
数字输入光标点	数字标签值。例如，显示烤箱的当前温度。
字符串显示	字符串标签值。例如，设置数据源以生成用于报告流程或操作状态的字符串，或为操作员提供有关下一步操作的说明的字符串。
条形图	以条形图格式表示的数值。条形图通过大小增减来显示不断变化的值。

使用的图形对象	要显示的内容
测量盘	以表盘格式表示的数值。测量盘的指针在表盘上移动以显示不断变化的值。
多态指示器	过程的状态，在面板上通过更改其颜色、图像或标题来指示当前状态。将每个状态设置为与数字标签值或最低有效位相对应。
符号	过程的状态，通过使用一幅单色图像更改颜色来指示当前状态。将每个状态设置为与数字标签值或最低有效位相对应。 如果要一目了然地显示过程或操作的状态，此对象就会派上用场。
列表指示器	过程的状态，使用一个可能状态列表进行显示，其中当前状态将突出显示。每个状态由该列表中的一个标题加以表示，并设置为与数字标签值或最低有效位相对应。如果希望查看当前状态，但还希望查看其他可能状态，则此指示器会很有用。对于顺序过程，列表可以提醒操作员此过程中接下来要发生的情况。
趋势	历史或当前数字标签值，根据时间绘制或在 XY 图（其中，一个或多个标签值会根据其他标签值进行绘制以显示它们之间的关系）中显示。
RecipePlus 表	所选配方中各成分的当前标签值及数据集值，以及该配方中的成分数目。此表可与 RecipePlus 按钮和 RecipePlus 选择器图形对象搭配使用。
具有旋转、宽度、高度、填充、颜色、水平或垂直位置动画的绘图对象	使用可说明当前值相对于一系列可能值的情况的图形表示形式来显示标签的值。例如，使用旋转动画可将标签值显示为表盘上指针的位置。 对于颜色动画，请分配不同的颜色来表示不同的值。
ActiveX 对象	连接到模拟量、开关量或字符串标签的第三方对象，其中包括 HMI 和数据服务器标签。显示的数据取决于对象。

上述很多对象都可设置为使用表达式来操纵标签值，并显示表达式结果而非原始标签值。有关表达式的信息，请参见[使用表达式](#) 参考页数 337。

还可以将可视性动画附加到这些图形对象，以便根据标签或表达式值的变化显示或隐藏这些对象。有关可视性动画的信息，请参见[设置不同类型的动画](#) 参考页数 328。

有关创建图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。有关设置图形对象的信息，请参见[设置图形对象](#) 参考页数 301 或帮助。

显示日期和时间

要显示当前日期和时间，请创建一个时间和日期显示。此对象以应用程序当前语言的格式使用操作系统的日期和时间，因此不需要标签或表达式。

查看报警和消息

操作员可使用以下图形对象和图形画面在运行时查看报警和其他消息：

信息	出现在下列对象中	默认的图形画面	有关详细信息，请参见
报警消息	报警条	[ALARM]。	[ALARM BANNER] 画面 参考页数 111
报警消息	报警列表	虽然此对象显示在 [ALARM MULTI-LINE] 和 [HISTORY] 图形库中，但无默认画面。	[ALARM] 画面 参考页数 110、 [ALARM MULTI-LINE] 画面 参考页数 111 和 [HISTORY] 画面 参考页数 112
报警消息	报警状态列表	虽然此对象显示在 [STATUS] 图形库中，但无默认画面。	[STATUS] 画面 参考页数 111
系统活动	诊断列表	[DIAGNOSTICS]	诊断列表图形对象的工作方式 参考页数 135
参考消息	参考消息画面	[INFORMATION]	参考消息画面图形对象的工作方式 参考页数 385
本地消息	本地消息画面	无默认画面。	本地消息画面图形对象的工作方式 参考页数 257

当分配的标签与消息的触发器值匹配时，默认的报警和信息画面将自动打开。当发生系统活动时，默认的诊断画面将自动打开。如果需要，您可以设置为自动打开您自己的图形画面，而不是默认画面。还可以将任何画面设置为在操作员按“转至画面”按钮或者在画面列表选择器中选择画面时打开。

操作员可以确认报警和参考消息。操作员可以清除报警和诊断信息。操作员可以对报警进行排序并复位它们的状态。

查看有关运行时通信错误的信息

要在诊断列表对象中显示通信错误，请将消息路由设置为将消息发送到 FactoryTalk View 诊断列表。

有关设置诊断消息路由的信息，请参见[设置 FactoryTalk Diagnostics](#) 参考页数 123。

更改语言

用户可以在运行时更改语言。可用的语言取决于为运行时应用程序进行的设置。对于可切换到每一种语言，提供一个单独的[语言切换](#)按钮。

有关设置语言切换的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

要切换语言

- 按下[语言切换](#)按钮。

应用程序中的文本字符串将切换到该按钮所指定的语言。

使用组件

本章介绍以下内容：

- 哪些编辑器包含组件
- 如何使用组件
- 如何打印组件中的信息

包含组件的编辑器

通过一些编辑器，您可以在单个窗口或选项卡式对话框中输入信息。使用其他编辑器可创建多个组件，例如图形画面或消息文件。每个组件均存储在以其自己的名称命名的单独文件中。

可在以下编辑器中创建组件：

- **图形**（包括图形画面、全局对象画面和图形库的组件，均位于其各自的文件夹中）
- **参数**
- **本地消息**
- **参考消息**
- **数据记录模型**
- **宏**
- **RecipePlus**

浏览器窗口会在用于创建组件的编辑器图标下方列出创建的组件。

用户可以使用**图像**编辑器将位图图像复制到应用程序中（但不能创建新图像）。复制的每个图像将作为组件列于编辑器下方。

要查看编辑器的组件列表

- 单击该编辑器图标左边的 + 号，或双击编辑器名称。

使用组件

本部分介绍如何执行对所有组件都适用的基本操作。

有关如何在特定编辑器中处理组件的信息，请参见本指南后面部分的章节。

创建组件

要创建新组件，可使用以下方法之一：

- 将组件图标拖入工作区中。
- 右键单击编辑器，然后选择**新建**。
- 从**文件**菜单中选择**新建**，然后单击要创建的组件类型。

打开组件

要打开组件，可使用以下方法之一：


- 双击该组件。
- 右键单击组件，然后选择**打开**。
- 将组件从**浏览器**窗口拖动到工作区。

保存组件

当活动组件包含未保存的更改时，保存工具  将处于可用状态。

要保存组件

1. 从**文件**菜单中，选择**保存**，或者单击**保存**工具。



2. 如果这是首次保存该组件，请在**组件名称**框中键入一个名称，然后单击**确定**。

关闭组件

要关闭组件

- 从**文件**菜单中选择**关闭**，或者单击该组件标题栏中的“关闭”按钮 。

有些组件包含一个**关闭**按钮 ，这种情况下您可以通过单击此按钮来关闭组件。

组件关闭前，如果有任何未保存的更改，系统会提示您予以保存。

将组件添加到应用程序

可以通过向应用程序中添加组件在多个应用程序中使用相同的组件。

例如，如果要在应用程序 A 和应用程序 B 中使用同一个图形画面，请在应用程序 A 中创建该画面，然后将应用程序 A 中的该图形画面添加到应用程序 B 中。

将该组件添加到应用程序 B 后，您在应用程序 B 中对该组件所做的更改不会反映在应用程序 A 中的该组件上。

应用程序 A 中与该组件关联的所有语言字符串都会复制到应用程序 B 中。例如，如果添加一个参考消息文件且为该文件定义了三组语言字符串，则无论为应用程序 B 设置了哪些语言，所有这三组字符串都会复制到应用程序 B 中。有关使用多种语言的更多信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

要将应用程序 A 中的组件添加到应用程序 B 中

1. 在应用程序 B 中，右键单击用于创建所需组件的编辑器类型。
例如，要添加图形画面组件，请右键单击**图形**文件夹中的**画面**图标。
2. 选择**将组件添加到工程**。
3. 在此对话框中，导航到要添加的组件（在应用程序 A 的文件夹中），然后单击该组件的文件名。
在按住 Shift 的同时进行单击可选择一组组件，在按住 Ctrl 的同时进行单击可选择多个单独的组件。
有关应用程序文件夹和文件的信息，请参见[使用应用程序](#) 参考页数 49。
4. 单击**打开**。这些组件随即会在[转换 PanelBuilder 和 PanelBuilder32 应用程序](#) 参考页数 441 的**浏览器**窗口中的编辑器下列出。

如果稍后修改[转换 PanelBuilder 1400e 应用程序](#) 参考页数 429 中的组件，可以再次遵照上述这些步骤将该组件添加到[转换 PanelBuilder 和 PanelBuilder32 应用程序](#) 参考页数 441。

将“将组件添加到工程” 用于图形画面、图形库 和全局对象画面

将组件添加到工程菜单命令还可用于：

- 向应用程序的**库**文件夹添加图形画面
- 在应用程序中将库用作图形画面
- 将库移动到“画面”文件夹，以便能够导出其字符串进行转换
- 创建全局对象画面

有关图形库的信息，请参见[使用图形库](#) 参考页数 247。

有关全局对象画面的信息，请参见[创建全局对象画面和基本对象](#) 参考页数 368。

删除组件

如果删除组件，则会从**浏览器**窗口和硬盘中均将其删除。

要删除组件

1. 在 FactoryTalk View Studio 的**浏览器**窗口中，右键单击编辑器图标，然后选择**删除**。
2. 在组件选择对话框中，选择要删除的组件，然后单击**确定**。
3. 单击**是**按钮，确认删除操作。



提示：要删除组件，还可以右键单击**浏览器**窗口中的该组件，然后选择**删除**。

移除组件

移除组件会将这些组件从**浏览器**窗口中移除，但会将其保留在硬盘上。

要移除组件

1. 在 FactoryTalk View Studio 的**浏览器**窗口中，右键单击编辑器图标，然后选择**移除**。
2. 在组件选择对话框中，选择要移除的组件，然后单击**确定**。
3. 单击**是**按钮以确认此移除操作。



提示：要移除组件，也可以右键单击**浏览器**窗口中的组件，然后选择**移除**。

重命名组件

可以重命名以下组件：

- 画面
- 库
- 图像
- 参数
- 本地消息
- 参考消息
- 数据记录模型
- 宏

要重命名组件

1. 在**浏览器**窗口中选择该组件。
2. 右键单击该组件，然后选择**重命名**。
3. 在**重命名**对话框的**目标**文本框中键入新名称。
4. 单击**确定**。



提示：重命名功能可以更改在**浏览器**窗口中显示的组件名称和在 Windows 资源管理器中列出的文件名称。

在 FactoryTalk View Studio 中重命名组件。请勿使用 Windows 资源管理器重命名文件。

组件名称及其路径最多可包含 256 个字符。

复制组件

克隆选项可用于创建多个相似组件。例如，可以创建一个图形画面以用作模板，然后在每次需要使用该模板时复制该画面。

要复制组件

1. 右键单击该组件，然后单击**复制**。
2. 在**组件名称**框中，为重复的组件键入一个名称。
3. 单击**确定**。

打印组件

有关如何选择打印机以及打印组件的信息，请参见[打印](#) 参考页数 40。

使用图形画面

本章介绍了**图形**文件夹中的**图形**、**图像**和**本地消息**编辑器，以及概述了执行以下操作的方法：

- 使用**图形**编辑器
- 设置图形画面
- 为画面创建背景
- 使用图形库
- 导入图形图像
- 在画面中创建本地消息
- 在运行时打印图形画面

在创建图形画面之前，请指定工程设置。工程设置决定图形画面的重要方面，例如大小和位置。有关更多信息，请参见[关于工程设置](#) 参考页数 57。

如需了解有关全局对象画面和**参数**编辑器的信息，请参见[使用参数和全局对象](#) 参考页数 361。

关于图形画面和图形对象

图形画面表示工厂活动的操作员视图。该画面可显示系统或过程数据，使操作员能向外部数据源写入值。数据源可以是内存或设备，如可编程控制器或 OPC 服务器。

操作员可以在运行时打印画面，以创建标签值、对象状态或当前消息的直观记录。

构成图形画面的元素称为图形对象。可以在**图形**编辑器中创建对象，或从全局对象画面、图形库或其他应用程序中复制对象。

有关创建和复制图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。

每个图形画面中最多可使用 1,000 个标签。此限制包括嵌入式变量中包含的标签。

PanelView Plus 7 Standard 应用程序限制为 100 个画面，而 PanelView Plus 6 Compact 应用程序限制为 25 个画面。

在开始之前

请在开始前对您的画面进行规划。考虑操作员需查看的信息，以及提供信息的最佳方式。例如：

- 操作员是否需要知道传送带的确切速度？还是只需了解传送带是正在移动、已卡住还是已停止？
- 不同的用户是否需要具有对不同信息类型的访问权限？
- 是否需要限制对某些信息类型的访问权限？

此外，还应考虑运行时环境以及操作员使用应用程序的方式：

- 运行时计算机是否具有触摸屏、鼠标、键盘或这些设备的某种组合？
- 操作员如何在应用程序的画面之间导航？
- 应用程序是否可在多种语言下使用？

在开始创建画面之前，请查看有关规划、安全性和导航的章节。浏览示例应用程序获取设计思路。制定画面层次结构。然后创建用作模板的图形画面。

花费一些时间规划画面可使应用程序更加易于使用，并且从长远来看，该步骤将为您节省时间。

如需了解关于	请参见
规划画面和创建模板	规划应用程序 参考页数 43
设置应用程序安全性以控制对画面的访问权限	设置安全性 参考页数 139
设置画面导航和创建画面层次结构	设置画面导航 参考页数 169
设置对象在运行时的使用方式	设置图形对象 参考页数 301

使用“图形”编辑器

在创建或打开图形画面、全局对象画面或图形库时，将打开**图形**编辑器。每个画面均存储在**画面**文件夹中。用户可以同时打开并处理多个图形画面。

创建图形画面

要创建图形画面

- 在**图形**文件夹中，执行以下操作之一：
 - 右键单击**画面**，然后选择**新建**。
 - 单击**新建画面**工具 。
 - 将**画面**图标拖放到工作区中。
- 在**编辑**菜单中，选择**画面设置**以打开**画面设置**对话框，然后指定画面的设置。
有关更多信息，请参见[设置图形画面](#) 参考页数 245。
- 创建要置于画面中的对象。
有关创建图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。
- 从**文件**菜单中，选择**保存**，或者单击**保存**工具 。
- 在**组件名称**框中，键入画面的名称，然后单击**确定**。

画面随即添加到**画面**文件夹中的列表。默认情况下画面将创建为“替换”画面，但是可以在**画面设置**对话框中将其更改为“位于顶层”画面。有关显示类型的更多信息，请参见[关于显示类型](#) 参考页数 246。

可使用文件夹整理 FactoryTalk View Studio 中的图形画面。这些文件夹是逻辑文件夹，并不代表文件在硬盘驱动器上的实际位置。并且仅在设计时会用到，而在运行时不会影响显示名称。最多可以创建两个级别的文件夹。

打开图形画面

要打开图形画面

- 在**图形**文件夹中，打开**画面**文件夹，然后双击画面名称；或者右键单击画面名称，然后选择**打开**。

还可以将画面从**浏览器**窗口拖放到 FactoryTalk View Studio 工作区的空白区域。

图形编辑器在**视图**和**编辑**菜单中具有特定的菜单项和工具箱。

有关使用图形编辑器的详细信息，请参见帮助。

导入和导出图形画面

每个图形画面的信息均包含在名为 *Displayname.gif* 的文件中。

借助 FactoryTalk View Studio 中的“图形导入导出向导”，可将此信息导出到 XML 文件，或者导入图形画面 XML 文件。

可以导出画面信息、将图形画面 XML 文件导入到其他 FactoryTalk View 应用程序，然后修改此文件以满足您的要求。或者，可在导入前修改文件。

可以使用“图形导入导出向导”来导入已使用外部编程工具或编辑器创建的图形画面信息，或者也可以导入 FactoryTalk View XML 文件。

有关导入和导出图形画面文件的更多信息，请参见[导入和导出图形 XML 文件](#) 参考页数 423。

在图形编辑器中工作的工具和提示

本节介绍了有助于创建画面的图形编辑器功能。介绍了执行以下操作的方法：

- 使用上下文菜单和工具栏快速执行操作。
- 以灰度方式查看画面以模拟 PanelView Plus 终端的外观。
- 设置可用于准确定位和调整对象大小的网格。
- 需要仔细查看详细信息时进行放大。
- 更正错误。
- 在工作时测试画面。

使用上下文菜单

无论处于图形编辑器中的哪个位置，都可以通过单击鼠标右键打开菜单。通常情况下，这比将鼠标向上移动到屏幕顶部的菜单要快。

菜单上的项目取决于光标的位置。例如，右键单击对象时，菜单包含可对该对象执行的最常见的操作。



使用工具栏

工具栏提供了另一种可快速执行操作的便利方法。可以通过将工具栏拖动到屏幕上的任何位置来自定义工作区。还可以将其停靠在 FactoryTalk View Studio 工作区的内部边缘。

要显示工具栏

- 在视图菜单中选择工具栏，然后选择要显示的工具栏。
- 菜单将在打开的工具栏旁显示一个复选标记。

要关闭工具栏

- 从视图菜单中选择工具栏，然后选择要关闭的工具栏名称，或者单击工具栏的关闭按钮。

以灰度显示画面

在 PanelView Plus 灰度终端上运行的应用程序不能以彩色显示。如果为这些终端开发应用程序，则以灰度显示画面，以查看画面在运行时的显示方式。

要以灰度显示画面

- 选择视图 > 以灰度显示画面。
- 所有打开的画面都将从全彩色变为灰度。



提示：以灰度显示画面不适用于以下对象：

- 第三方 ActiveX 对象。
 - 在测试应用程序模式下。
- 当画面的背景色或对象的背景样式为渐变时。

使用网格

要精确地确定其大小和位置，请使用网格。用户可以在绘图过程中随时更改网格设置。

网格可以是活动的，也可以是不活动的。当网格处于活动状态时，您绘制或定位的所有对象都将吸附到最近的网格点上。这将便于对齐对象和调整对象大小。当网格处于不活动状态时，虽然它仍可见，但不会影响对象的位置。


网格不活动时，可以在网格线之间放置元素。网格活动时，您绘制或放置的下一个对象将与网格自动对齐。网格活动不会影响现有对象的放置。

网格仅在应用程序开发期间可见。它在运行时不可见。

设置网格

要设置网格

1. 在**视图**菜单中，选择**网格设置**；或者右键单击画面的空白区域，然后选择**网格设置**。



2. 指定网格点的颜色和间距。
3. 要打开网格，请单击**显示网格**。

如果**网格设置**对话框尚未打开，可通过单击**视图**菜单中的**显示网格**打开网格。

4. 要使网格处于活动状态，请单击**与网格对齐**。

如果**网格设置**对话框尚未打开，可通过单击**视图**菜单中的**对齐**使网格变为活动状态。

5. 单击**确定**。

使网格不活动

要使网格不活动

- 在**网格设置**对话框中，清除**与网格对齐**复选框，或在**视图**菜单中选择**对齐**将此选项切换至关闭。

此选项关闭时，菜单项旁边将不会显示复选标记。

关闭网格

要关闭网格

- 在**网格设置**对话框中，清除**显示网格**复选框，或在**视图**菜单中选择**显示网格**将此选项切换至关闭。

放大和缩小

要放大或缩小图形画面的视图，请使用“放大”和“缩小”。“放大”选项可以将对象放大，而“缩小”选项可以将对象缩小。

要放大区域

- 选择要放大的一个或多个对象。
- 从**视图**菜单中选择**放大**，或在工具栏中选择 。

使用滚动条查看图形画面的所需区域。

要减小画面的放大倍数

- 从**视图**菜单中选择**缩小**，或在工具栏中选择 。

更正错误

如果想更改之前执行的操作，您可以撤消该操作。如果再次改变想法，则可以恢复该操作。

您可以撤消和恢复自上次保存画面后执行的所有操作，一次只能撤消或恢复一个操作。

您在打开和关闭对话框之间执行的操作视为一个操作。将在**属性面板**中执行的操作视为单独的操作。

要撤消操作

- 从**编辑**菜单中，选择**撤消**，或单击**撤消工具** 。

要恢复操作

- 在**编辑**菜单中，选择**恢复**，或者单击**恢复工具** 。

在工作时测试画面

要在工作时测试画面中的对象，请使用**测试画面**工具切换到测试模式。完成测试后，切换回编辑模式以继续编辑。



提示：测试模式不同于运行画面。它不会更改**画面设置**对话框中设置的画面的外观或位置。即使已设置通信并且已读取和写入标签值，也不会显示报警和参考消息。画面导航、数据记录和宏在此模式下不起作用。如果要测试这些功能，请按[测试应用程序](#) 参考页数 176 中所述测试应用程序。

如果已将本地消息和图形对象设置为使用多种语言，则测试模式期间消息和对象将以当前应用程序语言显示。

在测试模式时使用“诊断列表”

在测试图形画面时，**诊断列表**显示有关系统活动的消息。可指定要在**诊断列表**中显示的消息类型，也可以移动列表并调整其大小，以及清除其中的消息。

有关使用**诊断列表**的信息，请参见诊断列表。

有关指定要在**诊断列表**中显示的消息类型的信息，请参见[在应用程序开发过程中显示诊断消息](#) 参考页数 131。

使用测试模式

要使用测试模式

- 从视图菜单中，选择**测试画面**，或单击**测试画面**工具 。

返回到编辑模式

要返回到编辑模式

- 在**视图**菜单中，选择**编辑画面**，或者单击**编辑画面**工具 。

设置图形画面

要设置图形画面，请在**画面设置**对话框中指定画面类型、背景颜色和运行时行为。可在处理画面的任何时间指定和编辑画面设置。

指定画面设置

要指定画面设置

- 在**编辑**菜单中，选择**画面设置**，或右键单击画面的空白区域，然后选择**画面设置**。

设置画面的外观。

设置画面在运行时的工作方式



有关**画面设置**对话框中选项的详细信息，请参见帮助。

关于画面类型

“替换”画面

“替换”是默认的显示类型。“替换”画面是全尺寸画面。使用**工程设置**编辑器中指定的工程窗口大小。

有关工程窗口大小的更多信息，请参见[工程窗口大小和运行时屏幕分辨率](#) 参考页数 57。

在运行时，一次只能打开一个“替换”画面。当操作员打开“替换”画面时，会发生以下情况：

- 已打开的“替换”画面将关闭。
- 未使用**无法替换**选项的“位于顶层”画面将关闭。
- 新“替换”画面将打开。
- 使用**无法替换**选项的“位于顶层”画面仍打开，位于新“替换”画面的顶层。

如果操作员尝试打开已打开的“替换”画面（例如，使用分配了同一画面的**转至画面**按钮），该画面将不会关闭并且 FactoryTalk View 会向 FactoryTalk Diagnostics 发送一条错误消息。

“位于顶层”画面

使用“位于顶层”选项创建在当前“替换”画面顶部打开的弹出画面。通常，“位于顶层”画面比“替换”画面要小，这样操作员就可以对画面导航进行持续跟踪。

可以打开多个“位于顶层”画面。如果打开了多个“位于顶层”画面，则焦点所在的画面或具有最新焦点的画面位于顶层。

“位于顶层”画面关闭后，具有最新焦点的画面将位于顶层。

如果要在打开新“替换”画面时保持“位于顶层”画面仍处于打开状态，请使用“无法替换”选项。

“位于顶层”画面的标题栏中没有“关闭”按钮。确保在“位于顶层”画面中创建关闭按钮图形对象，以便操作员可以将其关闭。

操作员无法通过拖动其标题栏移动“位于顶层”画面。画面的运行时位置固定（根据为画面定义的位置设置）。

可以为“位于顶层”画面指定唯一标题。可以在标题中使用嵌入式变量，并且可以在运行时切换标题文本的语言。

调整画面的大小

工程窗口大小用于所有“替换”画面。如果在设计任何图形画面后更改工程窗口大小，则可以选择缩放图形画面。

如果选择缩放图形画面，则将调整所有“替换”和“位于顶层”画面的大小，并且缩放其中的对象，使其适合新的大小。还可以指定是否缩放图形对象的字体大小和边框大小，以及“图像”文件夹中图形图像的大小。

如果选择在更改工程窗口大小时不缩放画面，则会调整“替换”画面的大小，但画面中的任何对象均将保持其原大小和原位置。将不调整“位于顶层”画面的大小。

有关指定工程窗口大小的信息，请参见[工程窗口大小和运行时屏幕分辨率](#) 参考页数 57。

工作时更改画面区域

您可以在操作画面时通过拖动画面区域的边界更改其画面区域。例如，您可能想要缩小画面区域以便查看两个画面的部分内容，并在两者之间拖放对象。

通过此方式更改画面区域不会更改“替换”画面的画面大小。对于通过**使用当前大小**选项调整大小的“位于顶层”画面，拖动边框可以调整画面的大小。

另一种在操作时排列多个画面的方法是，使用“窗口”菜单上的选项。例如，“水平平铺”会排列所有打开的画面以便尽可能多地显示每个画面的顶部。

为画面创建背景

可以通过将图形对象转换为墙纸，来创建图形画面的背景。对象转换为墙纸后，将锁定到位并成为画面中其他对象的不变背景。

转换无需设置动画或使用标签值更新的对象，可以显著提高图形画面的运行时性能。

在解锁墙纸前，无法选择或编辑已转换为墙纸的对象。而且附加到墙纸对象的动画亦无效。但是，在解锁墙纸时，动画将还原。

同样，对象转换为墙纸时，分配给对象的所有标签或表达式将进入非活动状态。如果解锁墙纸，则会还原连接。

要轻松管理多个对象，请对对象进行分组，然后将组转换为墙纸。

将图形对象转换为墙纸

用户可能需要将图形对象或对象组转换为墙纸。

要将图形对象或组转换为墙纸

1. 选择要转换为墙纸的对象或组。
2. 请执行以下操作之一：
 - 选择**编辑 > 墙纸 > 转换为墙纸**。
 - 右键单击所选对象或组，然后选择**转换为墙纸**。



提示：要解锁墙纸对象，可右键单击画面的任意空白区域，然后选择**解锁所有墙纸**。或者，选择**编辑 > 墙纸 > 解锁所有墙纸**。

有关选择对象的信息，请参见[选择和取消选择对象](#) 参考页数 275。

使用图形库

FactoryTalk View 中有两个图形库：Symbol Factory 和图形库。

图形库附带了一组库，包含在**库**文件夹中。与公共库一样，图形库可以为您提供源资料和参考信息。

每个图形库都包含一个文件扩展名为 **.gfx** 的图形画面。库画面包含图形对象，您可能会发现它们在您自己的应用程序中很有用。许多对象都预配置有动画。例如，请参见 **Conveyor parts** 库。

用户可以：

- 查看对象和画面以构思您自己的应用程序。
- 将对象从库中拖放（或复制和粘贴）到您的图形画面中。

有关将对象从某个库复制到图形画面的信息，请参见[复制对象](#) 参考页数 289。

- 可以直接使用这些对象，也可以根据需要进行更改。
- 创建您自己的对象库。
- 创建已转换为多种语言的画面的库。
- 在应用程序中将库用作画面

有关 Symbol Factory 的更多信息，请参见[使用 Symbol Factory](#) 参考页数 251。

打开图形库

要打开图形库

1. 在**浏览器**窗口中，打开**图形**文件夹，然后打开**库**文件夹。
2. 双击库名称，或者右键单击此名称然后选择**打开**。

创建图形库

用户可以在**库**文件夹中创建一个图形库，或者在**画面**文件夹中创建一个图形画面，然后将该画面添加到**库**文件夹。

要创建图形库

1. 在**图形**文件夹中，右键单击**库**，然后选择**新建**。
2. 创建要置于库中的对象。

有关创建图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。

3. 从**文件**菜单中，选择**保存**，或者单击**保存**工具 .
4. 在**组件名称**框中，键入库的名称，然后单击**确定**。

该库随即添加到**库**文件夹中的列表。

还可以创建图形画面，然后使用**将组件添加到工程**将画面添加到**库**文件夹。

将图形画面添加到库

要将图形画面添加到库

1. 创建图形画面。
2. 在**浏览器**窗口的**图形**文件夹中，右键单击**库**图标。
3. 单击**将组件添加到工程**。
4. 在对话框中，导航到 **Gfx** 文件夹，然后选择画面要使用的 .gfx 文件。

Gfx 文件夹位于 **\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects\Application Name** 中

其中 *Application Name* 是应用程序的名称。

5. 单击**打开**。

该画面随即复制到**库**文件夹中。

在应用程序中将库用作画面

图形库在开发计算机上可供使用，但在运行时并不显示。要在运行时将库用作图形画面，必须将该库添加到应用程序的图形画面文件夹中。

如果该库中不包含当前应用程序支持的语言的字符串，则未定义的字符串将显示为问号 (?)。

要在应用程序中将库用作画面

1. 在浏览器窗口的图形文件夹中，右键单击画面图标。
2. 单击将组件添加到工程。
3. 在对话框中，导航到库文件夹，然后选择库要使用的 .gfx 文件。
库文件夹为 \Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME。
4. 单击打开。

该库随即复制到画面文件夹中。

使用库以多种语言存储画面

在开发过程中应用程序可以使用的语言的最大数量为 40，在运行时为 20。由于库存储在 HMI 工程文件夹的外部，并且可供所有应用程序使用，因此它们没有此限制。但是，由于库未存储在 HMI 工程文件夹中，因此您无法导出库画面中的字符串进行转换。不过，可导出图形画面进行转换，再将转换后的字符串导入，然后将画面添加到库中。

当您在应用程序中使用库画面时，请确保已将计划要使用的语言从库添加到应用程序中。

要使用多语言保存库画面

1. 创建图形画面。
2. 为应用程序导出文本，该文本将包括在图形画面中使用的文本。
3. 将文本字符串转换为所需的每种语言，使用每种语言的新名称保存文件。
4. 导入所有新语言的文件。
5. 将图形画面添加到库文件夹。

在选中支持多语言选项（在画面设置对话框中）的情况下创建了库。



有关导入和导出文件以使用多语言的详细信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

要使用 40 种以上的语言保存库画面

1. 在一个应用程序中创建画面（最多可使用 40 种语言），然后如上一节所述将其添加到库。
2. 将画面添加到新应用程序中（在新应用程序中最多可使用 40 种不同的语言）。
3. 为应用程序导出文本，该文本将包括在图形画面中使用的文本。
4. 将文本字符串转换为所需的每种语言，使用每种语言的新名称保存文件。
5. 导入新语言的文件。
6. 将图形画面（名称与步骤 1 中的画面相同）添加到库文件夹中。

新语言随即添加到库。确保该画面包含与原始画面相同的对象。否则，新画面将覆盖上一个画面，且所有的原始语言字符串都将是未定义的。

显示内容

打支持多语言的库时，字符串将使用当前应用程序语言（如果可用）进行显示。如果库不包含当前语言，则字符串将显示为单个问号。同样，如果库包含该语言，但是并非所有字符串均已针对该语言进行了定义，则未定义的字符串将显示为单个问号。

有关对图形库使用多种语言的详细信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

库组件的位置


库文件夹位于 `\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME` 中

可以指定其他目录用于存储库组件。如果指定其他目录，FactoryTalk View 会将您添加或创建的图形库保存到新目录中。同样，当打开库组件时，FactoryTalk View 将在指定的目录中查找该组件。

如果指定了其他目录，但是想要使用 FactoryTalk View 附带的库，请使用“我的电脑”或 Windows 资源管理器将库组件文件复制到指定的目录，或者当要打开 FactoryTalk View 库组件时将路径更改回默认路径。

要为图形库指定新路径

- 从工具菜单中，选择**选项**。



有关使用**选项**对话框的详细信息，请参见帮助。

使用 Symbol Factory

Symbol Factory 是一种第三方图形库，提供大量用于工业自动化的质量图形元素，包括泵、管道、阀门、罐、搅拌机、电机、导管、电气符号、流量计、物料运输、传感器、PLC、发送器和 ISA 符号。这些图形可用于图形画面中。

要打开 Symbol Factory，可使用以下方法之一：

- 从**浏览器**窗口中，双击 **Symbol Factory**。
- 选择**对象 > Symbol Factory**。
- 从工具箱中拖动 .

将图像导入应用程序

使用**图像浏览器**来：

- 将图像导入应用程序
- 选择要在图形对象上使用的图像
- 从应用程序中删除图像

在图形画面中可以使用以下类型的外部图形文件：

- .bmp - 位图图像
- .jpg - JPEG 图像
- .png - PNG 图像
- .dxf - AutoCAD 文件
- .wmf - Windows 元文件

要使用位图、JPEG 和 PNG 图像：

- 先导入图像，然后根据需要将其置于画面中。此方法对用于说明画面的图像很有用。
- 在设置图形对象时，根据需要使用**图像浏览器**导入图像。此方法对于在图形对象中用作标记的图像很有用。

- 从图形库中复制和粘贴图像。
- 在应用程序之间复制和粘贴图像。



提示：

- 要将图像添加到图形画面，请首先创建一个图像对象。
- 要在图形对象中放置图像，使用**属性面板**或打开对象的**属性**对话框。如果使用**属性面板**，可以同时将同一图像放到多个选定对象上。
- 如果要使用 256 色以上的图像，请在导入图像前将显卡设置为显示 256 色以上。这将确保所导入图像的颜色与原始图像的颜色相同。
- 如果要从应用程序中移除位图、JPEG 或 PNG 图像，在**图像**文件夹中右键单击图像名称，然后选择**移除**。移除操作不会将文件从磁盘中删除。
- 如果要从应用程序中删除位图、JPEG 或 PNG 图像，在**图像**文件夹中右键单击图像名称，然后选择**删除**，或者在**图像浏览器**中选择图像，单击**删除**，然后单击**是**。

有关使用**图像浏览器**的信息，请参见[使用图像浏览器导入图像](#) 参考页数 253。

有关复制和粘贴对象的信息，请参见[复制对象](#) 参考页数 289。

有关使用 .dxf 和 .wmf 文件的更多信息，请参见[导入 .wmf 和 .dxf 文件](#) 参考页数 274。

有关使用图像的更多提示，请参见[图像使用提示](#) 参考页数 254。

FactoryTalk View Studio 附带的位图图像

FactoryTalk View Studio 附带多组位图，用于说明图形对象和画面：

- 箭头
- DIN 符号
- ISA 符号
- 键盘按钮符号，如 Enter 和 Page Up
- 部件，如按钮、传送带、管道、罐和阀门

符号和大多数箭头为单色（即仅使用两种颜色，一种用于线条，另一种用于填充）。

可以为用于对象的单色图像设置线条和填充颜色。

对于彩色图像（包括 JPEG 图像），可以指定使用渐变、透明还是纯色背景填充。如果选择透明背景填充样式，则图像的黑色部分会变为透明。

有关设置对象的详细信息，请参见“帮助”。

位图文件的位置

FactoryTalk View Studio 随附的位图文件存储在 **\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\Images** 中

这些图像位于名为 Arrows、DIN、ISA、ListKey 和 Parts 的文件夹中。

导入位图、JPEG 和 PNG 图像

要使用位图、JPEG 或 PNG 图像，应导入图像然后根据需要将其置于画面中。

FactoryTalk View 将一系列常用 PNG 图像安装在 **C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\Images\Rockwell Library Images**。将其导入**图像**文件夹可简化应用程序开发。


要导入位图、JPEG 或 PNG 图像：

1. 在**图形**文件夹中，右键单击**图像**，然后选择**将组件添加到工程**。
2. 在**文件类型**框中，选择要添加的图像类型。
3. 导航到存储 .bmp、.png 或 .jpg 文件的目录，然后单击文件名。
按住 Shift 或 Ctrl 的同时单击以选择其他文件。
4. 单击**打开**将所选文件添加到**图像**文件夹中的列表。

查看已导入的图像

要查看已导入的图像

- 在**图像**文件夹中，双击图像名称，或者单击右键然后再单击**打开**。



使用图像浏览器导入图像

在设置图形对象时，根据需要使用**图像浏览器**导入图像。

要使用图像浏览器导入图像

1. 使用以下方法之一打开**图像浏览器**：
 - 在对象的**属性**对话框中，单击**图像**框旁的**浏览**按钮。
根据对象类型的不同，**图像**框可能位于**常规**选项卡、**标记**选项卡或**状态**选项卡上。
 - 选择一个或多个对象后，在**属性面板**中单击**图像**然后单击**浏览**按钮。
2. 单击**从文件添加**，打开 Windows **打开**对话框。
3. 选择要导入的图像，单击**确定**。
对话框随即关闭，图像显示在**图像浏览器的选择图片**中。
4. 单击**确定**。

还可以使用**图像浏览器**从 Symbol Factory 导入图像。有关更多信息，请参见[将图像从 Symbol Factory 添加到图形对象](#) 参考页数 269。

有关打开**属性**对话框的信息，请参见[使用“属性”对话框](#) 参考页数 278。

有关打开**属性面板**的信息，请参见[使用“属性面板”](#) 参考页数 280。

还可以在**图像**文件夹中右键单击图像，然后选择**移除**或**删除**。有关更多信息，请参见[移除组件](#) 参考页数 237。

将 Symbol Factory 对象直接导入到图形画面中

要将 Symbol Factory 对象直接导入到图形画面中

1. 打开要放入对象的图形画面。
2. 打开 Symbol Factory。
3. 浏览类别并选择要使用的符号。
4. （可选）在符号选项卡下修改符号选项。
5. 将基本符号拖放或复制粘贴到图形画面。



提示：不支持将增强符号直接拖放或复制粘贴到图形画面。可使用图像浏览器添加增强符号。

图像使用提示

使用位图与 JPEG 图像

当确定使用位图图像还是 JPEG 图像时，请考虑以下几点：

- FactoryTalk View 仅支持 256 色（灰度）及 1600 万色的 JPEG 图像。对于其他所有颜色类型，请使用位图。
- 对于大型彩色图像（1600 万色，320 x 240 像素或更高像素），JPEG 图像的加载速度快于位图。在所有其他情况下，位图的加载速度快于 JPEG。
- 彩色 JPEG 图像的文件大小远远小于相同的位图图像，因此在运行时需要的磁盘空间较小。

图像使用指南

图像会消耗 Windows 资源，因此使用图形图像时，请使用尽可能低的颜色深度。

使用的颜色越多，消耗的内存就越多，继而加载和显示图像所需的时间就越长。

此位图类型	每像素消耗以下位数
单色	1
16 色	4
256 色	8（1 个字节）
64 K 色	16（2 个字节）
1600 万色	24（3 字节）

例如，像素为 800x600 的 24 位位图图像将消耗 1440 KB 的内存。如果位图颜色深度降到 256 色，图像可能会有轻微色差，但新图像仅使用 480 KB 的内存。

使用与放置图像的 FactoryTalk View 对象的像素大小类似的图像。FactoryTalk View 将调整图像大小以适合对象，但如果使用的图像远大于对象，则在运行时打开画面的速度会很慢，因为调整图像大小需要一定的时间。

将位图、PNG 或 JPEG 图像置于画面中

可通过创建图像对象将位图、PNG 或 JPEG 图像置于画面中。有关更多信息，请参见[创建图像](#) 参考页数 268。

本地消息

使用本地消息向操作员提供设备和进程的当前信息。例如，您可以使用本地消息说明无法以图形方式完全准确地显示其条件的设备的状态。

在**本地消息**编辑器中创建的消息将显示在图形画面的本地消息画面对象中。您可以在应用程序中使用多个本地消息画面对象，并将每个对象连接到不同的消息文件中。或者，您可以对多个本地消息画面对象使用相同的消息文件。

 提示：要向操作人员提供信息（无论打开哪种画面），请使用参考消息。有关参考消息的详细信息，请参见[参考消息](#) 参考页数 381。

设置本地消息

要设置本地消息

1. 在**本地消息**编辑器中，设置消息及其触发器值。
2. 通过**图形**编辑器，在运行时要显示消息的图形画面中创建本地消息画面对象。
3. 指定本地消息画面的外观、用于画面的消息文件及其标签。

有关创建图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。

使用本地消息编辑器

本地消息编辑器用于创建一个或多个本地消息文件。每个文件都存储在编辑器的文件夹中。用户可以同时打开并使用多个消息文件。

Tank1 - /Pumphouse/ (本地信息)		
	触发器值	信息
1	1	Inlet valve is open.
2	2	Inlet valve is closed.
3	3	Outlet valve is open.
4	4	Outlet valve is closed.
5	5	Tank1 is filling.
6	6	Tank1 is draining.
7		

在每个消息文件中最多可定义 10,000 条消息。

有关使用**本地消息**编辑器的详细信息，请参见帮助。

准备设置本地消息

当应用程序运行时，会不断向数据源发送有关各种流程的状态信息。例如，应用程序可能正在监控某个阀门是开是合，或某个锅炉内的温度。表示这些流程的状态值会发送到数据源。

标识要监控的标签和值

要设置本地消息，请确定要监控的与机器进程关联的标签，并标识会触发本地消息的标签的值。

有关创建 HMI 标签的信息，请参见[使用 HMI 标签](#) 参考页数 77。

本地消息的工作方式

以下是本地消息系统的几个主要部分：

- **本地消息文件** - 包含消息列表的文本文件，其中每条消息都带有一个触发器值
- **本地消息画面对象** - 当分配给对象的**值连接**与消息的触发器值匹配时显示本地消息的图形对象
- **值连接** - 标签或表达式。当此连接的值与消息的触发器值匹配时，本地消息画面对象会显示关联的消息。
- **消息文件连接** - 字符串标签或表达式。使用可变本地消息文件时，如果该连接的值与本地消息文件名称匹配，则本地消息画面对象会使用该本地消息文件。
- **使用回显消息连接** - 字符串标签。使用回显消息时，触发的消息将被写入分配至连接的标签。无论本地消息画面对象在运行时可见还是隐藏起来，回显消息功能都适用。

无论是否存在要显示的消息，本地消息画面对象都始终显示在其所在的图形画面上。但是，操作员无法看到消息，除非对象位于操作员当前正在查看的画面中。

示例：显示本地消息

本示例显示了如何通知操作员升降机的状态。在本示例中，本地消息系统的几个主要部分配合工作。

1. 创建名为 *Hoist_Status* 的标签。此标签指向可编程控制器中的地址，该地址可链接到升降机上的传感器。此标签具有 5 个可能的值：

标签具有以下值	当升降机具有此状态时
1	位于底部
2	正在上升
3	停在顶部和底部之间
4	正在下降
5	位于顶部

2. 在**本地消息**编辑器中，创建以下消息，其触发器值与将发送给 **Hoist_Status** 标签的值匹配：

触发器值	消息
1	升降机准备上升
2	升降机正在抬升托盘。
3	升降机已停止。
4	升降机正在降下托盘。
5	升降机结束上升。

使用名称 *Hoist status* 保存消息文件。

3. 在**图形**编辑器中，创建本地消息画面对象。在对象的**属性**对话框中，将 **Hoist_Status** 标签分配到**值连接**，然后选择 *Hoist status* 消息文件。

在运行时，当操作员查看包含本地消息画面对象的图形画面时，将显示升降机的状态。

本地消息和触发器值

创建想要向操作员通知的与每个标签值关联的信息。为每个消息分配一个触发器值，并将数据源设置为向**值连接**发送触发器值。可以使用 HMI 和数据服务器标签

触发器值可以是任意非零整数值（正数或负数）。触发器值不必连续，但每条消息的触发器值必须唯一。例如，可以使用触发器值 1、2 和 3，或数值 10、20 和 30。

如果使用模拟量标签或表达式，可以使用任意非零整数或浮点值来触发报警。浮点值将舍入到最接近的整数。有关值舍入方式的信息，请参见[数值四舍五入的方式](#) 参考页数 78。

触发器值不能为 0。开关量标签有两个可用值：0 和 1。因此，如果使用开关量标签，则只能使用值 1 来触发消息。如果要使用开关量标签来触发两条不同的消息，请创建一个用于将开关量标签的值加 1 的表达式。这样，就可以使用触发器值 1 和 2。

当**值连接**的值为 0 时，本地消息画面对象将被清除。

创建采用多种语言的本地消息

FactoryTalk View 版本 5.00 及更高版本支持采用多种语言的本地消息。创建本地消息时，这些消息将采用当前应用程序语言。可以将本地消息导出以进行翻译，然后将其导回应用程序。有关详细信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

FactoryTalk View ME Station 4.00 中的语言切换本地消息

对于将在 FactoryTalk View ME Station 版本 4.00 中运行的应用程序，使用 CurrentLanguage() 表达式函数指定本地消息文件中的消息偏移。在该文件中，针对每种语言将消息分为多个部分。有关 CurrentLanguage() 函数的信息，请参见[语言函数](#) 参考页数 347。

本地消息画面图形对象的工作方式

在运行时打开图形画面时，FactoryTalk View 会读取**值连接**的值并根据该值更新本地消息画面对象。

如果使用可变消息文件，FactoryTalk View 会读取**消息文件**连接的值以选择本地消息文件。

显示内容

- 如果未分配**值连接**，将使用问号 (?) 填充画面。
- **值连接**将四舍五入为最接近的整数。如果该值与指定消息文件中的任何触发器值都不匹配，则画面中将充满问号。

有关值舍入方式的信息，请参见[数值四舍五入的方式](#) 参考页数 78。

- 如果因消息过长而导致该对象无法容纳，则最后显示的字符将用星号 (*) 代替。
- 当**值连接**的值为 0 时，画面将被清除。
- 如果使用多种语言设置本地消息，则消息会以当前应用程序语言进行显示。如果切换了语言，则已在本地消息显示中的消息将保留其原始语言。新消息将以新语言显示。
- 如果使用变量消息文件，则可使用单个本地消息画面对象显示来自多个消息文件的消息。
- 如果未选择任何消息文件，或者所选消息文件已损坏或不存在，则本地消息画面中将显示以下消息：

“引用的本地消息文件丢失或损坏。”

打印画面

可以在开发计算机上打印图形画面。如果希望其他人员在实现应用程序前查看画面，或希望保存画面的直观记录，此操作可能很有用。

在运行时打印画面

还可以在运行时打印图形画面，以提供流程值（如趋势数据）的打印记录。

有关在开发计算机上打印的信息，请参见[打印](#) 参考页数 40。

当在运行时打印画面时，将打印屏幕上的所有内容，包括当前画面、弹出窗口和任何可见背景应用程序。

有关指定在运行时要用于将在个人计算机或 MobileView 终端上运行的应用程序的打印机的信息，请参见[指定运行时要使用的打印机](#) 参考页数 189。

有关为将在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上运行的应用程序指定打印机选项的信息，请参见 *PanelView Plus 终端用户手册*。

要在运行时打印图形画面

请使用以下一个或两个方法：

- 在要打印的图形画面中创建画面打印按钮。在运行时，操作员按下按钮以打印画面。
有关创建图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。
- 将标签或表达式分配到[远程画面打印](#)连接（在[全局连接](#)编辑器中）。当标签或表达式的值从 ☐ 更改为非零值时，将自动打印当前画面。

对数据源进行编程以在每次打印数据时触发更改。

有关设置远程画面打印的更多信息，请参见[打印画面](#) 参考页数 257。

使用图形对象

本章介绍了图形对象的类型并概述如何：

- 创建图形对象，包括绘图对象和 ActiveX 对象
- 选择和取消选择对象，以及使用**对象浏览器**
- 使用**属性对话框**和**属性面板**设置对象
- 为对象着色和命名
- 测试对象在不同状态下的外观
- 为对象分配标签和表达式
- 使用“标签替换”来替换标签
- 使用标签占位符
- 移动、复制、删除对象，制作对象的复件，以及调整对象的大小和形状
- 对对象进行分组和取消分组，以及编辑组对象
- 排列对象并将对象锁定到位

有关在创建图形对象后对其进行设置的信息，请参见[设置图形对象](#) 参考页数 301。

有关设置全局对象的信息，请参见[使用参数和全局对象](#) 参考页数 361。

图形对象

构成图形画面的元素称为图形对象。使用对象控制过程、机器和应用程序。

FactoryTalk View 附带了一系列完整的可配置对象，如按钮、列表选择器、条形图和趋势。某些对象与数据源进行交互，以允许操作员更改或查看标签值。例如，操作员可以按下按钮将标签值设置为 1，使可编程控制器启动传送带。其他对象则用于控制应用程序。例如，您可以使用按钮对象更改画面和浏览列表。

FactoryTalk View 还附带可用于说明图形画面的绘图对象。绘图对象包括文本、位图图像，以及几何图形和徒手画。

FactoryTalk View 还支持使用 ActiveX 对象（可用于控制过程和画面信息的第三方软件组件）。可用的 ActiveX 对象取决于开发计算机上安装的第三方应用程序。例如，Microsoft Visual Basic®、Rockwell Automation 和 Microsoft Office 等产品提供在 FactoryTalk View Studio 中可配置的 ActiveX 对象。

关于连接

许多对象都使用连接与数据源进行交互。连接是对象与数据源之间的链接。根据对象的功能，该对象可以具有多个连接。例如，瞬时型按钮具有**值连接**和**指示器连接**。**值连接**用于设置数据源处的值，**指示器连接**则用于显示图形画面中的数据源值。

通过为对象连接分配标签或表达式，可控制应用程序与数据源之间的数据流，也可以控制过程或机器。在对象**属性**对话框的**连接**选项卡中（参见[使用“属性”对话框](#) 参考页数 278），或在**属性面板**的**连接**选项卡中（参见[使用“属性面板”](#) 参考页数 280），可为对象的连接分配标签或表达式。

使用图形对象

下面的表格将有助于您选择要用于控制应用程序、机器和过程的对象。这些表根据对象功能对对象进行分组，概述每个对象的作用，并列出了有关使用对象的更详细信息的交叉引用。

对画面进行说明

使用的图形对象	要执行此操作
文本	在画面中为标记或指令创建文本。请参见 创建文本 参考页数 267。
图像	将图像置于画面中。有关更多信息，请参见 创建图像 参考页数 268。
面板	绘制有边框的矩形。请参见 创建面板 参考页数 270。
弧	绘制弧（即椭圆或圆的周长的一段）。请参见 创建弧和楔形 参考页数 270。
椭圆	绘制椭圆和圆。请参见 创建椭圆和圆 参考页数 271。
徒手画	绘制徒手画，如同在纸张上使用笔绘制一样。请参见 创建手绘图形 参考页数 271。
直线	绘制直的对角线、水平线和垂直线。请参见 创建线条 参考页数 272。
多边形	绘制一系列连接的直线，构成封闭的形状。请参见 创建多边形和折线 参考页数 272。
折线	绘制一系列连接的直线。请参见 创建多边形和折线 参考页数 272。
矩形	绘制矩形和方形。请参见 创建矩形和方形 参考页数 273。
圆角矩形	绘制带圆角的矩形和方形。请参见 创建圆角矩形和方形 参考页数 273。
楔形	绘制椭圆或圆的填充段。请参见 创建弧和楔形 参考页数 270。
Symbol Factory	选择要置于画面中的图像。

控制应用程序

使用的图形对象	要执行此操作
“转至画面”按钮	打开图形画面。 有关详细信息，请参见 转至画面按钮 参考页数 171。
“返回至画面”按钮	关闭画面，然后返回到上一画面。有关详细信息，请参见 返回画面至按钮 参考页数 171。
关闭画面按钮	关闭画面。也可以将值发送到标签。 有关详细信息，请参见 关闭画面按钮 参考页数 172。
画面列表选择器	从画面列表选择一个要打开的画面。 有关详细信息，请参见 画面列表选择器 参考页数 172。
“画面打印”按钮	打印当前画面。 有关详细信息，请参见 在运行时打印画面 参考页数 258。
“语言切换”按钮	切换应用程序语言。 有关详细信息，请参见 关于语言切换 参考页数 157。

使用的图形对象	要执行此操作
"登录"按钮	打开 登录 对话框，然后登录。 有关详细信息，请参见 为用户提供登录和注销的方法 参考页数 145。
"注销"按钮	从应用程序中注销。 有关详细信息，请参见 注销 参考页数 146。
"密码"按钮	更改当前用户的密码或任意用户密码。 有关详细信息，请参见 更改密码 参考页数 209。
"添加用户/组"按钮	向当前正在运行的应用程序中添加 FactoryTalk Security 用户、Windows 关联用户或 Windows 关联组。 有关详细信息，请参见 添加用户或组 参考页数 212。
"删除用户/组"按钮	从当前正在运行的应用程序中删除 FactoryTalk Security 用户、Windows 关联用户或 Windows 关联组。 有关详细信息，请参见 删除用户或组 参考页数 214。
"修改组成员身份"按钮	向当前正在运行的应用程序中添加或从中移除 FactoryTalk 用户、Windows 关联用户或 Windows 关联组。 有关详细信息，请参见 修改用户或组成员身份 参考页数 215。
"解锁用户"按钮	解锁从当前正在运行的应用程序中锁定的 FactoryTalk 用户帐户。 有关详细信息，请参见 解锁用户 参考页数 216。
"启用用户"按钮	从当前正在运行的应用程序中启用已禁用的 FactoryTalk 用户帐户。 有关详细信息，请参见 启用用户 参考页数 218。
"禁用用户"按钮	从当前正在运行的应用程序中禁用 FactoryTalk 用户帐户。 有关详细信息，请参见 禁用用户 参考页数 217。
"更改用户属性"按钮	在当前正在运行的应用程序中修改 FactoryTalk 用户的属性。 有关详细信息，请参见 更改用户属性 参考页数 218。
"关闭"按钮	停止应用程序并关闭 FactoryTalk View ME Station。 有关详细信息，请参见 关闭按钮 参考页数 173。
"转到配置模式"按钮	停止应用程序并打开 FactoryTalk View ME Station 对话框。 有关详细信息，请参见 转到配置模式按钮 参考页数 171。
"打印报警历史"按钮	打印一份包含报警记录文件中报警消息的报告。可以打印一份包含所有报警，或某一指定报警触发器的报告。
"打印报警状态"按钮	打印一份包含报警状态的报告，其中包括每个报警已经触发的次数以及处于报警状态的时间。可以打印一份包含所有报警，或某一指定报警触发器的报告。

启动和控制过程

使用的图形对象	要执行此操作
瞬时型按钮	通过在按下时向标签发送一个值并在释放时发送另一个值来启动一个过程或操作。
保持型按钮	通过在按下时向标签发送一个值并在下次按下并释放按钮时再发送一个值来在两个值之间切换。此按钮对于更改机器或过程中的设置很有用，但不适用于启动机器或过程。

使用的图形对象	要执行此操作
锁定型按钮	启动机器或过程。该按钮将保持其设置（锁定）状态，直到过程完成。例如，使用此按钮启动装袋机。过程完成（袋已装满）后，该按钮将由 握手 连接进行复位（解锁）。
多态型按钮	在一系列值之间循环。每次操作员按下按钮时，都会将下一状态的值发送给标签。当按钮处于最后一个状态时，按下该按钮会将其更改为第一个状态，并写出第一个状态的值。 当希望操作员使用单个按钮按顺序查看和选择多个选项时，此按钮将会派上用场。此按钮通过显示反映不同状态的不同颜色、标题或图像来显示操作的当前状态。
互锁型按钮	使用一组按钮向同一标签发送多个值。当操作员按下组中的一个按钮时，该按钮的值将发送到标签，并且只要标签值与按钮值相同，该按钮将保持突出显示状态。按下组中的另一个按钮会释放第一个按钮，并将新值发送到标签。 也可以使用单个互锁型按钮向标签发送值。
增减型按钮	以指定的整数或浮点值增大或减小标签的值。例如，将两个增减型按钮结合使用来创建一个增加/减少控件。
控件列表选择器	从状态列表中为过程或操作选择状态。该列表会突出显示以显示当前状态，并且操作员可通过滚动列表来选择不同的状态。分配给选定状态的值会写入标签。
导向控件列表选择器	从状态列表中为过程或操作选择状态。该列表将突出显示以显示当前状态，并且操作员或远程设备（如可编程控制器）可以浏览列表以选择不同的状态。
具有水平或垂直滑块动画的绘图对象	通过拖动滑块对象来设置标签值。滑块的像素位置被转换为写入标签的值。如果在数据源处更改了标签值，滑块位置将发生更改以反映此变化。 有关动画的信息，请参见为图形对象添加动画 参考页数 323。
ActiveX 对象	使用连接到模拟量、开关量或字符串标签的第三方对象更改标签值，其中包括 HMI 和数据服务器标签。该对象的属性值发生更改时，新值将写入关联的标签。 有关详细信息，请参见使用 ActiveX 对象 参考页数 274。

以图形方式显示过程和值

使用的图形对象	要显示的内容
条形图	以条形图格式表示的数值。条形图通过大小增减来显示不断变化的值。
测量盘	以表盘格式表示的数值。测量盘的指针在表盘上移动以显示不断变化的值。
刻度尺	条形图的值范围的静态指示。
多态指示器	过程的状态，在面板上通过更改其颜色、图像或标题来指示当前状态。将每个状态设置为与数字标签值相对应。
符号	过程的状态，通过使用一幅单色图像更改颜色来指示当前状态。每个状态与数字标签值相对应。 如果要一目了然地显示过程或操作的状态，此对象就会派上用场。

使用的图形对象	要显示的内容
列表指示器	过程的状态，使用一个可能状态列表进行显示，其中当前状态将突出显示。每个状态在列表中都由一个标题表示，并与数字标签值相对应。 如果希望查看当前状态，但还希望查看其他可能状态，则此指示器会很有用。对于顺序过程，列表可以提醒操作员此过程中接下来要发生的情况。
趋势	历史或当前数字标签值，根据时间绘制或在 XY 图（其中，一个或多个标签值会根据其他标签值进行绘制以显示它们之间的关系）中显示。 有关详细信息，请参见 设置趋势 参考页数 387。
时间和日期显示	显示当前的时间和日期。
ActiveX 对象	使用连接到模拟量、开关量或字符串标签的第三方对象的数据，其中包括 HMI 和数据服务器标签。所显示数据的格式取决于对象。 有关详细信息，请参见 使用 ActiveX 对象 参考页数 274。
具有旋转、宽度、高度、填充、颜色、水平或垂直位置动画的绘图对象	标签的值，使用当前值相对于可能值范围的图形表示。例如，使用旋转动画可将标签值显示为表盘上指针的位置。 对于颜色动画，请分配不同的颜色来表示不同的值。 有关动画的信息，请参见 为图形对象添加动画 参考页数 323。

使用列表、趋势、报警条、审核跟踪列表和数字输入对象

使用的按钮	搭配使用的图形对象	要执行此操作
暂停按钮	Trend	在暂停和自动滚动之间切换趋势。
下一支笔按钮	Trend	将趋势的垂直轴标记更改为下一支笔的刻度。
Backspace 按钮	控件列表选择器 导向控件列表选择器	将光标移回列表中突出显示的条目。
End 按钮	列表和趋势	列表 - 移动到列表中的底部项。 趋势 - 恢复趋势滚动并移动到趋势中的当前（最新）数据。
Enter 按钮	列表 报警列表和报警条	选择光标所指向的条目。 确认当前选定的报警。
Home 按钮	列表和趋势	列表 - 移动到列表中的顶部项。 趋势 - 暂停趋势并移动到趋势中的最早数据。
左移/右移按钮	趋势、诊断列表	趋势 - 暂停趋势并向左或向右滚动。 诊断列表 - 在画面中滚动诊断消息内容以查看完整内容。
上移/下移按钮	列表、趋势和数字输入对象	列表 - 在列表中向上或向下移动一项。 趋势 - 在垂直刻度上向上或向下滚动以显示较高或较低的值。 数字输入光标点 和 数字输入启用按钮 - 增大或减小值。

使用的按钮	搭配使用的图形对象	要执行此操作
Page up/Page down 按钮	列表	在列表中向上翻页或向下翻页。
"确认报警"按钮	报警列表 报警条	确认选定的报警并使其静音。
"报警状态模式"按钮	报警状态列表	将报警状态列表中显示的报警类型从所有报警更改为活动报警，再更改为过往报警。
"清除报警条"按钮	报警条	清除报警条中的报警而不将该报警从报警记录文件和报警列表中移除。
"诊断清除"按钮	诊断列表	从所有诊断列表中移除选定的消息。
"信息确认"按钮	参考消息画面	确认画面中的当前消息。

有关对列表和趋势使用按钮的详细信息：

如需了解关于	请参见
将按钮链接到特定的列表、报警条或趋势对象	将按钮与对象关联起来 参考页数 317
对报警列表、报警条和报警状态列表使用按钮	将按钮与报警历史和报警对象搭配使用 参考页数 117
对参考消息画面使用按钮	[INFORMATION] 画面中的按钮
对诊断列表使用按钮	对诊断列表使用按钮 参考页数 135
将按钮与审核跟踪列表搭配使用	将按钮与审核跟踪列表搭配使用 参考页数 138
对趋势使用按钮	使用按钮在运行时控制趋势 参考页数 394

与前一个表中的按钮不同，下列按钮不能用于特定的图形对象。可以将其直接用于报警历史中的报警和应用程序的审核及诊断消息。

使用的按钮	要执行此操作
"确认全部报警"按钮	对于所有当前未确认的报警或某一特定报警触发器的报警，进行确认并使其静音。
"清除报警历史"按钮	从报警记录文件和所有报警列表中移除报警。您可以移除所有报警，或只移除某一特定报警触发器的报警。也可以复位已清除的报警。这会将报警已触发的次数复位为 0，处于报警中的累计时间复位为 0。
"复位报警状态"按钮	针对所有报警将报警已经触发的次数复位为 0，处于报警中的累计时间复位为 0。
"报警静音"按钮	使所有当前报警的声音指示器静音（仅限个人计算机）。
"排序报警"按钮	将报警列表和报警记录文件中的报警排序方式在按时间排序与按触发器值排序之间切换。
"诊断全部清除"按钮	从所有诊断列表中移除所有诊断消息。
"清除审核跟踪"按钮	从审计记录文件、审核跟踪列表和审核跟踪 RAM 缓存中移除所有审核信息。

输入并显示数字值和字符串值

使用的图形对象	要执行此操作
"数字输入启用"按钮	输入一个数字值，然后将该值写入标签或表达式，或者增减数据源中的值。
数字输入光标点	输入一个数字值，然后将该值写入标签或表达式，或者增减数据源中的值。

使用的图形对象	要执行此操作
"字符串输入启用"按钮	输入一个字符串值，然后将该值写入标签。
数字显示	显示数字标签值。例如，显示烤箱的当前温度。
字符串显示	显示字符串标签值。例如，设置数据源以生成可根据操作过程状态进行报告的字符串，或为操作员提供有关下一步操作的说明的字符串。
RecipePlus 按钮	为 RecipePlus 表中的成分显示数据集和标签值。将选定数据集的标签值写入数据源。将数据源中的标签值写入选定的数据集或新数据集。将表中的数据值保存到配方文件中。重命名或删除配方单元。 有关详细信息，请参见 RecipePlus 按钮 参考页数 399。
RecipePlus 选择器	选择要显示、从中下载、写入、重命名或删除的配方单元。 有关详细信息，请参见 RecipePlus 选择器 参考页数 399。
RecipePlus 表	显示和比较配方数据集值及标签值。编辑数据集值 有关详细信息，请参见 RecipePlus 表 参考页数 399。
ActiveX 对象	使用连接到模拟量、开关量或字符串标签的第三方对象输入或显示数据，其中包括 HMI 和数据服务器标签。所输入或显示数据的格式取决于对象。 有关详细信息，请参见 使用 ActiveX 对象 参考页数 274。

显示报警、审核和消息

使用的图形对象	要显示的内容
报警列表	多个报警消息，包括触发和确认报警的时间。 有关详细信息，请参见 报警列表图形对象的工作方式 参考页数 115。
报警条	单个未确认的报警消息。 有关详细信息，请参见 报警条图形对象的工作方式 参考页数 116。
报警状态列表	报警状态，包括报警已触发的次数以及报警处于活动状态的时长。 有关详细信息，请参见 报警状态列表图形对象的工作方式 参考页数 117。
诊断列表	有关系统活动的信息，如标签读取、标签写入和通信错误。 有关详细信息，请参见 诊断列表图形对象的工作方式 参考页数 135。
审核跟踪列表	关于运行时操作员操作的信息。 有关详细信息，请参见 审核图形对象的工作方式 参考页数 137。
审核跟踪详细信息	关于审核跟踪列表中所选审核条目的信息。 有关详细信息，请参见 审核图形对象的工作方式 参考页数 137。
参考消息画面	有关过程、提示或指示的消息，以及有关当前状态的信息。 有关详细信息，请参见参考消息画面图形对象。
本地消息画面	有关设备或过程状态的持续信息。 有关详细信息，请参见 本地消息画面图形对象的工作方式 参考页数 257。

选择用于创建图形对象的工具

对象菜单包含用于创建对象以及选择和旋转对象的菜单项。还可以使用工具箱来创建对象。



要选择工具

- 从对象菜单中选择工具，或从工具箱中拖动工具。
- 选择的徒手画工具和文本工具如下。



要取消选择工具，可使用以下方法之一：

- 双击画面中的空白区域。
- 单击选择工具。
- 选择其他工具。

对于某些绘图对象，双击画面中的空白区域将创建另一个对象实例。对于这些对象，要完成绘图，请单击“选择”工具。有关更多信息，请参见[绘图对象](#) 参考页数 267。

开始创建对象之前

在创建对象时，要精确地确定其大小和位置，请使用网格。

要使用网格

- 从视图菜单中选择显示网格 > 对齐。

有关设置网格的信息，请参见[使用网格](#) 参考页数 243。

有关在创建图形对象后对其进行设置的信息，请参见[设置图形对象](#) 参考页数 301。

有关将动画附加到所创建对象的信息，请参见[为图形对象添加动画](#) 参考页数 323。

创建图形对象

本节一般适用于图形对象。

创建 ActiveX 对象和某些绘图对象时还需要其他步骤。有关创建绘图对象的详细信息，请参见下一节。有关 ActiveX 对象的信息，请参见[使用 ActiveX 对象](#) 参考页数 274。

要创建图形对象

1. 为要创建的对象选择工具。
2. 在要放置对象的位置单击鼠标，然后拖动鼠标以绘制一个尺寸为所需对象一般大小的矩形。
3. 双击对象，可打开其属性对话框。
4. 在对话框中，指定对象的外观、行为和连接。有关属性对话框的更多信息，请参见[使用“属性”对话框](#) 参考页数 278。

也可使用属性面板设置对象。有关使用属性面板的信息，请参见[使用“属性面板”](#) 参考页数 280。

绘图对象

绘图对象是用于显示图形画面的静态对象。在图形画面中创建绘图对象可帮助操作员了解如何使用画面。例如，在按钮组周围绘制矩形可将组与画面中的其他元素分隔开，或将文本至于画面上为操作员提供说明。

对象 > 绘图菜单中的所有对象均为绘图对象。

以下创建绘图对象的说明介绍了如何创建对象，然后打开对象的属性对话框来设置对象外观。有关使用属性对话框的信息，请参见[使用“属性”对话框](#) 参考页数 278。

也可使用属性面板设置对象。有关使用属性面板的信息，请参见[使用“属性面板”](#) 参考页数 280。

创建文本

使用文本工具可绘制文本对象，以用于画面中的标记或指令。

要创建文本对象

1. 在图形画面编辑器中选择对象 > 绘图 > 文本，或从工具箱中拖动 。

2. 按住鼠标按键，沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象，然后释放按键。

文本属性对话框将打开。

3. 输入文本并指定选项。



提示：

- 要将光标移至文本的下一行，请按 **Enter**。
- 要在文本中使用嵌入式变量，请单击**插入变量**。
- 要创建另一个文本对象，请移动到绘制区域中的空白点，单击并拖放以创建另一个文本对象。

4. 单击**确定**。

将一个文本对象设置为所需外观后，可以复制和粘贴该对象以创建具有相同格式的其他文本对象。双击文本对象可编辑新对象的文本。

有关文本对象的更多信息，请参见帮助。

选择字体

可以选择已安装的任何字体，但是建议使用 **TrueType** 和 **OpenType** 字体。因为这些字体可轻松调整大小而不会影响文本质量。对于 PanelView Plus 和 PanelView Plus CE 终端，必须使用 **TrueType** 字体。

如果运行应用程序的计算机上不含设置应用程序时使用的字体，Windows 将使用与您指定的字体匹配度最高的字体进行替换。

如果要使用多语言应用程序，我们建议使用 Microsoft Sans Serif 或 Tahoma。这些字体允许字体链接以支持其他语言的字符集。PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 和 PanelView Plus CE 终端在交付时已启用字体链接。

有关字体链接的更多信息，请参见“帮助”。有关设置应用程序语言的更多信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

创建图像

图像图形对象用于将图像置于图形画面中。可以使用图像文件夹中已包含的图像，或使用 Symbol Factory 选择图形并将其添加到画面和图像文件夹中。

前提

- 将图像导入到工程。


有关更多信息，请参见[导入位图、JPEG、PNG 和 SVG 图像](#) 参考页数 252。

要创建图像对象

1. 在图形画面编辑器中选择对象 > 绘图 > 图像，或从工具箱中拖动 。

2. 按住鼠标按键，沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象，然后释放按键。

图像浏览器将打开。



3. 从选择图像列表中，选择要显示在对象上的图像。
4. 单击确定。

图像放置在绘制矩形的位置，但是使用了图像的实际大小，而非所绘制矩形的大小。要更改图像的属性，请双击图像打开**图像属性**对话框并指定选项。

有关使用**图像浏览器**的更多信息，请参见[使用图像浏览器导入图像](#) 参考页数 253。

有关图像对象的更多信息，请参见帮助。

将图像从 Symbol Factory 添加到图形对象

在设置图形对象时，根据需要使用**图像浏览器**从 Symbol Factory 添加图像。

要使用**图像浏览器**将图像从 **Symbol Factory** 添加到图形对象，请执行以下操作：

1. 在**图像浏览器**中，单击**启动库**按钮。
2. 浏览类别并选择要使用的图形。
3. （可选）修改图形选项卡下的图形选项。
4. 单击**复制为**。

Symbol Factory 将最小化，从而返回到**图像浏览器**。



提示：不支持复制为 SVG。

5. 单击**从库粘贴**。
6. 键入一个唯一的图像名称，然后单击**确定**。

该图形现在将显示在**预览**窗口中，并已添加到**图像浏览器**中的列表。此操作也会将该图像添加到**浏览器**窗口的**图像**文件夹中。

7. 单击**确定**。

创建面板


该面板工具用于绘制有边框的矩形和正方形。可以将面板对象设置为在运行时闪烁。面板对象仅支持可视性动画。

要创建面板对象

1. 在图形画面编辑器中选择**对象 > 绘图 > 面板**，或从工具箱中拖动 。
2. 按住鼠标按键，沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象，然后释放按键。
 提示：按住 **Ctrl** 时拖动鼠标可绘制正方形面板。
3. 双击面板，可打开其**属性**对话框。
4. 在**属性**对话框中，指定面板的显示外观。
5. 单击**确定**。


创建弧和楔形

绘制弧和楔形对象分两步：首先创建一个椭圆或圆，然后调整其形状以得到所需的线段。




要创建弧或楔形

1. 在图形画面编辑器中选择**对象 > 绘图 > 弧（或楔形）**，或从工具箱中拖动 （或 ）。
2. 在要放置对象的位置单击鼠标，然后拖动鼠标以绘制一个椭圆或圆。
 要根据圆（而非椭圆）来绘制弧或楔形，请在拖动时按住 **Ctrl** 键。
 松开鼠标按钮时，将出现一组手柄，因此您可以将楔形或弧的角度从 360 度减小到所需的角度。



- 单击手柄，然后拖动鼠标以“剪切”部分圆形。



- 要结束绘图，请单击该对象。
- 要更改对象外观，请单击上下文菜单上的**属性**，或双击对象打开其**属性**对话框。
- 选择弧或楔形选项。

有关该对话框中选项的信息，请参见“帮助”。

- 要关闭对话框，请单击**确定**。

您还可以使用“弧”和“楔形”工具调整弧和楔形的形状。有关更多信息，请参见[调整绘图对象的形状](#) 参考页数 292。

创建椭圆和圆

使用椭圆工具来绘制椭圆和圆。

要创建椭圆或圆形对象

- 在图形画面编辑器中选择**对象 > 绘图 > 椭圆**，或从工具箱中拖动 .

- 按住鼠标按键，沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象，然后释放按键。

按住 **Ctrl** 时拖动鼠标可绘制圆形

- 双击对象，可打开其**属性**对话框。
- 在**属性**对话框中，指定对象的显示外观。
- 单击**确定**。



提示：由于 Windows CE 操作系统中存在限制，在 PanelView Plus 系列终端上显示时，桌面上看起来正常的椭圆和圆可能会显得不规则。为避免这种情况，请不要使用线宽大于 1 像素的椭圆。

创建手绘图形

使用徒手画工具绘制形状与在纸上用笔绘制一样。

要创建徒手画对象

- 在图形画面编辑器中选择**对象 > 绘图 > 徒手画**，或从工具箱中拖动 .
- 按住鼠标按键，沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象，然后释放按键。
- 双击对象，可打开其**属性**对话框。
- 在**属性**对话框中，指定对象的显示外观。
- 单击**确定**。

创建线条

使用线条工具来绘制直斜线、水平线和垂直线。

要创建线条对象

1. 在图形画面编辑器中选择对象 > 绘图 > 线条，或从工具箱中拖动 。
2. 按住鼠标按钮并拖动鼠标绘制线条。
 提示：按住 **Ctrl** 时拖动鼠标可绘制水平线或垂直线。
3. 双击线条，可打开其属性对话框。
4. 在属性对话框中，指定线条的显示外观。
5. 单击确定。
 提示：当在编辑模式中放置线条并向其添加一个点后，该线条会转换为折线对象。如果从具有三个点的折线中移除一个点，则该折线将成为一个直线对象。

用户可以使用折线工具将直线转换为折线。有关更多信息，请参见[调整绘图对象的形状](#)参考页数 292。

创建多边形和折线

折线是一系列相连的线段。多边形是一个多边对象（具有三个或更多边）。例如，如果要创建三角形，请使用多边形形状。



要创建多边形或折线

1. 在图形画面编辑器中选择对象 > 绘图 > 多边形（或折线），或从工具箱中拖动 （或 ）。
2. 单击并拖动来创建对象的第一个线段。释放该鼠标键。
 要绘制水平线或垂直线，请在拖动时按住 **Ctrl** 键。

3. 将鼠标移动到下一个线段的终点，然后单击。
 重复此步骤，直到完成对象。

4. 要完成绘制，请双击画面的空白区域，或单击选择工具。
5. 要更改对象的外观，请双击它以打开对象的属性对话框。
6. 选择多边形或折线选项。
 有关该对话框中选项的信息，请参见“帮助”。

7. 要关闭对话框，请单击**确定**。

可以使用**多边形**工具调整直线、多边形、折线和矩形的形状。有关更多信息，请参见[调整绘图对象的形状](#) 参考页数 292。

创建矩形和方形

使用矩形工具来绘制矩形和正方形。



提示：矩形和方形是特殊的多边形，因此，它们的属性对话框与多边形对象的属性对话框相同。

要创建矩形或正方形对象

1. 在**图形画面编辑器**中选择**对象 > 绘图 > 矩形**，或从工具箱中拖动 。
2. 按住鼠标按键，沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象，然后释放按键。



提示：按住 **Ctrl** 时拖动鼠标可绘制正方形。

3. 双击对象，可打开其**属性**对话框。
4. 在**属性**对话框中，指定矩形的显示外观。
5. 单击**确定**。

用户可以使用“多边形”工具将矩形调整为多边形。有关更多信息，请参见[调整绘图对象的形状](#) 参考页数 292。

创建圆角矩形和方形

使用圆角矩形工具来绘制带圆角的矩形和方形。



要创建圆角矩形或正方形对象

1. 在**图形画面编辑器**中选择**对象 > 绘图 > 圆角矩形**，或从工具箱中拖动 。
2. 按住鼠标按键，沿对角线方向拖动鼠标绘出所需大小的对象，然后释放按键。



提示：按住 **Ctrl** 时拖动鼠标可绘制圆角正方形。

3. 要更改圆角的角度，可单击并拖放对象内部显示的单手柄，直到对象变成所需的形状。



4. 双击矩形，可打开其**属性**对话框。
5. 在**属性**对话框中，指定圆角矩形的显示外观。
6. 单击**确定**。



提示：要在创建对象后更改圆度，可右键单击对象，然后选择**编辑**。单手柄将出现在对象中。

由于 Windows 限制，无法旋转圆角矩形和圆角方形。

导入 .wmf 或 .dxf 文件

有关使用圆角矩形工具调整圆角矩形形状的信息，请参见[调整圆角矩形的形状](#) 参考页数 293。

在导入 .wmf 和 .dxf 文件时，文件将转换为绘图对象，例如线、椭圆或多边形。



提示：根据文件的复杂性，转换后的图像可能包含 500 个或更多个绘图对象。这可能导致画面加载时间很长。在这种情况下，最好将 .wmf 或 .dxf 文件转换为位图，然后在图像对象中显示该位图。

要将 .wmf 或 .dxf 文件导入到画面中

1. 在**对象**菜单中，选择**导入**。
2. 在要放置文件的位置单击鼠标，然后拖动鼠标以绘制一个矩形。
3. 在**文件类型**框中，选择要导入的文件类型。
4. 导航到存储文件的目录，然后选择要导入的文件。
5. 单击**打开**。

文件将转换为绘图对象并进行分组，然后已分组对象将置于图形画面中。

ActiveX 对象

ActiveX 控件是由第三方供应商创建的现成的软件组件。ActiveX 控件提供的功能可由 FactoryTalk View ME Station 通过对象的属性访问。

ActiveX 对象使用标签或表达式与数据源交换信息。可用于特定 ActiveX 对象的属性和连接取决于第三方供应商的实现方法。

重要 ActiveX 控件的运行时行为取决于供应商的实现。运行应用程序之前，先对对象进行全面测试，确保其行为符合预期。

在 FactoryTalk View ME Station 和 ActiveX 控件之间传递的信息必须采用标签使用的以下格式之一：

- 模拟量编号
- 开关量编号
- 字符串

ActiveX 控件必须可在受支持的操作系统和 PanelView Plus 系列平台中使用。要在运行时使用 ActiveX 控件，必须有与运行时计算机操作系统兼容的对象版本。

ActiveX 对象仅支持可视性动画。


将 ActiveX 控件添加到图形画面

可能需要将 ActiveX 控件添加到图形画面中。

要将 ActiveX 控件添加到图形画面

1. 在 FactoryTalk View Studio 中选择**对象 > ActiveX 控件**，或从工具箱中拖动 。
2. 在图形画面中，拖动 ActiveX 工具可绘制所需对象大小的矩形。

3. 在**插入 ActiveX 控件**对话框中，选择要添加的对象然后单击**确定**。



有关该对话框中选项的信息，请参见“帮助”。

对象将置于画面中。根据第三方实现该对象的方式，其大小可能与所绘制矩形的大小不同。

4. 要指定对象的属性，并为其连接分配标签或表达式，请执行以下操作之一：
 - 右键单击该对象，然后选择**属性**打开对象的**属性**对话框。
根据第三方实现该对象的方式，可能没有**属性**对话框。如果**属性**菜单项不可用，请使用下一种方法。
 - 右键单击对象，然后选择**属性面板**。
5. 在**属性**对话框或**属性面板**的**属性**选项卡中，指定对象的属性。
6. （可选）在**通用**选项卡中设置属性。

有关更多信息，请参见[设置对象的空间属性、名称和可见性](#) 参考页数 311。

7. 在**连接**选项卡中，为对象的连接分配标签或表达式。
8. 单击**确定**关闭**属性**对话框，或单击**关闭**关闭**属性面板**。

有关使用**属性**对话框的信息，请参见[使用“属性”对话框](#) 参考页数 278。

有关使用**属性面板**的信息，请参见[使用“属性面板”](#) 参考页数 280。

使用对象的工具和提示

本节介绍了有助于您使用所创建对象的**图形编辑器**功能。介绍了执行以下操作的方法：

- 选择和取消选择对象。
- 使用**对象浏览器**查看和选择对象。
- 使用对象的**属性**对话框来设置对象的属性，并为其连接分配标签和表达式。
- 使用**属性面板**设置单个对象属性和组对象属性，并为单个对象的连接分配标签和表达式。
- 颜色对象。
- 名称对象。
- 测试对象在不同状态中的外观。

选择和取消选择对象

要使用对象，必须先选择它。可以使用**选择**工具或**对象浏览器**选择对象。

有关使用**对象浏览器**的信息，请参见[使用对象浏览器](#) 参考页数 276。

要选择“选择”工具

- 选择**对象 > 选择**或单击**对象**工具栏上的 。
- 鼠标指针将变为单箭头。

要选择	执行的操作
对象或对象组	单击对象或组。 在 对象浏览器 中，单击对象或组。
对象组中的对象	双击该组，然后单击对象。 在 对象浏览器 中，打开组，然后单击对象。
多个对象	单击第一个对象，然后按住 Ctrl 键单击其他对象。
某一区域中的所有对象	单击并沿对角线方向拖动，以在对象周围绘制一个选择边框。 按住 Ctrl 键单击边框外的对象，将其添加到选择区域中。
绘图区域中或正在编辑的组中的所有对象	从 编辑 菜单上，选择 全选 ，或按 Ctrl+A 。

要取消选择	执行的操作
某个对象	按住 Ctrl 键单击对象。
多个对象	按住 Ctrl 键，并拖动对象周围的选择边框。
所有选定对象	单击任何对象之外的 绘图 区域。

使用对象浏览器

对象浏览器提供一个树形列表，列出图形画面中所有对象的名称，允许从列表中选择和突出显示。组在树中列为可扩展条目，带有 + 图标。

您可以使用**对象浏览器**执行以下操作：


- 选择图形画面中隐藏在其他对象后面的对象，而无需将对象置于前方。对象按从前到后的顺序列出。最近创建的对象位于前方，除非您使用**置于底层**选项将其移动到底层。
- 通过选中或清除**对象浏览器**中对象前的复选框，可以显示或隐藏图形画面上的对象。
- 突出显示按对象类型分组的对象、已附加动画的对象和包含特定标签或表达式分配的对象。

对象浏览器不显示墙纸对象和 ActiveX 复合对象中的对象。

当打开工程时，将在主窗口的右侧显示**对象浏览器**。可以隐藏该窗口或更改其大小和位置。如果该窗口不显示，可使用以下方法之一打开窗口：

- 在**图形**工具栏中，单击 .
- 从**视图**菜单选择**对象浏览器**。

- 右键单击对象，然后选择**对象浏览器**。



有关使用**对象浏览器**的详细信息，请参见帮助。

有关对对象分层的详细信息，请参见[对对象分层](#) 参考页数 295。

有关更多信息，请参见[在图形画面中显示或隐藏对象](#) 参考页数 277。

有关更多信息，请参见[在对象浏览器中突出显示对象](#) 参考页数 278。

显示或隐藏图形画面中的对象

可使用**对象浏览器**中图形对象前的复选框来显示或隐藏图形画面中的对象。

要显示或隐藏图形画面中的对象

- 在**对象浏览器**中，选中要显示的对象前的复选框，或取消选中要隐藏的对象前的复选框。



提示：

- 默认情况下，将选中**对象浏览器**中的所有对话框，且所有对象均显示在图形画面中。
- 如果选中或清除**对象浏览器**中一个组前的复选框，该组中所有对象都会在图形画面上显示或隐藏。如果选中或清除**对象浏览器**中显示根节点前的复选框，图形画面上的所有对象都会显示或隐藏。
- 在运行时，图形对象的显示状态取决于表达式。**对象浏览器**对于图形对象的可见状态对运行时对象的默认可见状态没有影响。

•

在“对象浏览器”中突出显示对象

可以使用**对象浏览器**突出显示：

- 特定类型的对象
- 附加了动画的对象
- 分配了特定标签或表达式的对象

对象在**对象浏览器**和图形画面中以红色突出显示。如果图形画面使用红色背景，则突出显示在图形画面中不可见。

要在“对象浏览器”中突出显示对象

1. 在**对象浏览器**中，选中**突出显示**复选框，然后单击**设置**。
2. 在**突出显示设置**对话框中，选择要突出显示的对象类型、动画类型和标签名称（如有）。



有关**突出显示设置**对话框中选项的详细信息，请参见帮助。

使用“属性”对话框

每个图形对象都具有一个**属性**对话框，可用于设置对象。根据供应商实施对象的方式，第三方 ActiveX 对象可能也会有**属性**对话框。

属性对话框包含选项卡，可使用这些选项卡设置对象的属性和连接：

在以下选项卡中	执行的操作
常规	设置对象的外观、音频指示器和触按边界（针对按钮），以及对象特有的设置，例如按钮的操作、是否使用键导航来选择对象，或是否将按钮链接到特定对象。 有关触按边界的信息，请参见 使用触按边界 参考页数 313。 有关键导航的信息，请参见 从 Tab 键序列中移除对象以及向其中添加对象 参考页数 316。 有关将按钮与对象关联起来的信息，请参见 将按钮与对象关联起来 参考页数 317。

在以下选项卡中	执行的操作
状态	设置对象的状态，包括每个状态的值以及是否显示状态的标题或图像。 有关检查是否按预期设置状态的信息，请参见 测试对象在不同状态下的外观 参考页数 283。
标记	对于没有多个状态的对象，指定是否针对对象使用标题或图像。 有关使用 图像浏览器 来选择要在标记中使用的图像的信息，请参见 使用图像浏览器导入图像 参考页数 253。
计时	设置对象的自动重复（请参见 通过按住按钮重复该按钮的操作 参考页数 318）或 Enter 键握手 （请参见 确保在发送新值之前数据源会读取值 参考页数 319）设置。
通用	设置对象的空间属性、名称和可见性。有关详细信息，请参见 设置对象的空间属性、名称和可见性 参考页数 311。
连接	将标签和表达式分配给对象的连接。 有关信息，请参见 将标签和表达式分配给图形对象 参考页数 284。

可用的选项卡取决于对象：

- 某些对象只有**常规**和**通用**选项卡。
- 如果对象有多个状态，对象的**属性**对话框会包含**状态**选项卡。
- 某些对象具有上表中未列出的特有选项卡。
- 您可以将标签或表达式分配给具有**连接**选项卡的对象，不过 ActiveX 对象具有的选项卡取决于供应商的实施。


要打开对象的“属性”对话框，请使用以下方法之一



提示：要在将对象置于画面上时自动打开对象的“属性”对话框，请使用**设置**选项卡（**工具 > 选项 > 设置**）。

- 双击对象。
- 右键单击对象，然后选择**属性**。
- 选择对象，然后从**编辑**菜单中选择**属性**。
- 在**属性面板**中，选择对象后，单击（自定义）属性，然后单击**浏览按钮**
- 在**属性面板**中，选择对象后，双击（自定义）属性。

- 在对象浏览器中，双击对象。



还可以使用**属性面板**设置对象的属性，在接下来的内容中将进行说明。

有关设置特定对象的更多信息，请参见“帮助”。

使用“属性面板”


属性面板用于修改图形对象的属性，并将标签和表达式分配给对象。同时更改多个对象的属性时，**属性面板**特别有用。

当打开工程时，将在主窗口的右侧显示**属性面板**。可以隐藏该窗口或更改其大小和位置。如果该窗口不显示，可使用以下方法之一打开窗口：

- 在**图形**工具栏中，单击
- 从**视图**菜单选择**属性面板**。
- 右键单击对象，然后选择**属性面板**。
- 右键单击显示中的空白区域，然后选择**属性面板**。

设置属性

使用**属性面板**的**属性**选项卡可设置所选对象的属性。



在**图形编辑器**中工作时，可以使**属性面板**保持打开状态。可以拖动面板的边框来放大或缩小**属性面板**。

有关使用**属性面板**来设置对象属性的更多信息，请参见帮助。


将标签和表达式分配给对象的连接

值的更新方式

属性面板的**连接**选项卡可用于为所选对象的连接分配标签或表达式。如果选择了多个对象但选项卡为空，这是因为您一次只能将标签或表达式分配给一个对象。

箭头指示数据在连接和数据源之间的流动方向：

- 向右箭头指示连接将值发送给数据源。连接是写连接。
- 向左箭头指示数据源将值发送给连接。连接是读连接。
- 双向箭头指示数据朝左右两个方向流动。连接是读写连接。



有关使用**属性面板**将标签和表达式分配到对象连接的更多信息，请参见帮助。

有关将标签和表达式分配到对象的更多信息，请参见[将标签和表达式分配到图形对象](#) 参考页数 284。

使用颜色工具栏给对象上色

前景色和**背景色**工具栏包含一组颜色选项，可以将这些颜色分配给对象的颜色属性。

要显示颜色工具栏

- 从**视图**菜单中，选择**工具栏**，然后选择**前景色**或**背景色**。

要关闭颜色工具栏

- 从**视图**菜单中，选择**工具栏**，然后选择**前景色**或**背景色**，或单击工具栏的**关闭**按钮。

关于颜色属性

对象可有的颜色属性数取决于对象类型和设置方式。例如，具有状态的按钮最多可对每个状态使用 7 种不同的颜色。当使用颜色工具栏选择颜色时，有些属性分配有前景色，有些属性分配有背景色。无法使用颜色工具栏分配如填充颜色等其他颜色属性（但可使用对象的**属性**对话框或**属性面板**）。

下表列出了可以使用颜色工具栏分配的颜色属性：

属性	前景色	背景色
背景色	否	是
背景色	否	是
边框颜色	是	否
标题颜色	是	否
标题背景色	否	是
前景色	是	否
前景色	是	否
图像颜色	是	否
图像背景色	否	是
图例颜色	是	否
指针颜色	是	否
图案颜色	是	否

对于具有状态的对象，所选颜色仅应用于当前状态的颜色属性。在**属性面板**中，应用于状态的属性的属性名称以 *St_* 开头。

何时使用工具栏选择颜色

对于所有绘图对象（除图像和面板），可以在绘制对象前（或者在单击对象工具前后）从颜色工具栏中选择颜色。

其他对象始终使用其默认颜色进行绘制，但可以选择这些对象，然后单击工具栏以更改其颜色。快速将同一颜色分配给多个对象时，工具栏特别有用。

其他分配颜色的方法

也可以使用对象的**属性**对话框或**属性面板**分配颜色。如果要为不同的颜色分配给不同的前景色或背景色属性，或者要选择未在工具栏上显示的颜色，请使用其中一种方法。

例如，如果要为按钮使用深蓝背景色，而为其图像标记使用浅蓝背景色，则必须单独分配颜色。使用工具栏会将同一个颜色分配给这两个属性。

还可以使用**属性**对话框或**属性面板**更改无法通过颜色工具栏进行分配的属性的默认颜色。

命名对象

对象（和对象组）在创建时会自动获得名称和编号，例如 NumericInputEnable4。如有需要，还可为对象分配一个更有意义的名称，如 Conveyor_speed_input。画面中的每个对象都必须具有唯一的名称。

对象名称显示在 FactoryTalk View Studio 的状态栏、**诊断列表**、**属性面板**和**对象浏览器**以及诊断记录消息中（运行时）。

在“属性面板”中命名对象

要在“属性面板”中命名对象

1. 选择对象。
2. 在**属性面板**面板中，单击**属性**选项卡。
3. 双击（**名称**）栏，键入名称。

名称首字符必须是字母，不能有空格。可以使用下划线字符（_）。

在“属性”对话框中命名对象

要在“属性”对话框中命名对象

1. 双击对象，可打开其**属性**对话框。
2. 单击**通用**选项卡。
3. 在**名称**框中，键入名称。

名称首字符必须是字母，不能有空格。可以使用下划线字符（_）。

命名组对象

要命名组对象

1. 选择组对象。
2. 在**属性面板**面板中，单击**属性**选项卡。
3. 双击（**GroupName**）栏，键入名称。

名称首字符必须是字母，不能有空格。可以使用下划线字符（_）。


测试对象在不同状态下的外观

打开“状态”工具栏

要确保正确设置对象的不同状态，可以使用**状态**工具栏或**属性面板**进行查看。

要打开“状态”工具栏

- 从视图菜单中选择工具栏 > 状态。



使用“状态”工具栏查看对象状态

要使用“状态”工具栏查看对象状态

- 选择一个或多个对象。
- 在状态工具栏中，单击要查看的状态。
如果选择了多个对象，工具栏会显示所有对象通用的状态。
- 要查看下一个状态，请在工具栏中选择该状态，或按键盘上的向下箭头键。
您也可以使用以下键来选择要查看的下一个状态：
 - 要查看上一个状态，请按向上箭头键。
 - 要查看第一个状态，按 **Home** 键。
 - 要查看最后一个状态，按 **End** 键。

使用“属性面板”查看对象状态

要使用“属性面板”查看对象状态

- 选择一个或多个对象。
- 在属性面板中，单击状态属性，然后选择要查看的状态。
- 要快速查看下一个状态，双击行或按键盘上的 **Enter** 键。

将标签和表达式分配给图形对象


您可以将标签和表达式分配给多个图形对象，包括 ActiveX 对象（当然，这取决于供应商实现该对象的方式）。本节介绍如何：

- 将标签分配给图形对象。
- 使用表达式处理标签值。
- 使用“标签替换”来替换标签。
- 使用标签占位符，以便同一画面可与不同标签集结合使用。


分配标签

要将标签分配给图形对象，可使用以下方法之一：

- 双击对象以打开对象的属性对话框，然后在连接选项卡中分配标签。



- 选择对象，然后在**属性面板**的**连接**选项卡中分配标签。



- 选择对象，然后在**编辑**菜单中选择**连接**。在**属性**对话框的**连接**选项卡中分配标签。
- 右键单击对象，然后选择**连接**。在**属性**对话框的**连接**选项卡中分配标签。


有关：

- 使用**标签浏览器**，请参见[使用“标签浏览器”](#) 参考页数 70。
- 使用**属性**对话框，请参见[使用“属性”对话框](#) 参考页数 278。
- 使用**属性面板**，请参见[使用“属性面板”](#) 参考页数 280。

使用表达式处理标签值

许多连接既可以使用分配的标签，也允许使用表达式对标签值执行逻辑或数学计算。如果分配了表达式，FactoryTalk View 将监控表达式值，而非原始的标签值。例如，您的计算机可能以摄氏度的形式向数据源发送温度值。您可以使用表达式将该值转换为华氏度，然后监控表达式结果，而非原始的标签值。

如果可以分配表达式，**连接**选项卡的**表达式**列中会显示“浏览”按钮。



要指定表达式，可使用以下方法之一：

- 在**标签/表达式**列中，键入表达式。
- 在**表达式**列中，单击**浏览**按钮，然后在**表达式**编辑器中创建一个表达式。如果要检查表达式语法，或者要为表达式使用多行，请使用此方法。

有关表达式的更多信息，请参见[使用表达式](#) 参考页数 337。

使用“标签替换”来替换标签

可以使用标签替换来替换分配给画面中图形对象的标签。也可以替换分配给图形对象的表达式中所使用的标签。


例如，如果将一个名为 *HoistHeight* 的标签分配给画面中的多个对象，之后却决定使用 *Hoist_height* 标签，则可以使用“标签替换”快速将旧标签替换为新标签。

可以替换：

- 标签名称（带有或不带有文件夹名称）
- 文件夹名称
- 表达式中的文本
- 嵌入式变量中包含的标签

要替换标签

- 选择一个或多个对象。
 要选择画面中的所有对象，请在**编辑**菜单中选择**全选**。
- 从**编辑**菜单中，选择**标签替换**。
- 要替换单个对象的标签，可右键单击该对象，然后选择**标签替换**。



有关**标签替换**对话框中选项的详细信息，请参见帮助。

替换后会显示记录文件。其中显示有关替换过程和结果的详细信息。如果替换失败，将会显示原因。最后一行显示记录文件的位置，以便您将来查看该文件。

使用“查找和替换”来替换标签

可以使用“查找和替换”来替换标签或引用标签的组件。

要使用“查找和替换”来替换标签

1. 通过执行以下操作之一打开**查找和替换**对话框：
 - 在工具栏中，单击 .
 - 从工具菜单中，选择**替换**。
 - 按 **Ctrl+H**。
2. 单击**查找内容**旁的浏览按钮 ()，便会启动**标签浏览器**。
 - 导航至左窗格中的相应文件夹，然后在右窗格中选择标签。
 - 单击**确定**保存选择并关闭浏览器。
3. 单击**替换为**旁边的浏览按钮。从**标签浏览器**中选择替换标签，然后单击**确定**保存选择并关闭浏览器。
4. 单击**查找范围**旁边的浏览按钮，然后清除所有复选框（图形对象除外）。单击**确定**保存选择并关闭对话框。
5. 在**查找选项**中标识字搜索限制。
6. 选择搜索方向：
 - 选择**向上**可以搜索所有组件中当前显示条目前的标签或文本字符串。
 - 选择**向下**可以搜索所有组件中当前显示条目后的标签或文本字符串。
7. 要替换条目，请选择**确认替换**（如果需要），然后：
 - 要选择要替换的单个条目，请单击**查找下一个**，然后在出现正确的条目时单击**替换**，或者
 - 要替换所有标签，请单击**全部替换**替换所有查找到的条目。

如果需要，请单击**查看记录文件**按钮，以显示替换、全部替换或撤消替换功能的结果文本文件。

要撤消这些替换，请单击**撤消替换**。只能撤消上次替换或全部替换操作。如果已在替换操作后手动编辑组件，撤消操作将失败。

使用标签占位符

标签占位符可以提供使用一个图形画面来代表一些类似操作的方法。

例如，假设您正在为罐装玉米和豌豆的工厂创建画面。这两个过程使用的机器是相同的。您无需创建两个画面，在一个画面中指定与玉米相关的标签，在另一个画面中指定与豌豆相关的标签；您只需创建一个画面，而且无需指定任何标签名称。在需要提供标签名称的位置，键入标签占位符。

用户可以在通常要将标签分配到对象的位置（包括在表达式和嵌入式变量中）使用标签占位符。您也可以在创建以使对象产生动画效果的表达式中使用标签占位符。

您还可使用具有全局对象的标签占位符。

可在以下位置使用标签占位符：

- 应用程序首次运行时打开的图形画面。
- 使用转至画面按钮打开的图形画面。
- 使用画面列表选择器打开的图形画面。
- 按下注销按钮以注销用户时打开的图形画面。

- 启用自动注销功能时在**工程设置运行时**选项卡中指定的图形画面。
- 使用**远程画面编号**全局连接打开的图形画面。

参数文件或参数列表可用于指定使用哪些标签或文件夹替换哪些占位符。对于全局对象，可以使用全局对象参数来指定标签或标签文件夹。

有关使用参数文件、参数列表和全局对象参数的更多信息，请参见[使用参数和全局对象](#) 参考页数 361。

创建标签占位符

标签占位符是井字符号 (#) 再加从 1 到 500 的数字。

标签占位符可以替换标签名称的任意部分，包括文件夹名称。例如，可创建一个参数文件，指定标签占位符 #1=Folder1。可将文件夹和标签名称分配给图形对象的连接：#1\Tag1。

可在以下位置分配标签占位符：

- 对象的**属性**对话框的**连接**选项卡上。
- **属性面板**的**连接**选项卡上。
- **动画**对话框的**表达式**框中。
- 任何可以插入嵌入式变量的位置。有关嵌入式变量的信息，请参见[使用嵌入式变量](#) 参考页数 353。

要创建标签占位符

- 键入井字符号，后面跟一个数字（中间没有空格）。例如，#1。

针对对象执行基本操作

在绘制好一个对象后，便可以选择该对象并对其执行操作。用户可以：

- 移动对象
- 复制对象
- 复制对象
- 调整对象大小
- 调整绘图对象的形状
- 删除对象

移动对象

可以使用鼠标或键盘移动对象。使用按键可以进行精确定位，从而以小幅增量移动对象。还可以使用网格来精确地放置对象。

另一种方法是使用**属性面板**中对象的“顶部”和“左侧”属性来放置对象。有关使用**属性面板**的信息，请参见[使用“属性面板”](#) 参考页数 280。

还可以使用对象的**属性**对话框中的**通用**选项卡来指定对象的位置。有关更多信息，请参见[设置对象的空间属性、名称和可见性](#) 参考页数 311。

将对象移动到目标位置之后，可能需要将其他对象与这些对象对齐，或者将其锁定到位。

有关对齐对象的信息，请参见[对齐对象](#) 参考页数 296。

有关将对象锁定到位的信息，请参见[将对象锁定到位](#) 参考页数 299。


要在移动对象时自动将对象与网格对齐

- 在视图菜单中选择**对齐**。选择该选项后，将在此菜单项旁边显示一个复选标记。

有关设置网格的信息，请参见[使用网格](#) 参考页数 243。

要通过使用鼠标拖动来移动对象

1. 选择一个或多个对象。
2. 将指针置于对象上（而不是置于边缘或手柄上）。
3. 将对象拖动到所需位置。



4. 如果选择了多个对象，则拖动其中一个对象即可移动所有选定对象。这些对象会保持彼此间的相对位置。

复制对象

要复制对象，可使用以下方法之一：

- 在同一画面中拖放对象。
- 在不同画面间拖放对象，或将对象从图形库拖放到画面。
- 复制和粘贴对象。

在复制对象时，也会复制附加到此对象的所有动画。如果复制了一组对象，可以对该组的新副本取消组合，使其中的对象成为原先的单个对象。

复制具有多种语言的对象

如果某个对象设置了多种语言字符串，则复制该对象时会复制所有语言。将具有多语言字符串的对象粘贴到应用程序时，可以选择使用以下两种方法：

- 如果使用**粘贴**命令，将对象粘贴到支持不同语言的应用程序，仅粘贴此应用程序所使用的语言的字符串。如果新应用程序采用了尚未为此对象设置的语言，则这些语言的字符串属于未定义字符串，将以单个问号显示。
- 如果使用**粘贴时不包含本地化字符串**命令，则粘贴该对象时仅粘贴当前的本地化语言。**粘贴时不包含本地化字符串**命令将其他所有语言字符串从对象中移除，并将语言字符串设置为“未定义”。

有关设置多种语言的更多信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

在同一画面中复制对象

要在同一画面中复制对象

1. 选择一个或多个对象。
2. 拖动该对象，然后按住 **Ctrl** 键。

按下 **Ctrl** 键时，光标上会增加一个加号。

3. 当对象处于所需位置时，释放鼠标按钮，然后释放 **Ctrl** 键。

随即会创建对象的新副本。

如果选择了多个对象，则拖动其中一个对象即可复制所有选定对象。这些对象会保持彼此间的相对位置。

在不同画面间拖动对象

要在不同画面间拖动对象

1. 打开两个画面（或一个图形库和一个画面）。
2. 调整这两个画面的位置和大小，使其均为可见。

有关更多信息，请参见[调整画面的大小](#) 参考页数 246。

3. 选择一个或多个对象。
4. 单击选定对象，并将其拖至新的画面。

如果选择了多个对象，则拖动其中一个对象即可复制所有选定对象。这些对象会保持彼此间的相对位置。

复制和粘贴对象

用户可以使用**编辑**菜单中的菜单项或工具栏中的按钮来剪切、复制或粘贴对象。

剪切或复制对象后，可以粘贴到以下图形画面或图形库绘制区域的任何位置：

- 同一个图形画面。
- 相同或不同应用程序中的图形画面。
- 相同或不同应用程序中的图形库。

剪切或复制对象

要剪切或复制对象

1. 选择一个或多个对象。
2. 在**编辑**菜单中，选择**剪切**或**复制**，或者单击**图形**工具栏中的  或 。
 - 要移除原始对象，选择或单击**剪切**。
 - 要保留原始对象，选择或单击**复制**。

粘贴对象

要粘贴对象

1. 单击要粘贴对象的画面或库。
2. 从**编辑**菜单中选择**粘贴**，或在**图形**工具栏中单击 。

复制对象

使用**编辑**菜单中的**复制**选项创建选定对象的副本。复制的对象的位置比原始对象的位置有所偏移。


要复制对象

1. 选择一个或多个对象。
2. 请执行以下操作之一：
 - 从**编辑**菜单中选择**复制**。
 - 单击工具栏上的 。
 - 右键单击所选对象，然后选择**复制**。



提示：

- 如果复制某一对象，移动该对象后再次选择**复制**，则将会一次性复制和移动对象。此操作对于创建间距相等的一系列对象非常有用。
- 另外，还会复制附加到对象的所有动画。如果复制了某个组，则可以对该组的新副本取消组合，使其变为多个单独对象。
- 在取消对象选择操作之前，可一直进行复制操作。
- 复制操作不使用剪贴板，因此，使用此命令时，剪贴板的内容将不会更改。



调整对象大小

可以使用鼠标或键盘调整对象的大小。使用键盘可以小幅增量调整对象的大小。还可以使用网格来精确调整对象的大小。

另一种方法是使用**属性面板**中对象的“高度”和“宽度”属性来调整对象大小。这种方法在将多个对象的大小快速重新调整为相同大小时非常有用。有关使用**属性面板**的信息，请参见[使用“属性面板”](#) 参考页数 280。

还可以使用对象的**属性**对话框中的**通用**选项卡来指定对象的大小。有关更多信息，请参见[设置对象的空间属性、名称和可见性](#) 参考页数 311。

在调整文本对象的大小时，如果已选择**最佳比例**选项，字体大小将尽可能调整为适合新对象大小。

重新调整对象大小时自动将对象与网格对齐

要在重新调整对象大小时自动将对象与网格对齐


- 在**视图**菜单中选择**对齐**。选择该选项后，将在此菜单项旁边显示一个复选标记。

有关设置网格的信息，请参见[使用网格](#) 参考页数 243。

使用鼠标调整对象大小

要使用鼠标调整对象大小

1. 选择对象。
2. 将指针置于其中一个手柄上。
 随即显示一个双向箭头。
3. 拖动手柄，直到对象变为所需大小或形状。
 拖动侧边柄可以更改宽度或高度，或拖动角柄可以同时更改宽度和高度。



要绘制完美的圆形和正方形，请在拖动角柄时按住 **Ctrl** 键。

要保持对象的原始比例（宽高比），请在拖动角柄时按住 **Shift** 键。

使用键盘以小幅增量调整对象大小

要使用键盘以小幅增量调整对象大小

1. 选择对象。
2. 将指针置于其中一个手柄上。
 随即显示一个双向箭头。
3. 按住 **Shift** 键并按下箭头键，直至对象达到期望的大小。
 要调整增量的大小，请首先按住 **Shift** 键，然后按键盘上数字小键盘的 **+** 或 **-** 键。


调整绘图对象的形状

可以调整弧、直线、多边形、折线、矩形、圆角矩形和楔形对象的形状。

调整直线、矩形、折线和多边形的形状

要调整直线、矩形、折线和多边形的形状

1. 选择要调整形状的对象。
2. 在工具箱中选择 ，或右键单击对象然后选择**编辑**。
 光标将变为**多边形**工具，并且对象上将显示手柄。
3. 将光标移至对象的任意线或角上方。
 随即显示一个带十字光标的手柄。
4. 拖动手柄，直到对象变成所需的形状。



沿着两个角之间的直线从一个点拖动，可以在这两个角之间创建一个新角。

5. 要删除角，请将指针置于角的顶端，然后按 **Delete** 键。

调整弧和楔形的形状

要调整弧和楔形的形状

1. 选择要调整形状的对象。
2. 在工具箱中选择  或 ，或右键单击对象然后选择**编辑**。
光标将变成弧或楔形工具，并且对象上将显示手柄。
3. 将指针置于其中一个手柄上。
随即显示一个十字光标。
4. 拖动手柄，直到对象变成所需的形状。

调整圆角矩形的形状

要调整圆角矩形的形状

1. 选择圆角矩形。
2. 在工具箱中选择 ，或右键单击对象然后选择**编辑**。
圆角矩形内部将显示一个手柄。
3. 单击手柄并向内拖动以增加圆度，或向外拖动以降低圆度。

可从图形画面中删除一个或多个对象。

删除对象

要删除对象

1. 选择一个或多个对象。
2. 请执行以下操作之一：
 - From the **Edit** menu, select **Delete**.
 - 右键单击对象，然后选择**删除**。
 - 按下键盘上的 **Delete** 键。



提示：

- 要删除图形画面中的所有对象，请从**编辑**菜单中，选择**全部清除**。
- 删除操作不使用剪贴板。使用**撤消**  可还原意外的删除操作。

针对对象组执行操作 组合及取消组合对象


组合操作可以将多个对象组合为一个对象，可以将这些对象作为一个对象进行操作。组合操作对于保持对象之间的相对位置非常有用。可以剪切、复制和粘贴组，将组作为单个对象相对于其他对象进行排列，并将相同属性一次应用到组中的所有成员。

可以将动画附加到组，附加到组内各个对象的任何动画仍然有效。通常，组动画优先于组内各个对象的动画。有关更多信息，请参见[将动画应用到组](#) 参考页数 333。

删除组时会删除该组中的所有单个对象。


要组合对象

1. 选择您要组合的所有对象。
2. 从**排列**菜单中选择**分组**，或在**图形**工具栏中单击 .
3. 每个对象周围的手柄都会替换为组周围的一组手柄。



要取消组合对象

1. 选择要取消组合的对象组。
 2. 从**排列**菜单中，选择**取消分组**，或在**图形**工具栏中单击 .
- 各个对象周围的柄将会替换组周围的柄。



取消组合会删除附加到该组的任何动画，因为该组已不存在。但是，附加到组内各个对象的动画仍然保持活动状态。

编辑对象组

以编辑单个对象的方法编辑对象组。用户可以：

- 使用**属性面板**将相同属性一次应用到组内的所有成员。例如，将组中所有对象的线条宽度更改为 2 个像素。

有关使用**属性面板**的信息，请参见[使用“属性面板”](#) 参考页数 280。

- 使用工具栏，将同一图案样式、背景样式、前景色和背景色应用于组中的所有成员。
- 对于具有状态的对象，可使用**状态**工具栏循环切换状态，并将相同属性一次应用到组中每个对象的状态。当所选组中包含具有状态的对象时，工具栏上仅显示组中所有对象共有的状态。

有关使用**状态**工具栏的更多信息，请参见[要打开“状态”工具栏](#) 参考页数 283。

编辑组内的对象


您还可以编辑组内的各个对象而无需取消组合，这在将动画附加到组中时非常有用。

要编辑组内的对象


1. 双击组合对象，或者右键单击组合对象，然后单击**编辑**。组周围将出现阴影边框。

当组周围出现阴影边框时，表示已处于组编辑模式。在此模式下，您可以选择组中的各个对象并对其进行修改。

另外，也可以向组中添加新的对象。



← 双击可编辑组。将显示阴影边框。该边框表示这是一个组。



← 再次单击。将显示柄。这些柄会显示组中选择的单个对象。

2. 要选择组中的一个对象（或一个组），请单击该对象（或组）。还可以使用**对象浏览器**来选择组中的对象。

状态栏和**对象浏览器**会显示选择了哪个对象或组。

3. 对该对象进行更改。

可以更改所选对象的形状、大小或位置，或者使用对象的**属性**对话框或**属性面板**编辑对象的属性。

4. 如果需要，可以在阴影边框内创建新对象。
5. 要停止编辑，请在组的外部单击。

排列对象

可以通过多种方式排列对象（或对象组）。用户可以：

- 通过将某些对象移动到其他对象前方或后方来堆叠对象。
- 将对象相互对齐并与网格对齐。
- 水平或垂直等距排列对象。
- 水平或垂直翻转绘图对象。
- 旋转绘图对象。
- 锁定对象位置。

堆叠对象

可以将对象（或对象组）相互堆叠。对象将按照创建顺序进行叠放，最近创建的对象位于顶层。可使用**置于底层**和**置于顶层**来更改叠放顺序。

- **置于底层**可将所选对象移动到底层。
- **置于顶层**可将所选对象移动到顶层。


要将对象置于顶层

1. 选择对象。

要选择位于另一个对象后面的对象，请将指针放在前面的对象上，单击一次，暂停，然后再单击。不要双击鼠标，也不要移动鼠标。


还可以通过在**对象浏览器**中单击隐藏对象轻松将其选中。

- 在**排列**菜单中选择**置于顶层**，或者单击**置于顶层**工具 。



要将对象置于底层

- 选择对象。
- 在**排列**菜单中选择**置于底层**，或者单击**置于底层**工具 。



对齐对象

您可以将对象（或对象组）相互对齐并与网格对齐。

要对齐对象

- 选择要对齐的对象。
- 在**排列**菜单中选择相应的菜单项，或者在**对齐**工具栏上单击相应的工具：


此按钮或菜单项	将选定对象与下列对象对齐
 左对齐	最左边的选定对象
 水平居中	所有选定对象的水平中心
 右对齐	最右边的选定对象
 顶端对齐	最顶端的选定对象
 垂直居中	所有选定对象的垂直中心
 底端对齐	最底端的选定对象
 中心点对齐	所有选定对象的中心
 与网格对齐	网格

要在创建或移动对象时自动将对象与网格对齐


- 在**视图**菜单中选择**对齐**。选择该选项后，将在此菜单项旁边显示一个复选标记。

有关设置网格的信息，请参见[使用网格](#) 参考页数 243。

示例：将对象左对齐、右对齐和水平居中对齐



示例：将对象顶端对齐、垂直居中对齐和底端对齐



等距对象


通过垂直等距和水平等距，对象（或对象组）将在水平或垂直方向上移动，使各对象的中心点之间的距离相等。

要等距排列对象

1. 选择要等距的对象。
2. 在**排列**菜单中选择**等距**菜单项，或单击**图形**工具栏上的工具：

此工具或菜单项	执行的操作
	将选定对象的中心水平等距放置。
水平等距	
	将选定对象的中心垂直等距放置。
垂直等距	

示例：垂直和水平等距排列对象



翻转绘图对象


翻转对象可以创建此对象的镜像。可以翻转除文本、图像和面板以外的所有绘图对象（或者绘图对象组）。

要翻转绘图对象

1. 单击对象。
2. 从排列菜单中选择**翻转**菜单项，或单击图形工具栏上的工具：

此工具或菜单项	翻转选定对象
垂直翻转	从上向下（倒置）
水平翻转	从左到右

示例：垂直和水平翻转绘图对象



旋转绘图对象

可以旋转除图像、面板和圆角矩形以外的所有绘图对象（或绘图对象组）。


可以将旋转动画附加到相同的绘图对象。通过旋转动画，对象围绕锚点旋转以在运行时指示标签值。有关旋转动画的详细信息，请参见[设置旋转动画](#) 参考页数 332。

旋转文本时，将围绕锚点进行旋转，但文本本身仍保持竖立状态。


要旋转绘图对象

1. 从**对象**菜单中选择**旋转**，或者从工具箱中选择 .
2. 单击要旋转的对象。对象的中间将显示一个小的十字圆圈。这是用作旋转中心的锚点。

您可以将十字圆形置于对象内。



您可以将十字圆形置于对象外。



3. 要移动旋转中心，请单击十字圆圈并将其拖至新的锚点位置。锚点可以在对象内或对象外。
4. 单击对象的边缘并将其按要旋转的方向进行拖动。
要以 5 度为增量旋转对象，请在拖动时按住 **Ctrl** 键。
5. 当对象到达所需位置时，释放该鼠标按钮。

锁定对象位置

可以通过将图形对象（或对象组）转换为墙纸来锁定其位置。将对象转换为墙纸后，除非解锁墙纸，否则无法选择和编辑这些对象。无法在运行时使墙纸对象产生动画效果。

如果打开了网格，墙纸对象将置于网格之后。如果仅希望在使用画面时将对象锁到位，请在完成后取消墙纸的锁定。如果要将墙纸对象用作画面的背景，请将墙纸锁定。有关创建画面背景的更多信息，请参见[为画面创建背景](#) 参考页数 247。

设置图形对象

本章介绍了如何设置图形对象，包括：

- 设置图形对象属性
- 设置图形对象在运行时的使用方式
- 图形对象的时间、日期和数字格式

设置图形对象

要设置图形画面

1. 双击图形对象。
2. 在**属性**对话框中，指定每个选项卡上的选项。请参见[图形对象属性](#) 参考页数 301。
3. 完成后，单击**确定**。

有关如何设置各图形对象的信息，请参见 FactoryTalk View Machine Edition 帮助。

有关如何使用各图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。


图形对象属性

图形对象的**属性**对话框中可能包含以下几个选项卡：

- “常规”选项卡
- “报警”选项卡
- “审核”选项卡
- “显示”选项卡
- “电子签名”选项卡
- “状态”选项卡
- “标记”选项卡
- “打印”选项卡
- “字符串”选项卡
- “数字”选项卡
- “计时”选项卡
- “通用”选项卡
- “连接”选项卡

“常规”选项卡：设置对象的运行时外观 在**常规**选项卡中，指定对象在运行时的外观。

每个图形对象的属性对话框中都有一个常规选项卡。




“报警”选项卡：设置报警属性

在报警选项卡上，可进行以下设置：

- 要包含在列表中的列
- 每个报警的行数
- 筛选所用的触发器（如果有）
- 是否将报警排入队列
- 显示所有报警还是只显示活动的报警

- 要包含在已筛选触发器列表中的报警



“审核”选项卡：为审核对象设置外观

在审核选项卡上，可进行以下设置：

- 要包含在对象中的列或行
- 列表中每个审核的行数

- 是否使用自动换行




“显示”选项卡：设置对象在运行时的显示方式

在显示选项卡上，可指定在运行时显示的内容。



“状态”选项卡：设置具有状态的对象

在状态选项卡中，设置每个状态的值和标题。



要在大多数属性都相同时简化状态设置，可以将设置从一个状态复制和粘贴到另一个状态。有关更多信息，请参见“帮助”。

某些图形对象具有可配置数量的状态。对于这些对象，可以使用**状态**选项卡中的**插入状态**和**删除状态**按钮以添加和移除状态，而无需返回**常规**选项卡。**常规**选项卡上的**状态数**设置将自动更新。有关**插入状态**和**删除状态**按钮的更多信息，请参见帮助。

“标记”选项卡：设置按钮对象上显示的文本或图像

在**标记**选项卡中，指定要在按钮上显示的文本或图像。



“打印”选项卡：设置要打印的信息

在打印选项卡中，指定要在报告中打印的信息。



“字符串”选项卡：设置要打开的弹出窗口和要接受的字符数

在字符串选项卡中，指定要打开的窗口以及要接受的字符数。



“数字”选项卡：设置打开的窗口、增减值、最小值和最大值以及小数点设置

在数字选项卡上，可进行以下设置：

- 将打开的窗口（如果有）
- 打开的窗口中将要显示的标题（如果有）
- 增减值（如果有）
- 要发送到数据源的最小值和最大值
- 最小值和最大值是变量（源自标签或表达式）还是常量
- 小数点设置

• 画面设置



“计时”选项卡：设置按钮对象的自动重复

在计时选项卡上，可进行以下设置：

- 操作员按住按钮时是否自动重复按钮按下操作。也可以设置重复按下按钮的速率。
- **Enter** 键的计时和握手设置。在增加数值时，不会应用这些设置。

有关自动重复的详细信息，请参见[通过按住按钮重复该按钮的操作](#) 参考页数 318 和[为按钮设置自动重复](#) 参考页数 319。

有关使用 Enter 键握手的信息，请参见 [Enter 键握手的方法](#) 参考页数 320。



“电子签名”选项卡：设置对象的电子签名属性

使用**属性**对话框的**电子签名**选项卡配置电子签名功能，以控制和记录操作员的操作。

有关**电子签名**选项卡中选项的信息，请参见帮助。

有关如何使用电子签名的信息，请参见[使用电子签名](#) 参考页数 227。

“通用”选项卡：设置对象的空间属性、名称和可见性


通用选项卡用于设置对象的以下属性：

- 高度和宽度
- 顶部和左侧位置
- 名称
- 可见性

每个图形对象的**属性**对话框中都有一个**通用**选项卡。对于 ActiveX 和趋势对象，还可以设置以下属性：

- 焦点突出显示


- 键导航



“连接”选项卡：设置对象的标签或表达式

在连接选项卡中，指定显示其数据或对象与之交换数据的标签或表达式。

有关信息，请参见[将标签和表达式分配给图形对象](#) 参考页数 284。



设置图形对象在运行时的使用方式

与必须向操作员提供在运行时在画面之间进行导航的方法一样，还必须确保操作员可以使用画面中的对象。

本节介绍了如何设置对象，以便操作员可以：

- 使用触摸屏按下对象。
- 使用功能键按下按钮（当鼠标或触摸屏在运行时计算机上不可用时）。
- 使用键盘或小键盘导航到列表、趋势和 ActiveX 输入对象并进行选择。
- 将按钮与列表和趋势结合使用。
- 通过按住按钮重复该按钮的操作。
- 确保在发送新值之前数据源会读取标签值。

确定触摸屏上对象的位置

如果操作员要在运行时使用触摸屏，则在确定画面中图形对象的位置时，请记住以下提示：


- 请将重要按钮置于不会被“位于顶层”画面遮挡的位置。用户无法按下被覆盖的按钮。
- 请确保按钮足够大，以便用户可以轻松触按。
- 对于靠近放置的按钮，请使用触按边界，以确保不会错误地按下相邻按钮。

使用触按边界

触按边界是按钮边界内的触按无效边界。如果操作员按下触按边界，则系统不会记录按钮按下操作。当按钮互相靠近放置，且希望确保避免操作员按下错误按钮时，触按边界十分有用。

可以在按钮的顶部和底部、侧边或所有四个侧面创建触按边界。

在下图中，按钮边界和触按边界的大小相同，均为 12 像素。仅当按下按钮中间的较黑正方形时，才会记录按钮按下操作。



如果对象的形状为圆或椭圆，则该触按边界适用于对象的限制框，而不适用于对象的边界框。边界框是包围对象的不可见正方形或矩形。选择对象时，选择柄将显示边界框的位置。



要创建触按边界，请使用以下方法之一

- 在按钮属性对话框的常规选项卡中，在水平边界和垂直边界框中键入触按边界的像素数。
- 在属性面板的属性选项卡中，键入 **HorizontalMargin** 和 **VerticalMargin** 属性的像素数。

为按钮分配功能键

用户可以为画面中的按钮分配功能键，以便操作员可使用运行时终端上的功能键（或键盘上的功能键，如可用）按下按钮。也可以为数字输入光标点分配功能键。

您最多可以为每个图形画面分配 34 个功能键。

以下是分配功能键的一些提示：

- 如果可行，请在所有图形画面中对相同操作使用相同的功能键。例如，如果每个画面都包含一个可使操作员返回到名为“主菜单”的图形画面的“转至画面”按钮，请在每个画面中为此按钮分配相同的功能键。
- 按钮的标题中应包括分配给按钮的功能键的名称。
对于具有多个状态的按钮，每个状态的标题中都应包括功能键名称，或者创建一个文本对象用作按钮的标记（以便无需为每个状态设置标题），然后将文本和按钮组合在一起。
- 如果应用程序将在 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上运行，则需分配运行时终端支持的键。不同大小的终端具有不同的功能键。

等效功能键


如果应用程序将在个人计算机上运行，则键盘仅包含 F1 至 F12 功能键。剩余的功能键会与以下键组合关联：

对于以下功能键	使用以下键组合
F13	左 Shift+F1
F14	左 Shift+F2
F15	左 Shift+F3
F16	左 Shift+F4
F17	左 Shift+F5
F18	左 Shift+F6
F19	左 Shift+F7
F20	左 Shift+F8
K1 - K12	右 Alt+F1 - 右 Alt+F12
K13	右 Shift+F1
K14	右 Shift+F2
K15	右 Shift+F3
K16	右 Shift+F4
K17	右 Shift+F5
K18	右 Shift+F6
K19	右 Shift+F7
K20	右 Shift+F8

在运行时，操作员按下组合键来激活已分配功能键的对象。

要为按钮分配功能键

- 在编辑菜单上，选择键分配，或右键单击某按钮，然后选择键分配。



有关使用键分配属性对话框分配功能键和更改功能键分配的详细信息，请参见“帮助”。


使用键盘导航至对象并选择对象

如果鼠标或触摸屏在运行时计算机上不可用，则操作员可以使用键盘或小键盘上的键选择（定位到）以下对象：

- 列表：控件列表选择器、导向控件列表选择器、画面列表选择器、诊断列表、报警列表和报警状态列表
- 报警条
- 趋势
- “数字输入启用”按钮和“字符串输入启用”按钮
- 数字输入光标点
- RecipePlus 表和选择器
- 第三方 ActiveX 输入对象

输入焦点的外观

除非选中“当对象具有焦点时禁用突出显示”框（在画面设置对话框中），否则具有焦点的对象周围会显示突出显示框。也可以在此对话框中指定突出显示的颜色。



对于 ActiveX 和趋势对象，请使用对象属性对话框中的通用选项卡来指定是否显示突出显示框。

如果选中当对象具有焦点时禁用突出显示复选框（在画面设置对话框中），则该设置将覆盖在通用选项卡中指定的设置。

有关设置通用选项卡中的选项的更多信息，请参见帮助。

使用键盘或小键盘上的按键

打开图形画面时，将选中离画面左上角最近的键盘可导航对象。操作员可以使用以下键移动到其他对象并选择：

使用此密钥	要执行此操作
Tab	从左上方移至右下方。
Shift+Tab	从右下方移至左上方。
Ctrl+箭头键	左移、右移、上移、下移。

从选项卡序列中移除对象以及向其中添加对象

默认情况下，可以使用键导航到画面中的所有列表、报警条、数字输入光标点、趋势和 ActiveX 输入对象。但是，如果需要，可以关闭这些对象的键导航。

当某个对象的键导航关闭后，操作员仍可以使用鼠标或触摸屏选择对象。

默认情况下，“数字输入启用”按钮和字符串输入启用按钮的键导航处于关闭状态。如果希望操作员使用键盘导航到这些对象，则可以打开键盘导航。


要开启或关闭键导航，请使用以下方法之一：

- 在属性面板的属性选项卡中，如果要关闭则将 **KeyNavigation** 属性设置为 **False**，如果要开启则设置为 **True**。
- 对于列表对象、报警条、数字输入光标点、数字输入启用按钮和字符串输入启用按钮，在对象属性对话框的常规选项卡中，清除键导航框可将其关闭，或者选中该框可将其开启。
- 对于 ActiveX 和趋势对象，在对象属性对话框的通用选项卡中，清除键导航框可将其关闭，或者选中该框可将其开启。

将按钮与对象关联起来

可将某些 FactoryTalk View 按钮关联到特定趋势、列表、配方和报警条对象，或者可以将这些按钮设置为与画面中具有焦点的任何对象结合使用。默认情况下，将按钮设置为与画面中具有输入焦点的任何对象结合使用。


在以下示例中，水箱输出对象具有焦点，上移和下移按钮对该对象有效。



如果要创建较小的图形画面，用户可能希望将一组按钮与画面中接受输入焦点的所有图形对象结合使用。

如果空间足够，则可以创建按钮的多个副本，并将其关联到特定对象。将某按钮关联到特定对象的一个优点是，操作员不必在按下按钮之前选

择对象。另一个优点是，可以将按钮置于指定对象附近，从而便于操作人员了解哪些按钮与哪些对象结合使用。



使用按钮的“属性”对话框将按钮链接到特定对象

要使用按钮的“属性”对话框将按钮链接到特定对象

1. 双击按钮打开其属性对话框。
2. 在常规选项卡的发送按下操作到框中，选择链接的对象。
3. 要从画面中按钮可链接到的所有对象的列表中选择，请单击链接的对象框旁边的浏览按钮。
4. 单击要将按钮链接到的对象的名称，然后单击确定。
5. 单击确定以关闭按钮的属性对话框。

使用“属性面板”将按钮链接到特定对象

要使用“属性面板”将按钮链接到特定对象

- 在属性选项卡中，指定 **SendPressTo** 和 **LinkedObject** 属性。

将按钮链接到对象后，您可能希望关闭对象的键导航，因为不再需要此选项。有关详细信息，请参见[从 Tab 键序列中移除对象以及向其中添加对象](#) 参考页数 316。

通过按住按钮重复该按钮的操作

要通过按住按钮重复该按钮的操作，请为该按钮设置自动重复。如果设置自动重复，当操作员按住按钮不放时，软件会记录重复的按钮按下操作，直到操作员释放按钮。

当操作员使用鼠标单击对象、在触摸屏上按下该对象或按下与该对象关联的功能键时，会按下按钮。所有这些按下按钮的方法都可执行自动重复。

可以对以下按钮使用自动重复：

按钮	每次按下按钮后执行的操作
多态型	将下一个状态的值发送到数据源。当按钮处于自动重复模式时，对值连接的外部更改不会被识别。
增减	将新的增减幅值发送到数据源。当按钮处于自动重复模式时，对值连接的外部更改不会被识别。
上移	在列表、配方选择器或配方表中将突出显示上移一个条目，在趋势中向上滚动，或增加数字输入光标点或“数字输入启用”按钮值。
下移	在列表、配方选择器或配方表中将突出显示下移一个条目，在趋势中向下滚动，或减小数字输入光标点或“数字输入启用”按钮值。
向上翻页	在列表、配方选择器或配方表中将突出显示向上移动一页。
向下翻页	在列表、配方选择器或配方表中将突出显示向下移动一页。
左移	向左滚动趋势。
右移	向右滚动趋势。

对于使用自动重复的每个按钮，可以指定以下属性：

- 自动重复率 - 在按钮进入自动重复模式后，每秒记录的按键次数。默认重复率为 0，这意味着自动重复处于关闭状态。
- 自动重复延迟 - 在启动自动重复模式之前按钮必须被按住的持续时间。

为按钮设置自动重复

要为按钮设置自动重复，请使用以下方法之一：

- 在按钮属性对话框的计时选项卡中，指定自动重复率和自动重复延迟属性。
- 在属性面板的属性选项卡中，指定 **AutoRepeatRate** 和 **AutoRepeatDelay** 属性。

确保在发送新值之前数据源会读取值

要确保在操作员发送新值之前数据源会读取值，可使用 **Enter 键握手**。当 **Enter 键握手** 对对象有效时，操作员无法向对象的值连接发送新值。

Enter 键握手 可用于以下图形对象：

- 控件列表选择器
- 导向控件列表选择器
- “数字输入启用”按钮
- “字符串输入启用”按钮
- 数字输入光标点

如果 **Enter 键握手** 对其中一个对象有效，则操作员仍可向图形画面中的其他对象提供输入。

Enter 键握手的方法

如果图形画面在 **Enter 键握手**生效时关闭，握手将会取消。

Enter 键握手在将对象的 **Enter** 连接设置为 1 时生效。只要将 **Enter** 连接设置为 1，就无法向值连接发送新值。如何将 **Enter** 连接复位为 0 取决于如何设置 **Enter 键握手**。

使用 **Enter 键握手**的方法有两种：

- 将值保持在数据源中一段特定的时间。
- 将值保持在数据源处，直到数据源通知 FactoryTalk View 该值已被读取。

请选择最能满足用户应用程序的需求且最适合用户的通信系统的方法。

将值保持一段特定的时间

要设置对象的 **Enter 键握手**以将值连接处的值保持指定的一段时间，请将 **Enter** 连接分配标签并指定 **Enter** 键的保持时间。如果需要，还可以指定 **Enter** 键控制延迟。

此方法的 **Enter 键握手**的工作方式如下：

1. 当操作员按下 **Enter** 按钮时，该值将发送到值连接，**Enter 键控制延迟**计时器将开始计时。（可以选择性地使用延迟。）
2. 如果指定 **Enter 键控制延迟**，则在达到时间值时，**Enter** 连接会设置为 1。如果不使用延迟，**Enter** 连接将在操作员按下 **Enter** 时立即设置为 1。

只要将 **Enter** 连接设置为 1，操作员便无法向数据源发送新值。

3. 当 **Enter** 连接设置为 1 时，**Enter 键保持时间**计时器开始计时。
4. 当 **Enter 键保持时间**结束时，**Enter** 连接将复位为 0，操作员可向值连接发送新值。

要设置 Enter 键握手以将值保存一段特定的时间

1. 在对象属性对话框的计时选项卡中，指定 **Enter 键控制延迟**（可选）和 **Enter 键保持时间**属性。
2. 在连接选项卡中，为 **Enter** 连接分配标签。建议使用开关量标签（HMI 标签或数据服务器标签）。

还可以使用属性面板指定属性，并为 **Enter** 连接分配标签。

保持该值，直到得到确认为止

要设置对象的 **Enter 键握手**以使值连接中的值保持到数据源通知 FactoryTalk View 其已读取值，请使用以下两个连接：**Enter** 连接和 **Enter 键握手**连接。

指定 **Enter 键握手时间**，而不使用 **Enter 键保持时间**。还必须指定握手复位类型。如果需要，可使用 **Enter 键控制延迟**。

Enter 键握手连接复位 **Enter** 连接的方式取决于选择的握手复位类型：

通过此握手复位类型	Enter 连接设置为 0 的条件
非零值	Enter 键握手连接具有一个非零值。 在向值连接发送值时，如果 Enter 键握手连接已有一个非零值（或者如果使用延迟，Enter 键控制延迟超时），则 Enter 连接不设置为 1，不会发生 Enter 键握手。
零到非零转换	Enter 键握手连接从 0 更改为非零值。

将数据源设置为在其已读取**值**连接处的新值后，向 **Enter 键握手**连接发送一个非零值，然后将 **Enter 键握手**连接复位为 0。

如果 **Enter 键握手时间**在 **Enter 键握手**连接复位 **Enter** 连接前超时，将向 FactoryTalk Diagnostics 送一条错误消息。

如果使用 **Enter 键握手**连接，握手将按如下方式工作：

1. 当操作员按下 **Enter** 按钮时，该值将发送到**值**连接，**Enter 键控制延迟**计时器将开始计时。（可以选择性地使用延迟。）
2. 如果指定 **Enter 键控制延迟**，则在达到时间值时，**Enter** 连接会设置为 1。如果不使用延迟，**Enter** 连接将在操作员按下 **Enter** 时立即设置为 1。

只要将 **Enter** 连接设置为 1，操作员便无法向数据源发送新值。如果握手复位类型是“非零值”，则在延迟超时后 **Enter 键握手**连接必须为 0 以将 **Enter** 连接设置为 1。

3. 当 **Enter** 连接设置为 1 时，**Enter 键握手时间**计时器开始计时。
4. **Enter** 连接保持其设置，直到 **Enter 键握手时间**超时，或者直到由 **Enter 键握手**连接复位（以先发生者为准）。
5. **Enter** 连接将复位为 0，操作员可向**值**连接发送新值。

设置 Enter 键握手以保存值，直到数据源读取为止

1. 在对象**属性**对话框的**计时**选项卡中，指定以下属性：
 - **Enter 键控制延迟**（可选）
 - **Enter 键握手时间**
 - **握手复位类型**
2. 在**连接**选项卡中，分配以下连接：
 - **Enter** - 分配标签。建议使用开关量标签（HMI 标签或数据服务器标签）。
 - **Enter 键握手** - 分配标签或表达式。
3. 将数据源设置为在其已读取**值**连接处的新值后，向 **Enter 键握手**连接发送一个非零值，然后将 **Enter 键握手**连接复位为 0。

还可以使用**属性面板**指定属性，并为连接分配标签。

图形对象的时间、日期和数字格式

图形对象使用当前应用程序语言的时间、日期和数字格式。例如，如果应用程序语言使用逗号作为小数点，则图形对象中显示的浮点值将使用逗号作为小数点。

有关使用多种语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

以动画形式体现图形对象

本章介绍以下内容：

- 动画类型以及各类对象支持的相应动画类型
- 如何使用动画对话框
- 如何测试动画
- 如何在附加动画时使用标签名称、标签占位符和表达式
- 如何为使用移动范围的动画设置最小值和最大值
- 如何使用对象智能路径来定义对象的移动范围
- 如何设置每种类型的动画
- 如何将动画应用到组
- 如何检查附加到对象的动画类型
- 如何复制和粘贴动画
- 如何为全局对象设置动画

动画类型

动画将图形对象与标签相关联，使对象的外观或位置发生改变以反映标签值的改变。例如，随着标签值的增大，对象的颜色可以由黄色变为橙色再变为红色。或者，随着标签值的增大，滑块可以从左向右移动。

可以使用以下动画类型：

- 颜色
- 填充
- 高度
- 水平位置
- 水平滑块
- 超链接
- 旋转
- 垂直位置
- 垂直滑块
- 可见性
- 宽度

Objects 5 Screen Demo 示例应用程序包含许多动画示例。特别地，请参见名为 *Animation I* 和 *Animation II* 的图形画面。

哪些对象可以具有哪些动画类型？

此表概述了哪些对象类型支持哪些动画类型。有关图形对象的不同类型的信息，请参见[图形对象的类型](#) 参考页数 259。


这些对象	支持以下动画类型
绘图对象，但图像、面板和圆角矩形除外	所有类型
圆角矩形	所有类型，但旋转除外
所有其他对象	可见性

还可以将动画附加到绘图对象组。有关更多信息，请参见[将动画应用到组](#) 参考页数 333。

可以将任意数量的动画类型附加到绘图对象（图像和面板除外）。例如，将宽度、高度、水平位置和垂直位置动画应用到对象，以呈现随着画面缩小或变大而移入或移出的外观。

使用“动画”对话框

动画对话框是一个浮动对话框，这表示可使其一直保持打开状态并在屏幕上移动。它处于打开状态时，可以选择其他对象并打开其他对话框。



有关动画对话框各个部分的详细信息，请参见帮助。

要打开“动画”对话框，请使用以下方法之一：

- 选择一个对象，然后在视图菜单中选择动画。
- 选择一个对象，然后在动画菜单中选择动画类型。所选对象不支持的动画类型不可用。

- 右键单击一个对象，选择**动画**，然后选择动画类型。所选对象不支持的动画类型不可用。



使用对象智能路径直观地设置动画

由于**动画**对话框保持打开状态，因此可在对话框和图形画面之间来回切换。这可以简化对象移动范围的设置，因为不必了解对象要移动的像素数。可使用**对象智能路径**功能直观地设置移动范围。有关详细信息，请参见[使用对象智能路径](#) 参考页数 327。

测试动画

要测试在图形画面中设置的动画，请使用**测试画面**切换到测试模式。完成测试后，切换回编辑模式以继续编辑。

要在测试和编辑模式之间切换，请执行以下操作之一：

- From the **View** menu, select **Test Display** or **Edit Display**
- 在工具栏中，单击  或 .



提示：测试模式不同于运行画面。测试模式不会更改在**画面设置**对话框中为画面设置的外观或位置。此外，在测试模式下不会启用数据记录。

使用标签名称和标签占位符

为对象设置动画时，会将对象链接到标签。用户可以指定一个标签名称或使用标签占位符。

用户可以使用已存在的 HMI 标签或数据服务器标签，或者使用新的标签名称。

通过标签占位符可创建与不同标签配合使用的画面。

可在以下位置使用标签占位符：

- 应用程序首次运行时打开的图形画面。
- 使用转至画面按钮打开的图形画面。
- 使用画面列表选择器打开的图形画面。
- 按下注销按钮时打开的图形画面。
- 使用自动注销功能时打开的图形画面。
- 使用远程画面编号全局连接打开的图形画面。

参数文件或参数列表可用于指定使用哪些标签或文件夹替换哪些占位符。对于全局对象，可以使用全局对象参数来指定标签或标签文件夹。有关使用参数文件、参数列表和全局对象参数的更多信息，请参见[使用参数和全局对象](#) 参考页数 361。

标签占位符可以替换标签名称的任意部分，包括文件夹名称。例如，可创建一个参数文件，指定标签占位符 #1=Folder1。可将文件夹和标签名称分配给图形对象的连接：#1\Tag1。

要创建标签占位符

- 在表达式框中，键入井字符号，后跟一个数字（中间没有空格）。例如，#1。

使用表达式

使用表达式可以获得多种动画类型。您可以使用包含标签值、常量、数学等式、安全函数和 if-then-else 逻辑的表达式。标签名称或标签占位符可作为表达式的一部分，也可以作为整个表达式单独存在。

有关表达式的更多信息，请参见[使用表达式](#) 参考页数 337。

设置最小值和最大值

许多动画类型需要标签或表达式的最小和最大范围。这些值可确定移动范围的起点和终点。

例如，如果指定最小值为 0，最大值为 100，则该对象不会对超出此范围的值采取动作。因此，即使表达式的值为 200，该对象也不会更改其**最大值**位置。

设置动画时，请选择以下方式之一计算最小值和最大值：

- **使用标签的最小和最大属性值** - 选择此方法以在表达式中使用第一个 HMI 标签的最小值和最大值。如果表达式中使用了多个 HMI 标签，则使用第一个 HMI 标签的最小值和最大值。

对于模拟量 HMI 标签，这些值取自**标签编辑器中的最小值和最大值**框。对于开关量标签，最小值为 0，最大值为 1。

- **使用常量** - 选择此方法来使用数字常量。可在框中键入最小值和最大值。
- **从标签读取** - 选择此方法读取两个标签的值以确定最小值和最大值。在框中键入标签名称，或者单击**浏览**按钮  打开**标签浏览器**并选择标签。

如果使用此方式，将在打开图形画面时读取标签。它们当时的值用作最小值和最大值。此后不会再读取这些标签。

定义移动范围

要定义对象的移动范围，可使用以下方法之一：

- 使用鼠标在画面中移动对象。这样可使用**对象智能路径**功能直观地定义移动范围。
- 在**最小值**和**最大值**框中键入值。

可以按像素、百分比或度数定义移动。

不使用移动范围的动画

可见性和颜色动画均不使用移动范围，这是因为这两类动画表示的是状态变化，而不是一系列值。

使用对象智能路径

使用**对象智能路径**，可轻松设置对象的移动范围。下列示例显示了**对象智能路径**如何工作。

示例：使用对象智能路径定义水平滑块动画的移动范围

要定义滑块对象的移动范围

1. 在**图形编辑器**中，使用线条和矩形创建一个滑块对象，或者从滑块图形库复制一个滑块对象。
2. 打开**动画**对话框，然后单击**水平滑块**选项卡。
3. 在画面中，选择滑块对象中的矩形。
4. 在**动画**对话框的**标签**框中，指定一个标签名称。




- 在画面中，将矩形拖动到将指示范围内最小值的位置。



- 在动画对话框中，单击**最小值**复选框设置此位置。



- 在画面中，将矩形拖动到将指示范围内最大值的位置。



- 在动画对话框中，通过选中**最大值**复选框来设置此位置。



- 要保存设置，请单击**应用**。

完成动画的设置后，矩形将返回到其原始位置。

本节介绍了不同的动画类型并提供了设置动画的提示和示例。

在可视性动画中，对象会根据标签值或表达式结果变为可见或不可见。当对象不可见时，就无法将其选中。单击鼠标可将其传递到下方的任何对象。

可视性动画可用于所有对象，并且能够覆盖对象的**可见**属性。



提示：如果使用标签值来控制可视性动画，同时用表达式控制动画的其他一些方面，则当设置可见性时，应将“表达式为 True 状态”设为**不可见**。否则，在正确添加动画之前，该对象可能短时出现在其设计时位置和方向上。

有关设置可视性动画的更多信息，请参见“帮助”。

设置不同类型的动画 设置可视性动画

示例：使用可视性动画为图形画面设置安全性

本示例显示了如何使用可视性动画控制操作员可查看的内容。在所有用户均可访问的图形画面中，只有管理员用户才能查看此动画附加到的图形对象。

本示例使用了安全函数 `CurrentUserName()`。该函数为当前登录的用户返回帐户 ID（用户名）的字符串值。

`CurrentUserName()` 函数区分大小写。所有用户名均使用大写字母，因此请确保在表达式中使用大写字母。

要指定可在画面中查看对象的用户

- 选择要限制可见性的对象。
- 打开动画对话框，然后单击可见性选项卡。
- 在表达式框中，键入以下内容：

```
CurrentUserName( ) == "ADMIN"
```


4. 对于表达式为 **True** 状态，选择可见。
5. 单击**应用**，然后单击**关闭**。

在运行时，仅当管理员用户登录时对象才可见。

设置颜色动画


在颜色动画中，对象的颜色会随标签值或表达式结果而变化。最多可以为每个对象指定 16 种颜色变化（A 到 P）。颜色可以是纯色或闪烁。对于每种颜色变化，请指定颜色发生变化的值或阈值并指定目标颜色。在运行时，当值达到或超过阈值时，颜色将发生变化。

颜色动画可用于所有绘图对象（仅支持可视性动画的图像和面板对象除外）。

使用**填充样式**选项控制填充颜色的外观。

使用该填充样式	到
纯色	用于更改颜色，使其具有纯色外观。
渐变	用于更改颜色，使其具有渐变外观。如果选择“渐变”作为“填充样式”，则“填充”颜色框将更改为渐变。单击以弹出渐变填充对话框，进而配置渐变填充。
原始	防止最初导入的对象颜色发生变化。
底纹	使用紧密的点图案来柔化或呈现阴影外观。 “底纹”填充样式仅对由颜色从深到浅的单个对象组成的组对象（例如 Symbol Factory 对象）有效。

以下示例显示了“底纹”和“渐变”填充样式的效果。



保持原始颜色

借助**原始填充样式**，可为对象添加更多不同的动画。对于对象的非闪烁状态，可以使用对象的原始颜色，而不用特定颜色。

如果使用**原始**作为任意状态下的**填充样式**，则会禁止在调色板框中更改颜色。通过选择**闪烁**选项，可再选择另一种颜色作为线条颜色和/或填充颜色。

控制颜色底纹

将**底纹填充样式**和**闪烁**选项配合使用时，通过更改**线条**和**填充**以及不同颜色的组合可以控制画面对象的底纹。

有关设置颜色动画的更多信息，请参见“帮助”。

示例：创建闪烁的文本对象

此示例介绍了如何创建在两种颜色之间不断闪烁的文本对象。由于闪烁不是基于标签值的变化，因此表达式只是一个与选定的阈值相匹配的常量值。

有关创建文本的详细信息，请参见[创建文本](#) 参考页数 267。

1. 选择文本对象。
2. 打开**动画**对话框，然后单击**颜色**选项卡。
3. 在**表达式**框中，键入 o。
阈值 A 的默认值为零。
4. 在列表框中，单击阈值 A。（将值框中的值保留为 o。）


5. 对于线条颜色，请单击**闪烁**。（如果需要，还可以单击“闪烁”了解填充颜色。）
6. 对于每种颜色，单击“颜色”框，然后单击要使用的颜色。
7. 单击**应用**。

示例：创建在填充水平变化时颜色会随之变化的对象

本示例描述了如何创建随对象填充水平的提高颜色会发生变化的矩形对象。此示例使用一个名为 `Hopper1\FlourLevel` 的标签。标签范围为 1 到 100。当面粉料位达到 80 时，矩形将在灰色和黄色之间闪烁以警告操作员料斗基本上已满。当面粉料位达到 95 时，矩形将在灰色和红色之间闪烁。

可以使用条形图对象（不包括动画），以实现类似的结果。


1. 双击矩形，打开**多边形属性**对话框。将以下属性分配给矩形：
 - 在背景样式框中，选择**纯色**。
 - 选择灰色作为前景色和背景色。
2. 单击确定关闭多边形属性对话框。
3. 选中矩形后，打开动画对话框，然后单击填充选项卡。
4. 按如下方式附加填充动画：
 - 在表达式框中，键入 `Hopper1\FlourLevel`（这是用于监控填充水平的标签）。
 - 对于填充方向，单击向上。
5. 单击颜色选项卡，然后按如下方式附加颜色动画：
 - 在表达式框中，键入 `Hopper1\FlourLevel`（与填充选项卡中使用的标签相同）。
6. 设置正常状态的颜色
 - 在列表框中，选择 **A**。（在值框中，将值保持为 0。）
 - 对于填充样式，选择**纯色**。
 - 对于**线条**和**填充**，选择颜色框，然后选择灰色（与用于矩形的灰色相同）。
7. 设置第一次警告的颜色
 - 在列表框中，选择 **B**。
 - 在值框中，键入 80。
 - 对于**线条**和**填充**颜色，选择**闪烁**。对于**闪烁**颜色，将显示一个调色板框。



- 对于线条颜色，分别选择灰色和黄色作为第一次警告颜色和闪烁颜色。对于填充颜色，重复这些步骤。

8. 设置第二次警告的颜色

- 在**列表框**中，选择 **C**。
- 在**值框**中，键入 95。
- 对于**线条**和**填充**，选择**闪烁**。对于**闪烁**颜色，将显示一个调色板框。



- 对于线条颜色，分别选择灰色和红色作为第一次警告颜色和闪烁颜色。对于填充颜色，重复这些步骤。

9. 单击应用。

设置填充动画

动画菜单中的**填充**选项用于在表达式或标签值更改时更改对象中的填充水平。对象的填充水平与为表达式指定的最小值和最大值成比例。例如，如果表达式的值是其最小值和最大值的中间值，则对象将填充一半。

只能将**填充**动画附加到绘图对象。而图像和面板对象除外，它们只支持可视性动画。

如果选中**仅内部**复选框，则填充动画不会影响对象的边框、线条对象或背景透明的对象。

有关设置填充动画的更多信息，请参见“帮助”。

设置水平位置动画

动画菜单中的**水平位置**选项用于使对象随标签值或表达式结果的变化而发生水平移动。对象的水平位置与表达式的值成比例。例如，如果表达式的值是其最小值和最大值的中间值，则对象的水平位置将位于其最小和最大水平偏移位置的中间。

只能将**水平位置**动画附加到绘图对象。而图像和面板对象除外，它们只支持可视性动画。

有关设置水平位置动画的更多信息，请参见“帮助”。

设置垂直位置动画

动画菜单上的**垂直位置**选项用于使对象随标签值或表达式结果的变化而发生垂直移动。对象的垂直位置与表达式的值成比例。例如，如果表达式的值是其最小值和最大值的中间值，则对象的垂直位置将位于其最小和最大垂直偏移位置的中间。

只能将**垂直位置**动画附加到绘图对象。而图像和面板对象除外，它们只支持可视性动画。

需要负偏移数才能“向上”移动画面上的对象。画面左上角的坐标为 0,0。

有关设置垂直位置动画的更多信息，请参见“帮助”。

设置宽度动画

在宽度动画中，对象的宽度会随标签值或表达式结果而变化。对象宽度与表达式的值成比例。例如，如果表达式的值是其最小值和最大值的中间值，则对象宽度将是其最小和最大水平更改百分比的一半。

宽度动画可用于所有绘图对象（仅支持可视性动画的图像和面板对象除外）。

有关设置宽度动画的更多信息，请参见“帮助”。

设置高度动画

在高度动画中，对象的高度会随标签值或表达式结果而变化。对象高度与表达式的值成比例。例如，如果表达式的值是最小值和最大值的中间值，则对象的高度将是其最小和最大垂直更改百分比的中间值。

高度动画可用于所有绘图对象（仅支持可视性动画的图像和面板对象除外）。

有关设置高度动画的更多信息，请参见“帮助”。

设置旋转动画

通过旋转动画，对象会基于标签值或表达式结果围绕锚点旋转，对象的旋转角度与表达式值成比例。例如，如果表达式的值是最小值和最大值的中间值，则该对象将旋转指定量的一半。

旋转动画可用于所有绘图对象（图像、面板和圆角矩形除外）。如果将旋转动画应用到文本，则文本将围绕锚点旋转，但仍保持在竖立位置。

有关设置旋转动画的更多信息，请参见“帮助”。

设置超链接动画

通过超链接动画，对象可链接至目标。在测试应用程序模式或测试画面模式下，如果在运行时单击对象，将打开链接的目标。目标可以是文件、Web 页面或程序等文件。

超链接动画可用于所有绘图对象（仅支持可视性动画的图像和面板对象除外）。

有关设置超链接动画的详细信息，请参见帮助。

设置水平滑块动画

动画菜单中的水平滑块选项用于创建可控制指定标签值的图形对象。可以使用水平滑块动画定义对象的路径，然后使用鼠标沿其路径水平移动对象。将对象的像素位置转换为写入标签的值。

如果标签拥有由滑块动画输入的值，该标签可以在表达式中使用，以将动画附加到另一对象或对象组。如果标签值经外部更改，滑块的位置也将改变。

可以将水平和垂直滑块动画附加到同一对象。

只能将水平滑块动画附加到绘图对象。而图像和面板对象除外，它们只支持可视性动画。

有关设置水平滑块动画的更多信息，请参见“帮助”。



提示：滑块图形库包含多个可拖放到图形画面中的滑块对象。将滑块动画附加到滑块对象的按钮部分。

如果要创建自己的滑块对象，绘制对象（例如线条）以表示滑块要沿其移动的路径将非常有用。

设置垂直滑块动画

动画菜单上的垂直滑块选项用于创建可控制特定标签值的图形对象。可以使用垂直滑块动画定义对象的路径，然后使用鼠标沿其路径垂直移动对象。将对象的像素位置转换为写入标签的值。

如果标签拥有由滑块动画输入的值，该标签可以在表达式中使用，以将动画附加到另一对象或对象组。如果标签值经外部更改，滑块的位置也将改变。

可以将水平和垂直滑块动画附加到同一对象。

只能将垂直滑块动画附加到绘图对象。而图像和面板对象除外，它们只支持可视性动画。

有关设置垂直滑块动画的更多信息，请参见“帮助”。

将动画应用到组

可将动画应用于对象，然后对这些对象进行分组并将动画应用于对象组。当画面运行时，动画的应用方式如下：

按如下方式	应用这些动画类型
颜色	附加到组内单个对象的动画会覆盖组动画。
填充	同时对单个对象和组应用动画结果。
水平滑块、超链接、垂直滑块	组动画会覆盖附加到组内单个对象的动画。
高度、宽度、水平位置、垂直位置和旋转	将单个对象和组的动画结果进行组合。例如，如果单个对象的水平位置动画结果是使对象偏移 100 个像素，而组的结果是使组偏移 200 个像素，则单个对象将偏移 300 个像素。
可见性	当组的动画可视性为 False （组不可见）时，无论各对象的动画状态如何，组中的所有对象均不可见。 当组的动画可视性为 True （组可见）时，组内对象的可见性由各个对象动画决定。

测试动画以确保达到预期的结果。

要将动画应用于组内对象，请使用组编辑功能。有关详细信息，请参见[编辑对象组](#) 参考页数 294。

检查对象动画

要查看为对象或对象组设置的动画类型，可使用[对象浏览器](#)、动画菜单或动画对话框。

有关使用[对象浏览器](#)突出显示已附加动画的对象的信息，请参见[在对象浏览器中突出显示对象](#) 参考页数 278。

要查看为组内对象设置的动画类型，可使用组编辑功能或[对象浏览器](#)。有关使用组编辑功能的信息，请参见[编辑对象组](#) 参考页数 294。

使用“动画”菜单查看对象动画

要使用“动画”菜单查看对象动画


1. 选择对象。
2. 通过执行以下操作之一查看动画：
 - 单击**动画**菜单以查看带有复选标记的项。
 - 右键单击对象，然后选择**动画**以查看带有复选标记的项。

使用“动画”对话框查看对象动画

要使用“动画”对话框查看对象动画

1. 选择对象。
2. 从**视图**菜单中选择**动画**。

当**动画**对话框打开时，查看带有复选标记的选项卡以了解已设置的动画类型。



复制或克隆带动画的对象

您可以复制或克隆已附加动画的对象。执行此操作时，将一并复制或克隆对象已附加的动画。如果复制或克隆了一组对象，可以对该组的新副本取消组合，使其中的对象成为原先的单个对象。

有关复制对象与克隆对象的信息，请参见[复制对象](#) 参考页数 289 和[克隆对象](#) 参考页数 290。

复制动画而不复制对象

如果已将动画附加到对象，则您可以复制动画并将其粘贴到另一个对象。如果该对象具有多种动画类型，则将复制和粘贴所有动画。请注意，您只能将动画复制到支持相同动画类型的对象。

要复制和粘贴动画

1. 选择包含要复制的动画的对象。
2. 从**编辑**菜单中，选择**复制动画**；或者右键单击该对象，然后选择**复制动画**。
3. 选择要将动画复制到的对象。
4. 从**编辑**菜单中，选择**粘贴动画**。

要粘贴到单个对象，可以右键单击该对象，然后选择**粘贴动画**。

为全局对象设置动画

FactoryTalk View 全局对象可用于将图形对象的外观和行为与该对象的多个副本关联在一起。更新原始基本对象后，会将更改自动应用到对象的

所有副本。有关创建基本对象的信息，请参见[使用全局对象](#) 参考页数 367。

对象的副本称为引用对象，它们具有与原始基本对象相同的属性。如果需要，可以为引用对象分配唯一动画。有关创建引用对象的信息，请参见[创建引用对象](#) 参考页数 368。

LinkAnimation 属性确定引用对象是否使用基本对象的动画。

要为引用对象设置动画

1. 双击引用对象以打开**属性面板**。
2. 选择要使用的 **LinkAnimation** 属性设置：
 - **不要链接** - 允许为引用对象设置独立的动画。
 - **带表达式的链接** - 引用对象使用分配给基本对象的动画以及标签或表达式。
 - **不带表达式的链接** - 允许仅使用为基本对象设置的动画类型，但是为引用对象分配不同的标签或表达式。
3. 如果选择**不要链接**或**不带表达式的链接**，请使用本章介绍的方法为对象设置动画。

有关设置链接属性和使用引用对象的详细信息，请参见[设置引用对象的链接属性](#) 参考页数 369。

使用表达式

本章介绍以下内容：

- 表达式组件的类型
- 如何使用表达式编辑器
- 使用表达式的编辑器
- 如何格式化表达式
- 如何在表达式中使用标签名称和标签占位符
- 如何使用常量
- 如何使用运算符
- 如何使用数学函数、安全函数和语言函数
- 如何在表达式中使用 if-then-else 逻辑
- 运算符的运算顺序
- 如何使用写表达式

关于表达式

有时从设备收集的数据仅在以下情况下有意义：

- 与其他值作比较时。
- 与其他值结合时。
- 与其他值构建因果关系时。

可使用表达式创建数据的数学或逻辑组合，从而得到更有意义的值。

表达式可以是标签名称、标签占位符、数学或逻辑等式，或返回数字、字符串或 true/false 值的函数。对于返回 True 和 False 值的表达式，1 和其他非零值表示 True，而 0 表示 False。表达式可用于操纵从设备收集的数据，通过将该数据与其他值作比较、与其他值结合，或者在值之间创建因果关系或显示该数据，从而使其变得更有意义。

表达式可包含：

- 标签、标签占位符、算术和位运算符，以及 SQRT（平方根）等返回数字值的数学函数。
- 关系和逻辑运算符，以及返回 True 和 False 值的 ALM_FAULT（报警故障）等函数。

- 非数学函数，例如 CurrentLanguage 函数，该函数返回应用程序当前语言的 RFC17766 代码。
- If-Then-Else 逻辑，根据其结构返回数字值或 True/False 值。这些都称为条件表达式，因为表达式的结果取决于 If 语句是 True 还是 False。当 If 语句计算值为 True 时，结果将由 Then 语句定义。当 If 语句为 False 时，结果将由 Else 语句定义。

在以下位置使用表达式：

- 图形画面
- 报警设置
- 信息设置
- Macros
- 全局连接

Objects 5 Screen Demo 示例应用程序包含许多表达式示例。有关示例，请参见报警设置编辑器中的报警触发器表达式。

产生浮点值的表达式

如果表达式产生的是浮点值，而需要的是整数值，则需要对浮点值取整。

有关值舍入方式的信息，请参见[数值四舍五入的方式](#) 参考页数 78。

使用“表达式”编辑器

要创建表达式，可使用以下方法之一：

- 对于接受表达式的任何连接，在标签或表达式列直接键入；对于动画，在表达式框中直接键入。
- 打开表达式编辑器，然后在编辑器中创建表达式。

使用表达式编辑器与直接键入表达式

熟悉表达式语法后，您可能会发现通过直接在标签或表达式列键入的方式来创建简短表达式会更快一些。

表达式编辑器允许一次性查看更多文本，这对于较长且较为复杂的表达式非常有用。此外，还可以单击按钮输入标签名称、运算符和函数，从而避免键入错误。使用表达式编辑器的另一个好处是可以检查创建的表达式语法是否有效。

通过直接键入的方式来创建表达式

要通过直接键入来创建表达式

- 键入的表达式长度最多可达 16,000 个字符。


不检查直接键入的表达式语法。

打开“表达式”编辑器

要打开“表达式”编辑器，可使用下列方法之一：

- 对于接受表达式的连接，单击**表达式列**  的**浏览**按钮。
对于只能为其分配标签的连接，**浏览**按钮不可用。
- 在**动画**对话框中，单击**表达式**按钮。

表达式编辑器具有以下部分：



有关使用**表达式**编辑器中选项的详细信息，请参见帮助。

可使用表达式的编辑器

可在以下编辑器中使用表达式：

- 图形** - 可定义表达式以控制图形对象外观的各个方面。有关将表达式分配给图形对象的更多信息，请参见[使用表达式处理标签值](#) 参考页数 285。
还可以使用表达式将动画附加到图形对象。有关更多信息，请参见[为图形对象添加动画](#) 参考页数 323。
- 全局连接** - 可使用表达式远程控制打开和打印画面的时间，以及显示的日期和时间。有关更多信息，请参见[设置全局连接](#) 参考页数 87。
- 报警设置** - 设置报警时，可对报警触发器使用带有连接信息（取消报警和确认报警）的表达式。有关更多信息，请参见[设置报警](#) 参考页数 93。
- 信息设置** - 可使用表达式确定显示参考消息的时间。有关更多信息，请参见[参考消息](#) 参考页数 381。
- 宏** - 可在宏中使用表达式为标签分配值。有关更多信息，请参见[使用宏为标签分配值](#) 参考页数 409。

格式化表达式

可以格式化表达式以使其更易阅读。但是，不允许标签名称、函数名称或函数参数跨多行。

格式化表达式时，可使用换行符和多个空格。

用引号括起字符串。该字符串可以包含任何字符，且可以包含空格。

示例：格式化表达式

要格式化此 if-then-else 语句，可以将 Else 与相应的 If 对齐，这样会容易理解逻辑：

```
if (tag1 > tag2) then 0
else if (tag1 > tag3) then 2
else 4
```

或者可将其简化为以下表达式：

```
if (tag1 > tag2) then 0 else if (tag1 > tag3) then 2 else 4
```

使用标签名称和标签占位符

标签名称可作为表达式的一部分，也可以作为整个表达式单独存在。

要提供标签名称，可使用以下方法之一：

- 键入标签名称。
可以键入标签数据库中不存在的标签名称。单击确定后，系统将提示您创建标签。用户可以立即创建，也可以记下名称稍后创建。
- 在标签浏览器中单击标签按钮，选择一个标签。

如果在表达式中使用的标签名称包含短划线或以数字开头，请将其括在一个大括号 {} 中。这样可以区分标签名称中的字符和表达式中的字符。

可使用字符串标签作为操作数，并与加 (+) 算术运算符和关系运算符一起使用。

使用标签占位符而非标签名称

图形编辑器接受标签占位符而不接受标签名称。占位符允许您在相同的画面中使用不同的标签集。

可在以下位置使用标签占位符：

- 应用程序首次运行时打开的图形画面。
- 使用转至画面按钮打开的图形画面。
- 使用画面列表选择器打开的图形画面。
- 使用注销按钮打开的图形画面。
- 使用自动注销功能时打开的图形。
- 使用远程画面编号全局连接打开的图形画面。

使用参数文件可用于指定使用哪些标签或文件夹替换哪些占位符。对于全局对象，可以使用全局对象参数来指定标签或标签文件夹。有关使用参数文件和全局对象参数的更多信息，请参见[使用参数和全局对象](#) 参考页数 361。

标签占位符可以替换标签名称的任意部分，包括文件夹名称。例如，可创建一个参数文件，指定标签占位符 #1=Folder1。可将文件夹和标签名称分配给图形对象的连接：#1\Tag1。

要在表达式中创建标签占位符

- 键入井字符号，后面跟一个数字（中间没有空格）。例如，#1。

常量

常量可以采用以下任意格式：

- 整数 (123)
- 浮点数 (123.45)
- 字符串常量 (“character string”)

算术运算符

算术运算符对两个或更多数字值执行算术并计算结果。算术运算符有：

Symbol	操作员	示例 (对于以下示例，tag1 = 5，tag2 = 7)
+	附加	tag1 + tag2 返回的值为 12 还可以将此运算符与字符串操作数结合使用。请参见 字符串操作数 参考页数 341。
-	减	tag1 - tag2 返回的值为 -2
*	乘	tag1 * tag2 返回的值为 35
/	除	tag1 / tag2 返回的值为 0.7142857
MOD,%	取余（余数）	tag2 MOD tag1 返回的值为 2 取余运算符会返回两数相除所得的余数。在示例中，7 除以 5 的余数是 2；因此 7 % 5 = 2 重要：此运算符仅适用于整数，不适用于浮点数。
**	指数	tag1 ** tag2 返回的值为 78125

请确保用作除数的任何标签值在任何时候其值都不会为零。试图以零为除数的表达式将在运行时产生错误。

字符串操作数

+ 运算符用于连接字符串操作数。例如，表达式 "hello" + "world" 返回：helloworld。

无法将字符串标签连接到模拟标签，无论是 HMI 还是数据服务器标签。

关系运算符

关系运算符对两个数值或字符串值进行比较，结果为 True 或 False。如果语句为 True，则返回的值为 1。如果为 false，则返回的值为 0。

关系运算符有：

符号	操作员	数字示例	字符串示例
对于数字示例，tag1 = 5，tag2 = 7			
对于字符串示例，serial_no = "ST009"			
EQ、==	等于	tag1 == tag2 false	serial_no == "ST009" true
NE、<>	不等于	tag1 <> tag2 true	serial_no <> "ST011" true
LT、<	小于	tag1 < tag2 true	serial_no < "ST011" true
GT、>	大于	tag1 > tag2 false	serial_no > "ST011" false
LE、<=	小于或等于	tag1 <= tag2 true	serial_no <= "ST011" true
GE >=	大于或等于	tag1 >= tag2 false	serial_no >= "ST011" false

如何对字符串操作数求值

字符串操作数会按大小写和字母顺序进行求值。小写字母大于大写字母。例如，h 大于 H。在字母表中靠后的字母大于字母表中靠前的字母。例如，B 大于 A。

逻辑运算符

逻辑运算符可确定一个或多个语句的有效性。有三种逻辑运算符：AND、OR 和 NOT。如果表达式为 True，则运算符返回非零值；如果表达式为 False，则返回 0。

任何求值为非零值的语句都视作 True。例如，如果 tag1 的值为 0，则语句 tag1 为 False；如果 tag1 具有任何其他值，则为 True。

逻辑运算符有：

符号	操作员	操作	示例
			(对于这些示例， tag1 = 5，tag2 = 7)
AND、&&	与	如果运算符右边和左边的语句都为 True，则返回 1。	(tag1 < tag2) AND (tag1 == 5) 两个语句均为真； 返回 1。
OR、	或	如果运算符左边或右边的语句为 True，则返回 1。	(tag1 > tag2) OR (tag1 == 5) tag1 == 5 为真； 返回 1。

符号	操作员	操作	示例 (对于这些示例 , tag1 = 5 , tag2 = 7)
NOT	非	对进行运算的语句的逻辑值求反。	NOT (tag1 < tag2) 尽管 tag1 < tag2 为 True, 但 NOT 对逻辑值求反; 因此返回 0。



提示：在以上表达式中，括号是必需的。它们可确定运算符的运算顺序。有关更多信息，请参见[运算符的运算顺序](#) 参考页数 344。

位运算符

位运算符可检查和处理值中的各个位。

重要 这些运算符仅适用于整数，不适用于浮点数。不要将其与返回浮点值的标签或表达式一起使用。

Symbol	操作员	操作
&	与	逐位比较两个整数或标签。 如果原始数字中相应的位均为 1，则返回位设为 1 的整数。否则，得出的位为 0。
	或 (OR)	逐位比较两个整数或标签。 如果原始数字中相应的位中有一位或均为 1，则返回位设为 1 的整数。如果两个位均为 0，则得出的位为 0。
^	异或 (XOR)	逐位比较两个整数或标签。 如果原始数字中相应的位不同，则返回位设为 1 的整数。如果两位均为 1 或均为 0，则得出的位为 0。
>>	右移	将整数或标签中的位右移。 按右侧操作数中指定的数量移动左侧操作数中的位。右侧的位将消失。 左侧将移入 0 或 1，具体取决于最左边的位是 0 还是 1，以及操作数包含的是带符号还是无符号数据类型。对于带符号数据类型，如果最左边的位是 0，则将移入 0。如果最左边的位是 1，则将移入 1。换句话说，将保留数字的符号。 对于无符号数据类型，始终移入 0。
<<	左移	将整数或标签中的位左移。 按右侧操作数中指定的数量移动左侧操作数中的位。左侧的位消失而右侧始终移入 0。 请参见 使用左移运算符 参考页数 344。

Symbol	操作员	操作
~	取反	返回某项的补码；即，切换整数或标签中的位。 对数字中的每一位求反，因此每个 1 位会变成 0，而 0 位则会变成 1。

使用左移运算符

如果左侧的位是 1，则会发生溢出，并会生成错误消息。要防止此类情况发生，请在表达式中将按位与运算符与左移运算符一起使用。例如：

(dev << 1) & 65535

其中 dev 是标签名称，其值将左移，并且 65535 的二进制形式是 1111 1111 1111 1111。

示例：位运算符

对于以下示例，tag1 = 5（二进制 0000 0000 0000 0101），tag2 = 2（二进制 0000 0000 0000 0010）

tag1 & tag2
 返回 0（二进制 0000 0000 0000 0000）。

tag1 | tag2
 返回 7（二进制 0000 0000 0000 0111）。

tag1 ^ tag2
 返回 7（二进制 0000 0000 0000 0111）。

tag1 >> 1
 返回 2（二进制 0000 0000 0000 0010）。

tag1 << 1
 返回 10（二进制 0000 0000 0000 1010）。

~ tag1
 返回 -6（二进制 1111 1111 1111 1010）。

运算符的运算顺序

将按以下顺序计算具有多个运算符的表达式：

- 首先求解括号内的运算符。
- 1. 因此，要更改优先级顺序，请使用括号。
- 然后再计算具有最高优先级的运算符。
- 相同优先级顺序的两个运算符从左到右进行求值。

按此顺序计算运算符：

运算顺序	符号
1（最高）	()
2	NOT ~

运算顺序	符号
3	*
	/
	MOD、%
	**
	AND、&&
	&
	>>
	<<
4	+
	-
	OR、
	^
5（最低）	EQ、==
	NE、<>
	LT、<
	GT、>
	LE、<=
	GE、>=

示例：运算顺序

对于这些示例，tag1 = 5，tag2 = 7，而 tag3 =10。

(tag1 > tag2) AND (tag1 < tag3)

按此顺序计算：

1. tag1 > tag2 = 0
2. tag1 < tag3 = 1
3. 0 AND 1 = 0

表达式求值结果为 0 (False)。

tag1 > tag2 AND tag3

按此顺序计算：

1. tag2 AND tag3 = 1
2. tag1 > 1 = 1

表达式求值结果为 1 (true)。

NOT tag1 AND tag2 > tag3 ** 2

按此顺序计算：

1. NOT tag1 = 0
2. 0 AND tag2 = 0
3. tag3 ** 2 = 100
4. 0 > 100 = 0

表达式求值结果为 0 (False)。

数学函数

使用数学函数计算标签的平方根、对数（自然数或基数为 10）或三角率（弧度或角度）。

函数	返回值
SQRT (表达式)	表达式的平方根
LOG (表达式)	表达式的自然对数
LOG10 (表达式)	表达式以十为底的对数
SIN (表达式)	表达式的正弦（以弧度为单位）
COS (表达式)	表达式的余弦（以弧度为单位）
TAN (表达式)	表达式的正切（以弧度为单位）
ARCSIN (表达式)	表达式的反正弦（以弧度为单位）
ARCCOS (表达式)	表达式的反余弦（以弧度为单位）
ARCTAN (表达式)	表达式的反正切（以弧度为单位）
SIND (表达式)	表达式的正弦（以度为单位）
COSD (表达式)	表达式的余弦（以度为单位）
TAND (表达式)	表达式的正切（以度为单位）
ARCSIND (表达式)	表达式的反正弦（以度为单位）
ARCCOSD (表达式)	表达式的反余弦（以度为单位）
ARCTAND (表达式)	表达式的反正切（以度为单位）

安全函数

使用安全函数来控制对应用程序的访问权限。可通过以下函数确定用户的身份或安全权限，从而根据这些条件限制对应用程序的访问权限。

函数	返回值
CurrentUserName()	包含当前用户名称的字符串。 此函数区分大小写。所有 RSVIEW 3.20 及更早版本的用户名均使用大写字母。
CurrentUserHasCode(<i>SecurityCode</i>)	如果已将任何指定的安全码分配给用户，则返回 1 (True)；否则返回 0 (False)。 参数可以是安全码、标签名称或标签占位符。如果使用标签名称或标签占位符，则必须使用大括号 ({}) 将其括起来，例如 CurrentUserHasCode({#1})。 在检查多个安全码时，请勿在安全码的字母之间键入空格。 例如，如果已为用户分配一个或多个指定的代码，CurrentUserHasCode(ABP) 将返回值 1。

函数	返回值
CurrentUserHasGroup(<i>"GroupName"</i>)	如果将当前用户分配至在 FactoryTalk Diagnostics 中配置的指定组，则返回 1(True)；否则返回 0(False)。 参数可以是字面字符串、字符串标签或标签占位符。如果使用字符串，则必须将其用双引号括起来，例如 CurrentUserHasGroup(<i>"UserGroupName"</i>)。 参数也可以由字面字符串和字符串标签组合而成，格式为 <i>"字面字符串" + 字符串标签</i>，例如 CurrentUserHasGroup(<i>"UserGroupName" + [Controller].Main.UserGroupName</i>)。 如果已将用户分配至组 C，则 CurrentUserHasGroup("Group C") 会返回值 1。 仅版本 8.0 及更高版本的 FactoryTalk ME 应用程序支持此函数。

如果对 CurrentUserCode() 或 CurrentUserHasGroup() 安全函数使用标签参数，并使用当前版本 FactoryTalk View 创建 8.2.0 或更低版本的运行时应用程序 (.mer)：

- 运行时应用程序正常运行。
- 将运行时应用程序恢复到 8.2.0 或更低版本的设计时应用程序 (.med)，并通过 FactoryTalk View 8.2.0 或更低版本的设计时应用程序创建运行时应用程序时，安全函数不起作用。

有关为应用程序设置安全的更多信息，请参见[设置安全性](#) 参考页数 139。

有关使用 CurrentUserCode(*x*) 函数的示例，请参见[示例：将可视性动画分配给关闭按钮](#) 参考页数 151。

有关使用 CurrentUserName() 函数的示例，请参见[示例：将可视性动画分配给转至画面按钮](#) 参考页数 150。

语言函数

语言函数显示应用程序当前使用的语言。

可以在字符串显示中显示当前语言，或将其用于表达式中来为用户生成语言特定的消息。

函数	返回值
CurrentLanguage()	当前运行时语言的 RFC1766 名称。

RFC1766 名称是一种采用以下格式表示语言的标准方式：*语言代码-国家/地区代码*

其中 *languagecode* 是小写的两个字母长度的代码，*Country/RegionCode* 是大写的两个字母长度的代码。

例如，美国英语的代码是 en-US。

有关设置应用程序语言的更多信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。有关 RFC1766 名称列表，请参见 [RFC1766 名称](#) 参考页数 457。

FactoryTalk View ME

Station 4.00 中的语言切换报警、信息和本地消息

FactoryTalk View 5.00 及更高版本提供在运行时切换消息语言的直接支持。

对于将在 FactoryTalk View ME Station 版本 4.00 中运行的应用程序，使用 `CurrentLanguage()` 表达式函数指定参考消息文件中的消息偏移。在该文件中，针对每种语言将消息分为多个部分。要执行此操作，为**报警设置**编辑器、参考消息文件和本地消息文件中的一系列消息设置触发器值偏移。

导出**报警设置**编辑器和消息文件中的文本字符串进行翻译。然后将转换的字符串粘贴到编辑器和原始消息文件中，然后为每个字符串分配正确的触发器值。有关导出文本进行翻译的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

示例：以多种语言设置参考消息

本示例显示运行时如何在 FactoryTalk View ME Station 4.00 应用程序中生成英语、法语或德语参考消息，具体取决于应用程序使用的语言。

1. 创建名为 `Information_messages` 的标签，该标签将针对需要参考消息的不同条件生成 11 到 20 的触发器值。
2. 创建参考消息文件。
3. 为触发器值 11 到 20 创建英语消息。



提示：在创建用于转换的 Excel 电子数据表或 Unicode 文本文件中，消息是按字母数字顺序排列的。因此，数字 2 到 9 将在 10、11、12 之后显示，依次类推。要确保消息在转换文件中按顺序排列，请从 11 开始第一个数字系列。

4. 为触发器值 21 到 30 创建法语消息。
5. 为触发器值 31 到 40 创建德语消息。
6. 在信息设置编辑器中为值连接分配以下表达式：

```
If CurrentLanguage( )="en-US" then
Information_messages
Else If CurrentLanguage( )="fr-FR" then
Information_messages + 10
Else Information_messages + 20
```

If-then-else

if-then-else 表达式根据表达式中的语句有条件地执行操作或分支操作。

if-then-else 语句允许表达式在不同情况下执行不同操作，以及重复活动直到条件发生变化。


要构建条件表达式，请针对语句和值使用关系运算符和逻辑运算符。

if-then-else 结构为：

```
if statement then value1 else value2
```

如果语句为 True，则表达式返回 value1；如果语句为 False，则表达式返回 value2。如果语句的结果为非零值，则语句为 True（并返回 value1）；如果结果为 0，则语句为 False（并返回 value2）。

if-then-else 结构如下所示。



嵌套 if-then-else

用户还可以在 if-then-else 结构的 Then 或 Else 部分嵌套 if-then-else 结构。


示例 1: 嵌套 if-then-else

表达式:

```

if statement1 then value1
else if statement2 then value2
else value3
  
```

作如下解释:



示例 2: 嵌套 if-then-else


表达式:

```

if statement1 then
  if statement2 then value1
  else value2
else value3

```

作如下解释：



使用写表达式

在被发送到数据源之前，写表达式允许操作员输入表达式控制的值。FactoryTalk View 在表达式中使用占位符替换操作员输入的值、计算表达式的值，并将结果写入值连接。所有写表达式必须包含一个问号 (?) 作为操作员输入值的占位符。

可将写表达式与“数字输入启用”按钮和数字输入光标点一起使用。操作员按下按钮或光标点时，小键盘或输入面板将打开。操作员在小键盘或输入面板中输入值，该值将替换写表达式中的 ? 占位符。

示例：使用写表达式

在该示例中，操作员通过输入每秒英尺数或米数来规定传送带的速度。当操作员输入的值是每秒米数时，数值在传递到数据源前会转换成每秒英尺数。

操作员首先通过按下保持型按钮表明数值单位是英尺还是米。按钮有一个状态对应于每秒英尺数，而另一状态对应于每秒米数。

然后操作员按下“数字输入启用”按钮，并在数字弹出小键盘中输入传送带速度值。写表达式中的 ? 字符是操作员所输数值的占位符。

设置保持型按钮

要设置保持型按钮

- 在保持型按钮属性对话框的状态选项卡中，设置以下状态：
 - 状态 0- 值：0，标题：Feet/S
 - 状态 1- 值：1，标题：Meters/S
- 在连接选项卡中，将名为 Feet_or_meters 的开关量标签分配给值连接（HMI 标签或数据服务器标签）。

设置数字输入启用按钮 要设置数字输入启用按钮

1. 在数字输入启用属性对话框的标记选项卡中，键入标题输入传送带速度。
2. 在连接选项卡中，将名为 *Conveyor_speed* 的标签分配给值连接。
3. 将此表达式分配给可选表达式连接：

```
if Feet_or_meters == 0 then
?
else
? * 3.281
```

FactoryTalk View 将表达式的结果写入位于数据源的 *Conveyor_speed* 标签。

使用嵌入式变量

本章介绍以下内容：

- 嵌入式变量的类型
- 可创建嵌入式变量的位置
- 如何创建嵌入式变量
- 嵌入式变量语法
- 运行时如何更新嵌入式变量
- 运行时如何显示嵌入式变量

关于嵌入式变量

嵌入式变量可用于显示在运行时动态变化的值。占位符可置于将显示嵌入式变量的字符串中。运行时，占位符更新为变量的实时值。

嵌入式变量有两种：

- 读取标签以提供运行时值。使用标签可嵌入标签值（数字或字符串）、日期值和时间值。在运行时读取标签并显示当前值。
- 未读取标签。使用该类型可嵌入字面字符串和数字，这些字符串和数字将在运行时按输入时的状态显示。

可在以下位置使用一个或多个嵌入式变量：

- 图形对象的文本标题
- “位于顶层”画面的标题栏
- 消息文本。

例如，可在本地消息中嵌入标签值和时间变量。在运行时，如果显示本地消息，则该消息会随值的变化而更新，以反映标签的当前值。时间也会随着时间的变化而更新。

还可以在嵌入式变量中使用字面字符串和常量，或者使用变量与字面字符串和数字的组合。

嵌入式变量可包含：

- 数字（模拟量或开关量）标签，包括 HMI 和数据服务器标签
- 字面数值（常量）
- 字符串标签，包括 HMI 和数据服务器标签
- 字面字符串（静态文本）
- 标签占位符。
- 时间
- 日期

有关标签占位符的信息，请参见[使用标签占位符](#) 参考页数 361。

可创建嵌入式变量的位置

可在以下编辑器中创建嵌入式变量：

- *图形*。使用此编辑器在图形对象的标题或任何文本对象中插入嵌入式变量。对于具有多种状态的图形对象，可以在各状态的标题中插入不同的嵌入式变量。
- *本地消息*。使用此编辑器在本地消息中插入嵌入式变量。
- *参考消息*。使用此编辑器在参考消息中插入嵌入式变量。
- *报警设置*。使用此编辑器在报警消息中插入嵌入式变量。
- *画面设置*。使用此编辑器在画面的标题栏中插入嵌入式变量。

有关以下对象的更多信息	请参见
图形对象	设置图形对象 参考页数 301
"位于顶层"画面	“位于顶层”画面 参考页数 246
本地消息	本地消息 参考页数 255
参考消息	参考消息 参考页数 381
报警	设置报警 参考页数 93

在图形对象的标题中创建嵌入式变量

要在图形对象的标题中创建嵌入式变量

1. 打开图形对象的**属性**对话框。
2. 单击包含**标题框**的选项卡。
标题框位于**标记**选项卡或**状态**选项卡上，具体取决于对象的类型。
 对于文本对象，请使用**常规**选项卡上的**文本框**。
3. 单击**插入变量**。
4. 单击要插入的变量类型。
5. 填写打开对话框中的选项。有关选项的更多信息，请参见“帮助”。

在位于顶层画面的标题栏中创建嵌入式变量


要在“位于顶层”画面的标题栏中创建嵌入式变量

1. 打开**画面设置**对话框。
2. 选中**标题栏**复选框（如果尚未选中）。
3. 单击**插入变量**。
4. 单击要插入的变量类型。
5. 填写打开对话框中的选项。有关选项的更多信息，请参见“帮助”。

在消息中创建嵌入式变量

要在消息中创建嵌入式变量

1. 在本地消息、参考消息或报警设置编辑器的消息列中，单击右键，然后单击编辑字符串。



2. 单击插入变量。
3. 单击要插入的变量类型。
4. 填写打开对话框中的选项。有关选项的更多信息，请参见“帮助”。

嵌入式变量语法

嵌入式变量区分大小写，必须采用特定的语法才能生效。否则，嵌入式变量会被视为一段文字。因此，我们不建议手动创建和编辑嵌入式变量。而建议使用插入变量和编辑变量对话框。

数字嵌入式变量语法

使用数字嵌入式变量将模拟量或开关量标签值插入到标题、标题栏以及消息。可以同时使用 HMI 和数据服务器标签。

还可以插入“字面”数字以在标题或消息中显示常量或指定标签占位符。

数字嵌入式变量使用以下语法：

```
/*LN:#Tag_name Fill_character DP:#*/
```

其中

- L (可选) 表示字面 (常量) 数字。该符号可防止读取标签。如果为 Tag_name 键入标签占位符，则占位符的值将从参数文件或全局对象参数的定义中替换。
- N 表示数字嵌入式变量。
- # 表示位数。
- Tag_name 是要显示的标签，用户还可以在此处键入字面数字或标签占位符。
- Fill_character 是要使用的填充字符：NOFILL、ZEROFILL 或 SPACEFILL。
- # 表示小数位数。

示例：数字嵌入式变量语法

要以 3 位数、无小数位以及无填充字符的形式显示名为 Oven_temp 的标签的当前值，请键入以下内容：

```
/*N:3 Oven_temp NOFILL DP:0*/
```

要以 3 个小数位以及数字左边 2 个零的形式（总长度为 8 位，包括小数位）显示常量 48，请键入以下内容：

```
/*LN:8 48 ZEROFILL DP:3*/
```

运行时，数字嵌入式变量如下所示：0048.000。

字符串嵌入式变量语法

使用字符串嵌入式变量将字符串标签值插入到标题、标题栏以及消息。

还可以插入静态文本的“字面”字符串。例如，可以键入字词或短语、标签占位符或数字。要控制常数的显示方式，请使用字面数字变量，而非字符串变量。

字符串嵌入式变量使用以下语法：

```
/*LS:-# Tag_name SHOWSTAR*/
```

其中

- *L*（可选）表示字面（静态）字符串。该符号可防止读取标签。如果为 *Tag_name* 键入标签占位符，则占位符的值将从参数文件或全局对象参数的定义中替换。该值不能包含空格。
- *S* 表示字符串嵌入式变量。
- *-*（可选）。# 前面的负号（-）表示如果字符串长于固定字符数，则将显示最右侧的字符。
- *#* 表示字符数（选择固定字符数时）；如果不想使用固定字符数，则键入 0。
- *Tag_name* 是要显示的标签，用户还可以在此处键入字面字符串或标签占位符。该字符串不能包含空格。
- *SHOWSTAR*（可选）指定如果字符串长于固定字符数，将显示星号（*）来表示字符串已截短。如果使用负号（-），则星号将显示为字符串左端的第一个字符。否则，星号将显示为字符串右端的最后一个字符。

示例：字符串嵌入式变量语法

要显示固定长度为 20 个字符、名为 *Blower_status* 的字符串标签的当前值，应键入以下内容：

```
/*S:20 Blower_status*/
```

要显示字面字符串 *Oven temperature*，请键入以下内容：

```
/*LS:20 "Oven temperature"*/
```

要显示字面字符串 36.5，请键入以下内容：

```

/*LS:3 36.5*/

```

要分配没有固定字符串长度的标签占位符 #1，请键入以下内容：

```

/*S:0 #1*/

```

要显示字符串标签 Conveyor_message（其固定长度为 40，且显示最右侧字符，如果消息被截断则用星号表示）的值，请键入以下内容：

```

/*S:-40 Conveyor_message SHOWSTAR*/

```

时间和日期嵌入式变量语法

使用时间和日期嵌入式变量将当前时间或日期插入到标题、标题栏以及消息

时间和日期嵌入式变量使用以下语法：

```

/*Time_date_format*/

```

其中

Time_date_format 使用以下字符序列之一：

以下字符	指定该格式
SD	短日期
LD	长日期
SDT	短日期和时间
LDT	长日期和时间
T	时间
TSD	时间和短日期
TLD	时间和长日期

示例：时间和日期嵌入式变量语法

要显示后跟短日期的时间，您应键入以下内容：

```

/*TSD*/

```

当嵌入式变量在运行时显示时，会在时间和日期之间加入一个空格。

在运行时显示和更新嵌入式变量的方式如下：

运行时如何更新嵌入式变量

- 图形对象和标题栏 - 当打开包含使用嵌入式变量的图形对象或标题栏的画面时，只要从数据源读取新的标签值，就会更新嵌入式变量的值。对于时间和日期嵌入式变量，时间和日期会随系统时间和日期的变化进行更新。
- 本地消息 - 当打开包含本地消息画面对象的画面且对象显示的消息包含嵌入式变量时，只要从数据源读取新标签值，就会更新嵌

入式变量的值。对于时间和日期嵌入式变量，时间和日期会随系统时间和日期的变化进行更新。

- **参考消息** - 首次显示参考消息时，会读取嵌入式变量的值。之后不会进行更新。

如果打印消息，则会使用消息首次显示时变量具有的值进行打印。如果关闭并重新启动应用程序，则会保留该值。

- **报警消息** - 发生报警时，将读取嵌入式变量的值，并且会在与报警相关联的消息中显示该值。之后不会进行更新。

如果打印消息，则会使用首次发生报警时变量具有的值进行打印。如果关闭并重新启动应用程序，则会保留该值。

运行时如何显示嵌入式变量

如果没有有效数据可用于嵌入式变量，则此变量将替换为问号 (?)。当画面首次打开并且数据尚未到达时，或者当存在阻止与数据源进行通信的问题时会发生这种情况。

如果已设置字符串或数字嵌入式变量，但尚未分配任何标签，则嵌入式变量将替换为星号 (*)。

数字嵌入式变量

针对数字嵌入式变量显示的值取决于标签值是浮点数还是整数。整数值照常显示。浮点值将四舍五入以符合变量的指定位数。

例如，如果变量设置为显示 6 位数，则 1234.56 将舍入为 1234.6。1234.44 将舍入为 1234.4。小数计作其中一位。

有关值舍入方式的更多信息，请参见[数值四舍五入的方式](#) 参考页数 78。

如果标签值（包括小数点和负号）包含的位数超过变量指定的位数，则数字变量将替换为星号。

例如，如果变量设置为显示 6 位数，标签值为 -123456，则变量将替换为星号。

字面数字采用与数字标签值相同的显示规则显示。

数字格式

数字变量使用当前应用程序语言的数字格式。例如，如果应用程序语言使用逗号作为小数点，则数字变量也使用逗号作为小数点。

有关使用多种语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

字符串嵌入式变量

对于不使用固定字符数的字符串嵌入式变量，除非读取空字符，否则将显示整个字符串标签值。空字符后不会显示任何内容。

如果使用固定字符数，除非指定长度前出现空字符，否则变量显示的标签值会高达指定的字符数。空字符后不会显示任何内容。如有必要，请使用空格补全所需的字符数。

空字符的十六进制值是 0。空字符表示字符串输入结束。它不会使字符串的实际长度有所增加。

如果字符串长于指定字符数，则会截断以符合指定字符数。如果使用 SHOWSTAR 选项，星号 (*) 将替换显示的第一个或最后一个字符。如果嵌入式变量设置为显示最右侧字符，将在字符串左端截断超出限制的字符，并在左侧显示星号（如果使用）。否则，将截断最右侧字符，并在右侧显示星号（如果使用）。

字面字符串采用与字符串标签值相同的显示规则显示。

时间和日期嵌入式变量

对于既显示时间又显示日期的嵌入式变量，当该嵌入式变量在运行时显示时，会在时间和日期之间加入一个空格。

时间和日期格式

时间和日期嵌入式变量对当前应用程序语言使用时间和日期格式。例如，如果指定短日期格式，则在运行时，画面将使用应用程序语言使用的短日期格式。

有关使用多种语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

使用参数和全局对象

本章介绍如何：

- 使用标签占位符和参数文件或列表
- 创建标签占位符
- 创建参数文件和参数列表
- 使用全局对象
- 创建全局对象画面和基本对象
- 创建、设置和删除引用对象
- 使用全局对象参数
- 添加连接到 LOGIX 5000 处理器的控制器指令面板

本章主题描述了 FactoryTalk View Studio 的功能，这些功能可通过重新使用类似的对象组和图形画面帮助您更快地设置应用程序。

- 标签占位符、参数列表和参数文件允许您使用具有不同标签集的不同图形画面。
- 全局对象允许您使用同一图形对象的多个实例，并一次更改所有对象。
- 全局对象参数允许您在不断开指向基本对象的链接的情况下将不同标签集分配给不同对象副本，从而保留一次更新所有对象副本的功能。
- 控制器指令面板提供预配置的图形画面，可与 LOGIX 5000 处理器中的指令进行交互。

使用标签占位符

使用标签占位符标记在运行时插入标签名称或标签名称某一部分的位置。标签占位符为井字符号 (#)，后接一个 1 到 500 之间的数字。

FactoryTalk View Machine Edition 使用三种方法将标签占位符替换为标签名称：

- 参数文件
- 参数列表
- 全局对象参数

要使用具有不同标签集的不同图形画面，请使用具有参数文件或参数列表的标签占位符。使用标签占位符可以比复制画面再设置其中的对象以使用不同标签集更快，尤其在该画面使用很多标签时。使用参数文件或参数列表还会减小运行时应用程序文件的大小。

用户可以在通常要将标签分配到对象的位置（包括在表达式和嵌入式变量中）使用标签占位符。您也可以在创建以使对象产生动画效果的表达式中使用标签占位符。

标签占位符可以提供使用一个图形画面来代表一些类似操作的方法。例如，假设您正在为罐装玉米和豌豆的工厂创建画面。这两个过程使用的机器是相同的。您无需创建两个画面，在一个画面中指定与玉米相关的标签，在另一个画面中指定与豌豆相关的标签；您只需创建一个画面，而且无需指定任何标签名称。在需要提供标签名称的位置，键入标签占位符。

使用参数文件或参数列表指定在运行时画面打开时哪些标签替换哪些占位符。有关使用参数文件的信息，请参见[创建参数文件](#) 参考页数 363。有关使用参数列表的信息，请参见[创建参数列表](#) 参考页数 365。

您还可使用具有全局对象的标签占位符。可为基本对象的连接分配标签占位符，以及为 **LinkConnections** 属性设置为 **False** 的引用对象的连接分配标签占位符。有关全局对象的更多信息，请参见[使用全局对象](#) 参考页数 367。

可在以下位置使用标签占位符：

- 应用程序首次运行时打开的图形画面。在**启动**编辑器中，指定要打开的图形画面以及要结合使用的参数文件或参数列表。
- 使用转至画面按钮打开的图形画面。在设置按钮时，指定要打开的图形画面以及要结合使用的参数文件或参数列表。
- 使用画面列表选择器打开的图形画面。在设置画面列表选择器时，指定要打开的图形画面以及要与其结合使用的参数文件或参数列表。
- 按下注销按钮时打开的图形画面。
- 启用自动注销功能时在**工程设置运行时**选项卡中指定的图形画面。
- 在**全局连接**编辑器的**画面**选项卡中指定的画面。

使用标签占位符

要将标签占位符与参数文件或参数列表配合使用

1. 在**图形**编辑器中，创建图形对象并为其分配标签占位符。
2. 如果使用参数文件，则在**参数**编辑器中为画面将使用的每个标签集创建参数文件。在参数文件中，指定哪些标签替换哪些占位符。
3. 在**图形**编辑器中，创建“转至画面”按钮、注销按钮或画面列表选择器，用于打开包含标签占位符的画面。在图形对象的对话框中，指定相应的参数文件。

要使用参数列表，请在对话框中为列表指定标签。

4. 如果启动画面使用标签占位符，请在**启动**编辑器中指定要与启动画面结合使用的参数文件。要使用参数列表，请在**启动**编辑器中为该列表指定标签。

有关启动编辑器的信息，请参见[创建运行时应用程序](#) 参考页数 175。

5. 如果启用了自动注销，可以选择在注销时打开画面。在工程设置对话框的“运行时”选项卡中，指定相应的参数文件。要使用参数列表，请在工程设置对话框中为该列表指定标签。

有关工程设置编辑器的信息，请参见帮助。

6. 如果将由全局连接进行远程更改的画面使用了参数，请在全局连接编辑器的画面选项卡中指定参数文件或参数列表。

有关全局连接的信息，请参见[设置全局连接](#) 参考页数 87。

创建标签占位符

标签占位符为井字符号（#），后接一个数字。

标签占位符可以替换标签名称的任意部分，包括文件夹名称。例如，可创建一个参数文件，指定标签占位符 #1=Folder1。可将文件夹和标签名称分配给图形对象的连接：#1\Tag1。

可以在以下位置创建标签占位符：

- 对象的属性对话框的连接选项卡。
- 属性面板的连接选项卡。
- 动画对话框的表达式框。
- 全局对象的参数定义对话框。
- 任何可以插入嵌入式变量的位置。有关嵌入式变量的信息，请参见[使用嵌入式变量](#) 参考页数 353。

要创建标签占位符

- 键入一个井字符号，后跟从 1 到 500 之间的数字（中间没有空格）。例如，#1。

创建参数文件

参数文件可为画面中的每个唯一占位符分配一个标签，以指定替换画面中的占位符的标签。为要与同一图形画面结合使用的每个标签集创建参数文件。

在运行时，显示的标签值取决于画面打开时使用的参数文件。当您打开画面时，参数文件中指定的标签将替换标签占位符。

参数可以替换标签地址的任何部分。例如，可以使用参数替换文件夹名称。

参数文件最多可列出 500 个标签占位符。当画面需要大量标签占位符时会用到参数文件。使用参数文件的文本格式可轻松查看和编辑占位符。将画面从一个应用程序复制到另一个应用程序时，必须同时复制相关参数文件。

使用参数编辑器

参数编辑器用于创建一个或多个标签占位符替换文件。每个文件都存储在编辑器的文件夹中。用户可以同时打开并处理多个参数文件。



有关使用参数编辑器的详细信息，请参见帮助。要打开“帮助”，请在键盘上按 **F1**。

示例：使用参数文件替换标签占位符

本示例显示了如何使用名为 Canning Overview 且具有两个标签集（一个代表 canning corn，另一个代表 canning peas）的图形画面。

通过名为“主菜单”的图形画面打开 Canning Overview 画面。

1. 创建这些标签集。可以同时使用 HMI 和数据服务器标签。

标签类型	Tag name	Tag name
字符串	Corn_Name	Pea_Name
模拟量	Corn_Temp	Pea_Temp
模拟量	Corn_Weight	Pea_Weight
模拟量	Corn_Level	Pea_Level

2. 创建名为 *Corn* 和 *Peas* 的两个参数文件，其中包含以下参数:

Corn	Peas
#1=Corn_Name	#1=Pea_Name
#2=Corn_Temp	#2=Pea_Temp
#3=Corn_Weight	#3=Pea_Weight
#4=Corn_Level	#4=Pea_Level

3. 在 Canning Overview 画面中，为下列图形对象的值连接分配标签占位符:


图形对象	使用的标签占位符
字符串显示	#1
数字显示 1	#2

图形对象	使用的标签占位符
数字显示 2	#3
条形图	#4

4. 使用描述性文本说明画面中的对象。
5. 在**主菜单**画面中，创建一个画面列表选择器，用于打开具备两种状态的 Canning 画面。
6. 将 Corn 参数文件分配给一种状态，将 Peas 参数文件分配给另一种状态。
7. 将状态的标题分别称为 Corn 和 Peas。

在运行时，当操作员在主菜单的画面列表选择器中选择 Peas 状态并按 **Enter** 键时，Canning Overview 画面将打开并显示 Pea_ 标签的值。当操作员选择 Corn 状态时，将显示 Corn_ 标签的值。

当操作员选择 Peas 状态时，Canning Overview 画面如下所示：



创建参数列表

当您设置将打开使用标签的画面的对象时，可以通过选择标签来创建参数列表。列表中的第一个标签将替换占位符 #1，列表中的第二个标签将替换 #2，以此类推。对对象进行复制或克隆时，参数列表将随对象一起复制或克隆；对画面进行复制或移动时，参数列表将随图形画面一起复制或移动。

在可使用参数文件的任何位置，均可使用参数列表。参数列表选项会出现在以下位置：

- 画面选择器对象的状态选项卡
- 注销按钮和“转至画面”按钮对象的常规选项卡
- 启动编辑器中的初始图形画面选项
- 工程设置编辑器的运行时选项卡
- 全局连接编辑器的画面选项卡

参数列表定义在画面的对象中。如果复制画面或对象或者将其导入另一应用程序，参数列表将随画面或对象一起复制或导入。

要使用标签占位符和参数列表

1. 在图形编辑器中，创建图形对象并为其分配标签占位符。

- 在显示参数列表选项的对话框中，单击“浏览”按钮以打开**标签浏览器**。
- 选择要添加到列表的第一个标签或文件夹，然后单击**确定**。参数列表文本框中随即显示标签或文件夹名称。在运行时，此标签将替换占位符 #1。
- 要将另一个标签添加到列表中，请重复步骤 2 和步骤 3。参数列表框中的每个标签与前一个标签之间用逗号分隔。在运行时，第二个标签替换占位符 #2，第三个标签替换占位符 #3，以此类推。

示例：使用参数列表替换标签占位符

本示例显示了如何使用名为 Canning Overview 且具有两个标签集（一个代表 canning corn，另一个代表 canning peas）的图形画面。

通过名为“主菜单”的图形画面打开 Canning Overview 画面。

- 创建这些标签集。可以同时使用 HMI 和数据服务器标签。

标签类型	Tag name	Tag name
字符串	Corn_Name	Pea_Name
模拟量	Corn_Temp	Pea_Temp
模拟量	Corn_Weight	Pea_Weight
模拟量	Corn_Level	Pea_Level

- 在 Canning Overview 画面中，为下列图形对象的值连接分配标签占位符：

图形对象	使用的标签占位符
字符串显示	#1
数字显示 1	#2
数字显示 2	#3
条形图	#4

- 使用描述性文本说明画面中的对象。
- 在“主菜单”画面中，创建一个画面列表选择器，用于打开具备两种状态的 Canning 画面。
- 在第一个状态中，选择参数列表选项，然后按照以下顺序从标签浏览器中选择 Corn 参数标签：Corn_Name、Corn_Temp、Corn_Weight、Corn_Level。在第二个状态中，针对 Peas 标签执行相同的操作。
- 将状态的标题分别称为 Corn 和 Peas。

在运行时，当操作员在主菜单的画面列表选择器中选择 Peas 状态并按 **Enter** 键时，Canning Overview 画面将打开并显示 Pea_ 标签的值。当操作员选择 Corn 状态时，将显示 Corn_ 标签的值。

参数传递

可以使用参数文件或参数列表将参数从一个画面传递（传承）给从该画面中打开的其他相关画面。要将相同参数传承给后续画面，请在相关画面中的对象的参数列表或参数文件字段中分配相同的标签占位符（例如 #1），而不标签名称。

示例：使用参数列表替换链接画面中的标签占位符

本示例使用 PIDE 面板显示演示参数传递。

主要或第一层画面称为 MAIN。它具有一个“转至画面”按钮，可以打开 Logix_PIDE 面板画面。该面板具有一个“转至画面”按钮，可以打开“趋势”面板。

在主画面中，“转至画面”按钮已选中**常规**选项卡上的参数列表选项，并从**标签浏览器**中选择一个结构标签名称和快捷方式来表示 #1：例如，`::[PLC1] Program:Fermenter_Temp.Tank_PIDEo1`。

按下按钮时，将打开 Logix_PIDE 面板。面板上的对象已设置为读取结构中的标签：#1.CV、#1.SP 等。对象使用结构标签名称替换参数 #1，然后从设置为读取的结构元素中衍生值。

要将相同的参数传承给其他级别，Logix_PIDE 面板显示上的“转至画面”按钮已选中其**常规**选项卡上的参数列表选项，并已键入参数 {#1}。按下此按钮时，将打开“趋势”面板，面板对象将使用同一结构标签名称替换 #1 参数并从对应元素中读取值。

使用全局对象

FactoryTalk View 全局对象可用于将图形对象的外观和行为与该对象的多个副本关联在一起。当更新原始对象时，所做的更改将自动应用到该对象的所有副本。

在全局对象画面中创建全局对象，这些对象位于**浏览器**窗口的“全局对象”文件夹中。在全局对象画面中创建的对象称为基本对象。

可以将基本对象复制或拖动到标准图形画面中。所复制的对象称为引用对象。可以将全局对象复制到任意数量的图形画面中，也可以多次复制到同一图形画面中。

全局对象画面 (.ggfx) 存储在默认文件夹 `\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects\Application Name\Global Objects` 中

其中 *Application Name* 是应用程序的名称。

设置全局对象

要设置全局对象

1. 在**图形编辑器**中，创建全局对象画面。有关更多信息，请参见下一节。

2. 在全局对象画面中创建图形对象。这些对象是基本对象。设置其外观、动画和连接。
3. 将基本对象复制或拖动到标准图形画面中。所复制的对象为引用对象。有关更多信息，请参见[创建引用对象](#) 参考页数 368。
4. 根据需要编辑引用对象的链接属性。有关更多信息，请参见[设置引用对象的链接属性](#) 参考页数 369。

创建全局对象画面和基本对象

用户可以在“全局对象”文件夹中创建全局对象画面；或者在“画面”文件夹中创建图形画面，然后将该画面添加到“全局对象”文件夹。也可以将库画面添加到“全局对象”文件夹。

在全局对象画面中创建的对象称为基本对象。

创建全局对象画面

要创建全局对象画面

1. 在图形文件夹中，右键单击**全局对象**，然后选择**新建**。
2. 在画面中创建图形对象。这些对象是基本对象。



提示：不能将 ActiveX 对象用作基本对象。在全局对象画面中，不能将对象转换为墙纸。

有关创建图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。

3. 从文件菜单中，选择**保存**，或者单击“保存”工具
4. 在**组件名称**框中，键入画面的名称，然后单击**确定**。

该画面随即添加到**全局对象**文件夹中的列表。

将画面或库添加到“全局对象”文件夹

要将画面或库添加到“全局对象”文件夹

1. 在浏览器窗口的图形文件夹中，右键单击**全局对象**图标。
2. 选择**将组件添加到工程**。
3. 浏览并选择要添加的画面或库，然后单击**打开**。

画面将复制到**全局对象**文件夹中，并被赋予文件扩展名 .ggfx。

随即将删除任何 ActiveX 对象。所有其他对象都将转换为基本对象。



提示：如果删除、移除或重命名全局对象画面，则会断开画面中基本对象与其引用对象之间的链接。有关断开链接的更多信息，请参见“帮助”。

创建引用对象

FactoryTalk View 全局对象可用于将图形对象的外观和行为与该对象的多个副本关联在一起。更新原始基本对象后，会将更改自动应用到对象的所有副本。基本对象的副本称为引用对象。

可以将基本对象复制或拖动到标准图形画面中。每个复制的对象都将变成引用对象。还可以复制、拖动和克隆已创建的引用对象来创建更多的基本对象副本。



提示：基本对象可以是组对象。因此具有强大的模板功能。当您在基本对象组中添加或删除对象时，所有引用对象会自动更新。

如果需要，可以为引用对象分配唯一连接、动画和大小。

要创建引用对象

1. 将对象从全局对象画面复制到标准图形画面。
2. 要为对象分配唯一连接、动画或大小，请双击该对象以打开**属性面板**。
3. 有关使用**属性面板**的信息，请参见[使用“属性面板”](#) 参考页数 280。

还可以将全局对象画面添加到“画面”文件夹，从而创建引用对象。新画面中的所有对象均为引用对象。

将全局对象画面添加到“画面”文件夹

要将全局对象画面添加到“画面”文件夹

1. 在**浏览器**窗口的**图形**文件夹中，右键单击**画面**图标。
2. 选择**将组件添加到工程**。
3. 浏览并选择要添加的全局对象画面，然后单击**打开**。

画面将复制到**画面**文件夹中，并被赋予文件扩展名 .gfx。所有对象都将转换为引用对象。

编辑引用对象的基本对象

要编辑引用对象的基本对象

1. 右键单击引用对象，然后选择**编辑基本对象**。
2. 此时会打开包含基本对象的全局对象画面，并选中该对象。
3. 对基本对象进行更改。
4. 随即将更新链接到基本对象的所有引用对象。

要查看对引用对象所做的更改，请关闭包含引用对象的画面，然后重新打开它。或者，打开再关闭对象的 **LinkSize** 属性。

设置引用对象的链接属性

FactoryTalk View 全局对象可用于将图形对象的外观和行为与该对象的多个副本关联在一起。更新原始基本对象后，会将更改自动应用到对象的所有副本。

对象的副本称为引用对象，它们具有与原始基本对象相同的属性。如果需要，可以为引用对象分配唯一大小、连接和动画。

要为引用对象分配唯一属性，请使用**属性面板**编辑引用对象的以下属性：

- **LinkSize** - 选择 **False** 可对引用对象的高度和宽度进行单独设置。如果 **LinkSize** 设置为 **true**，则在尝试调整引用对象的大小时，它将还原为其链接大小。
- **LinkConnections** - 选择 **False** 可对引用对象的连接进行单独设置。无论是使用基本对象的连接，还是设置单独的连接，使用的标签都会计入画面的标签限制中。

可为基本对象的连接分配标签占位符，以及为 **LinkConnections** 属性设置为 **False** 的引用对象的连接分配标签占位符。

- **LinkAnimation** - 选择**不要链接**可为引用对象设置独立的动画。要使用为基本对象设置的动画，但为引用对象分配其他表达式，请选择**不带表达式的链接**。

如果选择**带表达式的链接**，则引用对象使用分配给基本对象的动画和表达式。

引用对象还具有名为 *LinkBaseObject* 的属性，该属性用于指定引用对象链接到的基本对象的名称和位置。不能编辑 **LinkBaseObject** 属性。

更改引用对象的链接属性

要更改引用对象的链接属性

1. 双击对象以打开**属性面板**。
2. 对链接属性进行更改。
3. 为对象指定新的大小、连接或动画。

有关调整对象大小的信息，请参见[调整对象大小](#) 参考页数 291。

有关将连接分配给对象的信息，请参见[将标签和表达式分配给对象的连接](#) 参考页数 281。

有关将动画分配给对象的信息，请参见[为图形对象添加动画](#) 参考页数 323。

为引用对象指定默认链接属性

要为引用对象指定默认链接属性

1. 在**编辑**菜单中，选择**全局对象默认值**。
2. 指定新的默认值。
3. 单击**确定**。

默认值将用于新建的任何引用对象。您仍可以对单个对象的属性进行单独编辑。

断开与基本对象的链接

断开与基本对象的链接

- 右键单击引用对象，然后单击**断开链接**。

引用对象会变成常规对象。您可以编辑其所有属性。但是，不能还原与基本对象的连接。

删除基本对象

如果删除基本对象或删除包含基本对象的全局对象画面，则链接到已删除基本对象的所有引用对象都会断开。断开的引用对象将以带有 X 的红色方块显示。不可对断开的引用对象进行编辑。

修复断开的引用对象

要修复断开的引用对象

- 在之前的画面中，重新创建对象类型和名称与之前相同的基本对象。

使用全局对象参数

全局对象参数是可以分配给全局对象的参数。可以使用全局对象参数为每个引用对象分配不同的标签或标签集，而无需断开与基本对象的链接。然后可以同时更改基本对象和所有关联的引用对象。

在画面上使用多个全局对象实例时，可使用全局对象参数。例如，Logix_PIDE 全局对象画面包含由其他分组对象组成的分组对象。通过使用来自 LOGIX 5000 标签集的值和表达式，可设置对象的连接。从该基本对象创建多个引用对象时，每个引用对象都可以使用不同的 LOGIX 5000 标签集。分配给基本对象的全局对象参数允许您执行此操作，因为您使用的是占位符，而非特定的回溯标签（回溯标签是标签文件夹的路径；也称为结构化标签）。然后，如果在基本对象中更改、添加或删除标签或表达式，则对所有引用对象进行相同的更改。

如果不使用全局对象参数，您仍可以通过将 LinkConnections 属性更改为 False 并将 LinkAnimations 属性更改为“不带表达式的链接”，为不同的引用对象分配不同的标签。

全局对象参数采用与常规参数相同的格式。参数可以是单个标签或标签文件夹的占位符。例如，#1 可以是文件夹（包含分配给全局对象的 PIDE 标签）路径的占位符。

当您设置基本对象时，指定要与对象结合使用的全局对象参数。可以提供每个参数的描述，以提醒您或其他应用程序设计人员有关要分配给引用对象上参数的值类型。然后，为引用对象的每个参数分配特定值。可以分配数字或字符串常量、标签或者回溯标签。

最多可以创建 1000 个全局对象参数。

全局对象参数和常规参数之间的区别

可使用全局对象参数将不同的值分配给同一占位符的不同实例。例如，画面中的每个引用对象都可能具有占位符 #1。使用常规参数文件只能将一个值分配给 #1，这一点适用于图形画面中的所有对象。使用全局对象参数，则可以针对每个使用占位符 #1 的对象将不同的值分配给 #1。

如果占位符定义在单个对象的全局对象参数中且定义在参数文件中，则分配给对象的定义优先。

对组对象使用全局对象参数

要对组对象使用全局对象参数，这些参数应在组级别定义，而不是在单个对象级别定义。因此，该定义适用于组内的每个对象。您可以为该组分配所需数目的参数。例如，可能为该组的某些成员分配 #1，为该组的其他成员分配 #2。如果为某一对象创建全局对象参数定义并在稍后对该对象进行分组，则删除该定义。此外，如果为某一组创建全局对象参数定义并在稍后对对象取消分组，则删除该定义。

同样，在组级别为全局对象参数分配值。不能将不同的值分配给组中的各个对象。

使用全局对象参数

要使用全局对象参数


1. 在全局对象画面中，向基本对象分配参数，然后为参数添加定义。有关详细信息，请参见下一节。

- 在标准图形画面中，选择引用对象并指定要用于各参数的值。有关更多信息，请参见[创建引用对象](#) 参考页数 368。

为基本对象指定全局对象参数

要为基本对象指定全局对象参数

- 在要使用全局对象参数的每个位置创建占位符。可以在需要使用标签或表达式的任何位置创建占位符。
 也可以通过使用字面字符串嵌入式变量在嵌入式变量中键入占位符。有关嵌入式变量的信息，请参见[使用嵌入式变量](#) 参考页数 353。
- 右键单击全局对象或已分组的全局对象，然后选择**全局对象参数定义**。




- (可选) 键入每个参数的描述。

有关使用**全局对象参数定义**对话框的更多信息，请参见“帮助”。

为引用对象指定参数值

要为引用对象指定参数值

- 右键单击引用对象或已分组的引用对象，然后选择**全局对象参数值**。



- 为每个参数指定一个值。该值可以是标签、回溯标签，或者数字或字符串常量。数字常量视为文本字符串。

控制器指令面板

控制器指令面板是预配置的图形画面和全局对象画面，可与 LOGIX 5000 处理器进行交互。

控制器指令面板包含显示 LOGIX 5000 处理器中值的图形对象，并且允许操作员与该处理器进行交互。可以将面板图形画面用作独立画面，或者将面板对象复制到其他图形画面中。如果需要，您可以编辑面板中的对象。例如，您可能想要添加公司徽标或更改面板中使用的颜色。

要使用控制器指令面板，必须将其添加到应用程序中，然后指定该面板使用的 LOGIX 5000 处理器指令的路径。设置面板以便您可以指定到使用参数文件的指令的路径。如需了解详细信息，请参见面板的“帮助”，可以通过**添加控制器指令面板**对话框访问“帮助”。

FactoryTalk View Studio 附带了与下列 LOGIX 5000 指令一起使用的面板组：

- Enhanced PID (Logix_PIDE)
- Discrete 2-State Device (Logix_D2SD)
- Discrete 3-State Device (Logix_D3SD)
- Totalizer (Logix_TOT)
- Enhanced Select (Logix_ESEL)
- Alarm (Logix_ALM)
- Ramp/Soak (Logix_RMPS)
- PhaseManager (Logix_PhaseManager)

括号中的名称是主要图形画面和全局对象画面的名称。面板集中的其他画面以此名称开头，后跟子画面用途的描述段。例如，Logix_ALM 具有两个子画面，名为 Logix_ALM_Config 和 Logix_ALM_Status。当您添加控制器指令面板时，与面板关联的任何图形图像都将添加到“图像”文件夹中

向应用程序添加控制器指令面板

要向应用程序添加控制器指令面板

1. 在**浏览器**窗口中，右键单击 HMI 服务器，然后选择**添加控制器指令面板**。



添加控制器指令面板对话框随即打开。

2. 选择要添加的面板。

有关选择该对话框中选项的更多信息，请参见“帮助”。

设置数据记录

本章介绍以下内容：

- 设置数据记录的步骤
- 数据记录文件
- 数据记录模型
- 如何更改在运行时使用的数据记录模型
- 如何使用趋势图形对象显示数据记录
- 数据记录出现的问题

设置数据记录

要设置数据记录

1. 在**数据记录模型**编辑器中，设置数据记录模型，指定要存储的记录值数、触发数据记录的条件、记录数据的位置和要监控的标签。
2. 在**启动**编辑器中，通过选中**数据记录**复选框启用数据记录。还可使用该编辑器指定要在运行时使用的数据记录模型。请参见[创建运行时应用程序](#) 参考页数 175。
3. 在**图形**编辑器中，创建包含趋势图形对象的图形画面，并设置对象的外观、要显示的标签值、开始时间和数据的时间跨度。还应指定要使用的数据记录模型的名称。

数据记录文件

一旦应用程序开始运行，FactoryTalk View 便开始将标签值记录到数据记录文件中。当记录的数据点达到最大数量时，将删除最早的数据，以为新数据提供空间。FactoryTalk View 可针对请求的标签和时间跨度将记录文件中的数据提供给趋势对象。

在关机或断电后重新启动应用程序时，将保留数据记录文件。可以在应用程序启动时从运行时计算机中删除记录文件。

使用数据记录可永久保留标签数据的记录。可以在标签值发生更改时或定期（例如，每分钟）记录标签数据。

有关删除记录文件的信息，请参见[删除运行时计算机上的记录文件](#) 参考页数 195。

文件名

FactoryTalk View 创建以下两个数据记录文件：

- *Data Log Model Name.log*
- *Data Log Model Name.tag*

记录到自定义路径并想要手动删除记录文件时需要这些信息。


数据记录模型

数据记录模型可以定义记录哪些标签的数据，以及记录数据的方式和位置。

您可以设置多个数据记录模型，但一次只可运行一个数据记录模型。有关运行其他数据记录模型的信息，请参见[更改在运行时使用的数据记录模型](#) 参考页数 378。

创建数据记录模型

数据记录模型编辑器可用于创建一个或多个数据记录模型。每个数据记录模型都是存储在编辑器的文件夹中的一个文件。用户可以同时打开和处理多个模型。



有关**数据记录模型**编辑器各选项的详细信息，请参见“帮助”。

每个数据记录模型都有一个唯一名称和可选描述。

版本 7.00.00 或更高版本最多可以记录 1,000,000 个点，早于 7.00.00 的发行版本最多可以记录 300,000 个点。默认为 1000。当记录的数据点达到最大数量时，将删除最早的数据，以为新数据提供空间。

数据存储位置

可以将数据记录文件存储在以下任一位置：

- 在运行时计算机上
- 在网络的其他计算机上
- 在 MobileView 终端的记忆棒上
- 在 PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端的 SD 卡上
- 在 PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端的压缩闪存卡上

如果记录目标由于某种原因（例如，卡被移除或网络驱动器变得不可用）而不可用，数据记录将停止。在重新启动应用程序之后，数据记录才会重新启动。

记录到网络位置

要将数据记录到网络位置，必须共享网络驱动器，并且运行时计算机必须与网络上的该计算机登录到同一域。要执行此操作，用户必须具有该域的访问权限。

PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端不能是域的一部分。但是，您可以验证登录到终端的用户是否处于域中的用户列表上。

有关登录到 Windows 域或验证用户的更多信息，请参见[登录到应用程序](#) 参考页数 207。

数据记录方法

有两种方法可用于触发数据记录。您可以设置记录，以便记录标签值：

- 定期（定期记录）
- 仅在标签值发生更改时（更改时记录）

定期记录

定期记录用于在特定时间点获取所有标签值的快照。即使没有发生任何更改，也会记录标签值。

无法在运行时更改定期记录频率。

更改时记录

更改时记录用于只记录值发生更改的标签。

对于 HMI 标签，更改必须等同于标签值中指定的更改百分比才会进行记录。百分比基于**标签编辑器**中设置的 HMI 标签的最小值和最大值。仅记录按指定百分比更改的标签。如果将百分比指定为 0，则会记录所有更改。

如果标签没有最小值或最大值属性（例如，LOGIX 5000 中的数据服务器标签），则在指定更改时记录时，会记录该标签的所有更改。无需指定百分比。

使用固定记录频率

您还可以指定固定记录频率，以便在指定时间记录值，即使没有发生任何标签值更改也是如此。固定记录频率确保记录文件中的数据是最新的。固定记录频率也是确保数据记录正常工作并获取有效数据的好方法。

固定记录频率不能低于最大更新速率，该速率是数据服务器将标签值发送到 FactoryTalk View 的速率。

如果将固定记录频率指定为 0，则不使用固定记录频率。

数据记录模型中的标签

数据记录模型可包含多达 100 个模拟量或开关量标签，包括 HMI 和数据服务器标签。

不能在数据记录模型中使用字符串标签、数组标签、标签占位符、参数或表达式。

从模型中删除标签

从数据记录模型中删除某个标签时，您将无法访问该标签之前记录的数据，除非将该标签添加回模型。

更改在运行时使用的数据记录模型

您的应用程序一次只能运行一个数据记录模型。请遵循以下程序切换数据记录模型。

要运行其他数据记录模型

1. 关闭应用程序。
2. 启动 FactoryTalk View Studio 并打开应用程序。
3. 在启动编辑器中，指定新的数据记录模型。
4. 创建 Runtime 应用程序。请参见[创建运行时应用程序](#) 参考页数 175。
5. 将运行时应用程序传输到运行时平台。

有关将应用程序传输到：

- 个人计算机，请参见[在个人计算机上运行应用程序](#) 参考页数 181。
 - MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端，请参见[将应用程序传输到 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端](#) 参考页数 197。
6. 运行新应用程序。

使用趋势图形对象显示数据记录

可以使用趋势图形对象显示已记录的数据。在运行时，如果操作员打开一个包含趋势的图形画面，则趋势会显示来自正在运行的数据记录模型的数据记录文件中的值。数据记录模型指定要在数据记录文件中收集的数据。

除了显示数据记录文件中的历史值之外，趋势还可以显示模型中标签的当前值。趋势还可以显示不在数据记录模型中的标签或表达式的当前值。有关趋势的更多信息，请参见[设置趋势](#) 参考页数 387。

数据记录出现的问题

在以下情况下，数据记录会出现问题：

- 在运行时启动应用程序时，如果在当前数据记录模型中指定的任何标签不存在，则会向 FactoryTalk Diagnostics 发送错误消息。
- 如果数据记录文件已损坏或无效，则会删除并重新创建文件，且会向 FactoryTalk Diagnostics 发送错误消息。
- 如果记录到网络计算机上的文件夹中，且运行时计算机未登录到网络计算机的 Windows 域中，则不会创建记录文件夹。会向 FactoryTalk Diagnostics 发送一条错误消息。
- 如果记录到无效路径，则无法创建记录文件夹。会向 FactoryTalk Diagnostics 发送一条错误消息。路径可能无效的其中一个原因是未共享路径的顶层文件夹。

- 当应用程序启动时，FactoryTalk View 会检查是否有磁盘空间来存储数据记录模型的数据。如果空间不足，会向 FactoryTalk Diagnostics 发送错误消息，且不会启动数据记录。

使用参考消息

本章介绍以下内容：

- 设置参考消息的步骤
- 如何使用**参考消息**和**信息设置**编辑器
- 如何准备设置参考消息
- 参考消息的工作方式
- 如何以多种语言创建参考消息
- [INFORMATION] 画面
- 如何创建自己的参考消息画面
- 如何打开和关闭参考消息画面
- 参考消息画面图形对象的工作方式
- 如何更改在运行时使用的参考消息文件

关于参考消息

参考消息用于向操作员提供关于过程、提示或指示的消息，以及当前状态的相关信息。



提示：要在特定的图形画面打开时在画面中向操作员提供信息，可使用本地消息。

有关本地消息的详细信息，请参见[本地消息](#) 参考页数 255。

设置参考消息

请遵循以下步骤来设置参考消息。

要设置参考消息

1. 在**参考消息**编辑器中，设置消息及其触发器值。
2. 在**信息设置**编辑器中：
 - a. 指定在出现参考消息时打开的图形画面以及要显示的消息文件。
 - b. 将标签或表达式分配到**值连接**。

如果希望操作员确认消息，请分配确认连接并指定确认保持时间。

3. 在**启动编辑器**中，选中**参考消息**复选框。
4. （可选）在**图形编辑器**中，修改默认 [INFORMATION] 画面，或创建自己的图形画面以用于参考消息。

例如，如果不希望操作员确认消息，请编辑默认画面来移除信息确认按钮。



提示：当重命名参考消息文件时，在**信息设置**编辑器中将对该消息文件的引用更新为新的名称。

有关图形画面的信息，请参见[使用图形画面](#) 参考页数 239。

使用参考消息编辑器

参考消息编辑器用于创建一个或多个参考消息文件。每个文件都存储在编辑器的文件夹中。用户可以同时打开并使用多个消息文件。

Maintenance - /InstantFizz_ME/ (参考信息)		
	触发器值	信息
1	1	Tank1 due for clearing at 13:00h.
2	2	Tank2 due for clearing at 13:00h.
3	3	Check all fittings at dock at 9:00h.
4		

在每个消息文件中最多可定义 10,000 条消息。

有关**参考消息**编辑器中选项的详细信息，请参见帮助。

设置参考消息的显示方式

信息设置编辑器用于设置参考消息的显示方式。

信息设置 - /InstantFizz_ME/

显示

显示文件名称:

[INFORMATION] ... 编辑...

信息文件名称(N):

Maintenance ... 编辑...

确认保持时间(A):

3 秒

最大更新速率:

0.5 秒

连接(C):

名称	标签或表达式	标签	表达式
值		...	...
确认		...	...

确定

取消

帮助(H)

有关**信息设置**编辑器中各选项的详细信息，请参见帮助。

准备设置参考消息

当应用程序运行时，会不断向数据源发送有关各种流程的状态信息。例如，应用程序可能正在监控某个阀门是开是合，或某个锅炉内的温度。表示这些流程的状态值会发送到数据源。有关数据源的更多信息，请参见[数据源](#) 参考页数 66。

标识要监控的标签和值

要设置参考消息，请确定要监控的与机器进程关联的标签，并标识会触发参考消息的标签的值。

有关创建标签的信息，请参见[使用 HMI 标签](#) 参考页数 77。

参考消息的工作方式

以下是参考消息系统的几个主要部分：

- 参考消息文件** - 包含消息列表的文本文件，其中每条消息都带有一个触发器值
- 参考消息画面** - 在运行时打开的图形画面，用于显示参考消息

- 值连接** - 标签或表达式。当此连接的值与消息的触发器值匹配时，会打开参考消息画面并显示关联的消息。

以下示例显示参考消息系统的几个主要部分如何配合工作。

示例：设置数据源以显示参考消息

本示例显示了如何设置数据源以通知操作员传送带已停止。在本示例中，两个传送带的状态受到监视。可以同时使用 HMI 和数据服务器标签。

- 创建名为 `Conveyor_1_status` 的开关量标签。此标签指向可编程控制器中的地址，该地址可链接到第一个传送带上的传感器。当传送带正在运行时，标签的值为 `0`。当传送带停止运行时，值更改为 `1`。
- 创建名为 `Conveyor_2_status` 的第二个开关量标签。此标签指向可编程控制器中的地址，该地址可链接到第二个传送带上的传感器。当传送带正在运行时，标签的值为 `0`。当传送带停止运行时，值更改为 `1`。
- 创建名为 `Information_messages` 的模拟量标签。设置数据源，以便在 `Conveyor_1_status` 标签的值为 `1` 时向此标签发送值 `1`，在 `Conveyor_2_status` 标签的值为 `1` 时向此标签发送值 `2`。
- 在参考消息编辑器中，创建以下消息，其触发器值与将发送给 `Information_messages` 标签的值匹配：

触发器值	消息
1	传送带 1 已停止。
2	传送带 2 已停止。

- 使用名称 `Conveyor belts` 保存消息文件。
- 在信息设置编辑器中，将 `Information_messages` 标签分配到值连接，然后选择传送带消息文件。

在运行时，当 `Conveyor_1_status` 的值更改为 `1` 时，将显示第一条消息（在默认参考消息画面中）。当 `Conveyor_2_status` 的值更改为 `1` 时，将显示第二条消息。

参考消息和触发器值

创建想要向操作员通知的与每个标签值更改关联的消息。为每个消息分配一个触发器值，并将数据源设置为向值连接发送触发器值。可以同时使用 HMI 和数据服务器标签。

触发器值可以是任意非零整数值（正数或负数）。触发器值不必连续，但每条消息的触发器值必须唯一。例如，可以使用触发器值 `1`、`2` 和 `3`，或数值 `10`、`20` 和 `30`。

触发器值不能为 0。开关量标签有两个可用值：0 和 1。因此，如果使用开关量标签，则只能使用值 1 来触发消息。如果要使用开关量标签来触发两条不同的消息，请创建一个用于将开关量标签的值加 1 的表达式。这样，就可以使用触发器值 1 和 2。

如果使用模拟量标签或表达式，可以使用任意非零整数或浮点值来触发报警。浮点值将舍入到最接近的整数。有关值舍入方式的信息，请参见[数值四舍五入的方式](#) 参考页数 78。

可以创建多个参考消息文件，但在运行时只能使用一个消息文件。有关使用其他消息文件的信息，请参见[更改在运行时使用的消息文件](#) 参考页数 385。

创建采用多种语言的参考消息

FactoryTalk View 5.00 及更高版本支持采用多种语言的参考消息。创建参考消息时，这些消息将采用当前应用程序语言。可以将参考消息导出以进行翻译，然后将其导回应用程序。有关详细信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

FactoryTalk View ME Station 4.00 中的语言切换参考消息

对于将在 FactoryTalk View ME Station 版本 4.00 中运行的应用程序，使用 CurrentLanguage() 表达式函数指定参考消息文件中的消息偏移。在该文件中，针对每种语言将消息分为多个部分。有关 CurrentLanguage() 函数的信息，请参见[语言函数](#) 参考页数 347。

[INFORMATION] 画面

“库”文件夹包含一个名为 [INFORMATION] 的图形画面。它包含参考消息画面图形对象和按钮，用于确认显示的消息并关闭画面。默认情况下，在生成参考消息时，[INFORMATION] 画面会在运行时自动打开。还可以将参考消息画面对象放置在您自己的图形画面中以显示参考消息。



条目	名称	描述
❶	参考消息画面图形对象	一次只列出一个参考消息。 有关参考消息画面对象在运行时的工作方式的信息，请参见 参考消息画面图形对象的工作方式 参考页数 385。
❷	确认（信息确认）	按此按钮确认参考消息。 当操作员按下按钮时，如果已分配 确认连接 ，则该连接值在数据源处设置为 1。该值的保持时间为操作员按下按钮的时间与确认保持时间中的较长者。然后，连接将复位为 0。
❸	关闭（关闭画面）	按此按钮关闭参考消息图形画面。

使用初始 [INFORMATION] 画面或修改该画面。例如，可以更改对象的颜色，添加和删除按钮，也可以将选择的任何标题分配给按钮上的标记。也可以创建自己的图形画面来显示参考消息。在[信息设置编辑器](#)中，指定要使用的画面。

有关创建参考消息画面的信息，请参见[创建自己的参考消息画面](#) 参考页数 385。

创建自己的参考消息画面

用户可以创建自己的图形画面来显示参考消息，其中包含参考消息画面图形对象和要在画面中使用的按钮。

创建自己的图形画面时，请使用“位于顶层”画面并选择“无法替换”选项。

有关参考消息画面图形对象的更多信息，请参见[参考消息画面图形对象的工作方式](#) 参考页数 385。

有关创建图形画面和图形对象的信息，请参见[使用图形画面](#) 参考页数 239 和[使用图形对象](#) 参考页数 259。

打开和关闭参考消息画面

打开画面

每当**值**连接的值与触发器值匹配时，在**信息设置**编辑器中指定的参考消息画面（默认 [INFORMATION] 画面或用户自己的画面）便会自动打开。

也可以创建一个**转至画面**按钮，操作员可按下该按钮打开参考消息画面。有关如何设置“转至画面”按钮和指定要打开的画面的信息，请参见“帮助”。

关闭画面

当**值**连接值更改为 0 时，参考消息画面将关闭。

要在操作员确认消息时自动关闭画面，可将数据源设置为在**确认**连接设为 1 时将**值**连接设为 0。

操作员也可通过按关闭画面按钮来关闭画面。

参考消息画面图形对象的工作方式

在运行时，如果数据源处的**值**连接从 0 更改为非零值，将打开分配的参考消息画面。如果该值与消息的触发器值匹配，则参考消息画面图形对象中将显示关联的参考消息。对象可以位于默认的 [INFORMATION] 画面中，位于用户创建的参考消息画面中，也可以位于应用程序的任何画面中。

显示内容

- 如果未分配**值**连接，则参考消息图形画面永远不会自动打开。如果操作员打开的图形画面包含参考消息显示对象，则该对象是空白的。
- **值**连接将四舍五入为最接近的整数。如果该值与指定消息文件中的任何触发器值都不匹配，则画面中将充满问号 (?)。

有关值舍入方式的信息，请参见[数值四舍五入的方式](#) 参考页数 78。

- 如果消息太长，无法填入参考消息画面对象，则最后显示的字符将用星号 (*) 代替。
- 如果**值**连接的值为 0，则参考消息图形画面将关闭。
- 如果使用多种语言设置参考消息，则消息会以当前应用程序语言进行显示。如果切换了语言，则已在参考消息显示中显示的消息将保留其原始语言。新消息将以新语言显示。

更改在运行时使用的消息文件

您的应用程序一次只能使用一个消息文件。

要切换消息文件

1. 关闭应用程序。
2. 启动 FactoryTalk View Studio 并打开应用程序。
3. 在信息设置编辑器中，指定新的参考消息文件。
4. 创建 运行时应用程序。请参见[创建运行时应用程序](#) 参考页数 175。
5. 将运行时应用程序传输到运行时平台。
有关将应用程序传输到：
 - 个人计算机，请参见[在个人计算机上运行应用程序](#) 参考页数 181。
 - MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端，请参见[将应用程序传输到 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端](#) 参考页数 197。
6. 运行新应用程序。

设置趋势

本章介绍以下内容：

- 什么是趋势
- 创建趋势图形对象的步骤总结
- 如何创建趋势，以及趋势对象属性对话框
- 趋势图形对象的组成部分
- 不同图表类型
- 如何为趋势选择颜色、字体、线条和记号
- 如何测试趋势
- 如何使用趋势图形库中的对象
- 如何使用按钮在运行时控制趋势
- 如何打印趋势数据
- 趋势的运行时错误


关于趋势

趋势是当前或历史标签值的直观表示。借助趋势，操作员可在工厂活动正在发生时对其进行跟踪。

用户可以：

- 在一个趋势中绘制多达 8 个标签或表达式的数据。
- 创建属于图形画面一部分或充当整个图形画面的趋势。
- 根据时间绘制数据，或者在 XY 图图表中根据一个变量绘制另一个变量以显示这两个变量之间的关系。
- 显示独立或非独立图形。独立图形会将每支笔放在图表的单独区域中。使用非独立图形时，笔值可重叠。
- 创建按钮，使操作员可暂停、滚动和打印趋势数据。

下图显示了一个已添加到图形画面中的趋势。您可以通过打开 InstantFizz_ME 示例应用程序来查看以下画面。



当前数据与历史数据

趋势中显示的数据可能来自两个源。对于当前值，数据来自收集时的值表。值表中记录了从数据源收集到的最新值，并在应用程序运行期间存储在临时内存中。

对于历史值，数据来自数据记录模型的记录文件，前提是已为趋势分配模型。可以在同一趋势中同时显示当前数据和历史数据。

有关数据记录模型的信息，请参见[设置数据记录](#) 参考页数 375。

时间、日期和数字格式

趋势使用当前应用程序语言的时间、日期和数字格式显示。例如，如果应用程序语言使用逗号作为小数点，则 Y 轴上的刻度也使用逗号作为小数点。

有关使用多种语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

创建一个趋势

要创建趋势

1. 要绘制历史数据，请在[数据记录模型](#)编辑器中创建一个数据记录模型。相关信息，请参见[设置数据记录](#) 参考页数 375。
2. 在[图形](#)编辑器中创建一个趋势图形对象，如[创建趋势对象](#) 参考页数 389 中所述。
3. 在[趋势对象属性](#)对话框中设置趋势。有关该对话框中选项的详细信息，请参见“帮助”。
4. 如有需要，可在同一图形画面中创建一个下一支笔按钮、一个暂停按钮或键按钮，以允许操作员在笔之间切换、暂停趋势或滚动趋势。

有关可用于趋势的按钮的信息，请参见[使用按钮在运行时控制趋势](#) 参考页数 394。

创建一个趋势

5. 要保留趋势数据的打印记录，请为操作员提供一种打印图形画面的方式。相关信息，请参见[打印趋势数据](#) 参考页数 395。

要使用趋势对象，可在图形画面中创建趋势，并将其配置为显示数据记录模型的数据。

要创建趋势

1. 在图形画面编辑器中选择**对象 > 趋势 > 趋势**，或从工具箱中拖动。
2. 拖动鼠标，在趋势的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
3. 双击趋势对象，打开其属性对话框。
4. 在属性对话框中，指定：
 - 趋势的外观。
 - 运行时趋势的工作方式。
 - 要在趋势上使用的笔。
 - 水平轴或垂直轴。
 - 要绘制的标签或表达式。

完成趋势设置后，可以移动趋势，调整其大小，为其附加动画等。还可以将此对象从一个画面拖放到另一个画面，从而在其他画面中使用该对象。

有关图形对象的更多信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。

设置趋势


双击趋势对象时，将打开**趋势对象属性**对话框。使用该对话框可设置趋势。



有关**趋势对象属性**对话框中选项的详细信息，请参见帮助。

趋势的组成部分

下图显示了一个标准趋势图表，其中包括三支笔和一个两分钟的时间跨度。其中两支笔具有记号。第三支笔使用数字绘制法。有关图表类型的更多信息，请参见[标准图表与 XY 图图表](#) 参考页数 391。



趋势边框 趋势窗口 图表

当选中趋势时，会在运行时在趋势对象周围显示边框。

图表周围介于边框和图表之间的区域为趋势窗口。

图表是趋势中绘制值的区域。图表的左边界为 Y 轴，下边界为 X 轴。它包含绘制的趋势数据（使用笔线条和笔记号显示）以及网格线（如果选择显示）。

Y 轴 垂直轴标记

Y 轴是图表的左侧垂直边。它也可称为垂直轴。

垂直轴标记显示笔值的刻度（范围）。如果需要，可以将趋势设置为忽略垂直轴标记。

刻度的最小值和最大值可以自动确定（为当前数据使用最佳值）、从笔的最小值和最大值派生、使用常量值或者由标签来控制。

用户可以设置趋势，以便所有笔都使用相同的刻度或者为每支笔使用单独的范围。如果您选择后一种方法，请在图形画面中创建下一支笔按钮，以允许操作员查看每支笔的范围。当操作员按下该按钮时，垂直轴会更改为下一支笔的范围。

例如，如果笔 1 的最小值为 10，最大值为 100，则选择该笔时，垂直轴上的范围为 10 到 100。如果笔 2 的最小值为 -10，最大值为 50，则在操作员按下下一支笔按钮时，垂直轴上的范围将更改为 -10 到 50。

X 轴 水平轴标记

X 轴是图表的底部水平边。它也可称为水平轴。

对于标准图表，水平轴标记指示趋势所覆盖的时间跨度。对于 XY 图图表，水平轴标记显示选定充当 X 轴笔的笔值刻度（范围）。

如果需要，可以将趋势设置为忽略水平轴标记。标记的数量取决于趋势对象的大小和垂直网格线的数量。

Pens

笔是用于表示值的线条和符号。值可以是用户正在监控的标签、用于处理标签值的表达式，也可以是常量。

如果某支笔没有任何数据，或者数据位于垂直轴范围之外，则该笔不会显示在图表中。

笔图标

笔图标在运行时显示在图表的右侧边缘（如果选择显示图标）。图标的位置指示最近记录的笔值（在值表中），即使趋势已暂停或者最近的值尚未绘制。

笔记号


笔记号是用于指示数据点的符号。如果频繁绘制数据，则记号可能不会显示为不同的独立符号。有关示例，请参见[趋势的组成部分](#) 参考页数 390 图其中最下面的笔。

图表类型

可以创建一个标准图表，以根据时间绘制标签值，或者创建一个 XY 图图表，以根据一个标签值绘制另一个（或多个）标签值。

标准图表与 XY 图图表

此图显示了 XY 图图表的外观：




请注意，水平轴标记显示指定 X 轴笔的范围。图表所涵盖的时间段位于左上角。

独立图形

对于包含多支笔的图表，可以允许笔值重叠，也可以将每支笔隔离在图表上各自的水平区带中。

这是独立图形的一个示例，其中每支笔的区带之间有 10% 的缓冲区：



请注意，此图中的每支笔都使用各自的刻度。如果需要，可以对所有笔使用相同的刻度。

使用独立图形时，每支笔的区带上方会自动放置一条网格线。

基于图表的完整宽度绘制值

可使用水平线为标签数据提供参考框。例如，如果定义了值作为标签的操作范围限制，并在趋势中显示水平线来表示这些限制，则当标签超出其中一个限制时，趋势上将清楚显示标签的报警条件。

可通过两种方式在图表的完整宽度上绘制值：

- 在连接选项卡上，为笔分配一个常量值。
如果笔值已绘制在图表的完整宽度上，则笔将显示为一条实线。
- 在连接选项卡上，为笔分配标签、表达式或常量（其值将用于确定线的位置），然后在笔选项卡上，选择笔类型**完整宽度**。
显示趋势后，笔就会在图表的完整宽度上显示为一条水平线。其垂直位置由标签、表达式或常量的值来决定。如果值发生变化，则位置也会发生变化。

选择趋势颜色、字体、线条和记号

下表概述了**趋势对象属性**对话框中用于为趋势指定颜色、字体、线条和记号的位置。

还可以在属性面板的属性选项卡中指定这些设置。

要指定以下内容	使用以下框或列	在以下选项卡中
图表背景色	背景色	显示
水平标记颜色	文本颜色	显示
文本字体、样式和大小	字体（按钮）	显示
笔线条、笔记号、笔图标和垂直标记颜色	颜色	Pens
笔线条宽度	宽度	Pens
笔线条样式	样式	Pens
笔记号	记号	Pens
垂直网格线颜色	网格颜色	X 轴
水平网格线颜色	网格颜色	Y 轴

趋势边框颜色

趋势边框使用图形画面的突出显示颜色，该颜色在画面设置对话框的行为选项卡中指定。

趋势窗口颜色

默认情况下，趋势窗口使用画面的背景颜色，该颜色在**画面设置**对话框的“常规”选项卡中指定。

要使用其他窗口颜色

- 在**属性面板**中，选择不透明的 WindowStyle，然后指定 WindowColor 属性。

有关使用**属性面板**的信息，请参见[使用“属性面板”](#) 参考页数 280。

测试趋势

可以通过切换到测试模式来快速测试趋势。如果通信处于活动状态且标签中存在数据，则笔会在趋势中绘制值。完成测试后，切换回编辑模式以继续编辑。

要在测试模式和编辑模式之间切换

- 在视图菜单中，选择**测试画面**或**编辑画面**，或者单击**测试画面工具**  或**编辑画面工具** .




提示：测试模式不同于运行画面。测试模式不会更改在**画面设置**对话框中为画面设置的外观或位置。此外，在测试模式下不会启用数据记录。

使用趋势图形库

趋势图形库包含一个趋势图形对象以及用于控制趋势的按钮，还包含数字显示对象，用于显示趋势中使用的每个标签的值。

可以直接使用这些趋势和对象，或根据需要对其进行编辑。要使用对象，请将其拖放（或复制和粘贴）到图形画面中。

有关从图形库中复制和粘贴对象的信息，请参见[复制和粘贴对象](#) 参考页数 290。



要使用趋势图形库

- 打开**图形**文件夹，然后打开**库**文件夹。
- 双击**趋势库**。
- 将对象拖放或复制和粘贴到您的画面中。

使用按钮在运行时控制趋势

您可以对趋势使用按钮图形对象，以允许操作员暂停趋势、在笔之间切换或者滚动趋势。您可以将按钮链接到特定趋势对象，或者将按钮设置为与图形画面中选定的任意对象结合使用。有关将按钮与对象关联起来的信息，请参见[将按钮与对象关联起来](#) 参考页数 317。

对趋势使用以下按钮：

此按钮	执行的操作
暂停	在暂停和自动滚动之间切换。 当趋势暂停时，笔图标会继续垂直移动以显示笔的当前值。 当趋势继续滚动时，会填充在趋势暂停期间发生的值，以使趋势到达当前时间（除非您正在滚动历史数据）。
下一支笔	将垂直轴标记更改到下一支笔的刻度。标记的颜色与选定笔的颜色相匹配。
上移	向上滚动以在垂直刻度上显示较高值。例如，如果可见刻度范围为 0 到 100，则按下上移按钮会将可见范围更改为 10 到 110。 轴滚动的增量取决于笔的范围和水平网格线的数量。 如果 Y 轴选项卡中的最小值/最大值选项设置为自动，此按钮不起作用。
下移	向下滚动以在垂直刻度上显示较低值。 如果 Y 轴选项卡中的最小值/最大值选项设置为自动，此按钮不起作用。
左移	暂停趋势并滚动到左侧。
右移	暂停趋势并滚动到右侧。
Home	暂停趋势并移动到趋势中的最早数据。
结束	恢复趋势滚动并移动到趋势中的当前（最新）数据。

要查看这些按钮如何作用于趋势，请打开趋势图形库（请参见[使用趋势图形库](#) 参考页数 394），然后启动测试模式。

有关创建按钮的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。有关设置按钮的详细信息，请参见帮助。

打印趋势数据

要在运行时打印趋势数据，请为操作员提供一种打印图形画面的方法。

可以使用以下方法在运行时打印图形画面：

- 创建画面打印按钮。有关创建图形对象的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。
- 将标签或表达式分配到[远程画面打印](#)连接（在[全局连接](#)编辑器中）。当标签或表达式的值从 ☐ 更改为非零值时，将自动打印当前画面。

对数据源进行编程以在每次打印数据时触发更改。

有关设置远程画面打印的更多信息，请参见[设置全局连接](#) 参考页数 87。

将打印屏幕上的所有内容，包括当前画面、弹出窗口和任何可见的背景应用程序。

有关指定在运行时要用于将在个人计算机或 MobileView 终端上运行的应用程序的打印机的信息，请参见[指定运行时要使用的打印机](#) 参考页数 189。

有关为将在 PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上运行的应用程序指定打印机选项的信息，请参见 *PanelView Plus 终端用户手册*。

改善趋势打印输出的清晰度

根据所用打印机的类型，宽度为 1 像素的笔线条可能不会出现在打印输出中。请选择高对比度颜色和更宽的线条，以确保趋势数据能够清晰打印。

趋势的运行时错误

如果由于通信错误而导致趋势数据在运行时不可用，会向 FactoryTalk Diagnostics 发送一条消息。

有关解决常见趋势问题的信息，请参见“帮助”。

设置 RecipePlus

本章介绍以下内容：

- 配方的定义
- 创建配方系统的步骤总结
- 配方系统的工作方式
- 如何指定配方文件的运行时位置
- 如何创建配方文件
- 如何比较配方
- 如何创建 **RecipePlus** 按钮、选择器和表
- 如何测试 **RecipePlus** 对象
- 如何使用 **RecipePlus_Components** 图形库中的对象
- 如何将按钮与配方对象配合使用
- 如何查看在运行时保存的数据值

关于配方

配方是一组可下载到数据源的关联标签的数字和字符串数据值（成分）。每个成分都分配有一个预设数据值。配方中所有成分的数据值的集合称为数据集。分配给配方中成分的数字和字符串标签的集合称为标签集。成分、数据集和标签集一起存储在配方文件中。


可以为同一成分集创建不同的数据集和标签集对。数据集和标签集的每个配对称为一个单元。每个单元类似于一个唯一配方。在运行时，操作员可以选择适用于当前操作的单元（配方）。

例如，制作全麦面包的面包店可以使用相同的成分和标签集，但根据所需的面包皮类型，可以使用不同的数据集来指定不同的烘烤温度。再比如，您可能希望有多条生产线来烘烤相同的面包。在这种情况下，所有生产线的数据集都可能相同，但是每条生产线中接收配方信息的标签是不同的。使用单元可为同一成分集组合不同的标签集和数据集。

通过 **FactoryTalk View RecipePlus** 系统可为每个配方文件创建最多 15,000 个成分、500 个数据集、50 个标签集和 2,500 个单元。可以在开发时创建数据集，在运行时进行编辑，以及在运行时根据标签值创建新的数据集。可将数据集值写入标签，或将标签值写入数据集。

RecipePlus 系统可用于制造食品和饮料，还可用于要一次性显示、编辑、下载或保存多个值的任何应用程序。例如，配方可用于石化和制药工业。在制药工业中，您可以使用配方来设计软包装，从而创建指定放入包装中的纸巾数量或瓶装洗发水的毫升数的配方。

通过单元可组合同一成分集的不同标签集和数据集。



如示例所示，共有三台贴标机。每台贴标机都具有自己的一组标签，这些标签归到一个标签集中。标签集中的每个标签都链接到一个成分。

在配方中，有三种不同的数据集，标签颜色分别为红色、黄色和蓝色。数据集集中的每种数据类型都链接到一个成分。

任何贴标机都可以使用这三个数据集，因为一个单元可用于组合标签集和数据集。

创建配方系统

要创建配方系统

1. 在 **RecipePlus 设置** 编辑器中，指定配方文件的运行时位置。可将该文件存储在应用程序中，也可以存储在单独的位置。有关详细信息，请参见[指定运行时文件位置](#) 参考页数 400。
2. 在 **RecipePlus 编辑器** 中，设置成分、数据集、标签集和单元。还可以为配方指定完成百分比标签和状态标签。有关详细信息，请参见[设置配方文件](#) 参考页数 401。
3. 在**图形**编辑器中创建一个画面，其中包含 **RecipePlus** 选择器、表和按钮。有关详细信息，请参见[创建 RecipePlus 对象](#) 参考页数 404。
4. 如有需要，可在同一图形画面中创建键按钮，以允许操作员在没有键盘的情况下也能使用选择器和表。
有关可与配方配合使用的按钮的信息，请参见[将按钮与配方对象配合使用](#) 参考页数 405。

配方系统的工作方式

配方系统包含配方文件和图形对象，用于在运行时处理成分。

RecipePlus 选择器

RecipePlus 表

RecipePlus 选择器用于选择要使用的配方文件和单元。

RecipePlus 表用于显示所选配方文件的成分、标签值和数据集值。除非选择了只读选项，否则操作员可编辑表中的数据集值。

如果需要，可以在表中包括**比较**列，以快速比较标签值和数据集。如果选择此选项，则 FactoryTalk View 将在某个成分的标签值和数据集值不同时在**比较**列中显示 X。首先列出带有 X 的成分。

RecipePlus 按钮

使用 **RecipePlus** 按钮对所选配方的成分执行操作。使用 **RecipePlus** 选择器对象选择配方。为每个要执行的操作设置单独的 **RecipePlus** 按钮：


- 下载 - 针对所选配方中的所有成分，将数据集值写入标签。
- 上传 - 针对所选配方中的所有成分，将标签值写入数据集。如果所有值都上传成功，则保存配方文件。
- 上传并创建 - 将所选配方中所有成分的标签值写入新的数据集，从而创建新的单元。系统将提示操作员输入新单元的名称。如果所有值都上传成功，则保存配方文件。

新的数据集命名为数据集 n ，其中 n 是下一个可用编号（从 1 开始），该编号将创建唯一数据集名称。

- 还原 - 在 **RecipePlus** 表中显示所选配方。
- 保存 - 保存 **RecipePlus** 表中显示的配方文件和单元的数据集值。如果操作员使用字符串弹出键盘或数字弹出小键盘更改数据集值，则表中的新值将覆盖配方文件中单元的现有数据集值（如果有）。
- 删除 - 在 **RecipePlus** 选择器对象中删除所选的配方单元。
- 重命名 - 在 **RecipePlus** 选择器对象中重命名所选的配方单元。

下图显示了一个图形库画面，其中包含 **RecipePlus** 选择器、**RecipePlus** 按钮和 **RecipePlus** 表。该画面还包含键按钮（与选择器和表配合使

用）、条形图（显示了配方操作完成的百分比）和字符串显示（显示了配方操作的状态）。



数字格式

使用当前应用程序语言的数字格式显示配方表中的值。例如，如果应用程序语言使用逗号作为小数点，则表中的浮点值使用逗号作为小数点。有关使用多种语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

数字限制

RecipePlus 支持 VARIANT 数据类型允许的数字范围。范围是 -1.797693E+308 到 1.797693E+308。此范围适用于在 **RecipePlus** 编辑器中输入的数字，以及在运行时上传到配方文件的标签值。

指定运行时的文件位置
 RecipePlus 设置编辑器用于指定运行时的文件位置。

将文件存储在 HMI 工程之外

如果将配方文件存储在 HMI 工程之外，运行时应用程序可使用更新的配方文件，而无需创建新的运行时应用程序 (.mer) 文件。

通过将配方文件存储在 HMI 工程之外，还可以使用 FactoryTalk View Studio 查看和编辑在运行时保存的配方数据，而无需将 .mer 文件转换为 .med 文件。有关更多信息，请参见[查看在运行时保存的数据值](#) 参考页数 406。



提示：如果要在运行时将配方文件存储在 HMI 工程之外，请确保在运行应用程序之前将文件从应用程序的 **RecipePlus** 文件夹移动到指定的运行时位置。

RecipePlus 文件夹位于 `\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects\Project name\RecipePlus` 中

如果将配方文件存储在 HMI 工程之外，则在运行时对配方文件执行操作时，文件将会锁定，直到操作完成。这可以防止其他用户在使用文件时对其进行更改。

将配方文件存储在 HMI 工程中

如果配方文件是 HMI 工程的一部分，则在运行时保存配方文件时，FactoryTalk View 将更新 .mer 文件并更改数据集。停止运行时应用程序时将保留更改，并在下次运行应用程序时显示这些更改和配方文件。可将 .mer 文件转换为 .med 文件，以查看 FactoryTalk View Studio 中的更改。有关转换运行时应用程序文件的更多信息，请参见[将运行时应用程序文件转换为开发应用程序](#) 参考页数 179。



有关使用 **RecipePlus 设置** 编辑器的详细信息，请参见帮助。

设置配方文件

RecipePlus 编辑器 用于设置一个或多个配方文件。每个文件都存储在编辑器的文件夹中。用户可以同时打开并处理多个配方文件。

通过 **RecipePlus 编辑器** 的 **编辑** 菜单中的特殊条目，可以轻松地从“成分”选项卡中的电子数据表复制和粘贴到 Microsoft Excel 中。此编辑器的“配方”菜单也包含一些项，用于添加、删除和重命名数据集和标签集并对配方进行比较。

为了帮助您入门，FactoryTalk View 将创建一个数据集、一个标签集和一个单元。用户可以对它们进行重命名并为其分配数据值和标签，或将其删除并创建自己的数据集、标签集和单元。

有关比较配方的信息，请参见下一节。



有关 **RecipePlus 编辑器** 中的选项的详细信息，请参见帮助。

提示：还可以使用 **RecipePlus 编辑器** 查看运行时保存的数据值。有关更多信息，请参见[查看在运行时保存的数据值](#) 参考页数 406。

比较配方

使用 **RecipePlus 编辑器** 比较一个配方中或两个配方之间的数据集和标签集，并生成差异报告。

如果比较单个配方中的数据集或标签集，则报告中仅会显示具有不同值的成分。

如果比较两个配方之间的数据集或标签集，则报告中会列出共用成分和唯一成分。


报告是名为 *CompareReport.txt* 的 Unicode 文本文件，与配方文件保存在同一文件夹中。如果比较报告已经存在，则会将其覆盖。

提示：如果要将将在编辑器中打开的配方与另一个配方进行比较，请在比较前保存更改。比较操作对磁盘中保存的文件生效，而不是对当前在内存中的文件生效。

要比较配方


1. 打开 **RecipePlus 编辑器**。

2. 从配方菜单中选择比较配方。



- 指定要比较的配方文件、数据集和标签集。
有关比较配方对话框中的选项的信息，请参见帮助。
- 单击比较。

将在 Windows 记事本中显示报告。



时间和日期格式

报告中的时间和日期对当前应用程序语言使用时间和短日期格式。有关使用多种语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

打印配方

可以使用 **RecipePlus 编辑器** 打印配方数据集。有关从编辑器进行打印的信息，请参见[打印](#) 参考页数 40。

创建 RecipePlus 对象

可以为每个图形画面创建一个 **RecipePlus** 表和一个 **RecipePlus** 选择器。可以在一个画面中创建多个 **RecipePlus** 按钮，并为每个按钮分配不同的操作。

要使用的对象和按钮操作取决于配方系统的使用方式。例如，如果仅希望将数据集值写入标签，则只需一个 **RecipePlus** 选择器和一个可执行下载操作的 **RecipePlus** 按钮。有关配方系统中不同对象的工作方式的信息，请参见[配方系统的工作方式](#) 参考页数 398。

要创建配方对象

1. 在图形画面编辑器中选择对象 > **RecipePlus**，然后选择要创建的对象，或从工具箱中拖动图标：
 - RecipePlus 按钮 
 - RecipePlus 选择器 
 - RecipePlus 表 
2. 拖动鼠标创建一个与所需对象大小大致相同的框。
3. 双击对象，可打开其属性对话框。
4. 设置对象。有关更多信息，请参见“帮助”。

完成 **RecipePlus** 对象设置后，可以对其进行编辑和移动，也可以调整其大小，或者为其附加动画等。还可以将对象从一个画面拖放到另一个画面，从而在其他图形画面中使用该对象。

有关图形对象的更多信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。

测试 RecipePlus 对象

可通过切换到测试模式来快速测试画面中的配方对象。如果通信处于活动状态而且标签中存在数据，则可以下载和上传配方标签值。完成测试后，切换回编辑模式以继续编辑。

要在测试模式和编辑模式之间切换

- 在视图菜单中，选择测试画面或编辑画面，或者单击测试画面工具  或编辑画面工具 。



提示：测试模式不同于运行画面。测试模式不会更改在画面设置对话框中为画面设置的外观或位置。此外，在测试模式下不会启用数据记录。


使用

RecipePlus_Components 图形库

RecipePlus_Components 图形库包含与对象配合使用的 **RecipePlus** 选择器、表和按钮。它还包含可显示配方操作状态的条形图和多态指示器。

使用测试模式查看不同的 **RecipePlus** 对象如何配合工作。在测试模式下，库中的 **RecipePlus** 选择器可显示已在应用程序中创建的任何配方文件和单元。

可以直接使用库中的对象，或根据您的需要对其进行编辑。要使用对象，请将其拖放（或复制和粘贴）到图形画面中。有关从图形库中复制和粘贴对象的信息，请参见[复制和粘贴对象](#) 参考页数 290。



要使用 **RecipePlus_Components** 图形库

1. 打开图形文件夹，然后打开库文件夹。
2. 双击 **RecipePlus_Components** 库。
3. 将对象拖放或复制和粘贴到您的画面中。

将按钮和配方对象配合使用

可以将按钮图形对象与 **RecipePlus** 选择器和表配合使用，以选择要使用的配方和单元，并选择表中的成分。

您可以将按钮链接到特定的配方对象，或将按钮设置为与图形画面中选定的任意对象配合使用。有关将按钮与对象关联起来的信息，请参见[将按钮与对象关联起来](#) 参考页数 317。

将这些按钮与配方对象配合使用：

此按钮	执行的操作
上移	将突出显示条在列表中向上移动一项。
下移	将突出显示条在列表中向下移动一项。
向上翻页	将突出显示条在列表中向上移动一页。
向下翻页	将突出显示条在列表中向下移动一页。
Home	将突出显示条移动到列表顶部。
结束	将突出显示条移动到列表底部。
Enter（仅限表）	打开小键盘或字符串键盘，供操作员编辑数据集值。如果已经为数字成分定义最小值和最大值，将在数字小键盘中显示这些值。 如果将表定义为只读，则操作员无法对其进行编辑。

要查看按钮如何与 **RecipePlus** 选择器和表配合使用，请打开 **RecipePlus_Components** 图形库（请参见[使用 RecipePlus Components 图形库](#) 参考页数 404），然后启动测试模式。

有关创建按钮的信息，请参见[使用图形对象](#) 参考页数 259。

示例：在运行时编辑和下载配方值

此示例显示了如何使用 **RecipePlus** 图形对象在运行时编辑和下载配方值。

1. 在 **RecipePlus** 编辑器中，创建一个 **RecipePlus** 文件，其中包含多种成分、多个数据集、一个标签集以及多个组合不同数据集和标签集的单元。
2. 打开 **RecipePlus_Components** 库。
3. 启动测试模式。
4. 使用 **RecipePlus** 选择器旁的上移和下移按钮突出显示选择器中的单元，然后按还原按钮。

将在 **RecipePlus** 表中显示此单元的成分，数据集值显示在**配方**列中。

5. 使用 **RecipePlus** 表旁的上移和下移按钮选择成分，然后按下 **Enter** 键。

将打开数字弹出小键盘，显示成分的最小值和最大值。如果该成分为字符串成分，将打开字符串弹出键盘。

6. 为该成分键入一个新值，然后按下 **Enter** 键。

将在**配方**列中显示新值。

7. 按**保存**按钮，保存新值。
8. 按**下载**按钮将“配方”列中的所有值写入与成分关联的标签中。

将这些值下载到数据源。

查看在运行时保存的数据值

FactoryTalk View Studio 中的 **RecipePlus** 编辑器用于查看在运行时保存的数据值。

操作员可通过将标签值上传到现有数据集或新数据集以在运行时保存标签值。操作员还可以在 **RecipePlus** 表中编辑数据集值并保存编辑的值（除非该表为只读）。

如果将配方文件存储在 HMI 工程中，则会将更改保存在 .mer 文件。要查看 FactoryTalk View Studio 中的更改，请将 .mer 文件转换为 .med 文件。有关转换运行时应用程序文件的更多信息，请参见[将运行时应用程序文件转换为开发应用程序](#) 参考页数 179。

要查看修改后的配方文件中的数据值

1. 如果将配方文件存储在 HMI 工程之外，请执行下列操作之一：
 - 使用[将组件添加到工程](#)将在运行时保存的配方文件 (*.rpp) 添加到应用程序中（有关详细信息，请参见[向应用程序中添加组件](#) 参考页数 236）。

- 如果应用程序中已存在配方文件，则只能将修改后的文件复制到应用程序的 **RecipePlus** 文件夹。（有关 **RecipePlus** 文件夹的路径，请参见[将文件存储在 HMI 工程之外](#) 参考页数 400。）
- 2. 如果将配方文件存储在 HMI 工程中，并且您尚未执行此操作，请将运行时应用程序文件转换为开发应用程序，如[将运行时应用程序文件转换为开发应用程序](#) 参考页数 179 中所述。
- 3. 在 FactoryTalk View Studio 的**浏览器**窗口中，双击修改后的配方文件。

将打开 **RecipePlus** 编辑器。

- 4. 单击**成分**选项卡。
- 5. 如果要查看的数据集不可见，请向右滚动以查看更多数据集。

使用宏

本章介绍以下内容：

- 如何使用宏向标签分配值
- 如何使用宏编辑器
- 何时应使用宏
- 如何在标签或表达式的值发生更改时运行宏
- 应在何处分配宏

使用宏向标签分配值

宏是存储在文本文件中的一个标签赋值语句列表，赋值语句的格式为 `<标签>=<值>`。每个赋值语句为标签赋一个值。该值可以采用另一标签、表达式、数值常量或字符串的形式。每当运行宏时，都会将指定的值写入标签。

示例：使用宏设置标签值

`Tag1 = 8`

将 Tag1 的值设置为 8。

`Tank1\Message = "Tank1 overflow"`

将字符串标签 Tank1\Message 设置为 Tank1 overflow。

`Tag1 = Tag2`

使 Tag1 的值与 Tag2 的值相同。

`Tag1 = Tag1 + 1`

将 Tag1 的值加 1。

`Tag1 = if (Tag2 < Tag1) then 4 else 3`

执行 if-then-else 计算，并将结果存储在 Tag1 中。

`1Pump = {Industry-2} + {2Pump}`


将 Industry-2 和 2Pump 的值相加，然后将结果存储在 1Pump 中。

之所以用花括号将 Industry-2 括起来，是因为此名称中含有短划线。之所以用花括号将 2Pump 括起来，是因为此名称以数字开头。之所以未用花括号将 1Pump 括起来，是因为此名称在等号左侧。

有关表达式语法的更多信息，请参见[使用表达式](#) 参考页数 337。

使用“宏”编辑器

宏编辑器用于创建宏。



有关使用宏编辑器的详细信息，请参见帮助。

何时应使用宏

可以将宏指定为在以下时间运行：

- 应用程序启动或关闭时。
- 图形画面打开或关闭时。
- 用户登录或注销时。可以将宏分配给单独的用户，也可将其分配给用户组。
- 指定的标签或表达式更改为新的非零值时（使用全局连接）。
- 操作员按下“宏”按钮时。

在运行时，如果宏运行，其值会被发送到位于数据源处的标签。



提示：在运行时，标签分配异步执行。也就是说，系统不等待一个标签赋值操作完成便开始执行下一个赋值操作。因此，请勿依靠赋值语句的顺序来控制流程。

在标签或表达式的值发生更改时运行宏

可以使用全局连接在标签或表达式的值发生更改时运行宏。这意味着，可以使用数据源来触发宏运行。

FactoryTalk View 允许创建最多五个与全局连接搭配使用的宏。这些宏必须命名为 Macro1、Macro2、Macro3、Macro4 和 Macro5 才能与全局连接协同发挥作用。

有关全局连接的更多信息，请参见[设置全局连接](#) 参考页数 87。

示例：使用宏复位标签值

本示例显示了当操作员需要将生产信息标签复位为已知值时如何运行宏。

每当操作员按下一个瞬时型按钮时，该宏就会向这些标签写入所需的值。

1. 创建一个名为 *ResetProdData* 的内存标签。
2. 创建一个标题为*复位生产数据*的瞬时型按钮。将 **ResetProdData** 标签分配给值连接。

3. 创建一个名为 *Macro1* 且包含以下标签赋值语句的宏：

TotalProductionUnits=0
LineDownTime=0
TotalRejects=0
4. 在全局连接编辑器中，将 **ResetProdData** 标签分配给远程 **Macro1** 连接。

当操作员按下**复位生产数据**按钮时，**ResetProdData** 标签的值将从 0 更改为 1。这会通知 **FactoryTalk View** 运行 **Macro1**，从而在该宏中向标签写入指定的值。

应在何处分配宏

创建完要使用的宏后，可在以下编辑器中分配这些宏：

使用的编辑器	执行的操作
启动	分配应用程序启动和关闭宏。
图形	使用 画面设置 对话框分配要在画面打开或关闭时运行的宏。
运行时安全	分配在用户登录和注销时要运行的宏。为用户组分配的宏在该组的任何成员每次登录或注销时都会运行。
全局连接	指定将运行名为 Macro1 至 Macro5 的宏的标签或表达式。

不同版本的 **FactoryTalk View** 所支持的功能

本附录介绍以下内容：

- 受支持的 **FactoryTalk View ME Station** 版本
- 先前版本的 **FactoryTalk View ME Station** 中不支持的功能

支持的版本

FactoryTalk View Studio 允许为多个版本的 **FactoryTalk View ME Station** 创建运行时 (.mer) 文件。选项有：

- Runtime 12.0 应用程序 (*.mer)
- Runtime 11.0 应用程序 (*.mer)
- Runtime 10.0 应用程序 (*.mer)
- Runtime 9.0 应用程序 (*.mer)
- Runtime 8.20 应用程序 (*.mer)
- Runtime 8.10 应用程序 (*.mer)
- Runtime 8.0 应用程序 (*.mer)
- Runtime 7.0 应用程序 (*.mer)
- Runtime 6.10 应用程序 (*.mer)
- Runtime 6.0 应用程序 (*.mer)

对于系统设计人员和经常创建和修改不同版本 **FactoryTalk View ME Station** 的应用程序的其他人员，支持多个版本非常有用。可以在一台开发计算机上使用最新版本的 **FactoryTalk View Studio** 来为使用先前版本 **FactoryTalk View ME Station** 的终端提供应用程序。

要检查正在使用的 **FactoryTalk View ME Station** 版本

1. 在 **FactoryTalk View ME Station** 中，单击**终端设置**。
2. 单击**系统信息**。
3. 单击关于 **FactoryTalk View ME Station**。

为先前版本创建运行时应用程序文件

创建运行时应用程序文件（文件扩展名为 .mer）时，可以指定要为其创建文件的 **FactoryTalk View ME Station** 的版本。例如，如果应用程序将在使用 **FactoryTalk View Machine Edition Station 6.0** 的终端上运行，则可以以为 .mer 文件指定该版本。

如果应用程序中包含所选版本不支持的功能，FactoryTalk View 会显示一个验证报告，其中列出不支持的功能。不会创建运行时应用程序文件。必须先移除或关闭不支持的功能，然后才可创建 Runtime 应用程序文件。

有关创建运行时应用程序文件的信息，请参见[创建运行时应用程序](#) 参考页数 175。

本附录的其余部分列出了先前版本的 FactoryTalk View ME Station 中不支持的功能。此表还显示了如何移除或替换不支持的功能。

9.0 或更早版本中不支持的功能

这些版本 10.0 功能不支持用于 FactoryTalk View ME Station 版本 9.0 或更早版本。右侧一列介绍如何移除功能。

要移除此功能	执行的操作
变量消息文件	在本地消息画面属性对话框的常规选项卡中，取消选中使用变量消息文件复选框，并单击浏览按钮选择消息文件（若需要）。
回显消息	在本地消息画面属性对话框的常规选项卡中，取消选中使用回显消息复选框。
审核跟踪	在启动编辑器中，取消选中审核跟踪复选框。
CSV 导出	在 CSV 导出设置编辑器中，取消选中启用 CSV 导出复选框。
审核跟踪列表、审核跟踪详细信息和清除审核跟踪图形对象	将图形对象从图形画面中移除。

8.20 或更早版本中不支持的功能

这些版本 9.0 的功能不支持用于 FactoryTalk View ME Station 版本 8.20 或更早版本。右侧一列介绍如何移除功能。

要移除此功能	执行的操作
启用了“使用报警标识符”属性的报警条、报警列表和报警状态列表对象	在对象属性对话框的常规选项卡以及报警设置编辑器的消息选项卡上禁用使用报警标识符功能。
超链接动画	移除超链接动画。
扩展标签属性	移除扩展标签属性。
已选择在启动时显示多个画面。	选择在启动时仅显示一个图形画面，或不显示任何图形画面。

8.10 或更早版本中不支持的功能

这些版本 8.20 功能不支持用于 FactoryTalk View ME Station 版本 8.10 或更早版本。右侧一列介绍如何移除或替换功能。

要移除或替换此功能	执行的操作
启用了电子签名属性的图形对象	在对象属性对话框的电子签名选项卡中禁用电子签名功能。

启用了高级非活动操作的应用	在工程设置对话框的非活动选项卡中禁用高级非活动操作。

7.00 或更早版本中不支持的功能

这些版本 8.0 功能不支持用于 FactoryTalk View ME Station 版本 7.0 或更早版本。右侧一列介绍如何移除或替换功能。

要移除或替换此功能	执行的操作
“添加用户/组”按钮	将按钮对象从图形画面中删除。
“删除用户/组”按钮	将按钮对象从图形画面中删除。
“修改组成员身份”按钮	将按钮对象从图形画面中删除。
“解锁用户”按钮	将按钮对象从图形画面中删除。
“启用用户”按钮	将按钮对象从图形画面中删除。
“禁用用户”按钮	将按钮对象从图形画面中删除。
“登录”按钮	在登录按钮属性对话框的常规选项卡中，清除域名和用户名称。
“密码”按钮	在密码按钮属性对话框的常规选项卡中，清除更改任意用户密码（管理员）选项。
“更改用户属性”按钮	将按钮对象从图形画面中删除。

6.10 或更早版本中不支持的功能

这些版本 7.00 功能不支持用于 FactoryTalk View ME Station 版本 6.10 或更早版本。右侧一列介绍如何移除或替换功能。

要移除或替换此功能	执行的操作
ME Alarm 嵌入式服务器更新速率	在报警设置编辑器的高级选项卡中选择匹配报警更新速率或与“最大更新速率”相同的数字。
MAXIMUM DATA POINTS 扩充支持	在数据记录模型编辑器的设置选项卡中，将“最大数据点值”更改为等于或小于 300000。
参数化的“宏”按钮	在宏按钮属性对话框的常规选项卡中，取消选中使用变量宏复选框。
参数化的“转至画面”按钮	在转至画面按钮属性对话框的常规选项卡中，取消选中使用变量画面复选框。
参数化的画面位置	在转至画面按钮属性对话框的常规选项卡中，取消选中使用变量画面位置复选框。
配置有渐变阴影背景的图形对象	将“渐变阴影”背景样式更改为纯色或透明。 将渐变动画从图形对象动画中删除，或者在颜色动画中选择其他填充样式。
PNG 图像支持	将 PNG 图像对象从图形画面中删除。

5.10 或更早版本中不支持的功能

版本 6.0 功能不支持用于 FactoryTalk View ME Station 版本 5.10 或更早版本。右边一列介绍如何移除或替换功能。

要移除或替换此功能	执行的操作

包含“阴影”或“原始”动画的图形对象	将“阴影”或“原始”动画从图形对象动画中删除，或者在填充样式中选择纯色。

5.00 或更早版本中不支持的功能

这些版本 5.10 功能不支持用于 FactoryTalk View ME Station 版本 5.0 或更早版本。右侧一列介绍如何移除或替换功能。

要移除或替换此功能	执行的操作
分配给关闭一个位于顶层画面或关闭所有位于顶层画面连接的标签或表达式	删除在全局连接编辑器的画面选项卡中指定的标签或表达式。
分配给参数文件连接或使用参数列表连接的标签或表达式	删除在全局连接编辑器的画面选项卡中指定的标签或表达式。
分配给一个或多个参数标签 #1-10 连接的标签或表达式	在全局连接编辑器的画面选项卡中删除标签或表达式。
在画面列表选择器的属性对话框、“转至画面”按钮或“注销”按钮图形对象中指定的参数列表属性	在对象的属性对话框中，清除参数列表分配。
分配给在工程设置中针对自动注销指定的画面的参数列表属性	在工程设置对话框的运行时选项卡上，清除参数列表分配。
在启动编辑器中分配给初始图形属性的参数列表	在启动编辑器中，清除初始图形的参数列表分配。
分配给数字输入光标点或“数字输入启用”对象的使用变量最小值/最大值属性	在对象属性对话框的数字选项卡中，清除使用变量最小值/最大值属性。
分配给数字输入光标点对象的小键盘的标题属性	在对象属性对话框的数字选项卡中，将小键盘/输入面板的标题属性设置为空。
为数字输入光标点或数字输入启用对象分配的最小或最大连接	在对象属性对话框的连接选项卡中，删除分配给最小或最大连接的标签或表达式。
为增减型按钮对象设置的使用变量增减或使用变量限制属性	在对象属性对话框的常规选项卡中，清除使用变量上/下限和使用变量增减值属性。
为增减型按钮对象设置的增减或限制连接	在对象属性对话框的连接选项卡中，删除分配给增减或限制连接的标签或表达式。
应用已在工程设置中指定为 Compact Machine Edition 应用	在工程设置对话框的常规选项卡中，清除 Compact Machine Edition 应用复选框。

使用 exFAT 格式化 SD 卡

本附录介绍以下内容：

- 将文件保存在 SD 卡上
- 如何使用 exFAT 格式化 SD 卡

将文件保存在 SD 卡上

在 PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端上，将具有相同文件扩展名且名称以相同的八个字符开头的文件保存在 SD 卡上时：

- 如果使用 FAT32（文件分配表 32）将 SD 卡格式化，则最多可在一个文件夹中存储 999 个此类文件。
- 如果使用 exFAT（扩展文件分配表）将 SD 卡格式化，则可在一个文件夹中存储 999 个以上此类文件。例如，导出 CSV 文件 (YYYY_MM_DD_HH_mm_ss-<FileLabel>-TYPE.csv) 时，可能需要使用 exFAT 格式化 SD 卡以保存更多文件。

使用 exFAT 格式化 SD 卡

要使用 exFAT 格式化 SD 卡：

1. 在 PanelView Plus 7 或 PanelView Plus 6 终端上，打开“控制面板”。
2. 打开“存储管理器”。
3. 从存储属性对话框的存储信息列表中，选择 **USB SD 硬盘驱动器**。
4. 如果分区框中显示 *，请单击卸除。* 会消失。
5. 单击**格式化**，然后单击**是**。
6. 在**格式存储成功**对话框中，单击**确定**。
7. 在**存储属性**对话框中，单击**新建**以创建一个或多个分区。
8. 单击**确定**关闭**存储属性**对话框。

成功格式化 SD 卡后，**我的设备**中会显示一个或多个**存储卡**图标。

导入和导出报警 XML 文件

本附录介绍以下内容：

- 如何创建报警 XML 文件
- 如何导出、编辑和导入 XML 文件
- 报警 XML 文件的结构

关于 XML

XML 即可扩展标记语言，用于创建带有结构化文本信息的文件。具有标准化的格式和结构。XML 可用于编辑创建报警设置文件或修改图形画面时所需的元素和属性。有关使用图形 XML 文件的信息，请参见[导入和导出图形 XML 文件](#) 参考页数 423。

有时，在 XML 文件中编辑报警设置比在 FactoryTalk View 中操作更快。例如，如果有一个列表，其中包含 100 个要监控报警的标签，且每个标签有多条消息，则可能需要在文本编辑器中输入所有信息，然后将报警设置信息导入到 FactoryTalk View 中。

使用 XML 文件的另一个示例是，导出在一个应用程序中生成的报警设置信息，将这些设置信息导入到另一个 FactoryTalk View 应用程序中，然后根据需要修改报警设置。或者，可在导入前修改 XML 文件中的信息。

有关 XML 的更多信息，请查看万维网联盟有关 XML 的 Web 页面，网址为：<http://www.w3.org/XML>。

以导出方式创建报警 XML 文件

为应用程序的报警设置创建 XML 文件的最快方式是从 FactoryTalk View 中导出数据。然后，可以在记事本中打开 XML 文件，进行更改，再将文件导回 FactoryTalk View 中。



提示：会将应用程序当前语言的字符串导出到 XML 文件。要导出其他语言的字符串，请以新语言重新打开应用程序，然后重复 XML 导出过程。

要将报警信息导出到 XML 文件

1. 在浏览器窗口中，右键单击**报警设置编辑器**，然后选择**导入和导出**。
随即便会打开“报警导入导出向导”。
2. 遵照该向导中的说明操作。
有关如何使用“报警导入导出向导”的信息，请参见“帮助”。

FactoryTalk View 会在您指定的位置以您指定的名称创建一个文件。

编辑 XML 文件

我们建议使用记事本来编辑 XML 文件。

如果您不想更改某属性，则无需将该属性包含在 XML 文件中。

在记事本中保存 XML 文件

请以 UTF-8 或 UTF-16 文件格式保存在记事本中创建或编辑的 XML 文件。记事本的 Unicode 文件类型对应于 UTF-16 文件格式。对于包含英文字符串或其他拉丁系语言字符串的文件，推荐采用 UTF-8 以减小 XML 文件的大小。对于其他语言，如中文、日语或韩语，则推荐使用 UTF-16。

每个 XML 文件的第一行都包含 XML 版本和编码属性。应确保编码属性与保存文件时要使用的格式相匹配。例如，如果原始文件是以 UTF-8 格式保存的，而您打算以 UTF-16 格式进行保存，请确保第一行指定了下面的内容：`encoding="UTF-16"`。

测试 XML 文件

XML 文件必须格式正确才能导入。要确定 XML 文件的格式是否正确，可对其进行测试。

要测试 XML 文件

- 在 Internet Explorer® 中打开 XML 文件。

如果能够看到 XML 代码，则表示该文件格式正确。如果 XML 代码格式存在问题，Internet Explorer 将显示错误消息。

导入 XML 文件

可以导入使用外部编程工具或编辑器创建的报警设置，也可导入原先从 FactoryTalk View 中导出并随后进行了修改的 XML 文件。

导入报警设置时，将覆盖现有的报警设置。首先，使用 FactoryTalk View ME 应用程序管理器备份应用程序。或者，也可以先通过将现有报警设置导出到 XML 文件来保存它的一份副本，然后再导入新的报警设置。

如果应用程序为 PanelView Plus 7 Standard 应用程序或 Compact Machine Edition 应用程序（PanelView Plus 6 Compact 或 PanelView Plus Compact 终端上运行的应用程序），仅将导入应用程序限制所允许数量的报警。

要从 XML 文件导入报警信息

1. 在浏览器窗口中，右键单击报警设置编辑器，然后选择导入和导出。

随即便会打开“报警导入导出向导”。

2. 遵照该向导中的说明操作。

有关如何使用“报警导入导出向导”的更多信息，请参见“帮助”。

错误记录文件

如果导入期间出现错误，这些错误将被记录到文本文件中。该文件会在导入完成后自动打开。文件的最后一段会列出文件位置。

报警设置 XML 文件结构

报警设置 XML 文件是描述应用程序报警设置的 FactoryTalk View XML 文档。XML 文件的根元素被称为 **alarms**。它代表报警设置编辑器。

一个 XML 文件只能包含一个根元素。文件中的所有其他元素都必须包含或嵌套在根元素的开头和结尾标记内。

在 XML 文件中，元素的开头标记为 **<element name>**，结尾标记为 **</element name>**。

如果元素不含子元素，则结尾可由 **/>** 标记。例如，`<trigger id="T1" type="value" ack-all-value="0" />`。

用于指定元素属性的语法为 **attribute="value"**。属性值必须用单引号或双引号括起来。可以为元素指定多个属性。例如，alarm 元素可以包含报警设置编辑器高级选项卡中的 12 个可能的属性。

有关报警元素及其属性的更多信息，请参见帮助。

以下是报警 XML 文件的结构示例。

元素	描述
<code><alarms></code>	根元素。
<code><alarm></code>	包含报警设置编辑器的高级选项卡中的属性，以及 triggers 和 messages 元素。
<code><triggers></code>	针对报警设置编辑器的触发器选项卡中的每个触发器，均包含一个对应的 trigger 元素。
<code><trigger id="T1" /></code>	包含第一个报警触发器的属性。
<code><trigger id="T2" /></code>	包含第二个报警触发器的属性。
<code></triggers></code>	指示 triggers 元素结束。
<code><messages></code>	针对报警设置编辑器的消息选项卡中的每条消息，均包含一个对应的 message 元素。
<code><message id="M1" /></code>	包含第一条报警消息的属性。
<code><message id="M2" /></code>	包含第二条报警消息的属性。
<code></messages></code>	指示 messages 元素结束。
<code></alarm></code>	指示 alarm 元素结束。
<code></alarms></code>	指示 alarms 元素结束。

导入和导出图形 XML 文件

本附录介绍以下内容：

- 如何创建图形 XML 文件
- 如何导出、编辑和导入 XML 文件
- 图形 XML 文件的结构

关于 XML

XML 即可扩展标记语言，用于创建带有结构化文本信息的文件。具有标准化的格式和结构。XML 可用于编辑创建报警设置文件或修改图形画面和全局画面时所需的元素和属性。有关使用报警 XML 文件的信息，请参见[导入和导出报警 XML 文件](#) 参考页数 419。

有时，在 XML 文件中编辑画面信息比在 FactoryTalk View 中操作更快。例如，如果要为某个图形画面设置一个包含 100 条本地消息的列表，则可能需要在文本编辑器中输入所有信息，然后将画面信息导入到 FactoryTalk View 中。

有关 XML 的更多信息，请查看万维网联盟有关 XML 的 Web 页面，网址为：<http://www.w3.org/XML>。

以导出方式创建图形 XML 文件

为应用程序的图形画面创建 XML 文件的最快方式是从 FactoryTalk View 中导出数据。然后，可以在记事本中打开 XML 文件，进行更改，再将文件导回 FactoryTalk View 中。



提示：会将应用程序当前语言的字符串导出到 XML 文件。要导出其他语言的字符串，请以新语言重新打开应用程序，然后重复 XML 导出过程。

要将图形画面信息导出到 XML 文件

1. 在浏览器窗口中，右键单击画面编辑器或全局对象编辑器。
2. 选择导入和导出。

随即便会打开“图形导入导出向导”。

3. 遵照该向导中的说明操作。

有关如何使用“图形导入导出向导”的信息，请参见“帮助”。

FactoryTalk View 可在指定位置创建选定图形画面的 XML 文件。

FactoryTalk View 还会在同一位置创建一个名为 BatchImport_Application_name.xml 的文件。可以使用此文件同时导入多个画面。如果要导入的一

组画面与导出的那组画面不相同，请在 `BatchImport_Application name.xml` 文件中编辑画面名称的列表。

编辑 XML 文件

我们建议使用记事本来编辑 XML 文件。

如果您不想更改某属性，则无需将该属性包含在 XML 文件中。当导入文件时，如果选择在画面中创建新对象选项，则会将文件中未列出的属性设置为其相应的默认值。如果选择更新画面上的现有对象选项，则只有文件中列出的属性会通过导入的信息进行更新。



提示：如果文件中的某一对象在图形画面中没有同名对象，则不会导入该对象的属性。而对于在图形画面中有同名对象的所有其他对象，其属性均会相应导入。

在记事本中保存 XML 文件

请以 UTF-8 或 UTF-16 文件格式保存在记事本中创建或编辑的 XML 文件。记事本的 Unicode 文件类型对应于 UTF-16 文件格式。对于包含英文字符串或其他拉丁系语言字符串的文件，推荐采用 UTF-8 以减小 XML 文件的大小。对于其他语言，如中文、日语或韩语，则推荐使用 UTF-16。

每个 XML 文件的第一行都包含 XML 版本和编码属性。应确保编码属性与保存文件时要使用的格式相匹配。例如，如果原始文件是以 UTF-8 格式保存的，而您打算以 UTF-16 格式进行保存，请确保第一行指定了下面的内容：`encoding="UTF-16"`。

测试 XML 文件

XML 文件必须格式正确才能导入。要确定 XML 文件的格式是否正确，可对其进行测试。

要测试 XML 文件

- 在 Internet Explorer 中打开 XML 文件。

如果能够看到 XML 代码，则表示该文件格式正确。如果 XML 代码格式存在问题，Internet Explorer 将显示错误消息。

导入 XML 文件

可以导入使用外部编程工具或编辑器创建的图形画面或全局对象画面，也可导入原先从 FactoryTalk View 中导出并随后进行了修改的 XML 文件。



提示：导入图形画面或全局对象画面时，将覆盖现有的画面。首先，使用 FactoryTalk View ME 应用程序管理器备份应用程序。或者，也可以先通过将现有显示导出到 XML 文件来保存它的一份副本，然后再导入新的画面。

如果应用程序为 PanelView Plus 7 Standard 或 PanelView Plus 6 Compact 应用程序，将仅导入应用程序限制所允许数量的画面。

错误记录文件

如果导入期间出现错误，这些错误将被记录到文本文件中。该文件会在导入完成后自动打开。文件的最后一段会列出文件位置。

导入图形 XML 文件

可以一次导入一个图形或全局对象画面 XML 文件，也可导入多个画面。还可以选择是要导入新对象还是要更新现有对象。

要导入多个画面，请在 `BatchImport_Application name.xml` 文件中指定这些画面的名称。在导出多个画面时，FactoryTalk View 会创建此文件。有关详细信息，请参见[以导出方式创建图形 XML 文件](#) 参考页数 423。

要从 XML 文件导入画面信息

1. 在浏览器窗口中，右键单击画面或全局对象编辑器。
2. 选择导入和导出。
随即便会打开“图形导入导出向导”。
3. 遵照该向导中的说明操作。

有关如何使用“图形导入导出向导”的更多信息，请参见“帮助”。

图形画面 XML 文件结构

图形画面 XML 文件是一种 FactoryTalk View XML 文件，用于描述图形画面的对象和设置。XML 文件的根元素称为 **gfx**。它代表图形画面。

一个 XML 文件只能包含一个根元素。所有其他元素都必须包含在根元素的开头和结尾标记范围内。

在 XML 文件中，元素的开头标记为 **<element name>**，结尾标记为 **</element name>**。

如果元素不含子元素，则结尾可由 **/>** 标记。例如，`<trigger id="T1" type="value" ack-all-value="o" />`。

用于指定元素属性的语法为 **attribute="value"**。属性值必须用单引号或双引号括起来。可以为元素指定多个属性。例如，`caption` 元素可包含 13 个属性。

组对象的元素以 **<group name>** 开头，以 **</group name>** 结尾。

<group> 元素包含组中每个对象的所有元素和属性。

以下所示为包含两个图形对象的图形画面 XML 文件的结构示例。

Animations、*Connections* 和 *States* 都是组对象。

有关图形对象元素及其属性的更多信息，请参见帮助。

元素	描述
<code><gfx></code>	根元素。
<code><displaySettings /></code>	包含图形画面编辑器中画面设置对话框内的属性。
<code><object></code>	包含对象属性对话框中常规和通用选项卡内的属性，以及对象的标题、图像、动画和连接的元素。
<code><caption /></code>	包含对象标题的属性。

<imageSettings />	包含对象图像的属性。
<animations>	为组对象，其中包含为对象设置的各类动画的动画元素。
<animateVisibility />	包含可视性动画的属性。
<animateColor />	包含颜色动画的属性。
</animations>	指示 animations 对象结束。
<connections>	为组对象，其中包含为对象分配的每个连接的连接元素。
<connection name="Value" />	包含值连接的属性。
<connection name="Indicator" />	包含指示器连接的属性。
</connections>	指示 connections 对象结束。
<confirm>	包含对象的确认对话框设置的属性和元素。
</confirm>	指示 confirm 元素结束。
</object1>	指示 object1 元素结束。
<object2>	包含对象属性对话框中常规和通用选项卡内的属性，以及对象状态和连接的元素。
<states>	为组对象，其中包含对象各个状态的 state 元素。
<state stateid="0">	包含对象的第一个状态的属性，以及该状态标题和图像的元素。
<caption />	包含状态标题的属性。
<imageSettings />	包含状态图像的属性。
</state>	指示 state 元素结束。
<state stateid="1">	包含对象的第二个状态的属性，以及该状态标题和图像的元素。
<caption />	包含状态标题的属性。
<imageSettings />	包含状态图像的属性。
</state>	指示 state 元素结束。
</states>	指示 states 对象结束。
<connections>	包含为对象分配的每个连接的 connection 元素。
<connection name="Value" />	包含值连接的属性。
<connection name="Indicator" />	包含指示器连接的属性。
</connections>	指示 connections 元素结束。
</object2>	指示 object2 元素结束。
<vbaProject>	包含 VBA 工程的元素。
<vbaItem>	包含 VBA 代码项的元素。
<vbaCode>	包含 VBA 源代码。
</vbaCode>	指示 vbaCode 元素结束。

<encryptedData>	如果 VBA 代码项为用户表单、模块、类模块或程序，则包含加密的代码信息。
</encryptedData>	指示 encryptedData 元素结束。
</vbaltem>	指示 vbaltem 元素结束。
</vbaProject>	指示 vbaProject 元素结束。
</gfx>	指示 gfx 元素结束。

转换 PanelBuilder 1400e 应用程序

本附录介绍以下内容：

- PanelBuilder 1400e 和 FactoryTalk View 中不同的术语
- 转换 PanelBuilder 1400e 应用程序的步骤
- 两种产品中等效图形对象的名称
- FactoryTalk View 不支持的 PanelBuilder 1400e 图形对象
- FactoryTalk View 不支持的 PanelBuilder 1400e 设置和控件
- 如何转换通信以及 FactoryTalk View 不支持的 PanelBuilder 1400e 通信协议
- 转换 PanelBuilder 1400e 远程 I/O 通信
- FactoryTalk View 不支持的 PanelBuilder 1400e 图形对象功能，以及有关如何实现相同目的（如果可能）的信息
- 转换 PanelBuilder 1400e 表达式

PanelBuilder 1400e 应用程序是使用 PanelBuilder 1400e 配置软件（适用于 Windows）创建的应用程序。有关转换 PanelBuilder 或 PanelBuilder32 应用程序的信息，请参见[转换 PanelBuilder 和 PanelBuilder32 应用程序](#) 参考页数 441。

 提示：可以将 PanelView 1200 应用程序转换为 PanelBuilder 1400e 应用程序，然后将 PanelBuilder 1400e 应用程序转换为 FactoryTalk View Machine Edition 应用程序。

术语

以下术语在 PanelBuilder 1400e 和 FactoryTalk View 中有所不同。

PanelBuilder 1400e 术语	FactoryTalk View 术语
屏幕	画面、图形画面
可选小键盘写表达式	可选表达式
可编程控制器	数据源
控件	连接

在 FactoryTalk View 中，数据源可以是内存或设备，如可编程控制器或 OPC 服务器。FactoryTalk View 向数据源写入值或从中读取值。将数据源配置为在 FactoryTalk View 和应用程序控制的机器间交换信息（采用数字或字符串值形式）。除非专门讨论可编程控制器，否则将使用常规术语数据源。

转换 PanelBuilder 1400e 应用程序

要转换 PanelBuilder 1400e 应用程序

1. 在 PanelBuilder 1400e 中准备应用程序，然后按下一节中所述转换应用程序文件。

- 指定其他工程设置，如[关于工程设置](#) 参考页数 57 中所述。例如，如果希望应用程序的图形画面周围具有边框或要使用标题栏，则可以在[工程设置](#)编辑器中指定这些选项。



提示：我们建议您使用[工程设置](#)编辑器来更改工程窗口大小，而不是使用 Machine Edition 导入向导中的[转换为新窗口大小](#)选项。

- 如果使用 Machine Edition 导入向导中的[转换为新窗口大小](#)选项，请检查每个画面中图形对象的位置。
- 设置通信并编辑非直接转换的标签。

有关更多信息，请参见[转换非 RIO 通信](#) 参考页数 446。

- 设置非直接转换的图形对象功能。

有关更多信息，请参见[不支持的图形对象功能](#) 参考页数 437。

- 检查在 PanelBuilder 1400e 中使用的每个表达式。

有关更多信息，请参见[转换表达式](#) 参考页数 438。

- 如果要在运行时使用打印机，请将其设置为 Ethernet 或 USB 打印。在 PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端上调整打印机设置。

有关在终端上设置打印机的信息，请参见 *PanelView Plus 终端用户手册*。

转换 PanelBuilder 1400e 应用程序文件

遵循这些步骤将扩展名为 .pvc 的 PanelBuilder 1400e 应用程序文件转换为扩展名为 .med 的 FactoryTalk View 应用程序文件。转换操作不会修改原始 PanelBuilder 1400e 应用程序文件。

有关转换 RIO 应用程序的信息，请参见[转换 RIO 通信](#) 参考页数 435。

转换 PanelBuilder 1400e 应用程序之前

- 删除传递文件分配。FactoryTalk View Studio 不支持传递文件传输。
- 确保块传输文件编号是连续不间断的。如果必要，对块传输文件重新编号以确保没有缺失的编号。应用程序中的标签地址将自动更改为匹配新编号。
- 保存应用程序。

可在打开 FactoryTalk View Studio 时或 FactoryTalk View Studio 已打开后，转换 PanelBuilder 1400e 应用程序。


在打开 FactoryTalk View Studio 时转换 PanelBuilder 1400e 应用程序

要在打开 FactoryTalk View Studio 时转换 PanelBuilder 1400e 应用程序

- 打开 FactoryTalk View Studio。
- 在[新建选项卡](#)的应用程序名称框中，键入转换的应用程序的名称（最长为 32 个字符）。
- 如果需要，请键入应用程序的描述。

如果 PanelBuilder 1400e 应用程序包含应用程序文件备注，则应用程序文件备注将覆盖此处键入的描述。稍后可按[查看应用程序属性](#) 参考页数 60 中所述添加或更改描述。

- 指定转换的应用程序的语言。有关使用不同语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。
- 单击**导入**。



- 遵循 Machine Edition 导入向导中的步骤执行操作。
有关 Machine Edition 导入向导中选项的更多信息，请参见“帮助”。

完成向导的步骤后，FactoryTalk View Studio 将转换 PanelBuilder 1400e 应用程序，创建已转换应用程序的文件夹和文件，然后在 FactoryTalk View Studio 的**浏览器**窗口中显示已转换的应用程序。

如果有任何与转换相关的消息，将自动显示在**工程状态**对话框中。

转换的应用程序创建于 `\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects\Application Name` 中，

其中 *Application Name* 是步骤 2 中指定的应用程序的名称。

转换消息保存在 **HMI 工程**文件夹中名为 *Convert.log* 的文件中。

在打开 FactoryTalk View Studio 后转换 PanelBuilder 1400e 应用程序

要在打开 FactoryTalk View Studio 后转换 PanelBuilder 1400e 应用程序

- 从**文件**菜单中，选择**新建应用程序**，或单击**新建应用程序**工具 。

如果某个应用程序已打开，FactoryTalk View Studio 将询问您是否关闭当前打开的应用程序。单击**是**。

- 按上述过程中的步骤 2 到 6 进行操作。

等效图形对象

本部分介绍在 PanelBuilder 1400e 和 FactoryTalk View 这两种产品中功能等效但名称不同的图形对象。

此 PanelBuilder 1400e 对象	转换为此 FactoryTalk View 对象	备注
增量值按钮	增减型按钮	在转换期间，此按钮将设置为增量型。
减量值按钮	增减型按钮	在转换期间，此按钮将设置为减量型。
带画面的增量值按钮	增减型按钮和数字显示	将“带画面的增量值按钮”分为两个单独的 FactoryTalk View 对象。
带画面的减量值按钮	增减型按钮和数字显示	将“带画面的减量值按钮”分为两个单独的 FactoryTalk View 对象。
ASCII 输入（小型和大型）	“字符串输入启用”按钮	
数字输入小键盘（小型和大型）	“数字输入启用”按钮	
屏幕列表选择器的列表	画面列表选择器	将 PanelBuilder 1400e 界面列表选择器分为四个单独的 FactoryTalk View 图形对象。
屏幕列表选择器的 Enter 键	Enter 按钮	
屏幕列表选择器的向下光标	下移按钮	
屏幕列表选择器的向上光标	上移按钮	
控件列表选择器的列表	控件列表选择器	将 PanelBuilder 1400e 控件列表选择器分为四个单独的 FactoryTalk View 图形对象。
控件列表选择器的 Enter 键	Enter 按钮	
控件列表选择器的向下光标	下移按钮	
控件列表选择器的向上光标	上移按钮	
屏幕选择小键盘（小型和大型）	画面列表选择器	指定画面列表选择器可以打开的图形画面。
屏幕小键盘启用按钮	画面列表选择器	指定画面列表选择器可以打开的图形画面。
转至屏幕按钮	“转至画面”按钮	
返回到上一个屏幕按钮	“返回至画面”按钮	
ASCII 显示	字符串显示	
数字小键盘启用按钮	“数字输入启用”按钮	

此 PanelBuilder 1400e 对象	转换为此 FactoryTalk View 对象	备注
常开瞬时型按钮	瞬时型按钮	在转换期间，此按钮将设置为常开。
常闭瞬时型按钮	瞬时型按钮	在转换期间，此按钮将设置为常闭。
屏幕打印按钮	“画面打印”按钮	
报警历史按时间排序/按值排序按钮	“排序报警”按钮	
报警状态复位数量/时间按钮	“复位报警状态”按钮	
报警面板	报警条	
单行报警窗口	报警条	
报警状态屏幕	报警状态列表	
“全部清除”按钮	“清除报警历史”按钮	
打印按钮（在“报警历史”屏幕中）	“打印报警历史”按钮	
打印按钮（在“报警状态”屏幕中）	“打印报警状态”按钮	
报警状态按钮/报警历史按钮	“转至画面”按钮	
退出按钮	关闭画面按钮	
报警历史列表	报警列表	
画面模式按钮	“报警状态模式”按钮	
时间显示	时间和日期显示	在转换期间，此显示将设置为仅显示时间。不会转换 PanelBuilder 1400e 时间格式。有关 FactoryTalk View 时间格式的详细信息，请参见 图形对象的时间、日期和数字格式 参考页数 322。
日期显示	时间和日期显示	在转换期间，此显示将设置为仅显示日期。不会转换 PanelBuilder 1400e 日期格式。有关 FactoryTalk View 日期格式的详细信息，请参见 图形对象的时间、日期和数字格式 参考页数 322。
弧（采用纯色填充样式）	弧（采用纯色背景样式）和线条	将添加线条图形对象，因为纯色的 FactoryTalk View 弧形在弧的两点之间没有直线。   FactoryTalk View 弧 具有直线的 FactoryTalk View 弧

不支持的图形对象

FactoryTalk View 不支持以下 PanelBuilder 1400e 对象：

- 滚动列表（包括光标列表、多态指示器对象列表、本地消息对象列表和数字数据显示对象列表）
- 设置位光标点

不支持的设置和控件

本节介绍了 FactoryTalk View 中不使用的 PanelBuilder 1400e 设置和控件。

用于传输运行时应用程序文件的控件

PanelBuilder 1400e 使用以下可选控件将文件传输到运行时终端：

- 传输禁用控件
- 传输请求控件
- 传输状态控件

FactoryTalk View 中不需要这些控件，因为在运行时终端上运行工程时，ME Transfer Utility 可用于传输运行时工程文件。

报警的设置和控件

FactoryTalk View 不会使用以下 PanelBuilder 1400e 功能和设置来管理报警：

- 报警延迟
- 位报警确认
- 远程报警操作保持时间。PanelBuilder 1400e 远程报警确认控件保持时间将用于所有报警保持时间。可以在 FactoryTalk View 报警设置编辑器的高级选项卡中更改保持时间。
- 远程报警控件延迟时间。在 FactoryTalk View 中，如果分配了确认连接，则在确认报警后，将立即设置确认连接，而无需等待延迟时间。

FactoryTalk View 不会使用以下 PanelBuilder 1400e 控件来管理报警：

- PLC 控制延迟控件
- PLC 控制音频控件
- 确认 PLC 控件（如果将“PLC 报警确认”选项设置为“位”）

屏幕名称中的无效字符

PanelBuilder 1400e 屏幕名称中不受 FactoryTalk View 支持的字符将替换为下划线字符。

屏幕安全设置

不会转换 PanelBuilder 1400e 屏幕安全设置，因为 FactoryTalk View 使用不同的方法为图形画面分配安全性。有关在 FactoryTalk View 中设置安全性的信息，请参见[设置安全性](#) 参考页数 139。

块标签

FactoryTalk View 不支持块标签。PanelBuilder 1400e 应用程序中针对报警监控的块标签将转换为位数组。有关监控位数组的报警条件的信息，请参见[设置报警](#) 参考页数 93。

转换非 RIO 通信

本部分介绍了如何转换不使用远程 I/O (RIO) 的通信。

FactoryTalk View 不使用节点进行通信。节点将转换为 RSLinx 主题。随后，主题会转换为设备快捷方式，以使用 FactoryTalk Linx 运行。必须同时安装 RSLinx Classic 和 FactoryTalk Linx 才能进行这两个步骤的转换。

标签将转换为 HMI 设备标签和 RSLinx 别名。不转换 **Unsolicited_Msgs** 节点。

如果多次导入一个应用程序，则需在重新导入之前删除 FactoryTalk Linx 中的设备快捷方式。否则，将在 FactoryTalk Linx 中创建多个未使用的设备快捷方式。

有关设置通信的更多信息，请参见[设置通信](#) 参考页数 61。

有关转换 RIO 通信的信息，请参见[转换 RIO 通信](#) 参考页数 435。

不支持的标签数据类型

FactoryTalk View 不支持以下标签数据类型：

- 位位置
- 1-BCD、2-BCD、5-BCD、6-BCD、7-BCD、8-BCD
- BIN3、BIN4、BIN6、BIN8（用于 Modbus 通信）

使用这些数据类型的标签将转换为具有默认数据类型的模拟量 HMI 标签。默认数据类型使用浮点值。

对于**位位置**数据类型，使用位逻辑表达式运算符显示不引用支持长度的数据。有关使用位逻辑表达式运算符的信息，请参见[位运算符](#) 参考页数 343。

不支持的初始值

FactoryTalk View 中的设备标签不使用初始值。内存标签使用其初始值进行转换。

转换 RIO 通信

可以在 PanelView Plus 和 PanelView Plus CE 运行时平台上使用远程 I/O (RIO) 通信。



提示：对于 PanelView Plus 7 和 PanelView Plus 6 终端，需要一个第三方 RIO to Ethernet 网关模块以进行 RIO 通信。有关更多信息，请参见知识库文档 ID: [QA17542 - 面向 PanelView Plus 6 和 PanelView Plus 7 的第三方远程 I/O 解决方案](#)。

在个人计算机上运行的应用程序不支持 RIO 通信。但是，您可以在开发计算机上测试运行 RIO 应用程序。

要将 RIO 应用程序从 PanelBuilder 1400e 转换到 FactoryTalk View

1. 转换应用程序。

有关更多信息，请参见[转换 PanelBuilder 1400e 应用程序文件](#) 参考页数 430。

2. 打开 FactoryTalk Linx 数据服务器，然后双击通信设置。
3. 在通信设置编辑器中，添加 RIO 驱动程序。
 - 对于 PanelView Plus 400 和 600 终端，使用 2711P-RN1 驱动程序。
 - 对于所有其他 PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端，使用 2711P-RN6 驱动程序。

有关在 FactoryTalk Linx 中添加驱动程序的信息，请参见 FactoryTalk Linx 帮助。

4. 展开 RIO 树，右键单击 RIO 数据，然后单击配置 RIO。
5. 在 RIO 配置对话框中，右键单击 RIO，然后单击导入。
6. 浏览到 RIO 配置文件的位置。

文件保存在应用程序的根目录中。

7. 在通信设置编辑器中，创建指向 RIO 数据设备的设备快捷方式。
有关创建设备快捷方式的信息，请参见 RSLinx 帮助。
8. 将快捷方式应用到 RIO 驱动程序。
9. 纠正任何无效的 RIO 配置。无效的 RIO 配置以红色“x”图标突出显示。



提示：如果在导入 RIO.xml 文件后显示红色“x”图标，则可以在 FactoryTalk View 的通信设置编辑器中修复块标签。对于共享相同机架、组和插槽的读写对，块标签的长度必须相同。

10. 为所有非 16 位整数或位的数据创建别名。
11. 保存转换的 RIO 应用程序。

重要 退出 FactoryTalk View Studio 时，RIO 配置不会与应用程序一起保存，但会与 FactoryTalk View ME 应用程序管理器中的应用程序一起备份。有关处理具有不同 RIO 设置的多个应用程序的信息，请参见 Rockwell Automation 知识库。
有关使用 FactoryTalk View ME 应用程序管理器的信息，请参见[重命名、复制、删除、备份和还原应用程序](#) 参考页数 56。

不支持的 PanelBuilder 1400e RIO 标签

PanelBuilder 1400e RIO 应用转换成 FactoryTalk View Machine Edition 应用时，Machine Edition 导入向导会将导入应用中所有有效的标签转换成 HMI 设备标签。该向导无法转换成设备标签的标签将转换成 HMI 内存标签，并对除了块标签以外的每个标签记录错误。对于类型为块的标签，将创建包含等效直接引用的记录文件。

PanelBuilder 1400e 配置中不受支持的标签包括：

- 空白地址
- 数据类型为 1 位 BCD、2 位 BCD、3 位 BCD、5 位 BCD、6 位 BCD 或 7 位 BCD 的标签
- 数据类型为位位置，但地址未引用单独位的标签
- 数据类型为默认、无符号整型、带符号整型、长整型、浮点型、4 位 BCD、8 位 BCD 或字符串型，但地址的已分配位偏移量不为 0 的标签
- 类型为块的标签
- 无效的 PanelBuilder 1400e 块传输或 I/O 地址

不支持的图形对象功能 本部分介绍了 FactoryTalk View 不支持的 PanelBuilder 1400e 图形对象功能。“备注”列提供了其他信息并介绍了实现相同目的（如果可能）的方法。

图形对象	FactoryTalk View 不支持的功能	备注
图像、文本、弧、椭圆、直线、面板、矩形、楔形	闪烁墙纸对象	如果想要在运行时闪烁对象，取消锁定墙纸。 在 FactoryTalk View 中，除图像外的所有列出对象均使用颜色动画进行闪烁。有关详细信息，请参见 设置颜色动画 参考页数 329。 彩色图像不闪烁。单色图像使用 闪烁属性 实现闪烁。
数字显示	极性	如果使用极性控件（需要负数显示负号）设置了 PanelBuilder 1400e 应用程序，则在应用程序转换为 FactoryTalk View Machine Edition 后，数字画面将不能正常使用。
数字输入光标点、数字数据显示	固定位置和 PLC 控制的十进制显示选项	使用表达式来实现相同目的。将表达式分配到对象的 值 连接。有关表达式的信息，请参见 使用表达式 参考页数 337。
数字输入光标点、数字小键盘启用按钮、数字小键盘	PLC 控制和小数点键控制的输入选项	通过将 小数点属性 设置为隐式来转换对象。
数字输入光标点	取消时保留光标	当操作员取消输入数字值时，数字输入光标点仍保持焦点。
保持型按钮、多态型按钮、控件列表选择器	初始状态值	如果想要在启动应用程序时设置这些对象的状态，请创建宏来设置对象连接的相应标签值。有关宏的信息，请参见 使用宏 参考页数 409。 在 启动编辑器 中分配宏。有关更多信息，请参见“帮助”。

图形对象	FactoryTalk View 不支持的功能	备注
趋势	闪烁笔 X 轴上的日期标记 背景屏幕绘制	日期显示在标题中。 您可以在背景中通过将标签分配到数据记录模型来绘制标签值。在转换期间，为背景屏幕绘制设置的标签将自动分配到数据记录模型。但是，数据记录模型不会绘制表达式值。因此，不会转换为背景屏幕绘制设置的表达式。 有关数据记录的信息，请参见 设置数据记录 参考页数 375。
所有对象	PanelBuilder 1400e 对象名称	使用 FactoryTalk View 默认对象名称替换对象名称。PanelBuilder 1400e 对象名称用于对象的描述。可以在 属性面板 中查看并编辑名称和描述。有关更多信息，请参见“帮助”。
所有对象	标题和图像布局	根据对象类型的不同，FactoryTalk View 支持一种、三种或九种标题和图像位置。在转换期间，会使用最匹配的方法放置标题和图像。因此，有些标题可能会与图像重叠，有些标题可能会被截断，有些图像可能会被剪裁以适合对象。
所有对象	多个图像标记	FactoryTalk View 支持一个对象或状态使用一个图像标记。如果 PanelBuilder 1400e 对象设置为使用多个图像标记，则仅转换左上方的图像。

转换表达式

某些 PanelBuilder 1400e 表达式语法不受 FactoryTalk View 支持。在不修改的情况下转换表达式，然后通过将表达式第一行的开头放置警告文本来关闭该表达式。此外，请在表达式后续每行的开头放置感叹号 (!)。在分配给报警设置编辑器中的报警触发器的表达式中，也将放置警告文本。要打开表达式，必须移除警告文本和感叹号，并修改语法（如有必要）。

FactoryTalk View 中的最大表达式长度为 16,000 个字符。如果 PanelBuilder 1400e 表达式包含超过 16,000 个字符，则不会转换多余的字符。

某些 PanelBuilder 1400e 对象支持标签和表达式。对于这些对象，如果分配给连接的文本是标签和表达式的有效语法，则会将该连接视为表达式并因此而关闭。

例如，N2O-o_String_64 可以是标签的名称，也可以是从标签“N2o”中去除“o_String_64”的表达式。文本将转换为表达式并关闭。

打开表达式

要打开表达式

1. 选择包含表达式的对象。
2. 打开属性面板，然后单击连接选项卡。
3. 在表达式列中，单击要打开的表达式旁的浏览按钮。

- 4. 在**表达式**编辑器中，删除警告文本和感叹号。
- 5. 如有必要，使用以下三部分中的表作为指南来修改表达式。
- 6. 单击**检查语法**。

有关使用表达式编辑器的更多信息，请参见[使用表达式](#) 参考页数 337 或帮助。

等效表达式语法

下表介绍了与 PanelBuilder 1400e 语法等效的 FactoryTalk View 表达式语法。编辑转换的表达式时，将 PanelBuilder 1400e 语法替换为 FactoryTalk View 等效语法。

下表或下节中未列出的语法不会进行替换。

表达式组件或运算符的类型	PanelBuilder 1400e 语法	FactoryTalk View 语法
注释	REM 或 '	!
续行	_ (下划线)	不需要。
相等	(=)	EQ 或 ==
按位非	Not	~ (波形符)
按位与	与	&
按位或	Or	(竖线)
按位异或	XOr	^
如果两个操作数均为字节、整型、长整型、变量或这些数据类型的任何组合，则使用 FactoryTalk View 语法。对于其他数据类型，不需要进行任何更改。		

不支持的表达式语法

下表介绍了 FactoryTalk View 不支持的 PanelBuilder 1400e 表达式语法，以及有关如何实现相同目的（如果可能）的信息。

表达式组件或运算符的类型	PanelBuilder 1400e 语法	等效的 FactoryTalk View 语法 (如果存在)
退出语句	Exit	
局部变量	DIM <i>varname</i> AS ... <i>varname</i> =	
整数除法	\	(<i>x</i> - (<i>x</i> MOD <i>y</i>)) / <i>y</i>
Endif	If then endif If then else endif	If then else 0 If then else
Select case	Select Case Case1...CaseN CaseElse EndSelect	使用嵌套 if-then-else。

表达式组件或运算符的类型	PanelBuilder 1400e 语法	等效的 FactoryTalk View 语法 (如果存在)
逻辑 Xor (如果一个或两个操作数为布尔型或单个数据类型)	Xor	NOT ((xAND y) OR NOT (xOR y))

优先级顺序

在 FactoryTalk View 中，优先级顺序稍有不同。检查表达式以确保结果符合预期。

PanelBuilder 1400e 优先级顺序

序	FactoryTalk View 优先级顺序
()	()
-(negation)	NOT、~ (波形符)
*(浮点数除法)	*/、MOD、%、**、AND、&&、&、>>、<<
\ (整数除法)	+、-、OR、 、 、^
MOD	EQ、==、NE、<>、LT、<、GT、>、LE、<=、GE、>=
+, -(subtraction)	=、<>、<、>、<=、>=
Not	
与	
Or	
Xor	

有关优先级顺序的更多信息，请参见[运算符的运算顺序](#) 参考页数 344。

转换 PanelBuilder 和 PanelBuilder32 应用程序

本附录介绍以下内容：

- PanelBuilder 和 FactoryTalk View 中不同的术语
- 转换 PanelBuilder 应用程序的步骤
- PanelBuilder 和 FactoryTalk View 中等效图形对象的名称
- FactoryTalk View 不支持的 PanelBuilder 图形对象
- FactoryTalk View 不支持的 PanelBuilder 设置和控件
- 如何转换通信以及 FactoryTalk View 不支持的 PanelBuilder 通信协议
- 转换 PanelBuilder 远程 I/O 通信
- FactoryTalk View 不支持的 PanelBuilder 图形对象功能，以及有关如何实现相同目的（如果可能）的信息

本附录使用术语 PanelBuilder 指代 PanelBuilder 和 PanelBuilder32 功能。

有关转换 PanelBuilder 1400e 应用程序的信息，请参见[转化 PanelBuilder 1400e 应用程序](#) 参考页数 429。

术语

以下术语在 PanelBuilder 和 FactoryTalk View 中有所不同。

PanelBuilder 术语	FactoryTalk View 术语
屏幕	画面、图形画面
可编程控制器	数据源
控件	连接

在 FactoryTalk View 中，数据源可以是内存或设备，如可编程控制器或 OPC 服务器。FactoryTalk View 向数据源写入值或从中读取值。将数据源配置为在 FactoryTalk View 和应用程序控制的机器间交换信息（采用数字或字符串值形式）。除非专门讨论可编程控制器，否则将使用常规术语数据源。

转换 PanelBuilder 应用程序

要转换 PanelBuilder 应用程序

1. 转换应用程序文件，如下一节所述。
2. 指定其他工程设置，如[关于工程设置](#) 参考页数 57 中所述。例如，如果希望应用程序的图形画面周围具有边框或要使用标题栏，则可以在[工程设置](#)编辑器中指定这些选项。

3. 如果选择**转换为新窗口大小**，请检查每个画面中图形对象的位置。
4. 设置通信并编辑非直接转换的标签。

有关更多信息，请参见[转换非 RIO 通信](#) 参考页数 446。

5. 设置非直接转换的图形对象功能。

有关更多信息，请参见[不支持的图形对象功能](#) 参考页数 448。

转换 PanelBuilder 应用程序文件

遵循这些步骤将扩展名为 .pba 或 .pva 的 PanelBuilder 应用程序文件转换为扩展名为 .med 的 FactoryTalk View 应用程序文件。转换操作不会修改原始 PanelBuilder 应用程序文件。

转换 PanelBuilder 应用程序之前

以下内容受 PanelBuilder 支持，但不受 FactoryTalk View Studio 支持：

- 标签地址中有分号 (;)
- 标签名称中有短划线 (-)

在转换 PanelBuilder 应用程序之前，在 PanelBuilder 标签编辑器中：


1. 将分号改为冒号 (:)。
2. 找到名称中包含短划线的任何标签，并复制这些标签。然后，重命名标签，使其不含短划线，或使用下划线 (_) 替换短划线。对标签进行重命名之后，使用“标签搜索”功能查找使用原始标签名称的图形对象，然后对这些对象进行编辑，以便使用新标签名称替换旧名称。

可在打开 FactoryTalk View Studio 时或 FactoryTalk View Studio 已打开后，转换 PanelBuilder 应用程序。

在打开 FactoryTalk View Studio 时转换 PanelBuilder 应用程序

要在打开 FactoryTalk View Studio 时转换 PanelBuilder 应用程序

1. 打开 FactoryTalk View Studio。




2. 在新建选项卡的应用程序名称框中，键入已转换应用程序的名称（最长为 32 个字符）。
3. 如果需要，请键入应用程序的描述。

如果 PanelBuilder 应用程序包含应用程序描述，此应用程序描述将覆盖您在此处键入的描述。稍后可按[查看应用程序属性](#) 参考页数 60 中所述添加或更改描述。

指定最近一次编辑应用程序时所使用的语言。该语言将用于已转换的应用程序。即使原始应用程序使用多种语言，您也只能为应用程序导入一种语言。导入的语言是最近一次编辑应用程序时所使用的语言。有关使用不同语言的信息，请参见[设置语言切换](#) 参考页数 157。

4. 单击导入。



5. 遵循 Machine Edition 导入向导中的步骤执行操作。

有关 Machine Edition 导入向导中选项的更多信息，请参见“帮助”。

完成向导的步骤后，FactoryTalk View Studio 将转换 PanelBuilder 应用程序，创建已转换应用程序的文件夹和文件，然后在 FactoryTalk View Studio 的浏览器窗口中显示已转换的应用程序。

如果有任何与转换相关的消息，将自动显示在工程状态对话框中。

转换的应用程序创建于 `\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI projects\Application Name` 中，

其中 *Application Name* 是步骤 2 中指定的应用程序的名称。

转换消息保存在 HMI 工程文件夹中名为 *Convert.log* 的文件中。

在打开 FactoryTalk View Studio 后转换 PanelBuilder 应用程序

要在打开 FactoryTalk View Studio 后转换 PanelBuilder 应用程序

1. 从文件菜单中，选择新建应用程序，或单击新建应用程序工具 。

如果某个应用程序已打开，FactoryTalk View Studio 将询问您是否关闭当前打开的应用程序。单击是。

2. 按上述过程中的步骤 2 到 5 进行操作。

等效图形对象

本部分介绍在 PanelBuilder 和 FactoryTalk View 这两种产品中功能等效但名称不同的图形对象。

此 PanelBuilder 对象	转换为此 FactoryTalk View 对象	备注
数字输入小键盘 启用按钮	"数字输入启用"按钮	
数字输入光标点	"数字输入启用"按钮	
增量/减量输入 按钮	"数字输入启用"按钮	"数字输入启用"按钮设置为以"增减"按钮模式工作，从而使用"细密步长"值。"稀疏步长"值不转换。
ASCII 输入小键盘 启用按钮	"字符串输入启用"按钮	"在 ASCII 输入面板上显示当前字符串"设置不转换。弹出式输入面板或小键盘在打开时始终空白。
ASCII 输入光标点	"字符串输入启用"按钮	"在 ASCII 输入面板上显示当前字符串"设置不转换。弹出式输入面板或小键盘在打开时始终空白。
消息显示	多态指示器	
数字数据显示	文本	文本对象包含显示读取标签的嵌入式数字变量。 如果原始数字数据画面对象不包含文本，请在 FactoryTalk View 中手动创建一个具有所需属性的数字画面对象。
连接的线条	折线	
圆	椭圆	椭圆包含圆形形状。
不规则形状	徒手画	
屏幕列表选择器	画面列表选择器	
转至屏幕按钮	"转至画面"按钮	
返回屏幕按钮	"返回至画面"按钮	
新建密码按钮	"密码"按钮	
打印报警列表按钮	"打印报警历史"按钮	
清除报警列表按钮	"清除报警历史"按钮	

不支持的图形对象

FactoryTalk View 不支持以下 PanelBuilder 对象：

- 仅打印对象
- 圆形刻度尺
- 滚动文本
- 打印报警按钮
- 喇叭静音按钮
- 灯/喇叭测试按钮

- 选择操作员按钮
- 启用/禁用安全性按钮
- 验证密码按钮。FactoryTalk View 密码按钮可打开一个对话框，用户可在该对话框中键入并验证新密码。

不支持的设置和控件

本节介绍了 FactoryTalk View 中不使用的 PanelBuilder 设置和控件。

报警的设置和控件

FactoryTalk View 不会使用以下 PanelBuilder 功能和设置来管理报警：

- 报警消息的确认设置 - 在 FactoryTalk View 中，所有报警都可以确认
- 位报警确认

FactoryTalk View 不会使用以下 PanelBuilder 控件来管理报警：

- 远程确认所有握手标签
- 远程清除所有报警标签
- 远程清除所有报警握手标签

屏幕名称和标签名称中的无效字符

PanelBuilder 屏幕名称和标签名称中不受 FactoryTalk View 支持的字符将替换为下划线字符。

时间和日期

PanelBuilder 时间和日期格式不转换。有关 FactoryTalk View 时间和日期格式的详细信息，请参见[图形对象的时间、日期和数字格式](#) 参考页数 322。

外部字体

PanelBuilder 外部字体不转换。可以在转换应用程序时指定要使用的字体。有关详细信息，请参见 Machine Edition 导入向导的帮助。

屏幕安全设置

不会转换 PanelBuilder 屏幕安全设置，因为 FactoryTalk View 使用不同的方法为图形画面分配安全性。有关在 FactoryTalk View 中设置安全性的信息，请参见[设置安全性](#) 参考页数 139。

启动选项

以下 PanelBuilder 启动选项不会导入到 FactoryTalk View：

- 将最近一次终端状态写入控制器
- 显示上一个用户屏幕
- 使用终端预设

转换非 RIO 通信

本部分介绍了如何转换不使用远程 I/O (RIO) 的通信。

FactoryTalk View 不使用节点进行通信。节点将转换为 RSLinx 主题。随后，主题会转换为设备快捷方式，以使用 FactoryTalk Linx 运行。必须同时安装 RSLinx Classic 和 FactoryTalk Linx 才能进行这两个步骤的转换。

标签将转换为 HMI 设备标签和 RSLinx 别名。不转换 **Unsolicited_Msgs** 节点。

如果多次导入一个应用程序，则需在重新导入之前删除 FactoryTalk Linx 中的设备快捷方式。否则，将在 FactoryTalk Linx 中创建多个未使用的设备快捷方式。

有关设置通信的更多信息，请参见[设置通信](#) 参考页数 61。

有关转换 RIO 通信的信息，请参见[转换 RIO 通信](#) 参考页数 435。

不支持的通信协议的标签

某些通信协议在 FactoryTalk View 中不受支持。例如，不支持使用 AutoMax 节点类型的 DH+™ 通信。FactoryTalk View 不支持 CIP 和 Assembly 对象寻址（用于 PanelBuilder32 以太网通信）。

使用不受支持的通信协议的标签将转换为 HMI 内存标签。一旦为经过转换的应用程序设置了通信，即将内存标签更改为指向正确地址的设备标签。导入的所有其他标签将转换为 HMI 设备标签。

有关编辑 HMI 标签的信息，请参见[使用 HMI 标签](#) 参考页数 77。有关不支持的通信协议的更多信息，请参见帮助或 Rockwell Automation 知识库。

位数组标签

在 FactoryTalk View 中，可以监控位数组的报警条件，但是无法将位数组分配给大多数图形对象或对位数组进行写入操作。（唯一的例外是导向控件列表选择器对象。对于此对象，可以为**可见状态**连接分配位数组标签。）

PanelBuilder 应用程序中的所有位数组标签均将转换为 HMI 内存标签。

有关监控位数组的报警条件的信息，请参见[设置报警](#) 参考页数 93。有关编辑 HMI 标签的信息，请参见[使用 HMI 标签](#) 参考页数 77。有关导向控件列表选择器的信息，请参见“帮助”。

转换 RIO 通信

将在个人计算机上运行的应用程序不支持远程 I/O (RIO) 通信。可以在 PanelView Plus 和 PanelView Plus CE 运行时平台上使用 RIO 通信。

受支持的 PanelBuilder 标签将转换为 HMI 设备标签和 RSLinx 别名。有关不受支持的 PanelBuilder 标签的信息，请见下文。

要将 RIO 应用程序从 PanelBuilder 转换到 FactoryTalk View

1. 按[转换 PanelBuilder 应用程序文件](#) 参考页数 442 中所述转换应用程序。
2. 打开 FactoryTalk Linx 数据服务器，然后双击通信设置。
3. 在通信设置编辑器中，添加 RIO 驱动程序。
 - 对于 PanelView Plus 400 和 600 终端，使用 2711P-RN1 驱动程序。
 - 对于所有其他 PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 终端，使用 2711P-RN6 驱动程序。

有关在 FactoryTalk Linx 中添加驱动程序的信息，请参见 FactoryTalk Linx 帮助。

4. 展开 RIO 树，右键单击 RIO 数据，然后单击配置 RIO。
5. 在 RIO 配置对话框中，右键单击 RIO，然后单击导入。
6. 浏览到 RIO 配置文件的位置。

文件保存在应用程序的根目录中。

7. 在通信设置编辑器中，创建指向 RIO 数据设备的设备快捷方式。

有关创建设备快捷方式的信息，请参见 RSLinx 帮助。

8. 将快捷方式应用到 RIO 驱动程序。
9. 纠正任何无效的 RIO 配置。无效的 RIO 配置以红色“x”图标突出显示。



提示：如果在导入 RIO.xml 文件后显示红色“x”图标，则可以在 FactoryTalk View 的通信设置编辑器中修复块标签。对于共享相同机架、组和插槽的读写对，块标签的长度必须相同。

10. 保存转换的 RIO 应用程序。

不受支持的 PanelBuilder RIO 标签

如果 PanelBuilder RIO 标签符合以下情况，则会将此 RIO 标签转换为 HMI 内存标签，并且转换记录文件中将记录一个错误：

- 地址为空。
- 数据类型为位数组，并且其地址的数组大小不是 1、8、16 或 32。
- 数据类型为位数组，并且其数组大小为 16 或 32，但是其地址的位偏移量不是 0。
- 数据类型为位或布尔型，并且其地址不包括位分隔符“/”。
- 数据类型为 4-BCD、无符号整型、带符号整型或 INT、字符数组或 DINT，并且其地址包括位分隔符“/”。
- 属于块传输标签，数据类型为位数组，并且数组大小为 8，但是其地址的位偏移量不是 0 或 8。
- 属于块传输标签，数据类型为 SINT，并且其地址的位偏移量不是 0 或 8。
- 属于 I/O 标签，并且其地址引用未定义的机架。
- 属于 I/O 标签，数据类型为 SINT，并且其地址的位偏移量不是 0 或 10。
- I/O 地址或块传输地址无效。

不支持的图形对象功能

本部分介绍了 FactoryTalk View 不支持的 PanelBuilder 图形对象功能。“备注”列提供了其他信息并介绍了实现相同目的（如果可能）的方法。

FactoryTalk View 不支持的		
图形对象	功能	备注
图像、文本、弧、椭圆、徒手画、直线、折线、矩形、楔形	闪烁属性	在 FactoryTalk View 中，除图像外的所有列出对象均使用颜色动画进行闪烁。有关详细信息，请参见 设置颜色动画 参考页数 329。 彩色图像不闪烁。单色图像使用 Blink 属性进行闪烁。
增量/减量输入按钮 (转换成数字输入启用按钮)	允许使用 Home/End 键 允许换行 通过稀疏步长调整增减	
保持型按钮、多态型按钮、标准控件列表选择器	初始状态值	如果想要在启动应用程序时设置这些对象的状态，请创建宏来设置对象连接的相应标签值。有关宏的信息，请参见 使用宏 参考页数 409。 在启动编辑器中分配宏。有关更多信息，请参见“帮助”。
多态指示器，消息画面	打印设置	
条形图	内部文本和内部图形	转换成单独的文本对象和图像对象。
测量盘	内部文本和内部图形 刻度尺裁剪 指针	转换成单独的文本对象和图像对象。 如果刻度尺与测量盘的高度或宽度不符，将不会进行裁剪。检查刻度尺位置以确保未覆盖其他对象。 转换成单独的测量盘对象；如果测量盘有两个指针，每个指针都会转换成单独的测量盘对象。
报警列表	无需确认	可以确认所有报警。
所有对象	图像布局	根据对象类型的不同，FactoryTalk View 支持一种、三种或九种图像位置。在转换时，会使用最匹配的方法放置图像。因此，有些图像可能会被剪裁以适合对象。
所有对象	启用对象视图属性	如果该属性设置为 False，则转换后的对象将具有透明背景，没有边框、标题和图像。
所有对象	闪烁内部图形	如果内部图形使用彩色图像，则不会闪烁。如果您希望内部图形闪烁，请使用单色图像。

系统标签

本附录介绍系统标签。

系统标签提供以下类型的信息：

- 报警
- 时间
- 图形
- 用户

报警

以下标签包含上次复位报警状态的时间和日期。该日期采用长日期格式。

Tag name	Type	描述
system\AlarmResetDateAndTimeString	字符串	只读。 包含上次复位报警的日期和时间。 在运行时，存储在该标签中的日期和时间信息以运行时 Windows 操作系统的语言显示，显示格式在 Windows 控制面板中的区域或区域和语言选项中进行指定。

有关复位报警的信息，请参见[复位报警的方法](#) 参考页数 98。

时间

以下系统标签以多种不同的格式记录时间和日期信息。

标签名称	类型	描述
system\Date	字符串	只读。 系统日期。在运行时，存储在该标签中的日期和时间信息以 Windows 控制面板中区域或区域和语言选项中指定的格式显示。
system\DateAndTimeInteger	模拟量	只读。 自协调通用时间 (UTC) 1970 年 1 月 1 日午夜 (00:00:00) 以来已经过去的秒数。
system\DateAndTimeString	字符串	只读。 完整的日期和时间显示。例如：2001 年 12 月 12 日，星期一，上午 10:47:50。
system\DayOfMonth	模拟量	只读。 日期 (1 - 31)。
system\DayOfWeek	模拟量	只读。 星期 (1-7)；星期日 = 1。

标签名称	类型	描述
system\DayOfYear	模拟量	只读。 年积日 (1-366)。
system\Hour	模拟量	读/写。 小时 (0-23)。
system\Minute	模拟量	读/写。 分钟数 (0 - 59)。
system\Month	模拟量	只读。 月份 (1-12)。
system\MonthString	字符串	只读。 月份名称。在运行时，存储在该标签中的日期和时间信息以 Windows 控制面板中区域或区域和语言选项中指定的格式显示。
system\Second	模拟量	读/写。 秒数 (0 - 59)。
system\Time	字符串	只读。 系统时间。在运行时，存储在该标签中的日期和时间信息以 Windows 控制面板中区域或区域和语言选项中指定的格式显示。
system\Year	模拟量	只读。 年份 (1980-2099)。在运行时，存储在该标签中的日期和时间信息以 Windows 控制面板中区域或区域和语言选项中指定的格式显示。

有关如何使用数据源来更新系统日期和时间的信息，或者有关如何将运行时计算机的日期和时间发送到数据源的信息，请参见[设置全局连接](#) 参考页数 87。

图形

可以使用以下 HMI 标签使图形对象呈现出不停闪烁的效果。

标签名称	类型	描述
system\BlinkFast	开关量	每 100 ms 切换一次开关状态（每秒 10 次）。
system\BlinkSlow	开关量	每 500 ms 切换一次开关状态（每秒 2 次）。

一种使图形对象闪烁的更有效方式是使用颜色动画中的闪烁颜色选项。有关详细信息，请参见[设置颜色动画](#) 参考页数 329。

很多对象都包含一个闪烁属性，可以对其进行设置。有关特定对象的信息，请参见“帮助”。

用户

以下标签包含当前用户的名称。

Tag name	Type	描述
system\User	字符串	包含登录用户的名称。

我们建议您使用表达式安全函数 `CurrentUserName()` 而非 `system\User` 标签，尤其是在您打算将应用程序转换成 FactoryTalk View Supervisory Edition 时更是如此。在分布式应用程序中，`system\User` 返回的是登录到 HMI 服务器的用户的名称，而不是登录到画面客户端的用户的名称。

有关安全函数的更多信息，请参见[安全函数](#) 参考页数 346。

ODBC 数据库模式

本附录介绍 FactoryTalk Diagnostics 中的消息的 ODBC 数据库格式（也称“模式”）。用户要将消息发送到的 ODBC 数据库目标表必须采用本附录中所示的格式。

将 FactoryTalk Diagnostics 消息记录到 ODBC 数据库的选项仅适用于个人计算机。

有关设置 FactoryTalk Diagnostics 的信息，请参见[设置 FactoryTalk Diagnostics](#) 参考页数 123。

FactoryTalk Diagnostics 记录表

ODBC 格式的 FactoryTalk Diagnostics 记录数据使用一个表。

本列	包含	SQL 数据类型	Length
TimeStmp	数据记入日志的时间和日期，以协调通用时间格式表示。编码为日期变量。	SQL_TIMESTAMP	与驱动程序有关
MessageText	将被记录的消息。	SQL_VARCHAR 或 SQL_CHAR	254
Audience	代表消息接收方的一个数字： • 0 表示操作员 • 1 表示工程师 • 2 表示开发者 • 3 表示安全人员	SQL_SMALLINT 或 SQL_INTEGER	1
Severity	代表诊断消息严重程度的一个数字： • 0 表示错误 • 1 表示警告 • 2 表示信息 • 3 表示审核	SQL_SMALLINT 或 SQL_INTEGER	1
Area	发生活动的区域的 FactoryTalk 路径。仅用于 FactoryTalk View Site Edition。	SQL_VARCHAR 或 SQL_CHAR	80
Location	产生消息的计算机的名称。	SQL_VARCHAR 或 SQL_CHAR	15
UserID	用户的名称（如有域名，则包含域名），引发诊断消息的操作由该用户发起。如果诊断消息由 HMI 服务器引起，则该用户列将包含“System”字样。	SQL_VARCHAR 或 SQL_CHAR	38
UserFullName	活动发生时处于登录状态的用户的全名。	SQL_VARCHAR 或 SQL_CHAR	255

本列	包含	SQL 数据类型	Length
Provider	产生消息的产品名称。	SQL_VARCHAR 或 SQL_CHAR	20

RFC1766 名称

本附录介绍 Windows 语言的 RFC1766 名称。

将各种语言与 名称一一对应

下表列出了 Windows 支持的语言以及与每种语言关联的 RFC1766 名称。可以先使用表中的代码来命名转换的应用程序文件，然后再将它们导入。这些代码还与 CurrentLanguage 函数一起使用。

RFC1766 名称	语言 - 国家/地区
af-ZA	南非荷兰语 - 南非
sq-AL	阿尔巴尼亚语 - 阿尔巴尼亚
ar-DZ	阿拉伯语 - 阿尔及利亚
ar-BH	阿拉伯语 - 巴林
ar-EG	阿拉伯语 - 埃及
ar-IQ	阿拉伯语 - 伊拉克
ar-JO	阿拉伯语 - 约旦
ar-KW	阿拉伯语 - 科威特
ar-LB	阿拉伯语 - 黎巴嫩
ar-LY	阿拉伯语 - 利比亚
ar-MA	阿拉伯语 - 摩洛哥
ar-OM	阿拉伯语 - 阿曼
ar-QA	阿拉伯语 - 卡塔尔
ar-SA	阿拉伯语 - 沙特阿拉伯
ar-SY	阿拉伯语 - 叙利亚
ar-TN	阿拉伯语 - 突尼斯
ar-AE	阿拉伯语 - 阿拉伯联合酋长国
ar-YE	阿拉伯语 - 也门
hy-AM	亚美尼亚语 - 亚美尼亚
az-AZ-Cyrl	阿塞拜疆语 (西里尔文) - 阿塞拜疆
az-AZ-Latn	阿塞拜疆语 (拉丁文) - 阿塞拜疆
eu-ES	巴斯克语 - 巴斯克
be-BY	白俄罗斯语 - 白俄罗斯
bg-BG	保加利亚语 - 保加利亚
ca-ES	加泰罗尼亚语 - 加泰罗尼亚
zh-HK	中文 - 中国香港特别行政区 (默认排序顺序 - 笔画数)
zh-HK	中文 - 中国香港特别行政区 (备用排序顺序 - 笔画数)

RFC1766 名称	语言 - 国家/地区
zh-MO	中文 - 中国澳门特别行政区 (默认排序顺序 - 发音)
zh-MO	中文 - 中国澳门特别行政区 (备用排序顺序 - 笔画数)
zh-CN	中文 - 中国 (默认排序顺序 - 发音)
zh-CN	中文 - 中国 (备用排序顺序 - 笔画数)
zh-SG	中文 - 新加坡 (默认排序顺序 - 发音)
zh-SG	中文 - 新加坡 (备用排序顺序 - 笔画数)
zh-TW	中文 - 中国台湾 (默认排序顺序 - 笔画数)
zh-TW	中文 - 中国台湾 (备用排序顺序 - 汉语拼音)
hr-HR	克罗地亚语 - 克罗地亚
cs-CZ	捷克语 - 捷克共和国
da-DK	丹麦语 - 丹麦
div-MV	迪维希语 - 马尔代夫
nl-BE	荷兰语 - 比利时
nl-NL	荷兰语 - 荷兰
en-AU	英语 - 澳大利亚
en-BZ	英语 - 伯利兹
en-CA	英语 - 加拿大
en-CB	英语 - 加勒比海
en-IE	英语 - 爱尔兰
en-JM	英语 - 牙买加
en-NZ	英语 - 新西兰
en-PH	英语 - 菲律宾
en-ZA	英语 - 南非
en-TT	英语 - 特立尼达和多巴哥
en-GB	英语 - 英国
en-US	英语 - 美国
en-ZW	英语 - 津巴布韦
et-EE	爱沙尼亚语 - 爱沙尼亚
fo-FO	法罗语 - 法罗群岛
fa-IR	波斯语 - 伊朗
fi-FI	芬兰语 - 芬兰
fr-BE	法语 - 比利时
fr-CA	法语 - 加拿大
fr-FR	法语 - 法国
fr-LU	法语 - 卢森堡
fr-MC	法语 - 摩纳哥
fr-CH	法语 - 瑞士
mk-MK	马其顿语 - 马其顿
gl-ES	加利西亚语 - 加利西亚

RFC1766 名称	语言 - 国家/地区
ka-GE	格鲁吉亚语 - 格鲁吉亚 (默认排序顺序 - 传统)
ka-GE	格鲁吉亚语 - 格鲁吉亚 (备用排序顺序 - 现代排序)
de-AT	德语 - 奥地利
de-DE	德语 - 德国 (默认排序顺序 - 字典)
de-DE	德语 - 德国 (备用排序顺序 - 电话簿排序 DIN)
de-LI	德语 - 列支敦士登
de-LU	德语 - 卢森堡
de-CH	德语 - 瑞士
el-GR	希腊语 - 希腊
gu-IN	古吉拉特语 - 印度
he-IL	希伯来语 - 以色列
hi-IN	印地语 - 印度
hu-HU	匈牙利语 - 匈牙利 (默认排序顺序)
hu-HU	匈牙利语 - 匈牙利 (备用排序顺序 - 技术排序)
is-IS	冰岛语 - 冰岛
id-ID	印度尼西亚语 - 印度尼西亚
it-IT	意大利语 - 意大利
it-CH	意大利语 - 瑞士
ja-JP	日语 - 日本 (默认排序顺序)
ja-JP	日语 - 日本 (备用排序顺序 - Unicode)
kn-IN	卡纳达语 - 印度
kk-KZ	哈萨克语 - 哈萨克斯坦
kok-IN	孔卡尼语 - 印度
ko-KR	韩语 - 韩国 (默认排序顺序)
ko-KR	韩语 - 韩国 (备用排序顺序 - 韩国 Xwansung Unicode)
ky-KZ	吉尔吉斯语 - 哈萨克斯坦
lv-LV	拉脱维亚语 - 拉脱维亚
lt-LT	立陶宛语 - 立陶宛
ms-BN	马来语 - 文莱
ms-MY	马来语 - 马来西亚
mr-IN	马拉地语 - 印度
mn-MN	蒙古语 - 蒙古
nb-NO	挪威语 (博克马尔) - 挪威
nn-NO	挪威语 (尼诺斯克) - 挪威
pl-PL	波兰语 - 波兰
pt-BR	葡萄牙语 - 巴西
pt-PT	葡萄牙语 - 葡萄牙
pa-IN	旁遮普语 - 印度
ro-RO	罗马尼亚语 - 罗马尼亚

RFC1766 名称	语言 - 国家/地区
ru-RU	俄语 - 俄罗斯
sa-IN	梵语 - 印度
sr-SP-Cyrl	塞尔维亚语 (西里尔文) - 塞尔维亚
sr-SP-Latn	塞尔维亚语 (拉丁文) - 塞尔维亚
sk-SK	斯洛伐克语 - 斯洛伐克
sl-SI	斯洛文尼亚语 - 斯洛文尼亚
es-AR	西班牙语 - 阿根廷
es-BO	西班牙语 - 玻利维亚
es-CL	西班牙语 - 智利
es-CO	西班牙语 - 哥伦比亚
es-CR	西班牙语 - 哥斯达黎加
es-DO	西班牙语 - 多米尼加共和国
es-EC	西班牙语 - 厄瓜多尔
es-SV	西班牙语 - 萨尔瓦多
es-GT	西班牙语 - 危地马拉
es-HN	西班牙语 - 洪都拉斯
es-MX	西班牙语 - 墨西哥
es-NI	西班牙语 - 尼加拉瓜
es-PA	西班牙语 - 巴拿马
es-PY	西班牙语 - 巴拉圭
es-PE	西班牙语 - 秘鲁
es-PR	西班牙语 - 波多黎各
es-ES	西班牙语 - 西班牙 (默认排序顺序 - 国际)
es-ES	西班牙语 - 西班牙 (备用排序顺序 - 传统)
es-UY	西班牙语 - 乌拉圭
es-VE	西班牙语 - 委内瑞拉
sw-KE	斯瓦希里语 - 肯尼亚
sv-FI	瑞典语 - 芬兰
sv-SE	瑞典语 - 瑞典
syr-SY	叙利亚语 - 叙利亚
ta-IN	泰米尔语 - 印度
tt-RU	鞑靼语 - 俄罗斯
te-IN	泰卢固语 - 印度
th-TH	泰语 - 泰国
tr-TR	土耳其语 - 土耳其
uk-UA	乌克兰语 - 乌克兰
ur-PK	乌尔都语 - 巴基斯坦
uz-UZ-Cyrl	乌兹别克语 (西里尔文) - 乌兹别克斯坦
uz-UZ-Latn	乌兹别克语 (拉丁文) - 乌兹别克斯坦

RFC1766 名称	语言 - 国家/地区
vi-VN	越南语 - 越南

索引

.
.bmp 文件 247
 位置 248
 导入 248
 查看 248
.dxf 文件 247
 置于图形画面中 270
.jpg 文件 247
 导入 248
 查看 248
.mea 文件 54
.mer 文件
 传输 181, 195, 200
 创建 173
 比较 200
 转换为 .med 177
.wmf 文件 247
 置于图形画面中 270
.xml 文件 95, 237, 411

A

A.I.5 标签
 导入 84
AB_DF1-1
 用于传输应用程序 199
AB_ETH-1
 用于传输应用程序 199
ActiveX 对象 255, 270
 创建 270
 在运行时 228
 导航至 311
 添加动画 317
 用于显示标签值 258, 260
 用于设置标签值 257, 260
ALARM BANNER 画面 110
ALARM MULTI-LINE 画面 96
 复制 113
 编辑 111
ALARM 画面 96
 打开和关闭 110

Arc 图形对象 256, 266
AutoCAD 文件 247

B

Backspace 按钮图形对象 259

C

Circle 图形对象 256, 267
Connections 255
 使用 277
 分配给图形对象 280
 标签 255
 用于报警 95, 105, 109
 表达式 255

D

DEFAULT 用户 142
 在运行时 140
DeskLock 工具 139, 194
Diagnostics Setup 工具 125
Diagnostics Viewer 工具 132
DIAGNOSTICS 画面 134
 在运行时 229
 窗口大小 56
DIN 符号 248

E

End 按钮图形对象 259
 与报警对象配合使用 118
 与趋势配合使用 386
 与配方配合使用 397
Enter 按钮图形对象 259
 与报警对象配合使用 97, 117
 与配方配合使用 397
 和 Enter 键握手 314
Enter 键握手 314

F

FactoryTalk
 关闭警告 193
 单次登录 153
 在运行时 140
 登录 140
FactoryTalk Diagnostics 123
 另请参见诊断信息 123
 设置 184

FactoryTalk Diagnostics Viewer 工具**132**

Windows 事件查看器 132

用于查看诊断记录文件 132

FactoryTalk Directory 153**FactoryTalk Linx 104**在运行时创建的设备快捷方式
177

数组标签语法 104

设置驱动程序 186, 199

FactoryTalk Security 139

用户, 创建 140

设置 152

FactoryTalk View Machine Edition 29**FactoryTalk View ME Station**

在 PanelView Plus CE 终端上 197

在 PanelView Plus 终端上 197

在个人计算机上 188

支持的版本 53, 405

FactoryTalk View Studio

主窗口 35

FactoryTalk View 标签 84**H****HISTORY 画面 96**

编辑 112

HMI 服务器 36, 47**HMI 标签 64, 75**

<italics>另请参见 75

何时使用 67

创建 82

合并数据库 84

名称 81

寻址语法 80

导入 83, 84

导出 84

搜索 78

数据源 79

Home 按钮图形对象 259

与报警对象配合使用 118

与趋势配合使用 386

与配方配合使用 397

I**If-then-else 逻辑**

在表达式中 342

嵌套 343

INFORMATION 画面 376

在运行时 229

打开和关闭 377

窗口大小 56

ISA 符号 248**K****KEPServerEnterprise 104****L****LOGIC 5 84****LOGIX 5000 处理器 65**

寻址语法 80

LOGIX 5000 面板 366**LSBit 触发器类型 102****M****Macros**

从数据源运行 90, 402

创建 401

Microsoft Access

记录到 126

Microsoft Excel

在其中转换文本字符串 160

将文本字符串导出到 158

Microsoft SQL Server 126**O****ODBC 存储格式 447****OLE for Process Control 59****OPC 服务器, 数据项 80****OPC 标签 80****OPC 通信 80****Operators 335****Oracle 126****P****Page Down 按钮图形对象 259**

与报警对象配合使用 118

与配方配合使用 397

设置自动重复 313

Page Up 按钮图形对象 259

与报警对象配合使用 118

与配方配合使用 397

设置自动重复 313

PanelBuilder 1400e 应用程序 421**PanelBuilder 32 应用程序 433****PanelBuilder 应用程序 433**

PanelView Plus CE 终端

传输应用程序到 195
记录诊断消息 125, 127

PanelView Plus 终端

传输应用程序到 195
记录诊断消息 125, 127
运行应用程序 195

PLC 标签 83**R****RecipePlus 389****RecipePlus 按钮图形对象 260, 391**

创建 395
运行时使用 223, 228, 397

RecipePlus 编辑器 393, 394

用于查看运行时数据 398

RecipePlus 表图形对象 260, 391

创建 395
导航至 311
将按钮链接到 312
运行时使用 223, 228, 397

RecipePlus 选择器图形对象 260, 390

创建 395
导航至 311
将按钮链接到 312
运行时使用 223, 228, 397

RFC1766 名称 449**RSLogix 5 标签 84****RSLogix 500 标签 84****RSLogix 5000 65****S****SLC 标签 83****STATUS 画面 96**

复制 113
编辑 111

Sybase SQL Server 126**Symbol Factory 246**

导入到图像容器中 265
导入到画面中 249

U**Unicode 文本 160****W****Windows 157****Windows 元文件 247****Windows 用户或组**

添加到 FactoryTalk Security 140, 141

Windows 网络域 205**Windows 语言 449****WINTelligent LOGIC 5 标签 84****X****XML 415****XML 文件**

创建 411
图形结构 417
导入 412
导出 411
报警结构 412
测试 416
编辑 411

XY 图趋势 383**上****上下文菜单 237****上移按钮图形对象 259**

与报警对象配合使用 118
与趋势配合使用 386
与配方配合使用 397
设置自动重复 313

下**下一支笔按钮图形对象 259**

用于更改趋势的垂直轴标记
383

下移按钮图形对象 259

与报警对象配合使用 118
与趋势配合使用 386
与配方配合使用 397
设置自动重复 313

串**串行下载 200****互****互锁型按钮图形对象 257**

在运行时 223

传**传输工具 199****位****位图文件 247**

位数组

用于根据优先级顺序来生成报警 102

用于生成多个报警 101

位运算符

在表达式中 337

运算顺序 338

保

保持型按钮图形对象 257, 344

在运行时 223

信

信息确认按钮图形对象 259

值

值表 64, 79

值触发器类型 100

全**全局对象**

<italics>另请参见 361

创建 362

添加动画 328, 363

全局对象画面 362

全局连接 87

用于关闭 89

用于应用参数文件或列表 89

用于监控内存使用 90

用于运行宏 90, 402

用于远程打印画面 253

用于远程更改画面 88

设置 87

关**关系运算符**

在表达式中 336

运算顺序 338

关闭 89

关闭宏 402, 403

关闭按钮图形对象 256

位于画面层次结构中 167

将可视性动画分配给 150

用于导航 168, 171

关闭画面按钮图形对象 256

和参考消息 377

和报警 114

和诊断消息 135

用于导航 168, 170

内

内存使用 90

内存标签 79

使用 68

写

写表达式 344

写连接 277

列

列表指示器图形对象 258

在运行时 228

刻

刻度尺图形对象 258

功

功能键 309

动

动画 317

使用对象智能路径 319, 321

使用标签和占位符 319

使用表达式 331

在 274

复制 328

定义移动范围 321

检查 327

用于全局对象 328, 363

用于组对象 289, 327

设置最小值和最大值 320

动画类型 317

可见性 322

垂直位置 325

垂直滑块 326

填充 325

宽度 325

旋转 326

水平位置 325

水平滑块 326

颜色 323

高度 326

单

单元, 配方 389

单次登录 153
单色图像 248, 258

占

占位符 319

历

历史趋势 372, 380

参

参数传递 360

参数列表

创建 359
在全局连接中 89
在图形对象中 356

参数文件 355

使用 356
使用画面列表选择器 356
分配给图形画面 355
在全局连接中 89

参考消息 373

display 374
创建自己的画面 376
多种语言 376
嵌入式变量 348
设置 373
运行时查看 229

参考消息文件 374

更改在运行时使用的文件 377

参考消息画面图形对象 261

在运行时 229, 377

可

可视性动画 322

用于设置安全性 150, 322

右

右移按钮图形对象 259

与趋势配合使用 386
设置自动重复 313

右键单击菜单 237

启

启动宏 402, 403

启动设置 173

回

回溯标签 68, 364

图

图像图形对象 256, 264

图像浏览器 249

图形图像

FactoryTalk View Studio 附带的 248

单色 248

导入 247

查看 248

图形对象 235

位置 239, 291
使用 274, 276
使用按键来处理 288
分组和取消分组 289
创建 262, 263
删除 289
取消选择 271
可见性, 设置 306

名称 279

复制 285, 286

对齐 292

导航范围 311

将连接分配给 277, 280

嵌入式变量 348

排列 291, 293

时间、日期和数字格式 316

替换标签和表达式 282

添加动画 317

用于启动和控制过程 257

用于导航 168

用于显示报警和消息 261

用于显示过程 258

用于说明画面 256

用于输入和显示数字和字符串
值 260

移动 284

空间属性 306

编辑 284

设置 297

调整大小 287

转换为墙纸 243

运行时使用 308

选择 271

颜色 278

图形对象类型 255

ActiveX 对象 255, 270

arcs 256, 266

Backspace 按钮 259
circles 256, 267
End 按钮 259
Enter 按钮 259
freehand 对象 256, 267
Home 按钮 259
Page Down 按钮 259
Page Up 按钮 259
RecipePlus 按钮 260, 391
RecipePlus 表 260, 391
RecipePlus 选择器 260, 390
上移按钮 259
下一支笔按钮 259
下移按钮 259
互锁型按钮 257
保持型按钮 257
关闭画面按钮 256
列表指示器 258
刻度尺 258
参考消息画面 261
右移按钮 259
图像 256, 264
圆角矩形 256, 269
增减型按钮 257
多态型按钮 257
多态指示器 258
多边形 256, 268
字符串显示 260
导向控件列表选择器 257
左移按钮 259
折线 256, 268
报警列表 261
报警条 261
报警状态列表 261
控件列表选择器 257
数字显示 260
数字输入光标点 260
文本 256, 264
时间和日期显示 258
暂停按钮 259
本地消息画面 261
条形图 258
椭圆 256, 267
楔形 256, 266
正方形 256
测量盘 258
画面列表选择器 256
瞬时型按钮 257
矩形 256
符号 258
线条 256

诊断列表 261
趋势 258
锁定型按钮 257
面板 256, 266

图形对象类型: 256, 259, 260

图形库 243

ALARM BANNER 画面 110
ALARM MULTI-LINE 画面 96, 111
HISTORY 画面 96, 112
RecipePlus_Components 库 396
STATUS 画面 96, 111
为多种语言设置 164
使用多语言保存 245
创建 236
复制 113
打开 236
更改文件位置 246
趋势库 386

图形画面 235

使用全局连接 88
使用参数文件 356
创建 236
创建背景 243
在运行时 253
大小 54, 242
安全问题 88
对象 168
导入 247
导航范围 167
开发层次结构 167
打印 253
打开 236
授权使用的最大数量 58
数字 88
查看详情 240
标题栏 57
测试 240
测试导航 168
类型 241
计划 42, 235
设置 88, 297
说明 256
远程 253
远程更改 88
限制访问 144
默认 96, 134, 376
默认类型 236

圆

圆角矩形图形对象 256, 269

在

在应用程序开发过程中出现问题

- 在画面中导航 168
- 导入图形 XML 文件 416
- 导入报警 XML 文件 416
- 导入文本 163
- 导出文本以进行转换 160

垂

垂直位置动画 258, 325

- 在运行时 228

垂直滑块动画 258, 326

- 在运行时 223

基

基本对象

- 创建 362
- 删除 364
- 断开链接 364
- 编辑 363

填

填充动画 258, 325

- 在运行时 228

墙

墙纸

- 将图形对象转换为 243

增

增减型按钮图形对象 257, 282

- 在运行时 223
- 设置自动重复 313

复

复位报警状态按钮图形对象 259

- 与报警状态列表配合使用 117
- 用于复位报警 98

多

多态型图形对象

- 测试状态 279
- 设置 301
- 颜色 278

多态型按钮图形对象 257

- 在运行时 223

- 设置自动重复 313

多态指示器图形对象 258

- 与配方配合使用 396
- 在运行时 228

多边形图形对象 256, 268

字

字体

- 传输 200
- 在图形画面中 264
- 在趋势中 385

字符串值 260

字符串嵌入式变量 350

- 在运行时 352

字符串弹出字符输入

- 运行时使用 220

字符串弹出窗口 217

字符串显示图形对象 260

- 在运行时 228

字符串标签 75

安

安全

- FactoryTalk Security 139
- FactoryTalk View 安全 139
- 使用可视性动画 150, 322
- 和远程画面更改 88
- 用于应用程序管理器 54
- 登录和注销 145
- 自动注销 146
- 计划 46
- 设置 140

安全函数

- 使用 149, 150
- 在表达式中 340

安全码

- 分配给图形画面 144
- 分配给用户 142, 143, 144

宏

宏按钮图形对象

- 用于运行宏 402

实

实时趋势 372

宽

宽度动画 **258, 325**
在运行时 228

密

密码
在运行时 207, 210, 212, 213, 214, 215,
216
管理 153
密码按钮图形对象 **256**
运行时使用 208, 210

对

对象智能路径 **319, 321**
对象浏览器 **272**
在其中查看动画 274
用于查看标签和表达式分配
274
用于突出显示对象 274

寻

寻址语法
LOGIX 5000 80
用于 HMI 标签 80

导

导入
全局对象画面 416
图形画面 237
应用程序 50
报警文件 95
标签 84
导入应用程序文本 **163**
问题 163
导出
图形画面 237
报警文件 95, 411
要转换的文本 158
问题 160
导向控件列表选择器图形对象 **257**
与 Enter 键握手配合使用 314
导航
在图形画面之间 167
测试导航 168
画面中的图形对象之间 311

屏

屏幕分辨率 **54**
屏幕大小 **54**

属

属性面板
用于将连接分配给图形对象 277
设置对象 276

嵌

嵌入式变量 **347**
值类型 347
在标题栏中 242
在运行时显示 352
语法 349
运行时更新 351

工

工具
DeskLock 139, 194
Diagnostic Setup 125
Diagnostics Viewer 132
传输工具 199
应用程序管理器 54
标签导入和导出向导 84

工具栏

在 238

工具栏: **278, 279**

工程 **47**

工程文件 **58**

工程窗口大小 **54**
更改 56

左

左移按钮图形对象 **259**
与趋势配合使用 386
设置自动重复 313

常

常量 **335**

库

库 **243**

应

应用程序 **33**

- 与工程 47
- 从 PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 传输 200
- 传输到 PanelView Plus 或 PanelView Plus CE 200
- 使用 FactoryTalk View 的早期版本 405
- 使用 RSVIEW 的早期版本 53
- 创建 49
- 备份和还原 54
- 复制、删除和重命名 54
- 安全 153, 154
- 打开 34, 52
- 指定语言 422
- 支持多个版本 53, 405
- 比较 200
- 测试开发计算机 174
- 示例, 打开 34
- 示例, 授予用户访问权限 34
- 计划 41
- 转换 421, 433
- 运行时, 创建 174

应用程序属性

- 查看 58

应用程序文件

- 从磁盘中删除 233
- 从运行时转换为开发 177
- 查看位置 58

应用程序文本

- 以 Unicode 形式转换 160
- 在 Excel 中转换 160
- 导入 163
- 导出以进行转换 158

应用程序浏览器 35

- 使用 36

应用程序管理器 54

- 安全 54
- 将 .mer 文件转换为 .med 文件 177

开

开关量标签 75

- 监视是否报警 95
- 记录值 371

引

引用对象

- 创建 362
- 编辑 363

- 链接属性 363

当

当前趋势 372, 380

徒

徒手画图形对象 256, 267

成

成分, 配方 389

打

打印报警历史按钮图形对象 256

- 与报警对象配合使用 117
- 指定时间和日期格式 194
- 用于打印报警信息 99

打印报警状态按钮图形对象 256

- 与报警对象配合使用 117
- 用于打印报警信息 99

打印机

- 与 PanelView Plus 和 PanelView Plus CE 结合使用的类型 196
- 运行时在个人计算机上指定 187

折

折线图形对象 256, 268

报

报警 93

- 保持状态 120
- 保留永久记录 96, 99
- 创建自己的画面 114
- 删除 120
- 向数据源发送消息 108
- 响应 97
- 在报警状态列表中显示 121
- 复位状态 98, 109, 110, 120
- 导入和导出 95, 237
- 排序 98, 120
- 握手 105, 107
- 显示 96
- 测试开发计算机 174
- 清除 98, 120
- 确认 97, 106, 107, 109, 119
- 筛选器 96
- 表达式 333
- 计划 44
- 设置 94

- 运行时打印 99
- 通知方法 96
- 队列 105
- 静音 98, 109, 120
- 报警列表图形对象 261**
 - 与按钮配合使用 117
 - 在运行时 115, 229
 - 导航至 311
 - 将按钮链接到 312
 - 指定时间和日期格式 194
- 报警导入导出向导 411**
- 报警条图形对象 261**
 - 与按钮配合使用 117
 - 在运行时 116, 229
 - 导航至 311
 - 将按钮链接到 312
 - 指定时间和日期格式 194
- 报警消息**
 - 多种语言 96, 105
 - 导出为 XML 411
 - 嵌入式变量 348
 - 握手 107
 - 运行时打印 99
 - 运行时查看 229
- 报警状态列表图形对象 261**
 - 与按钮配合使用 117
 - 在运行时 117
 - 导航至 311
 - 将按钮链接到 312
- 报警状态模式按钮图形对象 259**
 - 与报警状态列表配合使用 117
- 报警触发器 95**
 - 和默认语言 96
 - 导出为 XML 411
 - 数据类型 100, 103
- 报警记录文件 48, 99**
 - 在应用程序启动时删除 193
 - 打印内容 99
- 报警静音按钮图形对象 98**
 - 与报警对象配合使用 117
- 按**
- 按钮图形对象**
 - 与列表配合使用 259
 - 与功能键配合使用 309
 - 与报警历史和诊断消息配合使用 259
 - 与报警条配合使用 259
 - 与数字输入对象配合使用 259
- 与趋势配合使用 259, 386
- 创建触按边界 308
- 选择要向其发送按钮按下操作的对象 311, 312
- 重复按钮按下操作 313
- 链接到特定对象 312
- 按钮按下操作**
 - 发送给图形对象 312
 - 重复 313
- 授**
- 授权 58**
- 排**
- 排序报警按钮图形对象 98, 259**
 - 用于报警列表 117
- 接**
- 接收方 125**
- 控**
- 控件列表选择器图形对象 257**
 - 使用 Enter 键握手 314
 - 在运行时 223
 - 导航至 311
 - 将按钮链接到 312
- 握**
- 握手**
 - Enter 键 314
 - 用于报警 105
 - 用于报警消息 107
 - 远程 107
- 故**
- 故障排除 207**
- 数**
- 数字值**
 - 使用图形对象来显示和输入 260
 - 在运行时增减 217
- 数字嵌入式变量 349**
 - 在运行时 352
- 数字弹出窗口**
 - 运行时使用 217
- 数字显示图形对象 260, 386**

- 在运行时 228
- 指定数字格式 194
- 数字格式 194**
- 数字输入光标点图形对象 260**
 - 与 Enter 键握手配合使用 314
 - 在运行时 223, 228
 - 导航至 311
- 数字输入启用按钮图形对象 260**
 - 与 Enter 键握手配合使用 314
 - 与写表达式配合使用 344
 - 值的增减方式 218
 - 值的计算方式 219
 - 在运行时 223
 - 导航至 311
- 数学函数 340**
- 数据服务器 36, 47, 59**
 - OPC 数据服务器 59
 - 同步缓存 61
- 数据服务器标签 63**
 - 何时使用 67
- 数据服务器缓存 61**
- 数据源**
 - 用于 HMI 标签 79
 - 用于趋势 380
 - 确保值被读取 314
- 数据记录 369**
 - 存储位置 370
 - 方法 371
 - 监控内存使用 90
 - 设置 369
 - 选择要记录的数据 371
 - 问题 372
- 数据记录文件 48, 369**
- 数据记录模型 370**
 - 删除标签 371
 - 更改在运行时使用的模型 372
- 数据集, 配方 389**
 - 打印 395
 - 比较 394
- 数组标签 103**
 - 数据类型 103

文

- 文件名 47**
 - 与空格 48
 - 的最大长度 48
- 文件夹 81**
- 文本图形对象 256, 264**
 - blink 323

文本字符串

- 在 Excel 中转换 160
- 在 Unicode 文件中转换 160
- 导入 163
- 导出以进行转换 158

旋

- 旋转动画 258, 294, 326**
 - 在运行时 228

时

- 时间和日期**
 - 使用全局连接设置 87
 - 在运行时 194
 - 更新 87
 - 系统标签 443
- 时间和日期嵌入式变量 351**
 - 在运行时 353
- 时间和日期显示图形对象 258**
 - 在运行时 229
 - 指定时间和日期格式 194

显

- 显示类型 241**
 - 和导航 169
 - 默认 236

暂

- 暂停按钮图形对象 259**
 - 与趋势配合使用 386

最

- 最小值和最大值**
 - 用于动画 320
 - 用于趋势 383

本

- 本地化应用程序**
 - 导入文本 163
 - 导入文本时出现问题 163
 - 换行符 163
 - 有关转换器的信息 160
- 本地消息 250**
 - 多种语言 252
 - 嵌入式变量 348
 - 运行时查看 229
- 本地消息文件 251**

本地消息画面图形对象 251, 261

与消息文件配合使用 250

在运行时 229, 253

条**条形图图形对象 258**

与配方配合使用 396

使用动画创建 323

在运行时 228

标**标签 63**

<italics>另请参见 63, 68, 83

使用 277

使用标签的基本步骤 65

分配到全局连接中的参数列表
89

分配给图形对象 280

在 274

在表达式中使用 334

寻址语法 80

脱机, 浏览 70

计划 41

限制, 在图形画面中 235

标签值

使用图形对象来显示 260

使用图形对象来设置 257, 260

使用宏来分配 401

在运行时显示 228

确保数据源已读取 314

记录 73, 371

运行时更改 223

标签占位符 355, 357

与动画配合使用 319

创建 284

在表达式中使用 334

标签导入和导出向导 84**标签替换 73, 282****标签浏览器**

使用 68

标签的初始值 401**标签统计数据 81****标签语法**

FactoryTalk Linx 104

KEPServerEnterprise 104

标签集, 配方 389

比较 394

标题栏

在图形画面中 57

椭**椭圆图形对象 256, 267****楔****楔形图形对象 256, 266****模****模拟量标签 75**

如何舍入浮点值 75

用于生成一系列报警 100

监视是否报警 95

记录值 371

正**正方形图形对象 256****水****水平位置动画 258, 325**

在运行时 228

水平滑动动画 258, 321, 326

在运行时 223

注**注销宏 402, 403**

分配给用户 142, 143, 144

运行 146, 207

注销按钮图形对象 256

位于画面层次结构中 167

注销 145

测**测试模式**

RecipePlus 对象 396

用于动画 319

用于图形画面 240

用于趋势 386

测量盘图形对象 258

在运行时 228

指定数字格式 194

消**消息**

<italics>另请参见 93, 123, 250, 373

display 261

在 RSView ME Station 4.00 中 342

计划 45

消息严重性 125

清

清除报警历史按钮图形对象 259

- 使报警静音 98
- 复位报警 98
- 清除报警 98
- 用于删除报警记录文件 99
- 用于报警列表 117

清除报警条按钮图形对象 98, 259

- 与报警条配合使用 117

特

特殊键

- Shift 键, 用于图形对象 288
- 与字符串弹出窗口配合使用 222
- 与数字弹出窗口配合使用 218
- 复制对象 285
- 用于在运行时导航 311
- 箭头键, 用于图形对象 288
- 调整对象大小 287

状

状态 255

独

独立图形 384

用

用户

- 分配安全码 142, 143, 144
- 创建 140
- 在运行时 203, 205
- 将登录宏和注销宏分配给 143, 144
- 显示当前用户 340
- 添加到 FactoryTalk View 143, 144
- 登录和注销 145
- 管理帐户 153

用户帐户 142

用户组

- FactoryTalk Security, 创建 141
- 分配安全码 142

画

画面 235

画面列表选择器图形对象 256

使用参数文件 356

导航至 311

将按钮链接到 312

用于导航 168, 170

画面大小 54

画面打印按钮图形对象 256

- 使用数据源替代 253
- 打印趋势数据 387

画面编号 88

登

登录宏 402, 403

- 分配给用户 142, 143, 144
- 运行 146, 207

登录按钮图形对象 256

- 位于画面层次结构中 167
- 登录 145

瞬

瞬时型按钮图形对象 257

- 在运行时 223

矩

矩形图形对象 256

- blink 323

确

确认全部报警按钮图形对象 97, 259

- 用于报警列表 117

确认报警按钮图形对象 259

- 与报警对象配合使用 97, 117

示

示例应用程序 34

移

移动范围 320, 321

窗

窗口大小

- 工程 54
- 默认图形画面 56

符

符号图形对象 258

- 在运行时 228

算

算术运算符

在表达式中 335, 338

箭

箭头图像 248

系

系统时间和日期 443

系统标签 75

报警复位日期和时间 443

时间和日期 443

用于使图形对象闪烁 444

系统活动 123

线

线条图形对象 256

组

组件 38, 231

处理 231

打印 38

文件位置 47

添加到应用程序 232

组对象

创建 289

名称 279

添加动画 289, 327

编辑 290

结

结构化标签 68, 364

绘

绘图对象 255

创建 263

旋转 294

添加动画 317

翻转 294

调整形状 288

锁定位置 295

颜色 278

编

编辑器

处理 37

打印 38

编辑器类型

Expression 332

RecipePlus 编辑器 393, 394

RecipePlus 设置 392

信息设置 374

全局连接 87

参数 357

参考消息 374

图形库 244

图形画面 236

数据记录模型 370

本地消息 251

诊断列表设置 133

运行时安全 142

编辑模式 240

网

网格

在图形画面中 239

在趋势中 385

背

背景样式 248

脱

脱机标签 70

自

自动注销 146

自动重复 313

菜

菜单 237

表

表达式 331

if-then-else 逻辑 342

使用 277

写表达式 344

分配给图形对象 280

分配给连接 72

和动画 331

在 274

安全函数 340

常量在 335

数学函数在 340

标签和占位符 334

格式 334
 监视是否报警 95
 语言函数 341
 运算符 335, 336, 337
 运算符的运算顺序 338

表达式结果

四舍五入 332

触

触发器值

用于参考消息 375
 用于报警 95, 100
 用于本地消息 252

触发器标记选择器 96

触按边界 308

触摸屏 308

记

记录文件 447

设

设备快捷方式 183

设备标签 79

寻址语法 80

诊

诊断全部清除按钮图形对象 259

诊断列表

用于测试画面 241

诊断列表图形对象 261

在运行时 115, 229
 导航至 311
 将按钮链接到 312
 显示通信错误 230

诊断消息 123

从 PanelView Plus 和 PanelView Plus
 CE 终端记录 125, 127
 在应用程序开发过程中显示 131
 在运行时显示 133, 229
 在运行时设置 134
 接收方 125
 查看记录文件 132
 消息严重性 125
 的 ODBC 格式 447
 记录到 ODBC 数据库 126
 设置消息路由 125, 127
 设置目标 125
 运行时打印 133

诊断清除按钮图形对象 259

语

语法, 嵌入式变量 349

语言

RFC1766 名称 449
 到库 245
 显示当前语言 341
 添加 157
 画面导航 169
 计划 44
 设置消息 96, 105, 252, 342, 376
 默认 155

语言函数 341

语言切换 155

<italics>另请参见 155
 设置 156
 设置 Windows 157

语言切换按钮图形对象 156, 256

置于画面中 169
 计划 44

语言字符串

在 Excel 中转换 160
 在 Unicode 文件中转换 160
 导入 163
 导出以进行转换 158

读

读/写连接 277

读连接 277

趋

趋势图形对象 258, 379

X (水平) 轴 383
 XY 图 383
 Y (垂直) 轴 383
 和数据记录 372
 图标 383
 图表 382
 在图表上绘制值 385
 在运行时 228
 导航至 311
 将按钮链接到 312
 指定数字、时间和日期格式 194
 时间、日期和数字格式 316
 最小值和最大值 383
 标记 383
 测试 386
 独立图形 384

窗口 382
 笔 383
 类型 383
 计划 45
 记号 383
 设置 380, 381, 382
 边框 382
 运行时出现的问题 388
 颜色 385
趋势数据 387

转

转到配置模式按钮图形对象 256
 用于导航 168
转换应用程序文本
 Excel 中 160
 在 Unicode 中 160
转至画面按钮图形对象 256
 使用参数文件 356
 和参考消息 377
 和报警 114
 和诊断消息 135
 将可视性动画分配给 150
 用于导航 168, 169

输

输入焦点 311

过

过程面板
 添加到现有应用程序 366
 选择标签 68

运

运行时
 使用图形对象 308
 切换语言 169
 删除记录文件 193
 图形画面 253
 在个人计算机上设置打印机 187
 在个人计算机上设置通信驱动
 程序 186
 字体替换 264
 打印 38
 打印图形画面 253
 时间、日期和数字格式 316
 显示标签值 228
 更改标签值 223

查看报警和消息 229
 查看通信错误 230
 登录和注销 146, 203, 205
 登录方面的问题 207
 自动注销 146
 输入字符串值 220

运行时内存使用情况 90

运行时出现的问题 90

 从 PanelView Plus CE 终端进行打
 印 196
 从 PanelView Plus 终端进行打印
 196
 使用字符串弹出窗口 223
 使用数字弹出窗口 219
 数据记录 372
 显示趋势数据 388
 登录 207
 通信错误 230

运行时屏幕分辨率 54

运行时应用程序

 .mer 文件 195
 从 PanelView Plus 或 PanelView Plus
 CE 200
 到 PanelView 195, 200
 到 PanelView Plus CE 195, 200
 到个人计算机 181, 195
 在 PanelView Plus CE 终端上 197
 在 PanelView Plus 终端上 197
 在个人计算机上 182, 188, 197
 打开 182
 转换为开发应用程序 177

运行时应用程序文件 174

返

返回至画面按钮图形对象 256
 用于导航 168, 169

远

远程宏 90, 402
远程画面更改 88

透

透明背景样式 248

通

通信
 在运行时显示错误 230
 测试开发计算机 174

通信驱动程序

- 在个人计算机上 186
- 在运行时 186
- 用于传输到 PanelView Plus 198, 199
- 用于传输到 PanelView Plus CE 198, 199

通配符 **78, 81**

逻

逻辑运算符 **336, 338**

- 运算顺序 338

配

配方 **389**

- 上传 391
- 下载 391
- 删除单元 391
- 在运行时保存 391
- 在运行时显示 391
- 在运行时编辑 391
- 在运行时选择 390
- 将按钮链接到 397
- 数字格式 392
- 数字限制 392
- 时间和日期格式 395
- 查看数据 177, 398
- 比较 394
- 测试 396
- 计划 45
- 设置 390
- 重命名单元 391

配方文件

- 指定位置 392
- 设置 393

链

链接属性 **363**

锁

锁定型按钮图形对象 **257**

- 在运行时 223

错

错误消息 **207**

键

键盘导航 **311**

键盘按钮符号 **248**

面

面板 **366**

面板图形对象 **256, 266**

预

预先配置好的图形画面

- ALARM 画面 96
- DIAGNOSTICS 画面 134
- INFORMATION 画面 376

颜

颜色

- blink 444
- 在图形画面中 323
- 在趋势中 385
- 用于图形对象 278

颜色动画 **258, 323**

- 在运行时 228

驱

驱动程序 **195**

高

高度动画 **258, 326**

- 在运行时 228

默

默认图形画面

- ALARM 画面 96
- DIAGNOSTICS 画面 134
- INFORMATION 画面 376

默认语言 **155**

- 和报警触发器 96

Rockwell Automation 支持

使用这些资源访问支持信息。

技术支持中心	可从实践视频、常见问题解答、聊天、用户论坛和产品更新通知获取帮助。	rok.auto/support
知识库	访问知识库文章。	rok.auto/knowledgebase
当地技术支持电话号码	找到您所在国家/地区的电话号码。	rok.auto/phonesupport
文献库	查找安装说明、手册、宣传册和技术数据出版物。	rok.auto/literature
产品兼容性和下载中心 (PCDC)	获取确定产品交付方式、检查功能和特性以及查找相关固件的帮助信息。	rok.auto/pcdc

文件反馈

注释内容可帮助我们更好地满足文件需求。如果用户有如何改进内容的任何建议，请填写以下网址中的表格：

rok.auto/docfeedback。

废弃电子电气设备 (WEEE)



本设备使用寿命终止时，应将其与未分类的城市垃圾分开收集。

Rockwell Automation 网站中有当前产品的环境信息，网址为 rok.auto/pec。

Allen-Bradley, expanding human possibility, Logix, Rockwell Automation, and Rockwell Software are trademarks of Rockwell Automation, Inc.

EtherNet/IP is a trademark of ODVA, Inc.

Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies.

Rockwell Otomasyon Ticaret A.Ş. Kar Plaza İş Merkezi E Blok Kat:6 34752, İçerenkÖy, İstanbul, Tel: +90 (216) 5698400 EEE Yönetmeliğine Uygundur

rockwellautomation.com expanding human possibility™

美洲地区: 罗克韦尔自动化, 南二大街 1201 号, 密尔沃基市, WI 53204-2496 美国, 电话: (1) 414.382.2000, 传真: (1) 414.382.4444
欧洲/中东/非洲: 罗克韦尔自动化, NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 布鲁塞尔, 比利时, 电话: (32) 2 663 0600, 传真: (32) 2 663 0640
亚太地区: 罗克韦尔自动化, 香港数码港道 100 号数码港 3 座 F 区 14 楼 1401-1403, 电话: (852) 2887 4788, 传真: (852) 2508 1846
中国总部: 上海市徐汇区虹梅路 1801 号宏业大厦, 邮编: 200233, 电话: (86 21) 6128 8888, 传真: (86 21) 6128 8899
客户服务电话: 400 620 6620 (中国地区) +852 2887 4666 (香港地区)



罗克韦尔的自动化微博



罗克韦尔的自动化微信

Allen-Bradley, Automation Fair, CompactLogix, ControlLogix, Encompass, Integrated Architecture Builder, Kinetix, PartnerNetwork, POINT I/O, PowerFlex, ProposalWorks, Rockwell Automation On The Move, Rockwell Automation TechED, Studio 5000, Studio 5000 Architect 和 TechConnect 是罗克韦尔自动化有限公司的标志。
不属于罗克韦尔自动化的标志均为其各自公司的财产。